



**KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W LUBLINIE**

ul. Szczербowskiego 6, 20-012 Lublin

Lublin, 13 stycznia 2022 r.

MZ.5581.13.5.2021

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1940 ze zm.) – zwanej dalej ustawą o PSP, art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) – zwanej dalej k.p.a.,

Nakazuję

Dyrektorowi Bursy Szkolnej Nr 5 w Lublinie przy ul. Pogodnej 52A, doprowadzić do pełnej sprawności technicznej instalację eklektyczną w budynku Bursy Szkolnej nr 5 w Lublinie zlokalizowanym przy ul. Pogodnej 52A, a sprawność techniczną instalacji elektrycznej potwierdzić protokołem sporządzonym przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje.

Podstawy prawne obowiązku:

- *art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 869) – zwanej dalej ustawą o ochronie przeciwpożarowej,*
- *§ 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 ze zm.) – zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków.*

Termin wykonania obowiązku ustalam na: 31.08.2022 r.

UZASADNIENIE

W dniu 22.12.2021 r. na podstawie upoważnienia z dnia 09.12.2021 r. znak MZ.5581.13.1.2021 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie w budynku Bursy Szkolnej Nr 5 w Lublinie przy ul. Pogodnej 52A funkcjonariusz Komendy Miejskiej PSP w Lublinie przeprowadził czynności kontrolno-rozpoznawcze, z których sporządzili protokół z dnia 28.12.2021 r. znak: MZ.5581.13.2.2021. Protokół został podpisany przez Panią Martę Snopek – Wicedyrektor Bursy Szkolnej Nr 5 w Lublinie, która podpisał go bez wnoszenia zastrzeżeń.

Jak wynika z ustaleń czynności kontrolno-rozpoznawczych kontrolowany budynek będący w zarządzie Dyrektora Bursy Szkolnej Nr 5 w Lublinie, ma następującą charakterystykę pożarową: ze względu na przeznaczenie należy do kategorii budynków zagrożenia ludzi ZL V – zamieszkania zbiorowego i ZL III – użyteczności publicznej. Ze względu na wysokość budynek bursy należy do grupy budynków średniowysokich (SW).

W trakcie czynności kontrolno-rozpoznawczych stwierdzono wymienione w protokole uchybienia z zakresu ochrony przeciwpożarowej w zakresie m.in.: braku pełnej sprawności technicznej instalacji elektrycznej, potwierdzonej protokołem sporządzonym przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje.

W związku z ujawnieniem ww. naruszenia pismem z dnia 28.12.2021 r. nr MZ.5581.13.3.2021 zawiadomiono Dyrektora Bursy Szkolnej Nr 5 w Lublinie o wszczęciu postępowania administracyjnego z urzędu w sprawie nakazania jego usunięcia.

Ustalenia z czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzonych w budynku Bursy Szkolnej Nr 5 w Lublinie przy ul. Pogodnej 52A opisanych w protokole ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych z dnia 28.12.2021 r. znak: MZ.5581.13.2.2021, wykazały, że przedstawiony protokół z wykonanej kontroli okresowej instalacji elektrycznej zawiera uwagi co do jej stanu technicznego.

W niniejszym przypadku przedłożony przez kontrolowanego protokół z listopada 2021 r. – ocena techniczna: stanu ochrony przeciwporażeniowej, stanu wyłączników różnicowoprądowych, stanu rezystancji izolacji, wykonana przez n

nr upr. D 472-ID-47/20, E472-IE-91/20 i

nr upr. E 472-IE-173/21, D 472-ID-46/21 (firma PUH „FIRE - VOLT” s.c. Jolanta i Zbigniew Krzyżanowscy) wykazał iż instalacja jest niesprawna technicznie. Ww. protokół zawiera wnioski i zalecenia: *„Uzupełnić ochronę przeciwporażeniową gniazd i odbiorników wykazanych w protokołach oraz wykonać pomiary pusterkowe. Ze względu na istniejącą instalację gniazd i oświetleniową wykonaną przewodami aluminiowymi dwużyłowymi, zaleca się jej sukcesywną wymianę. Rozdzielnice elektryczne z zabezpieczeniami topikowymi są w stanie technicznym dostatecznym, zaleca się również sukcesywną ich wymianę. Wewnętrzne linie zasilające w większości wykonane są przewodami aluminiowymi 4-żyłowymi - zalecana sukcesywna wymiana.”*

Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, zabronione jest użytkowanie instalacji (w tym elektrycznej) niesprawnych technicznie.

Podkreślić należy fakt, że niesprawna instalacja elektryczna jest bardzo częstą przyczyną powstania pożaru. W związku z powyższym nakazuję doprowadzenie do pełnej sprawności technicznej instalacji elektrycznej.

Sprawność techniczną instalacji elektrycznej należy potwierdzić protokołem sporządzonym przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje.

Ponadto informuję, że określając termin realizacji decyzji oraz uzależniając ten termin od ostateczności decyzji, kierowano się zasadą trwałości decyzji. Decyzja staje się ostateczna w następujących przypadkach:

- 1) po upływie terminu na złożenie odwołania, gdy odwołanie nie zostało złożone,
- 2) z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania,
- 3) w dniu doręczenia decyzji wydanej przez organ II instancji w postępowaniu odwoławczym.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej zapewnienie ochrony przeciwpożarowej budynku spoczywa przede wszystkim na jego właścicielu,

jednak z godnie z art. 4 ust. 1a tej ustawy odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej, stosownie do obowiązków i zadań powierzonych w odniesieniu do budynku, przejmuje – w całości lub w części – ich zarządca, na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej ustanawiającej zarząd. Jak wynika z akt sprawy, w zakresie nałożonego niniejszą decyzją obowiązku odpowiedzialność spoczywa na Dyrektorze Bursy Szkolnej Nr 5 w Lublinie – obecnie Pani Teresie Karkoszkce, która jest zarządcą na mocy zarządzenia Nr 49/6/2017 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Bursy Szkolnej Nr 5.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.


Pouczenie

Zgodnie z art. 127 § 1 i 2 i art. 129 § 1 i 2 k.p.a. w związku z art. 27 ustawy o PSP od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, z siedzibą przy ul. Strażackiej 7, 20-012 Lublin za pośrednictwem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, ul. Szczerbowskiego 6, 20-012 Lublin, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Na podstawie art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do jego wniesienia wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia tutaj organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę postępowania, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna, a strona nie może złożyć skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania wywiera skutek tylko wtedy, gdy zostanie przez stronę złożone w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania po upływie ww. terminu.



KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

bryg. mgr inż. Marek Firtka

Otrzymują:

1. Dyrektor Bursy Szkolnej Nr 5 w Lublinie
ul. Pogodna 52A, 20-337 Lublin
– 1 egz., list polecony (ZPO)
2. a/a – 1 egz.

Do wiadomości:

3. Urząd Miasta Lublin
plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin
– 1 egz., list polecony (ZPO)

JD