



# Urząd Miasta Lublin



ISO 9001:2008  
FS 583555

## Wydział Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego

ul. Lipowa 27, 20-020 Lublin, tel.: 81 466 1700, fax: 81 466 1701  
e-mail: [bezpieczenstwo@lublin.eu](mailto:bezpieczenstwo@lublin.eu), ePUAP: /UMLublin/skrytka, [www.um.lublin.eu](http://www.um.lublin.eu)

BM-BP-III.255.16.1.2015

Lublin, dnia 1 września 2015 r.

**Pani Grażyna Zabielska**

**Dyrektor**

**Domu Pomocy Społecznej**

**„Betania” w Lublinie**

**20 – 718 Lublin**

**Al. Kraśnicka 223**

### Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1 procedury wykonywania czynności kontrolno-rozpoznawczych<sup>1</sup> pracownik Wydziału Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Lublin – inspektor ds. ochrony przeciwpożarowej Stanisław Bartko przeprowadził w kierowanym przez Panią Domu Pomocy Społecznej „Betania” przy Al. Kraśnickiej 223 w Lublinie kontrolę w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Szczegółowe ustalenia kontroli zawarto w protokole z czynności kontrolno-rozpoznawczych podpisanych przez Panią w dniu 27.08. 2015 r.

Zgodnie z § 16 ust. 5 ww. procedury przekazuję Pani niniejsze wystąpienie pokontrolne.

#### Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych obejmował:

1. Kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.
2. Ocenę zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym.
3. Rozpoznanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej.

<sup>1</sup> Procedura wykonywania czynności kontrolno-rozpoznawczych przez Wydział Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego, dotyczących przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w budynkach i lokalach Urzędu Miasta Lublin administrowanych przez Wydział Organizacji Urzędu oraz budynkach, obiektach i na terenach Miasta Lublin administrowanych przez jednostki organizacyjne Miasta Lublin, stanowiąca załącznik do zarządzenia nr 60/2014 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 25.09.2014 r. w sprawie wprowadzenia procedury wykonywania czynności kontrolno-rozpoznawczych przez Wydział Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego, dotyczących przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w budynkach i lokalach Urzędu Miasta Lublin administrowanych przez Wydział Organizacji Urzędu oraz budynkach, obiektach i na terenach Miasta Lublin administrowanych przez jednostki organizacyjne Miasta Lublin.



Analizując ww. obszary będące przedmiotem kontroli należy pozytywnie ocenić realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej z zastrzeżeniem dot. braku przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych przeciwpożarowych wyłączników prądu.

W związku z powyższym polecam:

Dokonać przeglądu technicznego i czynności konserwacyjnych przeciwpożarowych wyłączników prądu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719)

### **Uzasadnienie**

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) jest urządzeniem przeciwpożarowym.

Urządzenia przeciwpożarowe powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcji obsługi, opracowanych przez ich producentów. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Proszę w terminie do dnia 30 listopada 2015 r. złożyć sprawozdanie z realizacji powyższego zalecenia według wzoru określonego w załączniku nr 4 do wymienionej na wstępie procedury wykonywania czynności kontrolno-rozpoznawczych<sup>1</sup>.

**DYREKTOR**  
Wydziału Bezpieczeństwa Mieszkańców  
i Zarządzania Kryzysowego  
Urzędu Miasta Lublin

Jerzy Ostrowski

Sporządzono w 3-ch egzemplarzach:

1. Jednostka kontrolowana
2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie
3. a/a