

DPSB.262.3.1.2024

Lublin, dn. 20-02-2024 r.

Informacja o zmianie treści załącznika nr 1 - opis przedmiotu zamówienia

Dotyczy: postępowania na modernizację oświetlenia awaryjnego w budynku B Domu Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie

Zamianie ulega treść załącznika nr 1 pkt 3 ppkt a) który brzmiał:

przewód ogniotrwały o klasie PH odpowiedniej do wymaganego czasu działania urządzeń oświetlenia awaryjnego zgodnie z wymogami Polskiej Normy, w ilości około: 650 metrów bieżących.

Otrzymuje brzmienie:

przewód sklasyfikowany wg. Dyrektywy 305/2011 CPR (drogi ewakuacyjne przewody o charakterystyce: B2ca) w ilości około 650 metrów bieżących

Dyrektor

mgr Grzegorz Soltys

