



LUBELSKI
PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR SANITARNY
W LUBLINIE

20-708 Lublin, ul. Pielęgniarek 6
tel. (0-81) 743-42-72 do 75, fax. (0-81) 743-46-86
wsse.lublin@pis.gov.pl, http://wsse.lublin.pis.gov.pl

DNS-HK.9020.6.14.2018

p. E. Krowczyński

Dom Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie 20-358 Lublin, ul. Kosmonautów 78
WPLYNEŁO
dnia <u>22 MAR. 2018</u>
nr <u>AC2/18</u>
 podpis

Lublin, dnia 2018-03-22

**Dom Pomocy Społecznej
Dla Osób Niepełnosprawnych
Fizycznie
ul. Kosmonautów 78
20-358 Lublin**

Decyzja 9012.1.13.2018

Na podstawie:

- art.4 ust.1 pkt 1, art.27 ust.1 oraz art.37 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1261, ze zm.);
- art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 328, ze zm.);
- § 21 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294);
- art.10 §2, art.104, art.108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1257, ze zm.).

Po zapoznaniu się w dniu 22.03.2018 r. z wynikami badań próbek ciepłej wody pobranej w dniu 15.03.2018 r. z wewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej Domu Pomocy Społecznej Dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie, ul. Kosmonautów 78, 20-358 Lublin,

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie:

1. stwierdza brak przydatności wody ciepłej w Domu Pomocy Społecznej Dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie, ul. Kosmonautów 78, 20-358 Lublin, w następujących punktach poboru wody ciepłej z wewnętrznej sieci ciepłej wody użytkowej:

- Łazienka damska – parter – punkt najbliższy wymiennikowni;
- Łazienka – pokój 113 – I piętro;
- Łazienka – pokój 204 – II piętro;
- Łazienka – pokój 311 – III piętro – punkt najdalszy od wymiennikowni;

i nakazuje natychmiastowe wyłączenie z eksploatacji urządzeń i instalacji wody ciepłej w całym obiekcie;

2. nakazuje Domowi Pomocy Społecznej Dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie, ul. Kosmonautów 78, 20-358 Lublin:

- dokonać przeglądu technicznego sieci wody ciepłej w placówce, sprawdzić temperaturę wody oraz zredukować liczbę bakterii do poziomu określonego w zał. 5 tabela A rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294);

- wykonanie czyszczenia i dezynfekcji systemu oraz kontrolnych badań wody ciepłej z wewnętrznej sieci w punktach poboru próbek „Łazienka damska – parter – punkt najbliższy wymiennikowni”, „Łazienka – pokój 113 – I piętro”, „Łazienka – pokój 204 – II piętro” oraz „Łazienka – pokój 311 – III piętro – punkt najdalszy od wymiennikowni” **po tygodniu od czyszczenia i dezynfekcji, a następnie co trzy miesiące;**

Decyzji niniejszej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 §1 Kpa z uwagi na ochronę zdrowia i życia ludzkiego.

Uzasadnienie

Dokonane w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego w dniu 15.03.2018 r. badania próbek wody ciepłej pobranej z wewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej Domu Pomocy Społecznej Dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie, ul. Kosmonautów 78, 20-358 Lublin, wykazały na podstawie sprawozdań nr WD/167/2018, WD/168/2018, WD/168/2018, i WD/170/2018, że woda nie spełnia wymagań określonych w załączniku nr 5 tabela A powołanego na wstępie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Wyniki badania próbki wody ciepłej wykazały obecność pałeczek Legionella sp. w stopniu skażenia instalacji wodociągowej na poziomie:

bardzo wysokim w następującym punkcie poboru:

- **Łazienka damska – parter – punkt najbliższy wymiennikowni – więcej niż 20000 jtk / 100 ml**
- **Łazienka – pokój 113 – I piętro – więcej niż 20000 jtk / 100 ml;**
- **Łazienka – pokój 204 – II piętro – więcej niż 20000 jtk / 100 ml;**
- **Łazienka – pokój 311 – III piętro – punkt najdalszy od wymiennikowni – więcej niż 20000 jtk / 100 ml.**

Zgodnie z załącznikiem nr nr 5 tabela A rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) liczba bakterii Legionella sp. powinna być niższa niż 100 jtk w próbce o objętości 100 ml;

Tym samym w razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, państwowy inspektor sanitarny nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień - art. 27ust. 1. ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1261, ze zm.). W myśl art. 27ust. 2 ww. ustawy, jeżeli naruszenie wymagań, o których mowa w ust. 1, spowodowało bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, państwowy inspektor sanitarny nakazuje unieruchomienie zakładu pracy lub jego części (stanowiska pracy, maszyny lub innego urządzenia), zamknięcie obiektu użyteczności publicznej, wyłączenie z eksploatacji środka transportu, wycofanie z obrotu środka spożywczego, przedmiotu użytku, materiału i wyrobu przeznaczonego do kontaktu z żywnością, kosmetyku lub innego wyrobu mogącego mieć wpływ na zdrowie ludzi albo podjęcie lub zaprzestanie innych działań; decyzje w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

Natomiast w oparciu o treść przepisu art. 108 § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1257, ze zm.) decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami bądź też ze względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony. Z uwagi na ochronę zdrowia ludzkiego w związku ze stwierdzeniem przekroczonej dopuszczalnej liczby pałeczek *Legionella* sp. w badanych próbkach wody zasadnym było nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności niniejszej decyzji.

W związku z powyżej przedstawionymi wynikami analiz próbek wody należy wdrożyć procedury postępowania adekwatne do wyników badania.

Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Głównego Inspektora Sanitarnego w Warszawie za pośrednictwem Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia .

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie. Z dniem doręczenia Lubelskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Lublinie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Na mocy przepisu art. 130 § 1 Kpa, niniejsza decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.



LUBELSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR SANITARNY
w Lublinie
Irmína Nikiel

Otrzymują:

1. adresat;
2. aa.