

# WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W LUBLINIE

ul. Archidiakońska 4, 20-113 Lublin  
tel./fax: 53-290-35, tel. 53-259-37, 53-226-04  
e-mail: info@wkz.lublin.pl  
www.wkz.lublin.pl

*P. K. Wójcicki*  
*6.05.2009*

*P. dep. Rymski Marszałek*  
*6.05.2009*

Szanowna Pani  
Jolanta Ślęzak-Chabros  
Dyrektor  
Domu Pomocy Społecznej  
im. Wiktorii Michelisowej  
Lublin  
ul. Archidiakońska 7

Nasz znak:  
IN/40/LU- 568 / 1555 /09

Data:  
2009-05-05


Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Lublinie przesyła w załączeniu protokoły z kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków w odniesieniu do nieruchomości, których użytkownikiem jest DPS, tj.:

- 1/ budynku Schroniska dla Nauczycielek im. Wiktorii Michelisowej przy ul. Archidiakońskiej 7,
- 2/ kamienicy przy ul. Archidiakońskiej 5 w Lublinie.

Wyniki kontroli pozwalają stwierdzić, że zarówno w/w obiekty, jak ich otoczenie w granicach działek są zadbane i dobrze utrzymane, a wszystkie prace remontowe w ich obrębie prowadzi się w oparciu o pozwolenia konserwatorskie – zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Należy jednakże stwierdzić, że nieszczelności dachów budynków są obecnie zabezpieczone jedynie w sposób doraźny, co nie stanowi gwarancji ich długotrwałej szczelności. W związku z tym niezbędne jest w najbliższym czasie opracowanie projektu (lub odrębnych projektów) remontu dachów – z wymianą ich pokrycia i ewentualnym remontem i impregnacją więźby. W/w opracowanie posłuży do realizacji prac remontowych, po uprzednim uzyskaniu pozwoleń LWKZ i organu budowlanego. Należy również dokonać przeglądu elewacji budynku d. schroniska, której odspojone fragmenty (zwłaszcza partii gzymsów i płyt balkonowych) mogą stanowić zagrożenie dla użytkowników ulicy Archidiakońskiej.

Zał. 2



*Lubelski Wojewódzki  
Konserwator Zabytków*  
*dr inż. arch. Halina Landecka*