

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Lublinie
20-029 Lublin
ul. Uniwersytecka 12
tel. 081 532 97 05

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HDM.9020.9.3.2024.MHG

Lublin, 04.06.2024r.
(miejsowość i data)

przeprowadzonej przez Magdalenę Helińską-Gurba Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych K.057.2.56.2024, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr K.057.4.480.2024 z dnia 04.06.2024r.

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika upoważnionego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2024 r. poz. 416) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024r. poz. 572).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ze Szkołą Podstawową nr 56 w Lublinie ul. Zemborzycka 63, 20-445 Lublin tel. 81 533 84 95, fax – brak, e-mail: poczta@mos.lublin.eu

Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania ul. Narutowicza 37/39, 20 – 016 Lublin, tel. 81 466 39 00, fax 81 466 39 01 do 03, e-mail: oswiata@lublin.eu

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ze Szkołą Podstawową nr 56 w Lublinie ul. Zemborzycka 63, 20-445 Lublin tel. 81 533 84 95, fax – brak, e-mail: poczta@mos.lublin.eu – publiczna placówka oświatowa dla dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:

Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ze Szkołą Podstawową nr 56 w Lublinie

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników))

ul. Narutowicza 37/39, 20 – 016 Lublin, tel. 81 466 39 00, fax 81 466 39 01 do 03, e-mail:

oswiata@lublin.eu

ul. Zemborzycka 63, 20-445 Lublin tel. 81 533 84 95, fax – brak, e-mail: poczta@mos.lublin.eu

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP 946-257-58-11 REGON -

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pan Jarosław Socha – dyrektor

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

Młodzieżowy Ośrodek
Socjoterapii w Lublinie

dnia 05-06-2024
DK 0 1551796
W P Ł Y N Ę Ł O

L.dz. podpis

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 04.06.2024r. godz. 10.50
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* *Nie dotyczy*
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: *podmiot nie prowadzi działalności gospodarczej*
4. Data i godzina zakończenia kontroli: 04.06.2024r. godz. 15.05
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* 1 godzina 30 minut
6. Zakres przedmiotowy kontroli:
Kontrola celem stwierdzenia przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w zakresie higieny pomieszczeń, wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach oświatowo wychowawczych, higieny procesów nauczania, przestrzegania zasad postępowania z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i ich mieszaninami, utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości oraz zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych.
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*
 - komputer PN SB-RIW-ZE/0117
 - drukarka PN SB-RIL-DR/0084
 - dalmierz PP/K/10-01/HDM
 (nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
 - nr i nazwa protokołu/ów*
 - pomiar odległości miejsca gromadzenia odpadów stałych od okien i drzwi budynku.
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* *Nie dotyczy*
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów:
 - Protokół nr 402024/2024 okresowej kontroli przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych) z dnia 26.03.2024r. sporządzony przez Mistrza Kominarskiego Leszka Kowalskiego nr upr. 1396 z Usługowego Zakładu Usług Kominarskich KOM-GAZ ul. Przyjaźni 24/6, 20-314 Lublin. Przewody kominowe w dobrym stanie technicznym. Nie stwierdzono nieprawidłowości. Przewody kominowe drożne, ciąg właściwy, nadają się do użytkowania.
 - Sprawozdanie z badań nr 1237/19/LUB z dnia 22.11.2019r. w zakresie mikrobiologia sporządzone przez Laboratorium Usług Badawczych Lubelskiej Spółdzielni Usług Mleczarskich w Lublinie ul. Probstwo 4, 20-089 Lublin. W badanym zakresie przekroczeń nie stwierdzono.
 - Protokół z maja 2014r. „Pomiary natężenia oświetlenia w Zespole Szkół Nr 6 w Lublinie” sporządzony przez Pana Jarosława Drewnienkowskiego upr. 612/E/23/2012, 612/D/24/2012 ELDOMATIC Jarosław Drewnienkowski ul. Powstańców Warszawy 7/75, 21-100 Lubartów. W wyniku oceny stwierdzono, że oświetlenie spełnia wymagania PN-EN 12464-1 „Światło i oświetlenie, oświetlenie miejsc pracy. Część 1: „Światło i oświetlenie, oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach”.
 - Protokół z maja 2014r. „Ocena oraz wyniki pomiarów natężenia oświetlenia sali lekcyjnej nr 50 na stanowisku pracy i na tablicy oraz w 7 salach lekcyjnych na tablicy (parter: sala nr 23 i 18, I piętro: sala nr 39 i 37, II piętro: sala nr 48, 49 i 51) w Zespole Szkół Nr 6” sporządzony przez Pana Jarosława Drewnienkowskiego upr. 612/E/23/2012, 612/D/24/2012 ELDOMATIC Jarosław Drewnienkowski ul. Powstańców Warszawy 7/75, 21-100 Lubartów. W wyniku oceny stwierdzono, że oświetlenie spełnia wymagania PN-EN 12464-1 „Światło i oświetlenie, oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach”.
 - Protokół z maja 2014r. „Ocena oraz wyniki pomiarów natężenia oświetlenia sali gimnastycznej w Zespole szkół nr 6 w Lublinie” sporządzony przez Pana Jarosława Drewnienkowskiego upr. 612/E/23/2012, 612/D/24/2012 ELDOMATIC Jarosław Drewnienkowski ul. Powstańców Warszawy 7/75, 21-100 Lubartów. W wyniku oceny stwierdzono, że oświetlenie spełnia wymagania PN-EN 12464-1 „Światło i oświetlenie, oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach”.

11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:
- Dokumentacja do celów sanitarno-epidemiologicznych personelu
 - Plan zajęć w 2 oddziałach szkolnych
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*: *Nie dotyczy*
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli: F/HDM/04

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Podmiotem odpowiedzialnym za przestrzeganie wymagań jest Gmina Lublin. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie wydał decyzję znak HDM.563.2.2020.MHG z dnia 12.08.2020r., zmienioną decyzjami z dnia 26.04.2021r. oraz nr HDM.9012.4.4.2023 z dnia 07.02.2023r. z terminem wykonania **do dnia 31.12.2025r.** w zakresie:

pkt 1. zapewnienia równej nawierzchni przejścia prowadzącego od wejścia głównego placówki na tyły budynku;

pkt 2. zapewnienia ścian i sufitów gładkich, łatwych do utrzymania w czystości:

- a. w sali gimnastycznej na parterze,
- c. na korytarzu II piętra,
- d. w pracowni komputerowej na II piętrze budynku,
- e. w pomieszczeniu sanitarnym ogólnodostępnym na parterze,
- f. w pomieszczeniu sanitarnym dla chłopców na I piętrze,
- g. w pomieszczeniu porządkowym na I piętrze budynku;

pkt 3. zapewnienia gładkich, łatwych do utrzymania w czystości powierzchni podłóg w:

- f. korytarzu przy wejściu do sali gimnastycznej,
- g. pomiędzy wejściem do sali gimnastycznej i siłowni,
- h. korytarzu na II piętrze budynku,
- i. pomieszczeniu higienicznosanitarnym ogólnodostępnym na parterze,
- j. pomieszczeniu higienicznosanitarnym dla chłopców na I piętrze;

pkt 5. zapewnienia żarówek jarzeniowych z osłonami lub przedstawienia atestu bezpieczeństwa na zastosowane oświetlenie w:

- a. świetlicy socjoterapeutycznej nr 13 na parterze,
- b. sali lekcyjnej nr 25 na I piętrze budynku,

pkt 7. zapewnienia stolarki drzwiowej w dobrym stanie sanitarno-technicznym w pomieszczeniu higienicznosanitarnym ogólnodostępnym na parterze budynku.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

Placówka mieści się w obecnej lokalizacji od września 2019r. Wcześniej w budynku mieścił się Zespół Szkół nr 6 w Lublinie pod adresem ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin. Z uwagi na obecne warunki lokalowe (brak pomieszczeń mieszkalnych) jest placówką dzienną, bez możliwości zapewnienia noclegów uczniom. Do szkoły zapisanych jest ogółem 30 uczniów w 2 oddziałach (klasa VII i klasa VIII), w tym: 10 dziewcząt i 20 chłopców.

Zgodnie ze Statutem placówki uczniowie kształcą się w klasach VI, VII i VIII. Uczniowie uczęszczający do placówki to osoby orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na zagrożeniu niedostosowaniem społecznym, wydanym przez właściwą poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Zatrudnione są ogółem 24 osoby, w tym 19 nauczycieli i 5 osób personelu administracyjnego i obsługi. Podczas kontroli poddano ocenie dokumentację do celów sanitarno-epidemiologicznych pracowników placówki prowadzących zajęcia i mających bezpośredni kontakt z uczniami w roku szkolnym 2023/2024 zgodnie z wykazem udostępnionym przez dyrektora placówki.

Nie okazano do wglądu dokumentacji 2 nauczycieli:

- 1) Pauliny Chmielarz,
- 2) Karoliny Koper.

Stwierdzono, że pozostali pracownicy prowadzący zajęcia z uczniami posiadają aktualną dokumentację do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Budynek oddany do użytkowania w 1974r., czterokondygnacyjny, w segmencie sportowym parterowy, murowany, zlokalizowany na posesji własnej, ogrodzonej. Ogrodzenie kompletne, w dobrym stanie technicznym. Nawierzchnia przed wejściem do budynku równa i utwardzona kostką betonową. Na tyły budynku od wejścia głównego prowadzi przejście o nawierzchni cementowej, nierównej (nakaz zapewnienia równej nawierzchni przejścia prowadzącego od wejścia głównego placówki na tyły budynku zawarty w decyzji PPIS w Lublinie nr HDM.9012.4.4.2023 z dnia 07.02.2023r.) Otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia trwale zabezpieczone. Wyjście ze szkoły zabezpieczone barierką uniemożliwiającą bezpośrednie wyjście ucznia na jezdnię. Posesja szkoły uporządkowana. Odpady, a w szczególności odchody zwierzęce z terenu wokół budynku są usunięte.

Budynek podłączony do miejskich sieci: wodnej, kanalizacyjnej i ciepłowniczej. Centralne ogrzewanie i ciepła woda użytkowa zapewnione z sieci miejskiej. Wentylacja w budynku grawitacyjna, w sali gimnastycznej oraz pomieszczeniach higienicznosanitarnych bez okien przy sali gimnastycznej i damskiej na I piętrze wspomagana mechanicznie wyciągowa. Zapewniono oświetlenie dzienne w salach dydaktycznych, punkty oświetleniowe czynne, zaopatrzone w osłony. We wszystkich pomieszczeniach zapewniono oświetlenie elektryczne. W salach dydaktycznych zapewniono osłonę przed nadmiernym nasłonecznieniem, w oknach zamontowano rolety. Wysokość pomieszczeń ok. 3m.

Placówka korzysta z pomieszczeń usytuowanych na kondygnacjach podpiwniczenia (szatnia, magazyny, sala teatralna), parteru oraz I piętra. Pomieszczenia na kondygnacji II piętra nie są obecnie użytkowane. Kondygnacje skomunikowane wewnętrzną klatką schodową. W parterowym segmencie usytuowana jest sala gimnastyczna i siłownia z zapleczem sanitarnym.

Dla uczniów obecnie wydzielono szatnię, 3 sale lekcyjne na I piętrze, pracownię komputerową, świetlicę, bibliotekę, jadalnię, 2 pomieszczenia do zajęć indywidualnych z psychologiem i pedagogiem, salę gimnastyczną i siłownię z zapleczem sanitarnym oraz pomieszczenia higienicznosanitarne na I piętrze. Dodatkowo na organizację okazjonalnych przedstawień teatralnych wykorzystywana jest sala teatralna nr 4 w podpiwniczeniu. Pomieszczenie dawnej świetlicy socjoterapeutycznej nr 13 na parterze jest obecnie przeznaczone wyłącznie na wynajem dla Klubu AA.

Ściany w szatni, ciągach komunikacyjnych, w salach dydaktycznych, pokojach specjalistów i pomieszczeniach sportowych malowane z zaznaczeniem lamperii zmywalnych, w pomieszczeniach sanitarnych pokryte glazurą do ok. 2m. W sali gimnastycznej na suficie stwierdzono rozległy ubytek pozbawiony powłok malarskich z odsłoniętym tynkiem, na ścianach liczne i rozległe ubytki tynku i farby oraz pęknięcia powłok malarskich. W pomieszczeniu sanitarnym dla chłopców na I piętrze ściany z licznymi ubytkami farby i tynku, popękane. W pomieszczeniu sanitarnym dla chłopców na I piętrze listwy przyścienne na połączeniu glazury i terkoły zniszczone, z ubytkami, o powierzchni chropowatej, trudnej do utrzymania w czystości i prowadzenia skutecznej dezynfekcji. W pomieszczeniu porządkowym na I piętrze budynku na I piętrze na ścianach w powierzchni glazury brak płytek, odsłonięta chropowata, chłonna powierzchnia tynku. Na suficie i na ścianie powyżej glazury widoczne żółte zacieki oraz pęcherze farby (nakaz zapewnienia gładkich ścian i sufitów w ww. pomieszczeniach jest zawarty w decyzji PPIS w Lublinie nr HDM.9012.4.4.2023 z dnia 07.02.2023r.).

W siłowni na suficie stwierdzono rozległy ubytek pozbawiony powłok malarskich z odsłoniętym tynkiem, który zgodnie z informacjami uzyskanymi podczas kontroli od Dyrektora powstał w wyniku odpadnięcia części powłok malarskich.

Podłogi pokryte lastryko, wykładziną zmywalną, panelami podłogowymi lub terakotą, w sali gimnastycznej parkietem drewnianym, w siłowni parkietem malowanym farbą olejną oraz matą sportową typu puzzle. W korytarzu przy wejściu do sali gimnastycznej, pomiędzy wejściem do sali gimnastycznej i siłowni oraz w pomieszczeniu higienicznosanitarnym dla chłopców na I piętrze pokrycia podłóg w złym stanie sanitarno-technicznym, trudne do utrzymania w czystości (nakaz zapewnienia właściwego stanu podłóg w ww. pomieszczeniach jest zawarty w decyzji PPIS w Lublinie nr HDM.9012.4.4.2023 z dnia 07.02.2023r.). W pozostałych salach pokrycia podłóg w dobrym stanie sanitarno-higienicznym.

Ciągi komunikacyjne. Stopnie schodów pokryte lastryko, równe, bez ubytków, nieśliskie. Poręcze zabezpieczone przed ześlizgiwaniem się po nich, zamontowane przy kratkach ochronnych i przy ścianach. Wolne przestrzenie między biegami schodów zabezpieczone kratami ochronnymi.

Szatnia zorganizowana w podpiwniczeniu, z barierką i blatem w korytarzu i obsługą. Szatnia wyposażona w wieszaki stojące w liczbie dostosowanej do liczby uczniów.

Sale dydaktyczne są wyposażone w stoliki, krzesła, biurka, szafki i szafy na pomoce dydaktyczne, tablice interaktywne, projektory, szafki indywidualne dla uczniów na podręczniki i przybory szkolne. Sala nr 25 na I piętrze obecnie jest remontowana, w dniu kontroli bez wyposażenia. Wyposażenie sal w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Szafki indywidualne spełniają wymagania bezpieczeństwa zawarte w: PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14749:2007, PN-F-06001-1:1994/Az1:2000. Zgodnie z informacjami uzyskanymi podczas kontroli od Pana Jarosława Sochy – Dyrektora wyposażenie sal (krzesła, stoliki) w 50 % posiada certyfikaty bezpieczeństwa, okazano podczas kontroli dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań zawartych w PN-ISO 5970:1994, pozostałe wyposażenie nie posiada certyfikatów, zostało zakupione przed 1997r. W oknach zamontowane są rolety i folia, które zabezpieczają pomieszczenia przed nadmiernym nasłonecznieniem.

Uczniowie mają możliwość pozostawienia części podręczników lub pomocy szkolnych w indywidualnych szafkach.

Dokonano **higienicznej oceny rozkładu zajęć lekcyjnych** w 2 oddziałach szkolnych. Zajęcia realizowane są w systemie jednozmiannowym w godzinach od 9.00 do 16.50. Stwierdzono, że zajęcia rozpoczynają się o stałej porze, różnica wynosi nie więcej niż 1 godzina. Różnica liczby godzin pomiędzy kolejnymi dniami tygodnia jest nie większa niż 1 godzina.

Placówka zapewnia 1 długą przerwę (12.20 – 13.40), pozostałe przerwy są 5-minutowe.

Z uwagi na specyfikę placówki odstąpiono od **oceny dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii**.

Placówka **nie posiada pracowni chemicznej** i nie użytkuje odczynników chemicznych, zajęcia z przedmiotu chemia są prowadzone w postaci pokazów multimedialnych.

Pracownia komputerowa – w dniu kontroli pracownia komputerowa w trakcie reorganizacji i przenosin do sali nr 12 na parterze. Nie dokonano oceny warunków w pracowni.

Świetlica tzw. „strefa” jest wyposażona w stoły, krzesła, fotele, telewizor, kanapy tapicerowane materiałem zmywalnym, szafki wiszące, biurko, piłkarzyki.

Pomieszczenia specjalistów (psychologa, pedagoga) zlokalizowane na I piętrze, są wyposażone w biurka, stoliki, krzesła, fotele, regały i szafki na pomoce dydaktyczne. Wyposażenie w dobrym stanie sanitarno-technicznym.

Pomieszczenia zlokalizowane poniżej terenu zorganizowanego przy budynku.

Placówka wykorzystuje okazjonalnie do realizacji przedstawień teatralnych salę nr 4 zlokalizowaną na kondygnacji częściowo zagłębionej. Sala włączona do użytkowania w 2022r. powstała z połączenia pomieszczeń magazynowych. Pomieszczenie w dobrym stanie sanitarno-technicznym z oświetleniem dziennym. Sala wyposażona w krzesła, ławki, scenę, kurtyny, wieszaki na kostiumy, sprzęt nagłaśniający i oświetleniowy. W sali zgodnie z informacjami uzyskanymi od Dyrektora odbywają się przedstawienia przygotowywane przez uczniów na zajęciach teatralnych. Sala nie jest ujęta w planie zajęć dydaktycznych, użytkowana okazjonalnie.

Dla uczniów zapewniono 2 **pomieszczenia higienicznosanitarne**, zlokalizowane na I piętrze, wydzielone dla dziewcząt i chłopców. Pomieszczenie dla chłopców jest wyposażone w 2 umywalki i 2 miski ustępowe w kabinach, pomieszczenie dla dziewcząt w 1 umywalkę i 1 miskę ustępową w kabinie. W pomieszczeniu higienicznosanitarnym dla chłopców na I piętrze drzwi do obu kabin ustępowych zniszczone, z pęknięciami i głębokimi ubytkami płyty i laminatu, odsłonięta chłonna powierzchnia pilśniowa trudna do utrzymania w czystości i prowadzenia ewentualnej dezynfekcji. Przy umywalkach zapewniona jest ciepła i zimna woda. Do utrzymania higieny osobistej uczniów zapewniono mydło w płynie w pojemnikach, ręczniki papierowe jednorazowego użytku oraz papier toaletowy w kabinach.

Warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i rekreacji.

Placówka posiada salę gimnastyczną o powierzchni 210m² oraz siłownię. Przebieralnia wydzielona w korytarzu przy pomieszczeniu sanitarnym, wyposażona w wieszaki przyścienne i ławki.

Ponadto szkoła dysponuje boiskiem trawiastym, które obecnie jest wynajmowane przez Klub Sportowy Widok Lublin, uczniowie korzystają z boiska i wyposażenia, które jest własnością najemcy (bramki).

Sala gimnastyczna. Wyposażenie sali gimnastycznej stanowią kosze oraz drabiny gimnastyczne posiadające Certyfikat Zgodności Nr 161/ 15 na drabiny gimnastyczne POLSPORT Bielsko – Biała. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 12346:2001, PN-EN 913:2008.

Oświetlenie w sali zabezpieczone osłonami wykonanymi z metalowych krat, okna zabezpieczone siatką sportową lub ażurowymi metalowymi osłonami, grzejniki centralnego ogrzewania częściowo osłonięte płytami, pozostałe usytuowane na wysokości ok 3m od podłogi. Sala bez zaplecza sanitarnego. Uczniowie przebierają się w wydzielonej drzwiami części korytarza prowadzącym do siłowni. W korytarzu zapewniono wieszaki naściennne oraz ławki. Przy sali znajduje się jedno pomieszczenie higienicznosanitarne ogólnodostępne, wyposażone w 2 umywalki z bieżącą ciepłą i zimną wodą zamontowane w przedsiönku oraz 2 kabiny ustępowe, każda wyposażona w jedną miskę ustępową. Zapewniono mydło w płynie w dozownikach stojących, papier toaletowy oraz ręczniki papierowe.

Siłownia jest wyposażona w urządzenia sportowe, ławki, drabiny gimnastyczne - urządzenia posiadają certyfikaty bezpieczeństwa, okazano podczas kontroli. Ponadto na wyposażeniu sali znajdują się sprzęty zakupione przed 1997 r. i nie posiadające certyfikatów bezpieczeństwa tj. materace, atlas, kozioł, skrzynie, naskok, worki treningowe o powierzchni zmywalnej, hantle. Grzejniki centralnego ogrzewania żeliwne, zeberkowe usytuowane na ścianie przy workach treningowych, na grzejnikach brak jest osłon ochraniających przed możliwością doznania urazu przez ucznia podczas ćwiczeń.

Żywnienie. Placówka zapewnia wyżywienie w formie obiadu dwudaniowego. Posiłki spożywane w jadalni na parterze, przygotowywane w kuchni Szkoły Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego ul. Nałkowskich 110 w Lublinie na podstawie porozumienia zawartego w dniu 12.09.2023r. Jadalnia wyposażona w krzesła i stoliki o blatach zmywalnych. Placówka od 2020r. pod nadzorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie, została wpisana do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Szkoła posiada pomieszczenie przeznaczone na gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej z podstawowym niezbędnym wyposażeniem tj. z umywalką i meblami. Podczas kontroli stwierdzono, że placówka nie posiada umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej nad uczniami z żadnym podmiotem udzielającym świadczeń zdrowotnych.

Placówka nie zapewnia **opieki stomatologicznej.**

W placówce zapewniono **apteczki pierwszej pomocy** wyposażone w niezbędne środki medyczne oraz instrukcje udzielania pierwszej pomocy w pokoju nauczycielskim i pokoju nauczycieli wychowania fizycznego.

Sprzęt i środki do utrzymania czystości w placówce przechowywane w wydzielonym, zamkniętym pomieszczeniu porządkowym na I piętrze. Środki czystościowe i dezynfekcyjne przechowywane są na półkach i na szafce, woźna dysponuje wózkiem do sprzątnia. Sprzęt do sprzątnia wydzielony i oznakowany do poszczególnych rodzajów pomieszczeń. Środki czystościowe posiadają aktualne terminy ważności. Zapas środków czystościowych i dezynfekcyjnych zapewniony.

Nieczystości stałe usuwane są do kontenerów plastikowych zamkniętych, wolnostojących, ustawionych na nawierzchni utwardzonej na terenie posesji placówki. Odległość miejsca gromadzenia nieczystości stałych od okien i drzwi budynku wynosi ponad 10 m. Nieczystości stałe zabierane są na podstawie Umowy nr 22/09/A/2022 na świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych zawartej w dniu 12.09.2022r. z EKO-LOGISTYKA Lublin Sp. z o.o. ul. Metalurgiczna 13D, 20-234 Lublinie. Miejsce i urządzenia do gromadzenia nieczystości w dobrym stanie sanitarno-technicznym.

Na terenie placówki obowiązuje całkowity zakaz palenia, wywieszono znaki graficzne i słowne.

Omówiono z Dyrektorem placówki zasady organizacji ergonomicznych stanowisk pracy i dostosowania mebli do warunków antropometrycznych dzieci, zapewnienia prawidłowego oświetlenia stanowisk pracy oraz zagadnienia związane z higieną osobistą uczniów, profilaktyką wszawicy oraz narażeniem na radon. Pozostawiono materiały edukacyjne dotyczące podejmowanych tematów profilaktycznych.

W dniu kontroli wszystkie oceniane pomieszczenia i otoczenie placówki utrzymane w bieżącej czystości.

Zgodnie z oświadczeniem Pana Jarosława Sochy – Dyrektora usunięcie nieprawidłowości wskazanych w protokole kontroli będzie możliwe po przyznaniu środków finansowych przez organ prowadzący.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*
 - a) Nie okazano do wglądu dokumentacji do celów sanitarno-epidemiologicznych 2 nauczycieli, prowadzących zajęcia i mających bezpośredni kontakt z uczniami w roku szkolnym 2023/2024 zgodnie z wykazem udostępnionym przez dyrektora placówki.
 - b) W siłowni na suficie stwierdzono rozległy ubytek pozbawiony powłok malarskich z odśloniętym tynkiem, który zgodnie z informacjami uzyskanymi podczas kontroli od Dyrektora powstał w wyniku odpadnięcia

części powłok malarskich. Stwierdzony stan techniczny sufitu może być przyczyną wystąpienia nagłego oderwania powłok malarskich z sufitu, które spadając mogą spowodować urazy u uczniów lub pracowników i stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa przebywających w tym pomieszczeniu osób.

- c) W pomieszczeniu higienicznosanitarnym dla chłopców na I piętrze drzwi do obu kabin ustępowych zniszczone, z pęknięciami i głębokimi ubytkami płyty i laminatu, odsonięta chłonna powierzchnia pilśniowa trudna do utrzymania w czystości i prowadzenia ewentualnej dezynfekcji.
- d) W siłowni grzejniki centralnego ogrzewania żeliwne, żeberkowe, usytuowane na ścianie przy workach treningowych, na grzejnikach brak jest osłon ochraniających przed możliwością doznania urazu przez ucznia podczas ćwiczeń.
- e) Placówka nie posiada umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej nad uczniami z żadnym podmiotem udzielającym świadczeń zdrowotnych.

Stwierdzone nieprawidłowości stanowią naruszenie przepisów:

- rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020r., poz.1604),
- ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2023r., poz. 1284 ze zm.),
- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022r. poz. 1225 ze zm.),
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2023r. poz. 900 ze zm.),
- ustawy z dnia 12 kwietnia 2019r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. 2019r. poz. 1078).

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski* *Nie dotyczy*

IV.UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**
2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego
3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**
(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)
4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit..... nie nałożono/~~nałożono~~**
grzywnę w drodze mandatu karnego na

Nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości *Nie dotyczy* słownie *Nie dotyczy*

(nr mandatu karnego) *Nie dotyczy*

5. Upoważnienie do nakładania grzywn w drodze mandatu karnego nr *Nie dotyczy* z dnia *Nie dotyczy* wydane przez *Nie dotyczy*

.....
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu: *Nie dotyczy*
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**
7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu: *Nie dotyczy* (imię i nazwisko/adres)
8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~ **
10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

.....
(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Starszy asystent

 mgr Magdalena Helinska - Gurba

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu: 05.06.2024r.

DYREKTOR

 mgr Jarosław Socha

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
 20-445 Lublin, ul. Zemborzycza 63
 tel. 815338495

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/~~nie wykorzystano~~ formularze kontroli** „Ocena stanu sanitarnego szkoły” F/HDM/04

(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanego *RODO*, informujemy, że:

- 1) Administratorem danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie, dalej zwany *Administratorem*, z siedzibą w Lublinie ul. Uniwersytecka 12, 20-029 Lublin;
- 2) Inspektor ochrony danych jest dostępny pod adresem e-mail: iod.psse.lublin@sanepid.gov.pl;
- 3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e oraz art. 9 ust. 2 lit. h *RODO*, w związku z przepisami *Kodeksu postępowania administracyjnego*;
- 4) Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
- 5) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych;
- 6) Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
- 7) Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 - a) dostępu do danych osobowych Panią/Pana dotyczących,
 - b) sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 - c) żądania od *Administradora* ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 1 *RODO*;
- 8) Nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
 - a) żądania usunięcia danych osobowych,
 - b) żądania przenoszenia danych osobowych,
 - c) wniesienia sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych;
- 9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul Stawki 2;
- 10) Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również nie podlegają profilowaniu.

Niniejsze nie dotyczy przetwarzania danych osobowych dotyczących osób prawnych, w szczególności przedsiębiorstw będących osobami prawnymi, w tym danych o firmie i formie prawnej oraz danych kontaktowych osoby prawnej.

