

Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego

## PROTOKÓŁ KONTROLI SANITARNEJ

Nr 0115-114-423.2/4/07

Lublin 15.02.07

(Miejscowość i data)

Przeprowadzonej przez upoważnionego (-ych) pracownika (-ów) Podatownik Stacji Sanitarno -  
Epidemiologicznej w Lublinie A. instr. Hig.

Monika Marcejał upow. K-0160/48/07

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia do czynności kontrolnych)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 4 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006r. Nr 122, poz. 851, z późn. zm.), w związku art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).

Sposób przeprowadzania kontroli określa Procedura Kontroli PK/NB/01.

### CZĘŚĆ I – INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO ZAKŁADU/ OBIEKTU

1. Zakład/obiekt kontrolowany:

Basen rekreacyjny Gimnazjum nr. 16

ul. Poturzyńska 2 20-838 Lublin

(pełna nazwa)

(adres)

NIP 712-24-70-041 REGON/PESEL 131030292

2. Kierujący zakładem/obiektem kontrolowanym:

Dyrektor - mgr Barbara Wańda

(imię i nazwisko, stanowisko)

3. Przedstawiciel zakładu/obiekту kontrolowanego:

P. Zofia Kucharska - Kier. adm.

(imię i nazwisko, stanowisko)

(osoby przywołane przez strony na świadka dokonanych czynności kontrolnych)

4. Informacje dotyczące będącego w toku postępowania administracyjnego i/lub egzekucyjnego bądź udzielonych zaleceń:

nd.

## CZĘŚĆ II – PRZEPROWADZENIE KONTROLI

1. Zakres przedmiotowy kontroli: *kontrola zgodności z wymaganiami san-technicznymi, w których prowadzone jest świadczenie usług*

2. Wyposażenie użyte podczas kontroli: *nie*

3. Integralną częścią protokołu są załączniki: *XF 101/101/01/08*

(symbol załącznika (-ów))

4. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli stanowią naruszenie następujących przepisów:

*nie*  
(przepisy)

## CZĘŚĆ III – USTALENIA POKONTROLNE

1. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami sanitarno-technicznymi ustalono następujące terminy ich usunięcia: *nie*

2. W książce kontroli sanitarnej i książce kontroli\* dokonano wpisu oraz wydano doraźne zalecenia, dotyczące usunięcia bieżących uchybień wymienionych w:

*zobacz nie wpisać*

(wymienić punkty i numer załącznika)

O usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości kierownik / przedstawiciel zakładu / obiektu kontrolowanego jest obowiązany zawiadomić właściwego państwowego inspektora sanitarnego nie później niż w ciągu 3 dni od daty wyznaczonego terminu.

3. Uwagi i zastrzeżenia kierownika/przedstawiciela zakładu / obiektu\* kontrolowanego.

Pan (i) wnosi /nie wnosi\* uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego:

.....  
.....  
.....

4. Uwagi osoby kontrolującej: *bez uwag* .....

.....  
.....

5. Za stwierdzone nieprawidłowości *ud* .....

(wymienić punkty i numer załącznika)

ukarano *ud* .....

(imię i nazwisko, stanowisko)

grzywną w drodze mandatu karnego *ud* w wysokości *ud* zł w oparciu

(nr mandatu karnego)

o *ud* .....

(podstawa prawna)

upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia *ud* .....

nr *ud* .....

6. Czas trwania kontroli: od *13<sup>30</sup>* do *15<sup>00</sup>* .....

Protokół niniejszy wraz z załącznikami został sporządzony w *2* .....jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron, a następnie po odczytaniu i omówieniu został podpisany. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy dokonać odpowiedniej adnotacji.

Poprawki i uzupełnienia do protokołu *ud* .....

.....  
.....  
.....

(podać: numer strony protokołu, załącznika, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

Gimnazjum nr 16  
im. Fryderyka Chopina  
ul. Poturzyńska 2, 20-853 Lublin  
tel. 7415992, tel./fax 4438530  
REGON 431030179, NIP 2122470041

F/PK/HK/01/01  
Data wydania: 2006-10-03  
Strona 4 (4)

.....  
(podpis i pieczęć kontrolowanego)

.....  
(podpisy świadków)

.....  
(podpis osoby kontrolującej)

Sanitarny Inspektor Higieny  
Marszałek

#### CZĘŚĆ IV - POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli przeprowadzonej w dniu (-ach)..... 15.02.07

otrzymałem (-am) w dniu ..... 15.02.07

Gimnazjum nr 16  
im. Fryderyka Chopina  
ul. Poturzyńska 2, 20-853 Lublin  
tel. 7415992, tel./fax 4438530  
REGON 431030179, NIP 2122470041  
.....  
(podpis i pieczęć odbierającego protokół)

Wyniki kontroli dotyczą wyłącznie skontrolowanego zakładu/objektu.  
Niniejszy protokół nie może być bez zgody Państwowego ..... Inspektora Sanitarnego  
w ..... powielany inaczej jak tylko w całości.

Protokół sprawdzono pod względem formalnym po dokonaniu czynności kontrolnych i zatwierdzono /  
nie zatwierdzono\* wyniki kontroli na egzemplarzu protokołu właściwego państwowego inspektora  
sanitarnego:

.....  
(data, podpis kierownika komórki organizacyjnej/  
kierownika technicznego/ zastępcy)

\* - zaznaczyć właściwe

Załącznik do protokołu kontroli sanitarnej Nr 433.2/107 z dnia 15.02.07

**Ocena stanu sanitarnego basenu kąpielowego, pływalni /właściwe zakreślić/**

T- tak; N- nie; ND- nie dotyczy /właściwe zakreślić/

1. Lokalizacja basenu /pływalni..... gimnazjum nr 16 ul. Polna 2

2. Obiekt posiada regulamin określający warunki korzystania z basenu /pływalni

T  N

3. Obiekt zaopatrzone jest w instalację wodociagową

T  N

4. Podstawowym źródłem zaopatrzenia w wodę jest: wodociąg sieciowy/źródło własne /właściwe zakreślić/

5. Nieczystości płynne odprowadzane są do:

5.1. sieci kanalizacyjnej

T  N

5.2. zbiornika bezodpływowego

T  N

5.3. stwierdzono nieprawidłowości w zakresie usuwania ścieków

T  N

6. Postępowanie z odpadami komunalnymi:

6.1. odpady komunalne gromadzone są w kontenerach/pojemnikach /właściwe zakreślić/

6.2. kontenery/pojemniki /właściwe zakreślić/ do gromadzenia odpadów komunalnych są utrzymane w dobrym stanie:

6.2.1. sanitarno- porządkowym.....  T  N

6.2.2. sanitarno -technicznym .....  T  N

6.3. obiekt posiada umowę na odbiór odpadów komunalnych z firmą posiadającą wymagane zezwolenie

T  N

Podać nazwę i siedzibę firmy MPO-site ul. Ciepłownicza 6

7. Basen / pływalnia / posiada:

7.1. hol z poczekalnią

T  N

7.2. szatnię wierzchniej odzieży

T  N

7.3. ustępy

T  N

7.4. rozbieralnie z liczbą miejsc do rozbierania się i ubierania dostosowaną do rozmiarów zakładu i frekwencji

T  N

7.5. rozbieralnie zaopatrzone w urządzenia do przechowywania ubrań uniemożliwiające stykanie się ubrań należących do innych osób

T  N

7.6 niecki (podać liczbę)..... 1

7.6.1. niecki basenowe posiadają osobne obiegi wody ..... nie

T  N

7.7. natryski

T  N

7.8. inne pomieszczenia (podać jakie)..... pokój natowuiko, loze dla paca

8. Sanitariaty wyposażone są w umywalki z bieżącą ciepłą i zimną wodą.....  T  N

9. Kabiny ustępowe posiadają:  
9.1. ściany o powierzchniach zmywalnych i odpornych na działanie wilgoci.....  T  N

9.2. posadzki wykonane z materiałów zmywalnych, nienasiąkliwych.....  T  N

9.3. miski ustępowe umieszczone w oddzielnych kabinach.....  T  N

9.4. wentylację grawitacyjną /mechaniczną (właściwe zakreślić/ o działaniu ciągłym/włączaną)  T  N  
automatycznie (właściwe zakreślić/.....

10. Zapewnione są środki higieny (mydło, ręczniki jednorazowego użytku, papier toaletowy, suszarka) .....  T  N

11. Prowadzona jest dezynfekcja sanitariatów.....  T  N

Środki stosowane do dezynfekcji..... dysoformin 3000

12. Pomieszczenia obiektu są utrzymane w dobrym stanie:  
12.1. sanitarno- porządkowym.....  T  N

12.2. sanitarno -technicznym.....  T  N

13. Sprzęty mają powierzchnię gładką.....  T  N

14. Ściany pomieszczeń kąpielowych mają powierzchnię gładką i łatwo zmywalną.....  T  N

15. Basen /pływalnia / podzielona jest na część mokrą i część suchą.....  T  N

16. Na całej powierzchni części mokrej (od rozbieralni, przez natryski do niecki basenu i wokół niej) podłoga jest łatwo zmywalna, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych.....  T  N

17. Prowadzona jest dezynfekcja niecki i jej otoczenia.....  T  N

Środki stosowane do dezynfekcji..... podobnym sodu, Albe super

18. Prowadzony jest proces uzdatniania i dezynfekcji wody..... T N

Opis w/w procesów..... do uzdatniania wody stosuje się  
chlor, piływa, ph minus piływa, koagulant, HAC  
u piływa

Imię, nazwisko oraz stanowisko osoby obsługującej urządzenia uzdatniania i dezynfekcji  
wody..... Jolanta Madziarska konsultant

Jakość wody w niecce odpowiada obowiązującym przepisom .....  T  N

19. Prowadzony jest proces płukania filtrów.....  T  N

Podać rodzaj, liczbę i wydajność filtrów..... 2 szt. φ 1800 o wyd. 2 x 46 m<sup>3</sup>/h,  
na ryłkości filtrów 30 ml/h BOBIN ROUND Filter

20. Środki do dezynfekcji wody są przechowywane i sporządzane w wydzielonym pomieszczeniu  T  N

21. Pomieszczenie składowania środków chemicznych posiada wentylację: grawitacyjną i mechaniczną, apteczkę, osobne wejście z zewnątrz – zamykane, szyby zabezpieczone przed światłem słonecznym, umywalkę z bieżącą wodą /właściwe zakreślić/

22. Podłoże w rejonie dowozu i rozładunku środków chemicznych jest:

22.1. utwardzone.....  T  N

22.2. posiada odpowiedni spadek służący do odprowadzania ścieków.....  T  N

22.3. posiada instalację do spłukiwania podłoża.....  T  N

23. Sposób suszenia i przechowywania sprzętu do nauki pływania (deski, krążki, poduszki, itp.).....

metalowy bezkoryzyczny metal

24. Wydzielone jest pomieszczenie / miejsce /właściwe zakreślić/ na sprzęt porządkowy, środki czystościowe.....  T  N

25. Otoczenie basenu utrzymane jest w dobrym stanie porządkowym.....  T  N ND

26. Apteczka pierwszej pomocy medycznej jest zapewniona.....  T  N

27. Dokumentacja zdrowotna pracowników jest aktualna.....  T  N

28. Inne uwagi kontrolującego / Opis stwierdzonych nieprawidłowości / właściwe zakreślić/.....

biżuteria oraz makijaż nieczysty.

Gimnazjum nr 16  
im. Fryderyka Chopina  
ul. Poturzyńska 2, 20-853 Lublin  
tel. 7415992, tel./fax 4438530  
REGON 431030012 NIP 7122470041  
*Stefan S. S. S.*  
(podpis osoby kontrolowanej)

*[Signature]*  
(podpis osoby kontrolującej)  
Inspektor Higieny  
M. S. S. S.