



Szkoła Podstawowa nr 23
im. Olimpijczyków Polskich

20-126 Lublin, ul. Podzamcze 9, tel./fax 081 444 44 08
www.sp23.lublin.pl, e-mail: poczta@sp23.lublin.eu



Lublin, dnia 30 października 2017 r.

DS.09.7.2017

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Lublinie
ul. Uniwersytecka 12
20-029 Lublin**

W odpowiedzi na pismo HK-C-723.1/17/2017 z dn. 24.10.2017 r. dotyczące protokołu z kontroli sanitarnej basenu Szkoły Podstawowej nr 23 im. Olimpijczyków Polskich, ul. Podzamcze 9, 20-126 Lublin, przeprowadzonej w dn. 04.10.2017 r., w którym stwierdzono uchybienie polegające na braku chloru wolnego w brodzikach do płukania stóp w części damskiej i męskiej.

Uprzejmie informuje, że uchybienie zostało usunięte.

Dnia 17.10.2017 r. zakupiono i zamontowano:

- pompę dozującą perystaltyczną 4l/h 3 bar - Astral,
- zawór dozujący R ½” – PROMINENT
- wykonano instalację dozującą stabilizowany podchloryn sodu do brodzików do płukania stóp.

W dniu dzisiejszym tj. 30.10.2017 r. w wyniku pomiaru poziomu chloru wolnego stwierdzono zawartość Cl – 1,40 mg/l.

Powyższy wynik zawiera się w wartościach przewidzianych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.

Z poważaniem

DYREKTOR

mgr Kamil Dąbrowski