




**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
w LUBLINIE**

http://psselublin.pis.gov.pl  
e-mail: [psse.lublin@pis.gov.pl](mailto:psse.lublin@pis.gov.pl)



20-078 Lublin, ul. 3 Maja 4  
tel. 81-53-297-05, fax 81-53-247-23

20-029 Lublin, ul. Uniwersytecka 12  
tel./fax 81-53-380-16

HK-723/46/2017

Lublin, dnia 20.09.2017

**Szkoła Podstawowa Nr 23  
ul. Podzamecze 9  
20-126 Lublin**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1261) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r., poz. 2016)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie

**ocenia, że w okresie od 02.06.2016 r. do 02.06.2017 r. woda na pływalni**

**Szkoły Podstawowej Nr 23 przy ul. Podzamecze 9 w Lublinie**

**była bezpieczna pod względem sanitarnym dla użytkowników pływalni.**

Woda spełniała wymagania mikrobiologiczne, określone w przywołanym rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Natomiast incydentalnie występowały przekroczenia najwyższej dopuszczalnej wartości parametrów fizykochemicznych tj.: azotany, chloroform, chlor związany, THM oraz chlor wolny. Przekroczenia najwyższej dopuszczalnej wartości parametrów fizykochemicznych nie stanowiły zagrożenia dla zdrowia osób kąpiących się, ale wskazywały na konieczność dokonywania przez zarządzającego pływalnią działań naprawczych w celu dążenia do utrzymania wartości parametrów na poziomie, zgodnym z obowiązującymi normami.

**Zbiorcza roczna ocena jakości wody na pływalni została dokonana na podstawie :**

- parametrów jakości wody na pływalni ocenianych przez zarządcę pływalni na podstawie wymagań, o których mowa w § 3 ust.1 cytowanego wyżej rozporządzenia,
- wyników badań wody na pływalni wykonanych przez zarządzającego pływalnią,
- zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz,
- wyników badań wody na pływalni wykonywanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie przed wydaniem oceny.

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Lublinie

  
Bożena Kess