



**LUBELSKI
PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR SANITARNY**

20-708 Lublin, ul. Pielęgniarek 6
tel. 81 743-42-72 / 73, fax. 81 743-46-86
wsse.lublin@sanepid.gov.pl,
www.gov.pl/web/wsse-lublin

DNS-NZ.7840.1.83.2022

Egzemplarz nr 1

Lublin, dnia 23.09.2022 r.

**Gmina Miasto Lublin
Pl. Łokietka 1
20-109 Lublin**

**Reprezentowana przez
Pana Kamila Dąbrowskiego
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 23
im. Olimpijczyków Polskich w Lublinie
ul. Podzamcze 9, 20-126 Lublin**

DECYZJA

Na podstawie § 72 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. *w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie* (t. j. Dz. U z 2022 r. poz. 1225), art. 37 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Pana Kamila Dąbrowskiego Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 23 im. Olimpijczyków Polskich w Lublinie pełnomocnika Gminy Miasto Lublin z dnia 13.09.2022 r., znak: KOS.130.1.2022 uzupełnionego w dniu 15.09.2022 r. i pismem z dnia 16.09.2022 r. w przedmiocie wyrażenia zgody na odstępstwo od warunków technicznych w zakresie obniżenia wysokości pomieszczenia na pobyt ludzi

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

wyraża zgodę na obniżenie wysokości do nie mniej niż 2,51 m w świetle pomieszczenia przeznaczonego na pobyt więcej niż 4 osób tj. sali wielosprawnościowej zlokalizowanej w budynku krytej pływalni, Szkoły Podstawowej nr 23 przy ul. Podzamcze 9 w Lublinie **pod warunkiem** zapewnienia w niej wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej lub klimatyzacji gwarantujących uzyskanie wymiany powietrza (dopływ powietrza zewnętrznego i odpływ powietrza wewnętrznego na zewnątrz budynku realizowany za pomocą urządzeń mechanicznych) i właściwego mikroklimatu (zapewnienie odpowiedniej wilgotności powietrza doprowadzanego do pomieszczeń) z dopływem powietrza zewnętrznego w ilości zgodnej z wymaganiami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. *w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie* oraz Polskiej Normy pn. „*Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej*” - PN-83/B-03430 (ze zmianą PN-83/B-03430/Az3, luty 2000)".

Uzasadnienie

Strona wnioskiem z dnia 13.09.2022 r., za pośrednictwem pełnomocnika, wystąpiła o wyrażenie zgody na obniżenie wysokości do nie mniej niż 2,51 m dla pomieszczenia przeznaczonego na pobyt więcej niż 4 osób tj. sali wielosprawnościowej zlokalizowanej w budynku krytej pływalni, Szkoły Podstawowej nr 23 przy ul. Podzamcze 9 w Lublinie.

Z akt sprawy wynika, iż powierzchnia sali wielosprawnościowej wynosi 189,0 m². Wysokość sali wynosząca w świetle 3,3 m została obniżona po wykonaniu sufitów podwieszanych kryjących

kanały wentylacji mechanicznej do wysokości 2,51 m w świetle. Sale przeznaczone są do prowadzenia zajęć gimnastycznych oraz ogólnorozwojowych dla ok 26 osób. W pomieszczeniu objętym wnioskiem nie występują czynniki szkodliwe lub uciążliwe dla zdrowia oraz zapewnione jest oświetlenie dzienne poprzez 2 okna zewnętrzne o wymiarach 150 cm x 407 cm. Zgodnie z wnioskiem w pomieszczeniach wykonana jest wentylacja mechaniczna. Sala jest zlokalizowana na poziomie -1 budynku, jednak jak wynika z załączonej dokumentacji projektowej, jest to pomieszczenie usytuowane na poziomie otaczającego terenu.

Zgodnie z § 72 ust. 1 wyżej przywołanego rozporządzenia Ministra Infrastruktury – wysokość pomieszczeń do pracy, nauki i innych celów, w których nie występują czynniki uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, przeznaczone na stały lub czasowy pobyt dla więcej niż 4 osób powinna wynosić min. 3,0 m w świetle. Przepis § 72 ust. 2 stanowi, iż pomieszczenia, których wysokość powinna zgodnie z ust. 1, wynosić co najmniej 3 m i 3,3 m, mogą być obniżone do wysokości nie mniejszej niż 2,5 m w przypadku zastosowania wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej lub klimatyzacji, pod warunkiem uzyskania zgody państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

Mając na uwadze wyżej przywołane normy prawne, po analizie całokształtu sprawy, należy uznać, że zachodzą przesłanki do wyrażenia zgody na odstępstwo w zakresie obniżenia wysokości do nie mniej niż 2,51 m w przedmiotowym pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt więcej niż czterech osób, pod warunkiem zapewnienia w nim wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej lub klimatyzacji gwarantującej uzyskanie wymiany powietrza i właściwego mikroklimatu, a zatem orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej służy stronie odwołanie do Głównego Inspektora Sanitarnego w Warszawie za pośrednictwem Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Z dniem doręczenia Lubelskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Otrzymują:

Egz. Nr 1 – Adresat za pośrednictwem pełnomocnika

Kamil Dąbrowski*, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 23

im. Olimpijczyków Polskich w Lublinie – za pośrednictwem ePUAP

Egz. Nr 2 - NZ aa

*W załączeniu klauzula informacyjna

Sporządził: MW; OZNS; tel. do kontaktu 81-533-41-57