


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Lublinie
20-029 Lublin
ul. Uniwersytecka 12
Tel. 81 532 97 05



PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HK.1411.47.2024.AJ

Lublin, dnia 29.04.2024 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Agnieszkę Józwik – Oddział Higieny Komunalnej, nr upoważnienia K.057.2.13.2024, Artura Łagóda – Oddział Higieny Komunalnej, nr upoważnienia K.057.2.12.2024, nr upoważnienia do przeprowadzenia kontroli K.057.1.371.2024

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 416) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Olimpijczyków Polskich ul. Podzamcze 9,
20-126 Lublin tel./fax 81 466 46 26, poczta@sp23.lublin.eu
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Pływalnia Szkoły Podstawowej Nr 23 im. Olimpijczyków Polskich ul. Podzamcze 9,
20-126 Lublin tel./fax 81 466 46 26, poczta@sp23.lublin.eu
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

1. Gmina Lublin – właściciel
2. Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Olimpijczyków Polskich
(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników)

1. Plac Łokietka 1 w Lublinie
2. ul. Podzamcze 9, 20-126 Lublin tel./fax 81 466 46 26, poczta@sp23.lublin.eu
(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna)

4. NIP: 94625758 REGON: 431019514 PKD. -

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pani Renata Kwiatosz – p. o. Dyrektor Szkoły
(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu* - nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Pani Monika Ciećko – Kierownik Gospodarczy
Pan Bogdan Szajda - konserwator
(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 29.04.2024 r. godz. 11:50

Handwritten signatures and initials: "Bogdan", "MCS", "AB".

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* - nie dotyczy.
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: Podmiot nie prowadzi działalności gospodarczej
4. Data i godzina zakończenia kontroli 29.04.2024 r. godz. 14:15
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* - 10 min. w obszarze oceny stanu sanitarno-technicznego niecki basenowej, 10 min. w obszarze weryfikacji dokumentacji pływalni.
6. Zakres przedmiotowy kontroli: celem stwierdzenia przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczno-sanitarne na pływalni w związku z interwencją, złożoną do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie w dniu 29.04.2024 r., dotyczącą niewłaściwego stanu sanitarno-higienicznego niecki basenu sportowego.
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli* komputer PN SB-RIW-ZE/0129, drukarka mobilna PN SB-RIW-DR/0098, termometr PP/S/K/03-08/HK, (świadczenie wzorcowania nr 1751/661/LA/T/2022 z dnia 27.12.2022 r.), Chlorine Test firmy Merc
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
- nr i nazwa protokołu/ów* -

Podczas kontroli wykonano pomiary poziomu chloru wolnego Testem Chlorine firmy Merck w niecce basenu sportowego. Wykonano również pomiary temperatury wody termometrem PP/S/K/03-08/HK (świadczenie wzorcowania nr 1751/661/LA/T/2022 z dnia 27.12.2022 r.) w niecce basenu sportowego.

9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu*: nie dotyczy
10. Korzystano z wyników badań i pomiarów*:
- sprawozdania z badań nr L/0/12/2023/688/FM/1 z dnia 16.04.2024 r. sporządzone przez Laboratoria Badawcze GBA POLSKA Sp. z o.o. Member of Group ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa.
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:
- rejestr odczytów parametrów wody i pomiarów z niecki basenu sportowego,
- umowa nr 19/SP23/23 z dnia 20.12.2023 r. na usługę obsługi technologicznej pływalni z AQUALINE S.C. ul. Powstańców 60A/303, 05-091 Ząbki.
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*: nie dotyczy.
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr - nie dotyczy.

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli -
2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/objektu, stanu sanitarno-higienicznego

W dniu 29.04.2024 r. pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Lublinie przeprowadzili kontrolę sanitarną interwencyjną, w związku z interwencją, która wpłynęła do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, w Lublinie w dniu 29.04.2024 r., dotyczącą niewłaściwego stanu sanitarno-higienicznego niecki basenu sportowego. Kontrolę przeprowadzono przy udziale kierownika gospodarczego – Pani Moniki Ciećko oraz konserwatora – Pana Bogdana Szajdy.

Kontrolą objęto nieckę basenu sportowego oraz pomieszczenia podbasenowe (pomieszczenie ze stanowiskami dozującymi środki chemiczne, pomieszczenie pH, magazyn koagulantu, magazyn chloru).

W dniu kontroli woda w basenie sportowym klarowna i przejrzysta. W trakcie kontroli na dnie niecki basenowej miejscami oraz wokół wszystkich otworów wylotowych stwierdzono jasnozielony nalot. Z informacji uzyskanych od Pani Dyrektora Renaty Kwiatosz planowana jest wymiana folii w niecce basenu sportowego w bieżącym roku.

Podczas kontroli dokonano pomiarów temperatury wody i poziomu chloru wolnego:

- niecka basenu sportowe: zawartość chloru 0,4 mg /dm³, temperatura wody 28,2 °C – wyniki prawidłowe.

Obsługą urządzeń do uzdatniania wody basenowej zajmuje się firma AQUALINE s.c. ul. Powstańców 60A/303, 05-091 Ząbki oraz 1 konserwator szkoły. Osoby z obsługi prowadzą rejestr odczytów parametrów wody i pomiarów, zapisy dokonywane są 5 razy dziennie : pH wody, potencjał redox, stężenie chloru wolnego, temperatury wody, 1 raz

Buczek *Rlk.* *Mel* *AA*

na dobę stężenie chloru związanego. W dniu kontroli brak dokumentu potwierdzającego prowadzenie bieżącej obserwacji wody na pływalni, z uwzględnieniem odnotowania przejrzystości wody, datą, godziną i podpisem osoby przeprowadzającej obserwację.

Jakość wody w niecce kontrolowana jest automatycznie przez komputer. Komputerowe jest także dozowanie odpowiednich reagentów w celu utrzymywania odpowiednich parametrów tj. poziom chloru, odczyn pH wody, potencjał Redox. W dniu kontroli zapisy komputerowe wskazywały:

- basen sportowy zawartość chloru 0,45 mg /dm³, pH – 7,18, Redox - 782 mV, temp. wody 27,7°C, przepływ – 55,0 l/h – wyniki prawidłowe.

W pomieszczeniach podbasenowych znajduje się:

- magazyn pH z 4 stanowiskami dozującymi środek korektor pH minus w płynie Advance Pool firmy MEXEO
- magazyn koagulantu z 4 stanowiskami dozującymi środek Koagulant w płynie – dystrybutor firma Klinex (ważny do 01.05.2025 r.),
- magazyn chloru z 4 stanowiskami dozującymi stabilizowany podchloryn sodu ChlorSTAB (data produkcji 08.01.2024 r.. ważny 6 miesięcy od daty produkcji).

Środki do uzdatniania wody basenowej kupowane są na bieżąco. Pomieszczenia do uzdatniania wody basenowej zamykane, bez dostępu światła słonecznego.

Obieg wody w niecce odbywa się w systemie zamkniętym z czynnym przelewem do zbiornika przelewowego. Woda basenowa ze zbiornika przelewowego trafia na zespoły filtracyjne, skąd po mechanicznym oczyszczeniu na złożu i uzdatnieniu za pośrednictwem pomp kierowana jest ponownie do obiegu. Płukanie filtrów odbywa się co 3-4 dni, odkurzanie niecki basenowej w miarę potrzeb. Według informacji uzyskany od konserwatora ostatnie odkurzanie niecki basenowej miało miejsce w dniu 26.04.2024 r.

Jakość wody na pływalni nadzorowana jest przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Lublinie oraz w ramach kontroli wewnętrznej przez zarządzającego pływalnią. Próbkę wody basenowej pobierane są według ustalonych harmonogramów. Badania wody basenowej na bieżąco przekazywane są do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie. Ostatnie sprawozdania z badań nr L/0/12/2023/688/FM/1 z dnia 16.04.2024 r. sporządzone przez Laboratoria Badawcze GBA POLSKA Sp. z o.o. Member of Group ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa – wyniki prawidłowe.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono* -

- a) na dnie niecki basenowej wokół wszystkich otworów wylotowych jasnozielony nalot, co narusza:
 - ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.).
 - ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2023 r. poz. 1284 ze zm.),
- b) brak dokumentu potwierdzającego prowadzenie bieżącej obserwacji wody na pływalni, z uwzględnieniem odnotowania przejrzystości wody, datą, godziną i podpisem osoby przeprowadzającej obserwację, co narusza:
 - rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230).

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski* - nie dotyczy.

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, ~~dokonano~~/ nie dokonano wpisu do książki kontroli/~~dziennika budowy~~**
 2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego.
 3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**
- (podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)
4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit. - nie nałożono/~~nałożono~~** grzywnę w drodze mandatu karnego na - (imię i nazwisko/stanowisko) w wysokości - słownie - (nr mandatu karnego) - (podstawa prawna) -
 5. Upoważnienie do nakładania grzywnien w drodze mandatu karnego nr - z dnia - wydane przez -
- (nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

[Handwritten signatures and initials]

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała** - nie dotyczy
7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu ** - nie dotyczy.
8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.
9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~ **
10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

Monika Ciecko Bogdan Szajda

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Młodszy asystent

Asystent

mgr Artur Łagód

mgr Agnieszka Jóźwik

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 29.04.2024 r.

p.o. DYREKTORA

Renata Kwiatosz
mgr Renata Kwiatosz

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
im. Olimpijczyków Polskich
20-126 Lublin, ul. Podzamcze 9
NIP 9461838898, tel. 81 466 46 26

W trakcie kontroli wykorzystano/~~nie wykorzystano~~ formularze kontroli** (nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanego RODO, informujemy, że:

- 1) Administratorem danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie, dalej zwany Administratorem, z siedzibą w Lublinie ul. Uniwersytecka 12, 20-029 Lublin;
- 2) Inspektor ochrony danych jest dostępny pod adresem e-mail: iod.psse.lublin@sanepid.gov.pl;
- 3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO, w związku z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego;
- 4) Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
- 5) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych;
- 6) Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
- 7) Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 - a) dostępu do danych osobowych Panią/Pana dotyczących,
 - b) sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 - c) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 1 RODO;
- 8) Nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
 - a) żądania usunięcia danych osobowych,
 - b) żądania przeniesienia danych osobowych,
 - c) wniesienia sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych;
- 9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2;
- 10) Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również nie podlegają profilowaniu.

Niniejsze nie dotyczy przetwarzania danych osobowych dotyczących osób prawnych, w szczególności przedsiębiorstw będących osobami prawnymi, w tym danych o firmie i formie prawnej oraz danych kontaktowych osoby prawnej.

[Signature]

[Signature]

[Signature]