


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Lublinie
20-029 Lublin
ul. Uniwersytecka 12
Tel. 081 533 00 61



PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HDM.5643.18.2019.MHG

Lublin, 20.02.2019r.
(miejsowość i data)

przeprowadzonej przez Magdalenę Helińską-Gurba Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych K.0122.15.2019

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika upoważnionego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r., poz. 59) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany:

Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania, 20-016 Lublin, ul. Narutowicza 37/39, tel. 81 466 39 00, faks 81 466 39 01 do 03, e-mail: oswiata@lublin.eu

Wypoczynek zimowy zorganizowany w formie półkolonii w Szkole Podstawowej Nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie ul. Kresowa 7, 20-215 Lublin tel. 81 746 19 77, faks 81 746 24 68, e-mail: poczta@sp27.lublin.eu

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu:

Wypoczynek zorganizowany w formie półkolonii w Szkole Podstawowej Nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie ul. Kresowa 7, 20-215 Lublin tel. 81 746 19 77, faks 81 746 24 68, e-mail: poczta@sp27.lublin.eu – wypoczynek zimowy 2019

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:

Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

20-016 Lublin, ul. Narutowicza 37/39, tel. 81 466 39 00, faks 81 466 39 01 do 03, e-mail: oswiata@lublin.eu

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP 946 257 58 11 REGON 432511996

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pan Wojciech Josicz – Dyrektor Szkoły Podstawowej, organizator wypoczynku

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Pani Zofia Litman-Siczek - wicedyrektor

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Pani Regina Tatara - wychowawca

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 20.02.2019r. godz. 11⁵⁵

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* *Nie dotyczy*

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: placówka nie prowadzi działalności gospodarczej – brak wymogu prawnego – wypoczynek zimowy 2019

4. Data i godzina zakończenia kontroli: 20.02.2019r. godz. 14⁵⁰
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* *Nie dotyczy*
6. Zakres przedmiotowy kontroli:
Kontrola warunków higieniczno – sanitarnych pomieszczeń, wymagań w stosunku do sprzętu używanego w placówce oraz utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości w trakcie trwania wypoczynku zimowego 2019
7. *Wyposażenie użyte podczas kontroli**
Komputer SK/S/K/09-162/HDM, przymiar wstępowy PP/K/01-05/HDM, termometr PP/S/K/03-08/HDM, termometr PP/S/K/03-04/HDM
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów* - dokonano pomiarów:
 - pomiar odległości miejsca gromadzenia nieczystości stałych od okien i drzwi budynku,
 - pomiar temperatury ciepłej wody w strumieniu,
 - pomiar temperatury w sali zajęć.
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* *Nie dotyczy*
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów:
 - Protokół Nr 2828 z okresowej kontroli przewodów kominowych, wentylacji mechanicznej – kontrola polegająca na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności przewodów kominowych łącznie z urządzeniami mającymi bezpośredni związek z kominami oraz przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych, sprawdzenie drożności, badanie ciągu, badanie sprawności urządzeń nawiewnych i wyciągowych, przegląd kratki wentylacyjnych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 27 z dnia 22.10.2018r. sporządzony przez Mistrza kominiarskiego Mariana Bobrowskiego nr upr. 28447 i Grzegorza Wojnickiego upr. budowlane LUB/0078/OWOS/07. Objęte kontrolą przewody kominowe oraz elementy urządzeń kominowych odpowiadają przepisom Prawa Budowlanego. W segmencie sportowym w ustępach przy szatniach dla dziewcząt i chłopców wentylacja mechaniczna o działaniu ciągłym wykazuje ciąg prawidłowy i nadaje się do dalszej eksploatacji.
 - Sprawozdanie z badania wody Nr DL-W/Z-520/17/PBM z dnia 13.12.2017r. sporządzone przez Dział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Lublinie ul. Uniwersytecka 12, 20-029 Lublin. Wyniki nie wykazują przekroczeń badanych parametrów.
 - Sprawozdanie z pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy w salach nr 37, 38, 40 przez PUH „FIRE-VOLT” s. c. Jolanta i Zbigniew Krzyżanowscy, 20-515 Lublin, Zemborzyce Podleśne 39 A. Oświetlenie zgodne z PN -EN 12464-1:2004.
 - Protokół Nr 04/08/2018 z pomiarów oświetlenia tablic z dnia 14.08.2018r. sporządzony przez Pana Arkadiusza Mazurek upr. E1/671/3166/13, E1/671/3167/13 z firmy AMPLUS Arkadiusz Mazurek 21-100 Lubartów, Wólka Rokicka 69B. Zgodnie z przedstawionym protokołem oświetlenie tablic w salach Nr: 8, 9, 12, 25, 31, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 52, 51, 53, 55, 56, 63, 61, 60, 66, 68, 67, 13 i 14 spełnia wymagania PN-EN 12464-1:2012.
 - Protokół Nr 05/08/2018 z pomiarów oświetlenia tablic z dnia 14.08.2018r. sporządzony przez Pana Arkadiusza Mazurek upr. E1/671/3166/13, E1/671/3167/13 z firmy AMPLUS Arkadiusz Mazurek 21-100 Lubartów, Wólka Rokicka 69B. Zgodnie z przedstawionym protokołem oświetlenie w Sali Nr 9, Nr 47 oraz w sali gimnastycznej spełnia wymagania PN-EN 12464-1:2012.
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli: *Nie dotyczy*
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*: *Nie dotyczy*
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli: „Ocena stanu sanitarnego wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania” F/HDM/15

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Organizatorem wycieczki zimowej jest Pan Wojciech Josicz – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie ul. Kresowa 7, 20-215 Lublin. Postępowanie administracyjne jest prowadzone w formie decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie:

- znak HDM-0718/34/2018 z dnia 22.02.2018r., zmienionej decyzją z dnia 20.09.2018r. z terminem wykonania do dnia 30.09.2019r.;
- znak HDM.H-762/44/2016 z dnia 15.07.2016r., zmienionej decyzją z dnia 01.09.2016r., decyzją z dnia 23.02.2017r. oraz decyzją z dnia 17.09.2018r. z terminem wykonania do dnia 30.09.2019r.;
- znak HDM.H-762/46/2017 z dnia 07.03.2018r., zmienionej decyzją z dnia 17.09.2018r. z terminem wykonania do dnia 30.09.2019r.

Zaleceń pokontrolnych innych organów kontroli nie było.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/objektu, stanu sanitarno-higienicznego

Wypoczynek zimowy dla dzieci zorganizowany w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej Nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie ul. Kresowa 7, 20-215 Lublin. Organizatorem wycieczki letniej jest Pan Wojciech Josicz – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie ul. Kresowa 7, 20-215 Lublin. Wypoczynek zgłoszony do Kuratorium Oświaty - Nr zgłoszenia 8626/LUB/2019-Z.

Postępowanie administracyjne jest prowadzone w formie decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie:

- znak HDM-0718/34/2018 z dnia 22.02.2018r., zmienionej decyzją z dnia 20.09.2018r. z terminem wykonania do dnia 30.09.2019r. w zakresie zapewnienia w pomieszczeniach szkoły oświetlenia elektrycznego o parametrach zgodnych z Polską Normą PN-EN 12464-1:2012. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część I: Miejsce pracy we wnętrzach;
- znak HDM.H-762/44/2016 z dnia 15.07.2016r., zmienionej decyzją z dnia 01.09.2016r., decyzją z dnia 23.02.2017r. oraz decyzją z dnia 17.09.2018r. z terminem wykonania do dnia 30.09.2019r. w zakresie zapewnienia wentylacji zgodnej z normą PN-83 B-03430 w następujących pomieszczeniach i przedstawienia wyników badań potwierdzających zapewnienie właściwej wentylacji:
 - a) w salach zajęć Nr 37, Nr 38, Nr 43, Nr 44, Nr 45, Nr 46, Nr 47, Nr 55, Nr 60, Nr 61, Nr 63, Nr 66, Nr 67 oraz Nr 68;
- znak HDM.H-762/46/2017 z dnia 07.03.2018r. z terminem wykonania do dnia 30.09.2019r. w zakresie zapewnienia gładkiej, bez ubytków, łatwej do utrzymania w czystości powierzchni podłogi w sali gimnastycznej oraz zapewnienia wentylacji zgodnej z normą PN-83 B-03430 i przedstawienia wyników badań potwierdzających zapewnienie właściwej wentylacji w salach lekcyjnych w segmencie dydaktycznym „0”:
 - a) w sali Nr 8,
 - b) w sali Nr 12.

Kontrola dotyczy wycieczki trwającej od 11.02.2019r. do 22.02.2019r. Liczba uczestników wycieczki to 45 dzieci w wieku 7-12 lat, w tym 23 dziewcząt i 22 chłopców. W dniu kontroli obecnych jest 35 dzieci. Dzieci przebywają na wycieczce zimowej od poniedziałku do piątku w godzinach od 6⁰⁰ do 14⁰⁰. Personel zatrudniony podczas wycieczki to 3 wychowawców oraz kierownik półkolonii.

Budynek oddany do użytku w 1963r., murowany, składający się z 3 dwukondygnacyjnych segmentów dydaktycznych (segmenty I, II i III), trzykondygnacyjnego segmentu administracyjno-dydaktycznego (segment 0) oraz jednokondygnacyjnego segmentu sportowego, połączonych parterowymi łącznikami. Posesja szkoły ogrodzona w części z placem zabaw i boiskami, ogrodzenie kompletne w dobrym stanie technicznym. Wejście główne do placówki z ciągu pieszego na terenie osiedla mieszkaniowego. Teren wokół budynku uporządkowany. Nawierzchnia dojść i dojazdów utwardzona kostką betonową oraz nawierzchnią bitumiczną. Otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia trwale zabezpieczone. Posesja szkoły uporządkowana, odpady a w szczególności odchody zwierzęce z terenu wokół budynku szkolnego usunięte.

Budynek, podłączony do miejskiej sieci wodnej i kanalizacyjnej. Ogrzewanie centralne z miejskiej sieci ciepłowniczej. Wentylacja grawitacyjna zapewniona w części pomieszczeń, nakaz zapewnienia wentylacji zgodnej z normą PN-83 B-03430 w pomieszczeniach sal zajęć Nr 37, Nr 38, Nr 43, Nr 44, Nr 45, Nr 46, Nr 47, Nr 55, Nr 60, Nr 61, Nr 63, Nr 66, Nr 67 i Nr 68 zawarty w decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie znak HDM.H-762/44/2016 z dnia 15.07.2016r., zmienionej decyzją z dnia 01.09.2016r., decyzją z dnia 23.02.2017r. oraz decyzją z dnia 17.09.2018r. z terminem wykonania do dnia 30.09.2019r. Brak wentylacji w salach lekcyjnych w sali Nr 8 i Nr 12 w segmencie dydaktycznym „0”, nakaz

zapewnienia wentylacji w ww. pomieszczeniach zawarty w decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie znak HDM.H-762/46/2017 z dnia 07.03.2018r. z terminem wykonania do dnia 30.09.2019r. Zapewniono oświetlenie dzienne i oświetlenie elektryczne, punkty oświetleniowe czynne, zaopatrzone w osłony. Nakaz zapewnienia w pomieszczeniach szkoły oświetlenia elektrycznego o parametrach zgodnych z Polską Normą PN-EN 12464-1:2012. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część I: Miejsce pracy we wnętrzach zawarty w decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie znak HDM-0718/34/2018 z dnia 22.02.2018r., zmienionej decyzją z dnia 20.09.2018r. z terminem wykonania do dnia 30.09.2019r.

Usuwanie nieczystości stałych do 2 kontenerów plastikowych o pojemności 1100l., zamykanych wolnostojących usytuowanych na nawierzchni utwardzonej na terenie posesji szkoły. Umowa na wywóz nieczystości Nr 15294/O/17 zawarta w dniu 20.06.2017r. z firmą KOM-EKO S.A. w Lublinie ul. Wojenna 3. Nieczystości odbierane są 2 razy w tygodniu. Miejsce gromadzenia odpadów oddalone ponad 10 m od okien i drzwi placówki. Miejsce gromadzenia odpadów stałych w dobrym stanie sanitarno-technicznym.

Dla dzieci w czasie wycieczki zimowego udostępnione są pomieszczenia: sale świetlicowe Nr 20 i Nr 21 oraz jedno pomieszczenie higienicznosanitarne zlokalizowane na poziomie niskiego parteru w segmencie „0”, sala lekcyjna Nr 8 i pomieszczenie higienicznosanitarne na parterze w segmencie „0” oraz sala gimnastyczna.

Ciąg komunikacyjny. Ściany malowane jasnymi farbami z zaznaczeniem lamperii łatwo zmywalnej, olejnej, gładkie, bez ubytków. Sufit czysty. Na podłodze terakota z uwzględnieniem cokołów przypodłogowych w dobrym stanie sanitarno – technicznym. W korytarzu przy sali świetlicowej Nr 20 dla uczestników wycieczki udostępniono wieszaki stojące na odzież wierzchnią. Liczba wieszaków wystarczająca.

Salę zajęć. Uczestnicy półkolonii korzystają z 2 sal świetlicowych zlokalizowanych na kondygnacji niskiego parteru – Nr 20 i Nr 21 oraz z sali Nr 8 na parterze. Pomieszczenie Nr 20 o powierzchni 44,71m² i wysokości ok. 3 m jest zagłębione w stosunku do otaczającego terenu na głębokość 0,9m. Pomieszczenie Nr 21 o powierzchni 48,90m² i wysokości ok. 3 m, jest w części zagłębione w stosunku do otaczającego terenu na głębokość 0,9m, w części znajduje się 3 cm powyżej otaczającego terenu. Stosunek powierzchni okien do powierzchni podłogi wynosi w Sali Nr 20 1:8, a w Sali Nr 21 1:6. Pomieszczenia sal Nr 20 i Nr 21 zostały zaprojektowane jako sale dydaktyczne zgodnie z Projektem Szkoły Tysiąclecia – Osiedle Tatary, sporządzonym przez Zarząd Inwestycji Szkolnych – Lublin (projektowali: inż. Fijałkowski i inż. Makowiecki). Projekt sprawdzony pod względem zgodności z projektem wstępnym i zamierzeniami inwestycyjnymi, zatwierdzony i przyjęty do realizacji przez Dyрекcję Budowy Osiedli Robotniczych Lublin – Miasto w dniu 01.02.1961r. Ściany w salach malowane jasnymi farbami z zaznaczeniem lamperii łatwo zmywalnej, olejnej, gładkie. Sufity czyste. Podłoga wyłożona panelami lub wykładziną termozgrzewalną oraz dywanami w dobrym stanie sanitarno-technicznym. W oknach zamontowano nawiewniki. Grzejniki centralnego ogrzewania z osłonami wykonanymi z listew z płyty laminowanej. Sale wyposażone w krzesła i stoliki, dywany w dniu kontroli w dobrym stanie sanitarno-technicznym, szafki, regały na książki i pomoce dydaktyczne, sprzęt RTV. Stoliki i krzeselka posiadają certyfikaty bezpieczeństwa:

- Certyfikat Zgodności Nr 19/13 STOLBRZEG na krzesło szkolne i przedszkolne SB-STOLBRZEG,
- Certyfikat Zgodności Nr 14/13 STOLBRZEG na stoły szkolne SB-STOLBRZEG.
- Certyfikat Zgodności Nr 7/17 STOLBRZEG na krzesło szkolne i przedszkolne SB – STOLBRZEG.

Wyroby spełniają wymagania zawarte w: PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2007 i PN-F 06009:2001.

W oknach zamontowano rolety w celu ochrony pomieszczeń przed nadmiernym nasłonecznieniem. Dokonano pomiaru temperatury w jednej sali – stwierdzono 22,3°C. Pomieszczenia utrzymane w bieżącej czystości i porządku.

Sala gimnastyczna. Pomieszczenie o powierzchni 212 m². Ściany w sali malowane z zaznaczeniem lamperii olejnej, gładkie, bez ubytków. Sufit czysty. Podłoga pokryta parkietem drewnianym, lakierowanym, klepki ruchome, między klepkami parkietu liczne szczeliny i ubytki, powierzchnia trudna do utrzymania w czystości. Parkiet na decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie znak HDM.H-762/46/2017 z dnia 23.07.2018r. z terminem wykonania do dnia 30.09.2019r. Punkty świetlne zabezpieczone osłonami, w oknach szyby z pleksy, grzejniki centralnego ogrzewania osłonięte drabinkami przyściennymi. Wentylacja w sali gimnastycznej wspomagana mechanicznie. Sala wyposażona w drabinki przyścienne, ławki, kosze, materace. Sprzęt sportowy na sali gimnastycznej został zakupiony przed 1997r., nie posiada certyfikatów bezpieczeństwa. Wyposażenie sali w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Sala gimnastyczna utrzymana w bieżącej czystości. Zgodnie z informacjami uzyskanymi podczas kontroli od Pani Reginy Tatary – wychowawcy półkolonii zajęcia na sali gimnastycznej odbywają się krótko, z uwagi

na korzystne warunki pogodowe uczestnicy półkolonii przebywają na świeżym powietrzu, korzystają ze spacerów i osiedlowych placów zabaw.

Pomieszczenia higienicznosanitarne. Dla uczestników wypoczynku udostępniono 2 pomieszczenia higienicznosanitarne ogólnodostępne, wyposażone łącznie w 5 misek ustępowych w kabinach i 3 umywalki w przedsiódkach. Ściany wyłożone glazurą do wysokości 2m, powyżej powłoki malarskie gładkie, bez ubytków. Na podłogach terakota w dobrym stanie sanitarno – technicznym. Przy umywalkach zapewniona jest ciepła i zimna, bieżąca woda. Dokonano pomiaru temperatury ciepłej wody w strumieniu - pomiar wskazał 43,1°C. Do utrzymania higieny osobistej zapewniono mydło w płynie do mycia rąk, suszarki do rąk, ręczniki jednorazowe papierowe oraz papier toaletowy. Pomieszczenia utrzymane czysto.

Podczas półkolonii nie zapewniono żywienia, uczestnicy przynoszą własny suchy prowiant i napoje.

Pomieszczenia, w których organizowany jest wypoczynek są sprzątane przez personel sprząający zatrudniony w Szkole Podstawowej Nr 27. Sprzęt i środki do utrzymania czystości w pomieszczeniach wypoczynku są przechowywane w pomieszczeniu porządkowym w segmencie I. Sprzęt do utrzymania czystości (mopy, szczotki, wiadra) wydzielony i oznakowany do sprzątania pomieszczeń sanitarnych i sal dydaktycznych, przechowywany na wieszakach. Zapas środków czyszczących i dezynfekujących przechowywany w magazynku środków czystościowych. Środki stosowane do utrzymania higieny w pomieszczeniach Szkoły to: IZO Proszek czyszczący, Vanish Gold do dywanów, WC Tytan, Mleczko Cif, Sidelux Expert do podłóg, Sidelux Parkiety, Tytan Uniwersalny płyn do mycia, Velox Top AF – preparat do szybkiej dezynfekcji. Wszystkie środki mieszczą się w terminie ważności.

Podczas półkolonii zimowych realizowane są zagadnienia programu profilaktycznego „Spójrz inaczej” o tematyce antyalkoholowej, antynikotynowej, przemocy i agresji, szkodliwości Internetu. Uczestnicy biorą udział w grach, turniejach i zabawach sportowych, grach animacyjnych z chustą, pogadankach, zajęciach plastycznych, quizach oraz uczestniczą we wspólnym czytaniu książek. Organizowane są wyjścia m.in. do Pizzerii Dominium, do Centrum Spotkania Kultur, do kina, do Muzeum na Zamku Lubelskim, spacer po Starym Mieście.

Opieka medyczna. Opieka medyczna zapewniona przez pielęgniarkę z NZOZ PROMED ul. Staszica 22, 20-081 Lublin. Pielęgniarka pełni dyżur pod telefonem. W razie zaistnienia problemów zdrowotnych dzieci przewidziany jest również kontakt telefoniczny z rodzicami i pogotowiem ratunkowym.

W trakcie trwania turnusu nie odnotowano zachorowań, hospitalizacji, urazów, wypadków ani zatruc pokarmowych.

Dokumentacja uczestników półkolonii – karty kwalifikacyjne w komplecie.

Apteczki I pomocy znajdują się w salach świetlicowych, wyposażone w podstawowe środki opatrunkowe w terminie ważności oraz instrukcje udzielania pierwszej pomocy. Wszystkie osoby sprawujące opiekę podczas półkolonii są przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Na terenie placówki obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i papierosów elektronicznych. Znaki graficzne i słowne informujące o zakazie palenia umieszczone są w widocznych miejscach przy wejściu. Pozostawiono do wykorzystania podczas pracy z uczestnikami półkolonii materiały oświatowe dotyczące następujących zagadnień: profilaktyka przeziębienia, grypy oraz zasady bezpieczeństwa na zimowisku („Bezpieczne zimowisko”, „Higiena zimowych dni”, „Bezpieczne ferie zimowe”, „Zimowe dni”).

W dniu kontroli wszystkie pomieszczenia oraz otoczenie budynku utrzymane są w bieżącej czystości i porządku.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*
Nie dotyczy

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski* Nie dotyczy

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/~~dziennika budowy~~**

2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**
(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.....nie nałożono/~~nałożono~~**
grzywnę w drodze mandatu karnego na

Nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości *Nie dotyczy* słownie *Nie dotyczy*
 (nr mandatu karnego) *Nie dotyczy*
 (podstawa prawna) *Nie dotyczy*

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr *Nie dotyczy* z dnia *Nie dotyczy* wydane przez *Nie dotyczy*

.....
 (nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu: *Nie dotyczy*
 Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu: *Nie dotyczy* (imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~ **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

Rugus Tedoro

.....
 (czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Młodszy Asystent

 mgr Magdalena Helińska-Gurba

.....
 (czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu: 20.02.2019r.

**Z upoważnienia
 Dyrektora**

Wicedyrektor Szkoły
Zofia Litman-Siwicka

.....
 (czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 27
im. Marii Montessori
 20-215 Lublin, ul. Kresowa 7
 tel. 81/746-19-77, fax 81/746-24-68

W trakcie kontroli wykorzystano/~~nie wykorzystano~~ formularz kontroli** „Ocena stanu sanitarnego wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania” F/HDM/15
 (nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić