



Lublin, 4 lipca 2019 r.

Komendant Miejski  
Państwowej Straży Pożarnej  
w Lublinie

MZ.5580.12.6.2019

SEKRETARIAT Szkoły Podstawowej nr 29 im. Adama Mickiewicza w Lublinie	
dnia	00 -07- 2019
WPLYNĘŁO	
L.dz.	1525...../zał. ....

## DECYZJA

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm. – zwanej dalej k.p.a.) w związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1313 ze zm. – zwanej dalej „ustawą o PSP”), po przeprowadzeniu oględzin w dniu 25 czerwca 2019 r. w budynku Szkoły Podstawowej Nr 29 przy ul. Wajdeloty 1 w Lublinie przy udziale pracownika wymienionej powyżej placówki

### *umarzam w części*

postępowanie administracyjne wszczęte z urzędu pismem z dnia 6 marca 2019 r. znak MZ.5580.12.4.2019 w sprawie nakazania Szkole Podstawowej Nr 29 przy ul. Wajdeloty 1 w Lublinie, usunięcie uchybień w zakresie ochrony przeciwpożarowej w przedmiocie:

- braku aktualnych badań i pomiarów instalacji piorunochronnej.  
Podstawa prawna obowiązku: art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 620 ze zm.), § 4 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719),.
- braku wyposażenia budynku w wymaganą ilość gaśnic, spełniających wymagania Polskich Norm dotyczących gaśnic, w ilości jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm<sup>3</sup>) zawartego w gaśnicach na każde 100 m<sup>2</sup> powierzchni strefy pożarowej.  
Podstawa prawna obowiązku: art. 4 ust. 1 pkt. 2 i 5 ww. ustawy o ochronie przeciwpożarowej, § 32 ust. 1, ust. 3 pkt 1 lit. a ww. rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
- braku możliwości natychmiastowego użycia drzwi ewakuacyjnych (z wyjątkiem głównego wejścia) w przypadku pożaru lub innego zagrożenia.  
Podstawa prawna obowiązku: art. 4 ust. 1 pkt. 1, 4 i 5 ww. ustawy o ochronie przeciwpożarowej, § 4 ust. 1 pkt. 14 ww. rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
- braku oznakowania znakami zgodnymi z Polskimi Normami miejsc lokalizacji gaśnic w budynku.  
Podstawa prawna obowiązku: art. 4 ust. 1 pkt. 2 i 5 ww. ustawy o ochronie przeciwpożarowej, § 4 ust. 2 pkt. 4 lit. b ww. rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
- braku udokumentowania posiadania wymaganych właściwości zastosowanej w budynku okładziny ściennej na drodze ewakuacyjnej, tj. w pobliżu wyjścia głównego z budynku.



Podstawa prawna obowiązku: art. 4 ust. 1 pkt. 1, 4 i 5 ww. ustawy o ochronie przeciwpożarowej, § 15 ust. 1, 2, § 16 ust. 2, pkt. 3b ww. rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, § 258 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 ze zm.),

- f) składowania, przechowywania materiałów palnych (np. meble z materiału palnego, książki, pomoce dydaktyczne) na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji.

Podstawa prawna obowiązku: art. 4 ust. 1 pkt. 4 i 5 ww. ustawy o ochronie przeciwpożarowej, § 4 ust. 1 pkt. 11 ww. rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów,

stwierdzonych podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzonych w dniach 30-31 stycznia 2019 r. w budynku Szkoły Podstawowej Nr 29 przy ul. Wajdeloty Nr 1 w Lublinie.

### Uzasadnienie

Pismem znak MZ.5580.12.4.2019 z dnia 6 marca 2019 r. wszczęto z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie nakazania usunięcia uchybień w zakresie ochrony przeciwpożarowej w przedmiocie:

- 1) braku pełnej sprawności technicznej zastosowanej w budynku szkoły instalacji elektrycznej,
- 2) braku aktualnych badań i pomiarów instalacji piorunochronnej,
- 3) braku wyposażenia budynku w wymaganą ilość gaśnic, spełniających wymagania Polskich Norm dotyczących gaśnic, w ilości jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm<sup>3</sup>) zawartego w gaśnicach na każde 100 m<sup>2</sup> powierzchni strefy pożarowej,
- 4) braku możliwości natychmiastowego użycia drzwi ewakuacyjnych (z wyjątkiem głównego wejścia) w przypadku pożaru lub innego zagrożenia,
- 5) braku oznakowania znakami zgodnymi z Polskimi Normami miejsc lokalizacji gaśnic w budynku,
- 6) braku aktualnej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego opracowanej dla przedmiotowego budynku. Jednocześnie instrukcja nie zawierała informacji zgodnie z wymaganiami przepisów w tym zakresie,
- 7) braku dokumentów potwierdzających przeprowadzenie praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji z budynku,
- 8) braku udokumentowania posiadania wymaganych właściwości zastosowanej w budynku okładziny ściiennej na drodze ewakuacyjnej, tj. w pobliżu wyjścia głównego z budynku,
- 9) składowania, przechowywania materiałów palnych (np. meble z materiału palnego, książki, pomoce dydaktyczne) na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji.

stwierdzonych podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzonych w dniach 30-31 stycznia 2019 r. w budynku przy ul. Wajdeloty 1 w Lublinie. W dniu 21 marca 2019 r. do Komendy Miejskiej PSP w Lublinie wpłynęło pismo informujące o podjętych działaniach w celu usunięcia uchybień stwierdzonych podczas prowadzonej kontroli. Przeprowadzone w dniu 25 czerwca 2019 r. oględziny, potwierdziły, że wskazane uchybienia zostały usunięte.



Na podstawie art.105 § 1 k.p.a., gdy postępowanie z jakiegokolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części. W związku z usunięciem wskazanych uchybień z zakresu ochrony przeciwpożarowej należało orzec jak w sentencji.

### Pouczenie

Zgodnie z art. 127 § 1 i 2 i art. 129 § 1 i 2 k.p.a. w związku z art. 11a ustawy o PSP od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, z siedzibą przy ul. Strażackiej 7, 20-012 Lublin, za pośrednictwem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, ul. Szczerbowskiego 6, 20-012 Lublin, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Na podstawie art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do jego wniesienia wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia tutaj organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę postępowania, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna, a strona nie może złożyć skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania wywiera skutek tylko wtedy, gdy zostanie przez stronę złożone w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania po upływie ww. terminu.

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania po upływie ww. terminu.



KOMENDANT MIEJSKI  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

bryg. mgr inż. Marek Fiutka

Otrzymują: (ZPO)

1. Szkoła Podstawowa Nr 29,  
20-604 Lublin, ul. Wajdeloty 1 - 1 egz.
  2. A/a - 1 egz.
- SS