

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Lublinie  
20-029 Lublin  
ul. Uniwersytecka 12

Nr HDM.3-762/15/2015

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3  
im. Juliusza Słowackiego w Lublinie  
W P Ł Y N Ę Ł O

22. 04. 2015

Znak sprawy .....  
Zal. ....

Lublin, dnia 16. KWI. 2015

Szkoła Podstawowa Nr 3  
im. Juliusza Słowackiego  
ul. Balladyny 22  
20-601 Lublin

Gmina Lublin  
Urząd Miasta Lublin  
Wydział Oświaty i Wychowania  
ul. Narutowicza 37/39  
20-016 Lublin

## DECYZJA

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1, art. 27 ust. 1, art. 37 Ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (jednolity tekst Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.),
- § 9 ust 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.)
- oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie,**

po rozpatrzeniu protokołu z kontroli sanitarnej przeprowadzonej w dniu 23.03.2015 r. w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Juliusza Słowackiego ul. Balladyny 22, 20-601 Lublin

**nakazuje**

1. Zapewnić wentylację zgodną z normą PN-83 B-03430 i przedstawić wyniki badań potwierdzające zapewnienie właściwej wentylacji w:
  - a) sali świetlicowej nr 2 na parterze budynku,
  - b) sali dydaktycznej nr 58 na II piętrze budynku

**w terminie do dnia 30.09.2015 r.**

## UZASADNIENIE

W dniu 23.03.2015 r. przeprowadzono kontrolę sanitarną w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Juliusza Słowackiego ul. Balladyny 22, 20-601 Lublin. Kontrolę przeprowadzono w obecności Pana Dionizego Traczyńskiego – kierownika gospodarczego.

W trakcie kontroli stwierdzono następujące uchybienia:

1. Brak wentylacji grawitacyjnej w sali świetlicowej nr 2 na parterze budynku oraz w sali dydaktycznej nr 58 na II piętrze budynku. Nie ma możliwości zapewnienia odpowiedniej jakości środowiska wewnętrznego, w tym wymiany powietrza, zapewnienia jego czystości i możliwości usuwania powietrza zużytego, co stanowi naruszenie § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), w myśl którego w pomieszczeniach szkoły i placówki zapewnia się właściwe oświetlenie, wentylację i ogrzewanie.

Brak dokumentu potwierdzającego drożność i prawidłowość podłączenia wentylacji grawitacyjnej i jej skuteczność wydanego przez uprawnioną jednostkę uniemożliwia weryfikację spełnienia wymagań zapewnienia właściwej wentylacji. Wskazać należy, iż wentylację właściwą dla pomieszczeń dydaktycznych określają postanowienia PN-83 B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.

Mając powyższe na uwadze organ uznał, że termin wyznaczony na wykonanie określonego w decyzji nakazu jest wystarczający dla podjęcia niezbędnych działań w celu zapewnienia w placówce odpowiednich warunków dla dzieci i pracowników. Jednocześnie organ uznał, że termin ten nie może być zbyt odległy gdyż zapewnienie bezpiecznych warunków pobytu i pracy powinien mieć charakter priorytetowy.

W wyniku stwierdzonych uchybień orzeczono jak w sentencji.

Od decyzji niniejszej przysługuje stronie odwołanie do Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Lublinie

*Irmina Nikiel*  
Irmina Nikiel

Otrzymują:

1. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Juliusza Słowackiego ul. Balladyny 22, 20-601 Lublin.
2. Gmina Lublin Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania ul. Narutowicza 37/39, 20-016 Lublin.
3. a/a.