Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Lublinie
20-029 Lublin
ul. Uniwersytecka 12
Tel. 081 533 00 61

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HDM.5612.28.2019.MW

Lublin, dnia 24.06.2019 r.

(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Małgorzatę Wizor - Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych K.0122.16.2019

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika upoważnionego przezPaństwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r., poz.59) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania, 20-016 Lublin, ul. Narutowicza 37/39, telefon: 81 466-39-00, faks: 81 466-39-01 do- 03, e-mail oswiata@lublin.eu,
Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Lotników Polskich, ul. Lotnicza 1, 20-322 Lublin, tel. 81 744 06 31, faks 81 744 06 31, e-mail: poczta@sp31.lublin.eu
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Lotników Polskich, ul. Lotnicza 1, 20-322 Lublin, tel. 81 744 06 31, faks 81 744 06 31, e-mail : poczta@sp31.lublin.eu.Placówka prowadzi działalność oświatową.
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania
(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))
20-016 Lublin, ul. Narutowicza 37/39, telefon: 81 466-39-00, faks: 81 466-39-01 do- 03, e-mail oswiata@lublin.eu,
(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON NIP 946 183 87 11 NIP GMINY 946-257-58-11 REGON000219 129

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pani Jolanta Józefaciuk– Dyrektor Szkoły
(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Nie dotyczy
(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Pani Karolina Marek - stażysta z Urzędu Pracy,

Pani Barbara Poleszak – kierownik gospodarczy
(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontrolidnia 24.06.2019 r. godzina 13[40]

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* nie dotyczy

3. **Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia**: nie prowadzi działalności gospodarczej, brak wymogu prawnego – działalność oświatowa

4. **Data i godzina zakończenia kontroli**dnia 24.06.2019 r. godzina 14^{50}

5. **Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości***-

   Nie dotyczy

6. **Zakres przedmiotowy kontroli**:Kontrola sprawdzająca wykonanie nieprawidłowości zawartych w protokole kontroli z dnia 13.05.2019 r. znak: HDM.5612.28.2019.MW .

7. **Wyposażenie użyte podczas kontroli***

   - komputer nr SK/S/K/09-183/HDM,
   (nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)

8. **Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych****

   – nr i nazwa protokołu/ów*

   Nie dotyczy

9. **Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu*** - Nie dotyczy

10. **Korzystano* z wyników badań i pomiarów**

    Opinia nr 000542 z dnia 16.05.2019 r. z wyników przeprowadzonych oględzin-ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych sporządzona przez Mistrza Kominiarskiego Kazimierza Jeżynę Nr upr. 21/86 właściciela firmyUsługowyZakładKominiarski, ul. Wspólna 12/4, 20–344 Lublin, w którym stwierdzono, że„w pomieszczeniu świetlicy i w pomieszczeniu sanitarno-higienicznym wentylacja wykazuje ciąg prawidłowy według PN-83 B-03430. W pomieszczeniu sanitarno-higienicznym zamontowano elektryczny wentylator wspomagający".

11. **Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:**

    Nie dotyczy

12. **Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*:**

    Nie dotyczy

13. **Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli:**

    Nie dotyczy

III. WYNIKI KONTROLI

1. **Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli**
   Organem prowadzącymSzkołę Podstawową Nr 31 im. Lotników Polskich, ul. Lotnicza 1, 20-322 Lublin jest Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania, 20-016 Lublin, ul. Narutowicza 37/39.

2. **Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego**

   Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli sanitarnej w dniu 13.05.2019 r. przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 31 im. Lotników Polskich, ul. Lotnicza 1, 20-322 Lublin zawarte w protokole znak: HDM.5612.28.2019.MW z dnia 13.05.2019 r. dotyczyły:

   a) w sali do gimnastyki korekcyjnej jedna ściana wyłożona jest lustrem. Okazano do wglądu Certyfikat Zgodności wyrobu z Polską Normą nr 55/N/12 w którym stwierdza się Lustra ze szkła float powlekanego srebrem i ochronną powłoką MIROX (Minge) do użytku wewnętrznego spełniają wymagania normy PN-EN 1036-1:2008 Szkło w budownictwie. Nie przedstawiono dokumentu potwierdzającego bezpieczeństwo szkła zastosowanego w lustrze szklanym. Rozbicie lustra może być przyczyną wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, spowodowania urazów i uszkodzeń ciała odłamkami rozbitego szkła z udziałem przebywających w pobliżu uczniów lub osób zatrudnionych.
   b) w pomieszczeniu świetlicowym o powierzchni 32 m^2 stwierdzono brak jakiejkolwiek wentylacji, w związku z czym nie ma możliwości zapewnienia odpowiedniej jakości środowiska wewnętrznego, w tym wymiany powietrza, zapewnienia jego czystości i możliwości usuwania powietrza zużytego.

c) przy świetlicy znajduje się jednoprzestrzenne pomieszczenie sanitarno-higieniczne dla uczniów bez okna, w którym nie zapewniono wentylacji wspomaganej mechanicznie. W związku z powyższym nie ma możliwości zapewnienia odpowiedniej jakości środowiska wewnętrznego, w tym wymiany powietrza, zapewnienia jego czystości i możliwości usuwania powietrza zużytego.

W trakcie kontroli stwierdzono:
ad pkt a) lustra zostały dodatkowo zabezpieczone i wzmocnione folią. Okazano do wglądu potwierdzenie Zakładu Szklarsko-Szlifiersko-Ramiarskiego Marian Łajca ul. Leonarda 3A, w Lublinie, w którym stwierdzono że „w sali korekcyjnej na lustrach została zamontowana folia bezpieczeństwa. Folia zapewnia bezpieczeństwo dzieciom przebywającym w pomieszczeniu. Producentem folii jest Hiszpania. Folia spełnia wymogi Unii Europejskiej dotyczącej budownictwa UNE-EN 12600:2003".
ad pkt b) w pomieszczeniu świetlicowym o powierzchni 32m^{2}została usprawniona wentylacja grawitacyjna (udrożniona). Okazano do wglądu Opinię nr 000542 z dnia 16.05.2019 r. z wyników przeprowadzonych oględzin-ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych sporządzoną przez Mistrza Kominiarskiego Kazimierza Jeżynę Nr upr. 21/86 właściciela firmy Usługowy Zakład Kominiarski, ul. Wspólna 12/4, 20–344 Lublin, w którym stwierdzono, że „w pomieszczeniu świetlicywentylacja wykazuje ciąg prawidłowy według PN-83 B-03430".
ad pkt c) w pomieszczeniu sanitarno-higienicznymprzy świetlicy bez okna, w którym nie zapewniono wentylacji wspomaganej mechanicznie, zostało zamontowane wspomaganie mechaniczne wentylacji grawitacyjnej przez zamontowanie elektrycznego wentylatora wspomagającego. Okazano do wglądu Opinię nr 000542 z dnia 16.05.2019 r. z wyników przeprowadzonych oględzin-ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych sporządzoną przez Mistrza Kominiarskiego Kazimierza Jeżynę Nr upr. 21/86 właściciela firmy Usługowy Zakład Kominiarski, ul. Wspólna 12/4, 20–344 Lublin, w którym stwierdzono, żew pomieszczeniu sanitarno-higienicznym wentylacja wykazuje ciąg prawidłowy według PN-83 B-03430. W pomieszczeniu sanitarno-higienicznym zamontowano elektryczny wentylator wspomagający".

Wobec powyższego należy uznać że nieprawidłowości zawarte w protokole znak: HDM.5612.28.2019.MW z dnia 13.05.2019 r. zostały wykonane w całości.

3. **Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono***
Nie dotyczy

4. **Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski***
Nie dotyczy

IV.UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. **Omówiono wyniki kontroli, ~~dokonano~~/nie dokonano wpisu do książki kontroli/dziennika budowy****
2. **~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego**

Nie dotyczy

Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**

Nie dotyczy
(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

3. **Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.....nie nałożono/~~nałożono~~** grzywnę w drodze mandatu karnego na**

Nie dotyczy
(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości: Nie dotyczy
słownie: Nie dotyczy
(nr mandatu karnego): Nie dotyczy
(podstawa prawna): Nie dotyczy

4. **Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr.....z dnia.....wydane przez:** Nie dotyczy

Nie dotyczy
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

5. **Osoba ukarana została pouczona o prawie odmowy przyjęcia mandatu.**

Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**: Nie dotyczy

6. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

Nie dotyczy
(imię i nazwisko/adres)

7. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

8. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~.**

9. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu
Nie dotyczy

Kierownik Gospodarczy
Barbara Pilecki

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 31
im. Lotników Polskich
20-322 Lublin, ul. Lotnicza 1
tel 81 728 67 00, fax 81 728 67 01

Karolina Marek

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Starszy Instruktor Higieny
Małgorzata Wizor

(czytelny podpis kontrolującego (-ych)

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu24.06.2019 r.

Kierownik Gospodarczy
Barbara Pilecki

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 31
im. Lotników Polskich
20-322 Lublin, ul. Lotnicza 1
tel 81 728 67 00, fax 81 728 67 01

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli ~~wykorzystano~~/nie wykorzystano formularze kontroli:**
(nazwa/nr)

POUCZENIE: *W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..*

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* *w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy"*

** *niewłaściwe skreślić*