

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Lublinie  
20-029 Lublin  
ul. Uniwersytecka 12  
Tel. 81 532 97 05

Strona 1 z 6

## PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HDM.9020.3.74.2023.EN

Lublin, dnia 21.08.2023r.  
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Ewę Noworolnik Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych K.057.2.17.2023, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli Nr K.057.4.782.2023

*(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)*

Pracownika upoważnionego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie  
*(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)*

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023r. poz. 338) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775 ze zm.).

### I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

#### 1. Podmiot kontrolowany:

Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Lotników Polskich, ul. Lotnicza 1, 20-322 Lublin, tel. 81 744 06 31, faks: 81 744 06 31, e-mail: poczta@sp31.lublin.eu

Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania ul. Narutowicza 37/39, 20-016 Lublin, tel. 81 466-39-00, fax. 81 466-39-01, e-mail: oswiata@lublin.eu

*(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)*

#### 2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu:

Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Lotników Polskich, ul. Lotnicza 1, 20-322 Lublin, tel. 81 744 06 31, faks: 81 744 06 31, e-mail: poczta@sp31.lublin.eu - placówka prowadzi działalność oświatową  
*(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)*

#### 3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:

Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania

*(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))*

ul. Narutowicza 37/39, 20-016 Lublin, tel. 81 466-39-00, fax. 81 466-39-01 do 03, e-mail: oswiata@lublin.eu

*(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))*

Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Lotników Polskich, ul. Lotnicza 1, 20-322 Lublin, tel. 81 744 06 31, faks: 81 744 06 31, e-mail: poczta@sp31.lublin.eu

#### 4. NIP: 946-257-58-11 REGON: -

#### 5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pani Jolanta Józefaciuk – Dyrektor Szkoły

*(imię i nazwisko/stanowisko)*

#### 6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu\*:

Pani Mirosława Ziętek – Wicedyrektor Szkoły

*(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)*

#### 7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę\*:

Pan Paweł Woch – Kierownik gospodarczy  
(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

## II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. **Data i godzina rozpoczęcia kontroli:** 21.08.2023r. godzina: 12<sup>20</sup>
2. **Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli\*:** *Nie dotyczy*
3. **Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia:** Placówka nie prowadzi działalności gospodarczej – brak wymogu prawnego – działalność oświatowa.
4. **Data i godzina zakończenia kontroli:** 21.08.2023r. godzina: 14<sup>30</sup>
5. **Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości\*:** *Nie dotyczy*
6. **Zakres przedmiotowy kontroli:** Ocena warunków higieniczno-sanitarnych pomieszczeń oraz utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości w związku z przygotowaniem szkół do nowego roku szkolnego 2023/2024.
7. **Wyposażenie użyte podczas kontroli\*:** Komputer: PN-SB-RIW-ZE/0121  
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. **Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych\*\* – nr i nazwa protokołu/ów\*:** *Nie dotyczy*
9. **Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu\*:** *Nie dotyczy*
10. **Korzystano\* z wyników badań i pomiarów:**
  - Sprawozdanie z badania wody Nr 2445/22/LUB z dnia 08.11.2022 r. sporządzone przez Lubelską Spółdzielnię Usług Mleczarskich w Lublinie Laboratorium Usług Badawczych ul. Probstwo 4, 20-089 Lublin. W badanym zakresie mikrobiologicznym, fizykochemicznym oraz organoleptycznym przekroczeń nie stwierdzono.
  - Protokół Nr 9 z dnia 18.01.2023 r. z okresowej kontroli przewodów kominowych sporządzony przez Kazimierza Jeżynę mistrza kominiarstwa, Nr upr. 21/86 właściciela firmy Usługowy Zakład KominiarSKI, ul. Wspólna 12/4, 20-344 Lublin, w którym stwierdzono, że objęte kontrolą przewody wentylacyjne i kominowe odpowiadają przepisom Prawa Budowlanego. Przewody wentylacyjne wykazują ciąg prawidłowy.
  - Sprawozdanie z badań natężenia oświetlenia Nr 225/2013 z dnia 20.06.2013r. sporządzone przez Centrum Ochrony Pracy i Środowiska mgr Anna Górkiewicz Laboratorium Badań Środowiska Pracy ul. Dobra 21, 20-350 Lublin. W wyniku przeprowadzonych pomiarów stwierdzono, że oświetlenie spełnia wymagania normy PN-EN 12464-1:2004. Światło i oświetlenie-Oświetlenie miejsc pracy.
  - Protokół kontroli serwisowej centrali wentylacyjnej nawiewno – wywiewnej w namiocie gimnastycznym przy Szkole Podstawowej nr 31 w Lublinie ul. Lotnicza 1 z dnia 04.07.2023r. sporządzony przez mgr inż. Grzegorza Surmacza ŚK Nr E1/702/144/21, ŚK D1/702/145/21, ŚK Nr E2/702/022/21. W wyniku kontroli otworzono przepustnicę powietrza świeżego na 100%, wymieniono filtry sekcji wyciągowej na nowe. Urządzenie działa prawidłowo i może być eksploatowane.
11. **Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:** *Nie dotyczy*
12. **Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli\*:** *Nie dotyczy*
13. **Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli:** „Ocena przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2023/2024 pod kątem zapewnienia właściwych warunków higieniczno-sanitarnych”.

### III. WYNIKI KONTROLI

#### 1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli:

Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za przestrzeganie wymagań jest Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania ul. Narutowicza 37/39, 20-016 Lublin.

#### 2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/objektu, stanu sanitarno-higienicznego:

Budynek Szkoły został oddany do użytku w 1956 r., murowany, trzykondygnacyjny, usytuowany na działce własnej, ogrodzonej. Ogrodzenie kompletne, w dobrym stanie technicznym. Nawierzchnia dróg, przejść równa i utwardzona kostką betonową. Otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia zabezpieczone przykrywkami. Posesja szkoły uporządkowana.

##### **Obiekt wyposażono w następujące instalacje:**

- wodociągową wody zimnej pitnej zasilaną z miejskiej sieci wodociągowej,
- wody ciepłej użytkowej z sieci miejskiej, zapewniono termostatyczne mieszacze wody,
- kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem ścieków do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej,
- ogrzewczą z sieci miejskiej,
- elektryczną (punkty oświetleniowe zabezpieczone osłonami),
- wentylacji grawitacyjnej.

**Nieczystości stałe:** 3 pojemniki zamykane ustawione w wiacie śmietnikowej.

Umowa nr KOM/98/2022 na świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych zawartej w dniu 01.10.2022 r. z firmą KOMA LUBLIN Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie ul. Mełgiewska 11E, 20-209 Lublin. Miejsce gromadzenia odpadów utrzymane w czystości i oddalone jest od okien i drzwi budynku szkoły w odległość ponad 10 m.

**Prognozowana liczba oddziałów:** 14

**Prognozowana liczba uczniów ogółem:** 310

**Prognozowana liczba dziewcząt:** 140

**Prognozowana liczba chłopców:** 170

**System pracy.** Szkoła będzie pracować w systemie dwuzmianowym.

**Pomieszczenia szkolne.** W szkole jest 15 sal lekcyjnych (w tym pracownia fizyczno-chemiczna, pracownia komputerowa), sala gimnastyczna, 2 świetlice, szatnia, 7 pomieszczeń sanitarno-higienicznych dla uczniów.

Ponadto na terenie placówki znajduje się plac zabaw, boiska: do piłki nożnej o nawierzchni sztucznej trawy, boisko do unihokeja o nawierzchni poliuretanowej, wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej oraz bieżnia oraz namiot do celów sportowych zwany halą namiotową.

**Pomieszczenia higienicznosanitarne dla uczniów:** Dla uczniów wydzielono pomieszczenia sanitarne oddzielne dla dziewcząt i chłopców.

Dla dziewcząt zapewniono łącznie 6 kabin ustępowych oraz 6 umywalek.

Dla chłopców zapewniono łącznie 4 kabiny ustępowe oraz 4 umywalki.

- Placówka nie posiada sal dydaktycznych usytuowanych w podpiwniczeniu budynku.
- Powierzchnia każdej sali lekcyjnej przypadająca na jednego ucznia będzie wynosiła 2,5 m<sup>2</sup> – 100%.
- W budynku we wszystkich salach dydaktycznych zapewniona jest wentylacja grawitacyjna.
- Placówka nie posiada klimatyzacji w pomieszczeniach dydaktycznych.
- Zapewnione będą dwie świetlice dla uczniów.
- Szkoła zapewnia miejsce na przechowywanie podręczników szkolnych – półki w salach lekcyjnych.
- Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone będą w sali gimnastycznej, namiocie sportowym, zajęcia na basenie przy ul. Łąbędziej w Lublinie.
- Placówka posiada gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.
- Placówka posiada gabinet stomatologiczny.

- Uczniom zapewniono żywienie w szkole – obiad dwudaniowy. Posiłki przygotowywane są na miejscu w szkolnej kuchni.

W ramach przygotowania szkoły do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2023/2024 przeprowadzono następujące prace:

**REMONTY:**

**Sale dydaktyczne:** *Nie było.*

**Blok żywieniowy:**

- usunięcie starej farby i uzupełnienie ubytków tynku ścian i sufitów,
- odmalowanie sufitów w: zmywalni, pomieszczeniu kuchni właściwej, obieralni, ścian i sufitu w korytarzu kuchennym/magazynowym oraz toalecie dla personelu,
- malowanie drzwi i framug w kuchni oraz części korytarzowej prowadzonej do kuchni,
- przeniesienie dwóch gniazd siłowych o dostępie do energii 400 volt ze ściany nad zmywakiem na ścianę bezpośrednio przy piecach konwekcyjno – elektrycznych,
- poprawa instalacji elektrycznej na ścianie północnej w kuchni – dołożenie dodatkowych kontaktów 230 volt,
- poprawienie i założenie nowej instalacji w korytarzu kuchennym (gniazdka 230 volt),
- malowanie ścian i sufitów i drzwi z framugami w jadalni szkolnej,
- zakup pieca konwekcyjno – parowego z podstawą, prysznicem i zmiękcaczem do wody, maszynki elektrycznej do mielenia mięsa, chłodziarko zamrażarki z kostkarką do lodu, zakup nowych garnków oraz drobnego sprzętu do kuchni,
- zakup krzeseł i stołów do jadalni kuchennej.

Wyposażenie zakupiono w ramach Projektu „Posiłek w domu i w szkole”.

**Blok sportowy:** *Nie było.*

**Zaplecze sanitarne:** *Nie było.*

**Inne:**

- prace remontowo – budowlane na boisku „Wysokich Iotów” (piłkarskie ze sztuczna nawierzchnią) – montaż nowego ogrodzenia boiska wraz z piłko chwytnymi (II etap projektu Boisko „Wysokich Iotów” z projektu Budżetu Obywatelskiego).
- wymiana piłko chwytnych i konserwacja słupów do piłko chwytnych na boisku uniwersalnym poliuretanowym.

**RÓZBUDOWA:** *Nie było.*

**Prace konserwatorsko – porządkowe:** Generalne sprzątnięcie obiektu szkolnego: mycie okien, czyszczenie ścian, ławek, krzeseł, mycie i pastowanie podłóg, koszenie trawy.

**Inne prace:** *Nie było*

Według oświadczenia Pana Pawła Woch – kierownika gospodarczego szkoły prace porządkowe zostaną zakończone przed rozpoczęciem roku szkolnego w dniu 04.09.2023r.

**3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono\*:** *Nie dotyczy*

**4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski\*:** *Nie dotyczy*

**IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI**

**1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy\*\***

**2. Wniesiono/ ~~nie wniesiono~~\*\* uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego:**

**3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono/ nie naniesiono~~\*\***

*(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)*

**4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.....nie nałożono/ ~~nałożono~~\*\* grzywnę w drodze mandatu karnego na**

*Nie dotyczy*

*(imie i nazwisko/stanowisko)*

w wysokości *Nie dotyczy*                      *Słownie*    *Nie dotyczy*

(nr mandatu karnego) *Nie dotyczy*

(podstawa prawna) *Nie dotyczy*

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr *Nie dotyczy*  
z dnia *Nie dotyczy* wydane przez *Nie dotyczy*

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.

Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała\*\*                      *Nie dotyczy*

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu                      *Nie dotyczy*

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się \*\*

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

*Nie dotyczy*

Kierownik Gospodarczy

*Paweł Wóch*

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Starszy asystent

*mgr Ewa Noworolnik*

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

## V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 21.08.2023r.

*mgr Mirosław Ziętek*

*wicedyrektor*

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 31  
im. Lotników Polskich  
20-322 Lublin, ul. Lotnicza 1  
tel. 81 728 67 00, fax 81 728 67 01  
REGON 000219129

W trakcie kontroli wykorzystane/nie wykorzystano formularze kontroli\*\*:

„Ocena przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2023/2024 pod kątem zapewnienia właściwych warunków higieniczno-sanitarnych”.

(nazwa/nr)

**POUCZENIE:** W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

\* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

\*\* niewłaściwe skreślić

### KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanego *RODO*, informujemy, że:

- 1) Administratorem danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie, dalej zwany *Administratorem*, z siedzibą w Lublinie ul. Uniwersytecka 12, 20-029 Lublin;
- 2) Inspektor ochrony danych jest dostępny pod adresem e-mail: [iod.psse.lublin@sanepid.gov.pl](mailto:iod.psse.lublin@sanepid.gov.pl);
- 3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e oraz art. 9 ust. 2 lit. h *RODO*, w związku z przepisami *Kodeksu postępowania administracyjnego*;
- 4) Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
- 5) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych;
- 6) Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
- 7) Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  - a) dostępu do danych osobowych Panią/Pana dotyczących,
  - b) sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  - c) żądania od *Administradora* ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 1 *RODO*;
- 8) Nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
  - a) żądania usunięcia danych osobowych,
  - b) żądania przenoszenia danych osobowych,
  - c) wniesienia sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych;
- 9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul Stawki 2;
- 10) Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również nie podlegają profilowaniu.

**Niniejsze nie dotyczy przetwarzania danych osobowych dotyczących osób prawnych, w szczególności przedsiębiorstw będących osobami prawnymi, w tym danych o firmie i formie prawnej oraz danych kontaktowych osoby prawnej.**