

## PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HDM.M-762/16/2016

Lublin, 18.01.2022r.  
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Ewę Noworolnik Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych K.057.2.17.2023, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli Nr K.057.4.52.2023

*(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)*

Pracownika upoważnionego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie  
*(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)*

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r., poz. 195 ze zm.) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r. poz. 2000 ze zm.).

### I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

#### 1. Podmiot kontrolowany:

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Adama Mickiewicza, ul. Hiacyntowa 69, 20-143 Lublin, tel./faks 81 747 10 43, e-mail: poczta@sp4.lublin.eu

Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania, 20 – 016 Lublin, ul. Narutowicza 37/39, tel. 81 466 39 00, faks 81 466 39 01 do 03, e-mail: [oswiata@lublin.eu](mailto:oswiata@lublin.eu)

*(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)*

#### 2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu:

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Adama Mickiewicza, ul. Hiacyntowa 69, 20-143 Lublin, tel./faks 81 747 10 43, e-mail: poczta@sp4.lublin.eu – placówka prowadzi działalność oświatową

*(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)*

#### 3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:

Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania

*(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))*

20 – 016 Lublin, ul. Narutowicza 37/39, tel. 81 466 39 00, faks 81 466 39 01 do 03, e-mail: [oswiata@lublin.eu](mailto:oswiata@lublin.eu)

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Adama Mickiewicza, ul. Hiacyntowa 69, 20-143 Lublin, tel./faks 81 747 10 43, e-mail: poczta@sp4.lublin.eu

*(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))*

#### 4. NIP 946-257-58-11 (gminy) REGON: -

#### 5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pani Ewa Momot - Dyrektor

*(imię i nazwisko/stanowisko)*

#### 6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu\*

Nie dotyczy

*(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)*

#### 7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę\*

Pan Radosław Symbor – Kierownik gospodarczy

*(imię i nazwisko/stanowisko/inne)*

## II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 18.01.2023r. godz. 12<sup>20</sup>
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli\*: *Nie dotyczy*
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: Placówka nie prowadzi działalności gospodarczej – brak wymogu prawnego
4. Data i godzina zakończenia kontroli: 18.01.2023r. godz. 13<sup>40</sup>
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości\*: *Nie dotyczy*
6. Zakres przedmiotowy kontroli: Sprawdzenie wykonania nakazów zawartych w decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie znak: HDM.M-762/16/2016 z dnia 30.06.2016r. zmienionej ostateczną decyzją Nr HDM.9012.4.19.2022 z dnia 06.04.2022r.
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli\*: Komputer: PN-SB-RIW-ZE/0121  
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych\*\* – nr i nazwa protokołu/ów\*: *Nie dotyczy*
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu\*: *Nie dotyczy*
10. Korzystano\* z wyników badań i pomiarów:  
„Opinia nr 01/01/2023 z dnia 16.01.2023r., sporządzona przez Pana Andrzeja Frąka uprawnień budowlane nr 573/Lb/2002 w specjalności instalacji w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. W wyniku kontroli stwierdzono, że wentylacja w pomieszczeniu biblioteki, czytelnicy i magazynie wykonana jest prawidłowo, kanały wentylacyjne drożne, sprawne i zgodne z PN 83-03430”.
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli: *Nie dotyczy*
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli\*: *Nie dotyczy*
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli: *Nie dotyczy*

## III. WYNIKI KONTROLI

### 1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za przestrzeganie wymagań jest Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania, 20 – 016 Lublin, ul. Narutowicza 37/39. W stosunku do podmiotu toczy się postępowanie administracyjne – została wydana decyzja:

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie znak HDM.M-762/16/2016 z dnia 30.06.2016r., zmienioną decyzjami z dnia 01.09.2016r., z dnia 16.08.2017r., z dnia 14.09.2018r., z dnia 04.12.2019r. z dnia 21.05.2021r. oraz Nr HDM.9012.4.19.2022 z dnia 06.04.2022r. z terminem wykonania do dnia 31.12.2023r.

Zaleceń pokontrolnych innych organów kontroli nie było.

### 2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiekta, stanu sanitarno-higienicznego

W stosunku do podmiotu toczy się postępowanie administracyjne – została wydana decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie znak HDM.M-762/16/2016 z dnia 30.06.2016r., zmienioną decyzjami z dnia 01.09.2016r., z dnia 16.08.2017r., z dnia 14.09.2018r., z dnia

04.12.2019r. z dnia 21.05.2021r. oraz Nr HDM.9012.4.19.2022 z dnia 06.04.2022r. z terminem wykonania do dnia 31.12.2023r.

Pismem znak: KG.222.2.2020 z dnia 13.01.2023r., data wpływu 16.01.2023r. Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Adama Mickiewicza w Lublinie ul. Hiacyntowa 69, 20-143 Lublin poinformowała o wykonaniu nakazu ww. decyzji w pkt. 3 lit. b, pkt. 6 lit. b oraz poinformowała, że wyłączyła z użytkowania sanitariat dla dziewcząt oraz sanitariat dla chłopców przy dużej sali gimnastycznej i zapewniła pomieszczenia higienicznosanitarne w odległości 20 m od sali gimnastycznej.

*Decyzja dotyczyła:*

pkt 1 - zapewnienia bezpiecznego, stabilnego, pozbawionego ubytków betonu w podmurówce ogrodzenia posesji szkoły,

pkt 3 – zapewnienia wentylacji zgodnej z normą PN-83 B-03430 i przedstawienia wyników badań potwierdzających zapewnienie właściwej wentylacji:

- b) w pomieszczeniu biblioteki (czytelnia, wypożyczalnia i magazyn),
- c) w sanitariacie dla dziewcząt przy dużej sali gimnastycznej,
- d) w sanitariacie dla chłopców przy dużej sali gimnastycznej,

pkt 6 – zapewnienia ścian i sufitów pozbawionych pęknięć farby, ubytków tynku i ciemnych, brudnych smug na ścianach:

- b) w czytelni biblioteki;

pkt 8 – zapewnienia ścian pozbawionych ubytków i pęknięć glazury:

- a) w sanitariacie dla dziewcząt przy dużej sali gimnastycznej,
- b) w sanitariacie dla chłopców przy dużej sali gimnastycznej,;

pkt 9 – zapewnienia warunków do utrzymania higieny osobistej:

- a) w sanitariacie dla dziewcząt przy dużej sali gimnastycznej,
- b) w sanitariacie dla chłopców przy dużej sali gimnastycznej.

*W dniu kontroli stwierdzono:*

Ad. pkt. 3 lit. b - w pomieszczeniu biblioteki ( w czytelni, wypożyczalni i magazynie) zapewniono wentylację grawitacyjną, otwory w ścianach zabezpieczono kratkami, przedstawiono do wglądu dokument: „Opinia nr 01/01/2023 z dnia 16.01.2023r., sporządzona przez Pana Andrzeja Frąka uprawnienia budowlane nr 573/Lb/2002 w specjalności instalacji w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. W wyniku kontroli stwierdzono, że wentylacja w pomieszczeniu biblioteki, czytelni i magazynie wykonana jest prawidłowo, kanały wentylacyjne drożne, sprawne i zgodne z PN 83-03430”.

Ad. pkt. 6 lit. b – w czytelni biblioteki odmalowano ściany i sufit, uzupełniono ubytki tynku, ściany i sufit w dobrym stanie sanitarno – technicznym.

Ad. pkt. 3 lit. c, d; Ad. pkt. 8 lit. a, b, Ad. pkt. 9 lit. a, b - Dyrektor placówki zmienił przeznaczenie pomieszczeń: sanitariatu dla dziewcząt oraz sanitariatu dla chłopców przy sali gimnastycznej na pomieszczenia magazynowe. W dniu kontroli w pomieszczeniach składowane tekturowe okładki na dokumenty do archiwum, historyczne tablice pamiątkowe. Jednocześnie dla uczniów uczestniczących w zajęciach gimnastycznych na dużej sali gimnastycznej zapewnił w odległości ok 20 m pomieszczenie higienicznosanitarne dla dziewcząt oraz pomieszczenie higienicznosanitarne dla chłopców.

W pomieszczeniach ściany wyłożone glazurą do pełnej wysokości, sufity czyste, podłogi wyłożone terakotą w dobrym stanie sanitarno – technicznym.

Pomieszczenie dla dziewcząt wyposażone w: 4 umywalki, 4 kabiny.

Pomieszczenie dla chłopców wyposażone w: 4 umywalki, 2 kabiny i 3 pisuary.

Zapewniono bieżącą ciepłą i zimną wodę oraz środki do utrzymania higieny tj: mydło w płynie, suszarki do rąk oraz papier toaletowy. Pomieszczenia w dobrym stanie sanitarno - technicznym, utrzymane w bieżącej czystości.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono\*:  
*Nie dotyczy*

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski\* : *Nie dotyczy*

#### 5. IV.UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ nie-dokonano wpisu do książki kontroli/dziennika-budowy\*\*

2. Wniesiono/nie wniesiono\*\* uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – naniesiono/nie naniesiono\*\*  
*(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)*

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit. .... nie nałożono/nałożono\*\* grzywnę w drodze mandatu karnego na

*Nie dotyczy*  
*(imię i nazwisko/stanowisko)*

w wysokości *Nie dotyczy* słownie *Nie dotyczy*

*(nr mandatu karnego)* *Nie dotyczy*

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr *Nie dotyczy* z dnia *Nie dotyczy* wydane przez *Nie dotyczy*

.....  
*(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)*

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu: *Nie dotyczy*  
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała\*\*

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu: *Nie dotyczy* *(imię i nazwisko/adres)*

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się \*\*

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

  
Kierownik gospodarczy

Radosław Symbor

.....  
*(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)*

Starszy asystent

  
mgr Ewa Noworolnik

.....  
*(czytelny podpis kontrolującego (-ych))*



## V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu: 18.01.2023r.

SKOŁA PODSTAWOWA NR 4  
ul. Adama Mickiewicza  
20-143 Lublin, ul. Hiacynnowa 29  
tel. 081 747-19-43, 081 748-49-43  
REGON 000214936, NIP 940-18-49-817  
-3-

DYREKTOR  
*[Podpis]*  
mgr Ewa Morat

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularzy kontroli\*\*

(nazwa/nr)

**POUCZENIE:** W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

\* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

\*\* niewłaściwe skreślić

## KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanego *RODO*, informujemy, że:

- 1) Administratorem danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie, dalej zwany *Administratorem*, z siedzibą w Lublinie ul. Uniwersytecka 12, 20-029 Lublin;
- 2) Inspektor ochrony danych jest dostępny pod adresem e-mail: [iod.psse.lublin@sanepid.gov.pl](mailto:iod.psse.lublin@sanepid.gov.pl);
- 3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e oraz art. 9 ust. 2 lit. h *RODO*, w związku z przepisami *Kodeksu postępowania administracyjnego*;
- 4) Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
- 5) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych;
- 6) Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
- 7) Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  - a) dostępu do danych osobowych Panią/Pana dotyczących,
  - b) sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  - c) żądania od *Administradora* ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 1 *RODO*;
- 8) Nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
  - a) żądania usunięcia danych osobowych,
  - b) żądania przenoszenia danych osobowych,
  - c) wniesienia sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych;
- 9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2;
- 10) Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również nie podlegają profilowaniu.

Niniejsze nie dotyczy przetwarzania danych osobowych dotyczących osób prawnych, w szczególności przedsiębiorstw będących osobami prawnymi, w tym danych o firmie i formie prawnej oraz danych kontaktowych osoby prawnej.

