




W P Ł Y N Ę Ł O
S.P. Nr 48 w Lublinie

dn. 09.09.2015 znak sprawy
nr wg dziennika
ilość zał. podpis /BARTKO

Urząd Miasta Lublin



ISO 9001:2008
FS 583555

Wydział Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego

ul. Lipowa 27, 20-020 Lublin, tel.: 81 466 1700, fax: 81 466 1701
e-mail: bezpieczenstwo@lublin.eu, ePUAP: /UMLublin/skrytka, www.um.lublin.eu

BM-BP-III.255.17.2015

Lublin, dnia 24 września 2015 r.

Stanisław Bartko
inspektor ds. ochrony przeciwpożarowej
Wydziału Bezpieczeństwa Mieszkańców
i Zarządzania Kryzysowego
Urzędu Miasta Lublin

Notatka służbowa

**dot. wizji lokalnej w Szkole Podstawowej nr 48 przy ul. Jana Kasprowicza
112 w Lublinie**

W dniach 27 sierpnia i 15 września 2015 r. przy udziale Dyrektora Pani Henryki Olszak przeprowadziłem kontrolę oddziału przedszkolnego działającego w Szkole Podstawowej nr 48 w Lublinie pod kątem spełnienia wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

Wymogi określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31.12.2014 r. w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 20).

Istniejące oddziały przedszkolne mieszczą się w wolno stojącym parterowym budynku o powierzchni użytkowej 76,8 m² z wejściem z zewnątrz poprzez łącznik. Łącznik stanowi odrębną strefę pożarową.

Oddziały przedszkolne to dwie grupy po 25 dzieci przebywające w przedszkolu na dwóch zmianach 5-cio godzinnych (jednocześnie w przedszkolu przebywa do 25 dzieci).



Interpretując zapisy § 1 ww. rozporządzenia w ten sposób, iż przyjmuje się wymagania p.poż. jak dla jednego oddziału przedszkolnego – wówczas należy spełnić wymagania ochrony przeciwpożarowej określone w § 2 albo § 3.

Analizując wymagania określone w przepisach techniczno-budowlanych oraz dotyczących ochrony przeciwpożarowej dla kategorii zagrożenia ludzi ZL II (dot. lokalu przedszkolnego) należy stwierdzić, iż lokal nie w pełni spełnia wymagania przepisów techniczno-budowlanych określonych w § 2. Uwaga dotyczy przede wszystkim szerokości przejścia ewakuacyjnego - drzwi prowadzących z lokalu przedszkolnego – 0,8 m wobec wymaganych 0,9 m.

Biorąc powyższe pod uwagę należy zastosować wymagania ochrony przeciwpożarowej określone w § 3 ww. rozporządzenia.

W celu spełnienia wymogów w nim określonych należy:

1. Doprowadzić wykładzinę podłogową będącą na wyposażeniu lokalu przedszkolnego do stopnia co najmniej trudno zapalności lub spowodować jej usunięcie

Podstawa prawna: § 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31.12.2014 r. w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej (Dz. U z 2015 r., poz. 20).

2. Przystosować okno w lokalu przedszkolnym tak aby istniała możliwość ewakuacji dzieci w sposób bezpieczny bezpośrednio na przestrzeń otwartą.

Podstawa prawna: § 3 pkt 4 ww. rozporządzenia.

3. Doprowadzić wykładzinę podłogową (wycieraczki) będące na drodze ewakuacyjnej prowadzącej z lokalu przedszkolnego za zewnątrz budynku do stopnia co najmniej trudno zapalności lub spowodować jej usunięcie.


Podstawa prawna: § 3 pkt 8 ww. rozporządzenia – występuje zagrożenie życia ludzi tj. naruszenie przepisu § 16 ust. 2 pkt 3a rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Ponadto stwierdzam, iż wg mojej oceny naruszony jest przepis § 4 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719), który wskazuje, iż zabrania się składowania materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji. Dotyczy to tzw. szatni oddziału przedszkolnego zlokalizowanej częściowo w przejściu pomiędzy lokalem przedszkolnym a łącznikiem i w łączniku (drewnianych szafek i ubiorów dziecięcych) jak też szafek metalowych z ubiorami dzieci na drodze ewakuacyjnej (łączniku).

Należy również dokonać aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – wymóg wynikający z § 6 ust. 7 ww. rozporządzenia.

Dzieci korzystają z następujących pomieszczeń będących poza lokalem przedszkola tj. w szkole:

1. Stołówka (dla maksymalnie 50 osób), która znajduje się na pierwszej



kondygnacji nadziemnej z przejściem dla dzieci poprzez wydzielony pożarowo łącznik wyposażony w światła awaryjne.

2. Sala gimnastyczna, która znajduje się na pierwszej kondygnacji nadziemnej z przejściem dla dzieci poprzez wydzielony pożarowo łącznik wyposażony w światła awaryjne.

Szatnia zlokalizowana jest częściowo w lokalu przedszkola oraz poza lokalem w tzw. łączniku.

Dla wyżej wymienionych pomieszczeń należy również spełnić wymagania rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31.12.2014 r. w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej (Dz. U z 2015 r., poz. 20) tj.; § 5 – dla pomieszczenia stołówki, § 6 – dla pomieszczenia szatni i § 7 dla pomieszczenia sali gimnastycznej.

Wg mojej oceny stołówka i sala gimnastyczna spełniają wymogi ww. rozporządzenia natomiast uwagi dot. szatni zawarłem w opisie powyżej.

Należy podkreślić, iż wg art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 13.06.2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 827) „organ prowadzący przedszkole znajdujące się w lokalu, o którym mowa w ust. 3, jest obowiązany uzyskać pozytywną opinię właściwego komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej potwierdzającą spełnienie wymagań, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie ust. 6” tj. spełnienia wymogów określonych rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 31.12.2014 r.

Sporządzono w 2-ch egzemplarzach:

1. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 48 w Lublinie
2. a/a