

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Lublinie
20-029 Lublin
ul. Uniwersytecka 12
Tel. 081 533 00 61

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HK-A-723.1/17/2018

Lublin, dnia 28.09.2018 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Małgorzatę Adamską - Oddział Higieny Komunalnej, nr upoważnienia K-0160/30/2018 oraz Agnieszkę Martynę - Oddział Higieny Komunalnej, nr upoważnienia K-0160/39/2018
(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1261 ze zm.), w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 4 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Szkoła Podstawowa Nr 51 im. Jana Pawła II ul. Bursztynowa 22, 20-576 Lublin
tel. 81 527 88 80, fax. 81 527 81 04, sekretariat@sp51.lublin.eu
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Pływalnia Kryta Szkoły Podstawowej Nr 51 im. Jana Pawła II ul. Bursztynowa 22, 20-576 Lublin
tel. 81 527 88 80, fax. 81 527 81 04, sekretariat@sp51.lublin.eu
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

- Gmina Lublin – właściciel**
- Szkoła Podstawowa Nr 51 im. Jana Pawła II**
(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników)

- Plac Łokietka 1 w Lublinie**
- ul. Bursztynowa 22, 20-576 Lublin**
(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna)

4. NIP – 712-24-78-841 REGON – 431143705 PKD-

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pan Marek Krukowski – Dyrektor Szkoły
(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu* - nie dotyczy (imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę* **Pan Krzysztof Kozieł – Kierownik Obiektów Sportowych** (imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli **28.09.2018 r., godz. 11:00**

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* - nie dotyczy.

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: podmiot nie prowadzi działalności gospodarczej.
4. Data i godzina zakończenia kontroli **28.09.2018 r., godz. 14:10**
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* - 30 min. w obszarze oceny stanu sanitarno-technicznego obiektu.
6. Zakres przedmiotowy kontroli

Kontrola sanitarna celem stwierdzenia przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w zakresie prowadzonej działalności oraz warunków świadczenia usług.

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*

zestaw komputerowy numer SK/S/K/09-275/HK, termometr PP/S/K/03-40/HK, Chlorine Test firmy Merc
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)

8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
- nr i nazwa protokołu/ów*

Podczas kontroli wykonano pomiary poziomu chloru wolnego Testem Chlorine firmy Merck w niecce basenowej, wannie jacuzzi, brodzikach do płukania stóp. Wykonano również pomiary temperatury wody termometrem PP/S/K/03-40/HK w niecce basenowej i wannie jacuzzi.

9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* - nie dotyczy.

10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów

- protokół z okresowej kontroli przewodów kominowych, podłączeń wentylacyjnych w budynku z dnia 20.02.2018 r.;
- protokół przeglądu okresowego budynku z uwzględnieniem wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej z dnia 11.05.2018 r.
- pomiar poziomu wolnego chloru w niecce basenowej, wannie jacuzzi i brodzikach do płukania stóp;
- pomiar temperatury w niecce basenowej i wannie jacuzzi;
- sprawozdania z badań Nr SB/90474/09/2018 (wanne jacuzzi), Nr SB/90475/09/2018 (niecka basenowa) z dnia 18.09.2018 r., sporządzone przez SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52 A, 43-200 Pszczyna

11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli

- faktura nr F 0045/2018 z dnia 27.09.2018 r. za zakup środków chemii basenowej (podchloryn sodu, korektor pH minus, GlonChem, koagulant FlockChem);
- faktura VAT nr 130265540 z dnia 31.08.2018 r. za wywóz odpadów komunalnych;
- umowa na odbiór odpadów komunalnych.

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli* - nie dotyczy

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr - nie dotyczy.

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Podmiot nie prowadzi działalności gospodarczej.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/objektu, stanu sanitarno-higienicznego.

Pływalnia mieści się w budynku Szkoły Podstawowej Nr 51 przy ul. Bursztynowej 22 w Lublinie. Obiekt podłączony jest do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej, ogrzewanie pomieszczeń co, wentylacja pomieszczeń grawitacyjna, wspomagana mechaniczną nawiewno-wywiewną (o działaniu ciągłym), oświetlenie pomieszczeń naturalne i elektryczne. Obiekt jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Pływalnia nie jest obiektem całorocznym, w miesiącu lipcu i sierpniu odbywa się przerwa technologiczna, przeznaczona na generalne mycie, dezynfekcję, przegląd urządzeń, wymianę wody basenowej, ostatnia

przerwa miała miejsce w dniach 06.07.2018 r. – 01.09.2018 r. Obiekt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 21:35, sobota 7:00-14:45, niedziela nieczynne.

Maksymalna liczba osób przebywających na pływalni wynosi 35 osób, z pływalni korzysta średnio 456 osób dziennie, rocznie ok. 87 000. W godzinach od 8:00 do 16:15 z pływalni korzystają dzieci Szkoły Podstawowej Nr 51, po godzinie 16:15 z basenu korzystają osoby prywatne i sekcje sportowe (prowadzone są zajęcia nauki pływania dla dzieci od 5 roku życia, dorosłych, aquaerobic). Na basenie nie są prowadzone zajęcia dla dzieci do lat 3.

Na pływalni wydzielone są następujące pomieszczenia, które objęto kontrolą:

- szatnia na odzież wierzchnią dla osób korzystających z basenu,
- toalety ogólnodostępne damskie i męskie dla osób korzystających z basenu,
- zaplecze szatniowo-sanitarne damskie, męskie i dla osób niepełnosprawnych,
- hala basenowa,
- pokój ratowników z zapleczem sanitarnym,
- magazyn sprzętu pływackiego,
- składzik porządkowy,
- magazyn środków czystościowych i dezynfekcyjnych,
- pomieszczenia podbasenowe (pomieszczenie ze stanowiskami dozującymi środki chemiczne, pomieszczenie chlorowni, pomieszczenie socjalne dla osób obsługujących urządzenia do uzdatniania i dezynfekcji wody).

W widocznym miejscu w hali basenowej umieszczony jest regulamin dla osób korzystających z pływalni. Zarządzający pływalnią umieszcza komunikat o jakości wody na stronie internetowej placówki oraz przed wejściem na halę basenową.

Pływalnia składa się z: basenu pływackiego (o wymiarach niecki basenowej 25,0 m x 12,5 m/ głębokość 1,80 m -1,20 m, 90 m - tor wypłycony), 1 wanny jacuzzi Whirpool (pojemność 1200 litrów). Ściany w hali basenowej częściowo wyłożone glazurą, powyżej pomalowane farbą emulsyjną, nabrzeże basenu wyłożone terakotą z odpływem do kratek ściekowych. W dniu kontroli ściany w hali basenowej utrzymane czysto. Nabrzeże myte i dezynfekowane środkiem NDO DES 83 CL. W dniu kontroli stwierdzono zakamienione nabrzeże basenu przy ścianie od strony szatni oraz murek szczytowy niecki basenowej przy torze Nr 5 z ubytkami terakoty. W hali basenowej zapewnione plastikowe krzesła, koło ratunkowe, w wydzielonych miejscach przechowywany jest sprzęt do pływania w metalowych wózkach, na stelażach, w koszach. Na pozostały zapas sprzętu pływackiego wydzielony magazyn znajdujący się bezpośrednio przy hali basenowej. W hali basenowej znajduje się tablica określająca aktualną temperaturę powietrza i wody w niecce basenowej. W dniu kontroli temp. powietrza wynosiła 27°C, temp. wody w niecce basenu 29°C. Zmierzona temperatura wody termometrem PP/S/K/03-40/HK w niecce basenowej wynosiła 29,7°C, w wannie jacuzzi 35,7°C. W dniu kontroli woda w niecce basenowej klarowna i przejrzysta. Zmierzony Testem Chlorine poziom wolnego chloru w niecce basenowej wynosił 0,4 mg/dm³, w wannie jacuzzi 0,7 mg/dm³. W dniu kontroli na dnie niecki basenowej na wszystkich torach w licznych miejscach widoczne przebarwienia foli koloru brunatno-zielonego.

Przed wejściem na halę basenową z szatni damskiej, męskiej, dla osób niepełnosprawnych wydzielone są 3 brodziki do płukania stóp, brodziki posiadają wspólny obieg wody wraz z basenem, wymiana wody w brodzikach odbywa się w sposób ciągły. W dniu kontroli poziom chloru w brodzikach do płukania stóp w części damskiej i męskiej wynosił 1,5 mg /dm³. Do dezynfekcji wody w brodzikach stosowane są tabletki Chemochlor T (termin ważności 18.08.2019 r.) umieszczone w plastikowych podajnikach w każdym brodziku. W dniu kontroli brodzik do dezynfekcji stóp w części dla osób niepełnosprawnych był nienapełniony wodą. Według wyjaśnień Pana Krzysztofa Kozieł brodzik napełniany jest, gdy na basenie odbywają się zajęcia dla osób niepełnosprawnych. Osoby obsługujące urządzenia do uzdatniania i dezynfekcji wody prowadzą rejestr pomiaru poziomu: wolnego i związanego chloru, pH, redox, temperatury w niecce basenowej i wannie jacuzzi oraz dokumentują zapisy z komputerów. Wpisy dokonywane są 4 razy dziennie (godz. 7:00, 11:00, 15:00, 19:00), chlor związany (1 raz na dobę). Pomiary wykonywane są fotometrem Lovibond (urządzenie do pomiaru chloru wolnego, chloru całkowitego, chloru związanego, pH).

Zaplecze szatniowo – sanitarne posiada wydzieloną część damską, męską oraz dla osób niepełnosprawnych. Ściany w szatniach, natryskach toaletach wyłożone glazurą na całej wysokości, podłoga wyłożona terakotą z odpływem do kratek ściekowych. Na wyposażeniu szatni znajdują się zamykane metalowe szafki, ławki, wieszaki ściennie. W dniu kontroli wyposażenie szatni w dobrym stanie technicznym. W każdej szatni i pod natryskami wywieszane są informacje o konieczności umycia ciała przed wejściem

do basenu. Po stronie damskiej i męskiej wydzielone są 2 szatnie, 2 kabiny przebieralni, w przedsiionku szatni 2 umywalki, toaleta z 2 kabinami ustępowymi po stronie damskiej, po stronie męskiej 1 kabina wc i 1 pisuar, w przedsiionku toalet zapewnione są umywalki do mycia rąk. W pomieszczeniach z natryskami wydzielonych jest 10 stanowisk prysznicowych (po stronie damskiej i męskiej). W toaletach przy umywalkach zapewnione jest mydło w płynie i ręczniki jednorazowe w podajnikach ściennych, kosze na odpady komunalne, papier toaletowy w podajniku. W ciągu komunikacyjnym przed szatniami wydzielonych jest 15 suszarek do suszenia włosów.

W pokoju dla ratowników zapewniona apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w podstawowe środki opatrunkowe i dezynfekcyjne z aktualnymi datami ważności, ponadto na stanie zestaw R1 z aparatemambu. Dla ratowników przy pokoju wydzielona łazienka z natryskiem, muszlą wc i umywalką do mycia rąk oraz zamykane szafki na odzież osobistą i ochronną. Ratownicy prowadzą rejestr ilości osób wchodzących na basen, dokonują bieżącej obserwacji wody w niecce oraz w przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń zobowiązani są do odnotowania takich przypadków.

Obieg wody w niecce i wannie jacuzzi odbywa się w systemie zamkniętym z czynnym przelewem do zbiornika przelewowego (basen i wanna posiadają 2 oddzielne obiegi wody, brodziki do stóp mają wspólny obieg wody z basenem). Woda basenowa ze zbiornika przelewowego trafia na zespoły filtracyjne, skąd po mechanicznym oczyszczaniu na złożu i uzdatnieniu za pośrednictwem pomp kierowana jest ponownie do obiegu. Płukanie filtrów odbywa się co 3 dni lub częściej w miarę potrzeb, czyszczenie łapaczy włosów 1 raz na tydzień lub w miarę potrzeb. Jakość wody w basenie kontrolowana jest automatycznie przez komputer. Komputerowe jest także dozowanie odpowiednich reagentów w celu utrzymywania odpowiednich parametrów tj. poziom chloru, odczyn pH wody, potencjał Redox. W dniu kontroli zapis komputerowy wskazywał:

- basen: zawartość chloru 0,47 mg/dm³, temp. wody 29°C, pH – 7,04, Redox - 729 mV,
- wanna jacuzzi: zawartość chloru 0,93 mg/dm³, temp. wody 36°C, pH – 7,54, Redox - 754 mV.

Do dezynfekcji wody basenowej stosowany jest podchloryn sodu 15% (termin ważności 14.10.2018 r.). Przy pomieszczeniu podbasenowym znajduje się magazyn środków chemicznych ze stanowiskiem dozującym koagulant do usuwania mętności wody Superkalgu Standard (roztwór chloru wodorotlenku glinu, termin ważności 03.11.2018 r.), stanowisko dozujące środek przeznaczonym do korekty odczynu pH wody basenowej „pH Minus 41%” (termin ważności 06.08.2020 r.). Ponadto w miarę potrzeb stosowany jest środek Glonchem (przeciw glonom). Środki do uzdatniania wody basenowej zakupowane są na bieżąco. W dniu kontroli okazano do wglądu fakturę nr F 0045/2018 z dnia 27.09.2018 r. za zakup środków chemii basenowej (podchloryn sodu, korektor pH minus, GlonChem, koagulant FlockChem), wystawioną przez Technika Wody Roman Ikwanty ul. Romantyczna 15/5, 20-533 Lublin.

Pomieszczenie składowania i dozowania podchlorynu sodu posiada osobne wejście z zewnątrz budynku, zamykane, zabezpieczone przed dostępem światła słonecznego, w przedsiionku znajduje się punkt wodny ze zraszaczem do twarzy oraz natryskiem przyściennym, w pomieszczeniu zapewniona wentylacja mechaniczna. W pomieszczeniu wywieszzone są procedury dot. warunków magazynowania i stosowania podchlorynu sodu, wymiany pustych opakowań, postępowania w przypadkach awaryjnych.

Na sprzęt porządkowy do utrzymania czystości pływalni i zespołów szatniowo-sanitarnych wydzielone są 2 składziki porządkowe, na stanie mopy, wiadra, szczotki, rękawice jednorazowe. Na wyposażeniu basenu znajduje się maszyna czyszcząca nabrzeże basenowe oraz odkurzacz do czyszczenia niecki basenowej. Według oświadczenia Pana Krzysztofa Kozieł czyszczenie nabrzeża basenu odbywa się 3 razy w tygodniu przez ratowników, odkurzanie niecki basenowej odbywa się 3 razy w tygodniu w godzinach wieczornych przez konserwatora.

Do mycia i dezynfekcji powierzchni stosowane są następujące preparaty:

- NDO DES 90/136P – środek o działaniu biobójczym, myjąco - dezynfekujący z zawartością chloru, stosowany do czyszczenia i dezynfekcji powierzchni,
- NDO DES 83CL – środek stosowany do mycia i dezynfekcji nabrzeża basenowego,
- Ipa Sprit – preparat dezynfekcyjny alkoholowy,
- Foam Acid 335 – pianowy środek czyszczący o silnym odczynie kwaśnym, do usuwania osadów,
- Kalk Foam, Kalkfjerner - środek do usuwania osadów wapiennych, kamienia wodnego,
- CIP ACIDAN – kwaśny preparat do usuwania osadów przy nabrzeżu basenowym,
- Domestos, Ace, Booster (antybakteryjny) - do dezynfekcji toalet.

Środki posiadają aktualne daty ważności. Sprzątaniem pomieszczeń basenowych zajmują się 3 osoby sprząające na pierwszej zmianie oraz 3 osoby na drugiej zmianie.

Odpady komunalne w pomieszczeniach basenowych usuwane są do koszy wyłożonych wkładami foliowymi, ilość koszy wystarczająca. Odpady komunalne odbierane są przez firmę SUEZ Wschód Sp. z o.o. ul. Ciepłownicza 6 w Lublinie, zgodnie z zawartą umową. W dniu kontroli okazano do wglądu fakturę VAT nr 130265540 z dnia 31.08.2018 r. za wywóz odpadów komunalnych. Odpady gromadzone w 4 pojemnikach 1100 litrów (odbiór 2 razy w tygodniu), 1 pojemniku na frakcję suchą (odbiór 1 raz w tygodniu).

W dniu kontroli okazano do wglądu protokół z okresowej kontroli przewodów kominowych, podłączeń wentylacyjnych z dnia 20.02.2018 r. wykonany przez Usługowy Zakład Instalacji Sanitarnych C.O. i Gazowych Ireneusz Szewdo ul. Krańcowa 76/47, 20-356 Lublin – protokół bez uwag. Ponadto przedstawiono protokół przeglądu okresowego budynku z uwzględnieniem wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej z dnia 11.05.2018 r.

Jakość wody basenowej nadzorowana jest przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Lublinie oraz w ramach kontroli wewnętrznej przez zarządzającego pływalnią. Próbkę wody basenowej pobierane są według ustalonego harmonogramu. W dniu kontroli zobowiązano Pana Krzysztofa Kozieł do przedłożenia harmonogramu badań wody z pływalni w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody na rok szkolny 2018/2019 w celu zatwierdzenia przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie. Podczas kontroli okazano do wglądu sprawozdania z badań Nr SB/90474/09/2018 (wanna jacuzzi), Nr SB/90475/09/2018 (niecka basenowa) z dnia 18.09.2018 r., sporządzone przez SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52 A, 43-200 Pszczyna. W sprawozdaniu z badania wody Nr SB/90475/09/2017 (niecka basenowa) z dnia 18.09.2018 r. stwierdzono ponadnormatywną wartość parametru chlor związany w ilości $0,53 \pm 0,16$ mg/l (przy normie $\leq 0,03$ mg/l). Według oświadczenia Pana Krzysztofa Kozieł kontrolne badanie wody w zakresie powyższego parametru zostanie przeprowadzone w dniu 28.09.2018 r., po otrzymaniu wyniku zostanie przedłożone do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

- zakamienione nabrzeże niecki basenowej przy ścianie od strony szatni;
- murek szczytowy niecki basenowej przy torze Nr 5 z ubytkami terakoty;
- na dnie niecki basenowej na wszystkich torach w licznych miejscach widoczne przebarwienia folii koloru brunatno-zielonego;

co narusza:

- ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.).

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski* - nie dotyczy

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**
2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego
3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit - nie nałożono/~~nałożono~~** grzywnę w drodze mandatu karnego na

-

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości - słownie -

(nr mandatu karnego)... -

(podstawa prawna) ... -

5. Upoważnienie do nakładania grzywnien w drodze mandatu karnego nr - z dnia -
wydane przez

-

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała** - nie dotyczy
7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu
nie dotyczy
(imię i nazwisko/adres)
8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się **
10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu
nie dotyczy

Dyrektor Szkoły
Marek Krukowski
Marek Krukowski

Kierownik obiektów sportowych
mgr Krzysztof Kozieł
mgr Krzysztof Kozieł

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Młodszy asystent
mgr Małgorzata Adamka
mgr Małgorzata Adamka

Młodszy asystent
mgr Agnieszka Martyna
mgr Agnieszka Martyna

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 28.09.2018 r.

Dyrektor Szkoły
Marek Krukowski
Marek Krukowski

Szkoła Podstawowa nr 51
im. Jana Pawła II
20-576 Lublin, ul. Bursztynowa 22
REGON 431143705
NIP 712-24-78-841

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli**
(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić