

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Lublinie  
20-029 Lublin  
ul. Uniwersytecka 12  
Tel. 081 533 00 61

## PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HDM.D-762/14/2016

Lublin, dnia 30.06.2016r.

(miejsowość i data)

przeprowadzonej przez Dorotę Cegłowską Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych Nr K-0160/53/2016

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie  
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1412) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

### I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

#### 1. Podmiot kontrolowany

Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania, 20-016 Lublin, ul. Narutowicza 37/39, tel. (81) 466 39 00, fax (81) 466 39 01 do 03, e-mail: oswiata@lublin.eu

Szkole Podstawowej Nr 52 im. Marii Konopnickiej, ul. Władysława Jagiełły 11, 20-281 Lublin, wypoczynek letni 2016r., tel./fax (81) 746 81 77, e-mail: poczta@sp52.lublin.eu

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

#### 2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Szkoła Podstawowa Nr 52 im. Marii Konopnickiej, ul. Władysława Jagiełły 11, 20-281 Lublin, tel./fax (81) 746 81 77, e-mail: poczta@sp52.lublin.eu, wypoczynek letni 2016.

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

#### 3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania,

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

20-016 Lublin, ul. Narutowicza 37/39, tel. (81) 466 39 00, fax (81) 466 39 01 do 03,

e-mail: oswiata@lublin.eu

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

#### 4. NIP 946 23 55 475 REGON 432511996

#### 5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pani Małgorzata Stacharska – dyrektor szkoły

(imię i nazwisko/stanowisko)

#### 6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu\*

Nie dotyczy.

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

#### 7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę\*

Nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

### II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

#### 1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 30.06.2016 r. godzina 10<sup>50</sup>

#### 2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli\*

Nie dotyczy

#### 3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia –

Brak wymogu prawnego, placówka prowadzi działalność oświatową.

#### 4. Data i godzina zakończenia kontroli 30.06.2016r., godz. 13<sup>30</sup>

#### 5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości\*

Nie dotyczy

#### 6. Zakres przedmiotowy kontroli

Kontrola warunków higieniczno-sanitarnych pomieszczeń oraz utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości w czasie trwania wypoczynku letniego 2016 r.

**7. Wyposażenie użyte podczas kontroli\***

Komputer SK/S/K/09-159/HDM, przymiar wstępowy PP/K/01-01/HDM, termometr PP/S/K/03-08/HDM  
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)

**8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych\*\* – nr i nazwa protokołu/ów\***

- pomiar temperatury wody ciepłej w strumieniu,
- pomiar odległości gromadzenia odpadów stałych od okien i drzwi budynku.

**9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu\***

Nie dotyczy

**10. Korzystano\* z wyników badań i pomiarów**

Protokół Nr 27/8/15 z okresowej kontroli przewodów kominowych z dnia 19.08.2015 r. sporządzony przez mistrza kominarskiego Andrzeja Fularskiego zatrudnionego w „FULKOM” Usługi Kominarsko-Gazownicze, ul. Przyjaźni 10, 20-314 Lublin. Objęte kontrolą przewody kominowe odpowiadają przepisom ustawy Prawo Budowlane.

Sprawozdanie z badań Nr: 2762/13 z dnia 28.08.2013 r. sporządzone przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. Centralne Laboratorium, ul. Zawilcowa 10, 20-245 Lublin. Woda nadaje się do picia przez ludzi.

Raport Nr 01/2013 –Opracowanie Wykonanych Pomiarów Natężenia Oświetlenia Elektrycznego z dnia 24.06.2013 r. sporządzony przez technika energetyki Krzysztofa Bilkiewicza, inż. Kazimierza Rozenbergier. Wynik badania oświetlenia zgodny z PN-EN 12464-1. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsce pracy we wnętrzach

**11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli**

Nie dotyczy

**12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli\***

Nie dotyczy

**13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli**

– nr F/HDM/15 Ocena stanu sanitarnego wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania

**III. WYNIKI KONTROLI****1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli**

Organem prowadzącym jest Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania, ul. Narutowicza 37/39, 20-016 Lublin.

Placówka nie prowadzi działalności gospodarczej

Postępowanie administracyjne nie jest prowadzone

**2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/objektu, stanu sanitarno-higienicznego**

Wypoczynek zorganizowany w budynku szkoły w formie półkolonii. Budynek oddany do użytku w 2002r., usytuowany na działce własnej, ogrodzonej. Ogrodzenie kompletne, w dobrym stanie technicznym. Posesja uporządkowana. Nawierzchnia dróg, przejść równa i utwardzona. Otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia zabezpieczone są szczelnymi przykrywkami. Wyjście ze szkoły zabezpieczone barierką uniemożliwiającą bezpośrednie wyjście uczestników wypoczynku na jezdnię. Nieczystości stałe usuwane do koszy z wkładami foliowymi, a następnie do 3 kontenerów plastikowych, zamykanych, ustawionych na podłożu utwardzonym, w odległości powyżej 10 m od okien i drzwi budynku. Odbiór nieczystości stałych odbywa się na podstawie umowy zawartej w dniu 23.08.2011 r. nr 13194/0/11 z firmą KOM-EKO S.A. w Lublinie, ul. Wojenna 3.

Budynek murowany, wielokondygnacyjny, dostosowany do potrzeb wynikających z niepełnosprawności przy budynku są podjazdy, w budynku usępy dostosowane dla osób niepełnosprawnych oraz winda.

Woda z wodociągu miejskiego, odprowadzanie nieczystości płynnych odbywa się do kanalizacji miejskiej. Ogrzewanie centralne z sieci miejskiej. Wentylacja we wszystkich pomieszczeniach grawitacyjna oraz w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wspomagana elektrycznie.

Na półkolonie zapisanych jest 135 dzieci, 79 dziewczynek, 56 chłopców (limit miejsc 135). Uczestnicy wypoczynku w wieku od 7 do 13 lat

Czas trwania półkolonii od 27.06. do 15.07.2016r. Zajęcia prowadzone są w godzinach od 8<sup>30</sup>-14<sup>30</sup>.

W czasie trwania wypoczynku zatrudnionych jest 9 osób personelu pedagogicznego.

Przedłożono do wglądu zaświadczenia lekarskie zatrudnionego personelu o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Uczestnicy wypoczynku korzystają z 8 sal lekcyjnych, hali gimnastycznej, sali rekreacyjno-zastępczej, szatni, pomieszczenia stołówki, 4 pomieszczeń sanitarnohigienicznych.

W pomieszczeniach – salach wykorzystywanych w czasie trwania wycieczki ściany i sufity malowane jasnymi farbami, gładkie, bez rys, pęknięć i ubytków farby i tynku, czyste. Na podłogach w wykładziny PCV termozgrzewalne. Podłogi gładkie, łatwo zmywalne, czyste, bez ubytków lub pęknięć z zaokrągleniami w miejscach łączenia ścian z podłogą. We wszystkich salach jest możliwość ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem w oknach zamontowane są rolety. Sale wyposażone stoliki, krzesła, szafki na pomoce dydaktyczne. Wyposażenie w dobrym stanie sanitarno-technicznym.

Wg uzyskanych informacji od Pani Małgorzaty Stacharskiej – dyrektora sale wyposażone w nowe stoliki i krzesła w 100% z certyfikatami. Certyfikat zgodności Nr: 63/07 na krzesło szkolne Junior. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1729-1:2006, PN-F-06009:2001. Certyfikat zgodności Nr: 147/10 na stół szkolny PUCHATEK. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2007, PN-F-06009:2001. Certyfikat zgodności Nr: 120/11 na krzesło szkolne PUCHATEK. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2007, PN-F-06009:2001. Certyfikat Zgodności 63/07 na krzesło szkolne i przedszkolne PUCHATEK. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-ISO 5970:1997, PN-F-06009:2001. Certyfikat zgodności Nr: 19/13 na krzesło szkolne i przedszkolne OK.1. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1729-1:2006, PN-F-06009:2001. Certyfikat Zgodności 64/07 na stół szkolny i przedszkolny AS PLUS dwuosobowy. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-ISO 5970:1997, PN-F-06009:2001.

Dla uczestników wycieczki dostępne są 4 pomieszczenia sanitarnohigieniczne wydzielone dla dziewcząt i chłopców. Dla dziewcząt dostępnych jest 14 umywalk i 8 kabin ustępowych, dla chłopców dostępnych jest 14 umywalk, 8 kabin ustępowych. Standardy dostępności do urządzeń sanitarnych zachowane. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych ściany do wysokości 2 m wyłożone glazurą na podłogach terakota, gładka, bez ubytków, łatwa do utrzymania w czystości i prowadzenia skutecznej dezynfekcji w dniu kontroli czysta. Powyżej glazury ściany oraz sufity malowane jasnymi farbami czyste.

Do utrzymania higieny zapewnione mydło w płynie, ręczniki jednorazowego użytku, papier toaletowy w podajnikach. Umywalki zaopatrzone w bieżącą zimną i ciepłą wodę z sieci miejskiej. Zmierzono temperaturę wody ciepłej w strumieniu przy 2 umywalkach temperatura wynosiła 38,9°C, 39,5°C.

Pomieszczenia sprzątane przez osoby zatrudnione w szkole. Sprzęt do sprzątania oraz środki czystościowe i dezynfekcyjne przechowywane w zamkniętych niedostępnych dla dzieci.

Do mycia i dezynfekcji stosowane są środki: WC Sansed z terminem ważności do 28.08 2017r., Domestos z terminem ważności do 11.2016 r., Ajax z terminem ważności do 12.08. 2017r., IZO z terminem ważności do 07.10.2016r., Cif z terminem ważności do 02.08.2017r., ceramik z terminem ważności do 12.08.201 r.

Wydzielony oznakowany sprzęt do sprzątania sal lekcyjnych oraz pomieszczeń sanitarnohigienicznych tj. mopy, szczotki. Zapas środków czystościowych i dezynfekcyjnych zapewniony.

Uczestnicy wycieczki korzystają z hali sportowej o powierzchni 545,9 m<sup>2</sup> oraz sala do gimnastyki korekcyjnej o powierzchni 71,3 m<sup>2</sup>. W salach ściany malowane jasnymi farbami czyste. Na podłogach wykładzina sportowa gładka, bez ubytków czysta. Wg uzyskanych informacji od Pani Małgorzaty Stacharskiej – dyrektora sprzęt sportowy w salach w 100% posiada certyfikaty. Certyfikat Nr 17/00 na ławki gimnastyczne POLSPORT Szamocin. Wyrób spełnia wymagania zawarte w Kryteriach Technicznych Bezpieczeństwa KTB 12s/98, PN-EN 97063:1996. Certyfikat Nr 80/02 na bramki do piłki ręcznej. Wyrób spełnia wymagania normy PN-EN 1270:2001. Deklaracja Zgodności na sprzęt do koszykówki. Wyrób spełnia wymagania zawarte w normie PN-EN 1270:1999. Deklaracja Zgodności na zestaw do koszykówki. Wyrób zgodny z PN-79/H-74244, PN-83/H-92120, PN-90/M-69016, PN-ISO 3545-2.

Przy sali gimnastycznej jest zaplecze sanitarne wyposażone w szatnie, ustępy, umywalki i natryskownie dla dziewcząt i chłopców. Natryskownie nie używane w czasie trwania wycieczki.

Uczestnicy wycieczki korzystają z boiska wielofunkcyjnego typu ORLIK. Bramki i inne konstrukcje przymocowane na stałe do podłoża. Wg uzyskanych informacji od Pani Małgorzaty Stachowskiej bramki i inne konstrukcje w 100% posiadają certyfikaty. Certyfikat Nr P/540/09 na sprzęt sportowy do siatkówki. Wyroby spełniają wymagania zawarte w: PN-EN 1271:2006. Certyfikat Nr P/445/08 na sprzęt do koszykówki. Wyroby spełniają wymagania zawarte w: PN-EN 1270:2006. Certyfikat Nr P/444/08 na sprzęt boiskowy: bramki do piłki ręcznej. Wyroby spełniają wymagania zawarte w: PN-EN 749:2006. Certyfikat Nr P/541/09 na sprzęt sportowy, bramki do piłki nożnej. Wyroby spełniają wymagania zawarte w: PN-EN 748:2006.

Uczestnicy wycieczki korzystają z placu zabaw „Radosna Szkoła. Urządzenia w dobrym stanie, przymocowane na stałe do podłoża. Na placu zabaw nie ma piaskownic. Wg uzyskanych informacji od Pani Małgorzaty Stacharskiej – dyrektora urządzenia posiadają certyfikaty w 100%. Certyfikat Nr Z2 09 12 40608 090 na huśtawki wahadłowe. Przetestowany zgodnie z: EN 1176-1/:2008, EN 1176-2:2008. Certyfikat Nr Z2 09 12 40608 087 na zestaw zabawowy. Przetestowany zgodnie z: EN 1176-1/:2008 EN 1176-3:2008. Certyfikat Nr Z2 09 12 40608 086 na zestaw sprawnościowy. Przetestowany zgodnie z: EN 1176-1/:2008. Certyfikat Nr Z2 09 12 40608 093 na huśtawki na sprężynie. Przetestowany zgodnie z: EN 1176-1/:2008, EN 1176-6:2008. Certyfikat Nr Z2 09 12 40608 092 na huśtawki wagowe. Przetestowany zgodnie z: EN 1176-1/:2008, EN 1176-6:2008.

Na parterze placówki znajduje się źródło wody pitnej z którego korzystają dzieci. Źródło znajduje się w części korytarza głównego – patio. Źródło wody pitnej zostało zamontowane przez MPWiK Sp. z o. o.

w Lublinie, 20-245 Lublin, ul. Zawilcowa 10. Okazano do wglądu Protokół Przekazania Darowizny z dnia 29.08.2014 r., przez MPWiK Sp. z o. o. w Lublinie oraz Sprawozdanie z badania wody NR 4081/15 z dnia 14.09.2015 r., sporządzone przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o. o. Centralne Laboratorium, ul. Zawilcowa 10, 20- 245 Lublin. Badanie obejmowało Badanie fizyko-chemiczne oraz Badanie mikrobiologiczne - przekroczeń nie stwierdzono. Zgodnie z informacją uzyskaną od dyrektora szkoły Pani Małgorzaty Stacharskiej – dyrektora w szkole wyznaczony jest stały punkt poboru wody prowadzony przez Centralne Laboratorium MPWiK Sp. z o. o. w ramach bieżącego nadzoru z częstotliwością poboru wody raz w miesiącu. Według informacji uzyskanej od Pani Małgorzaty Stacharskiej - dyrektora bieżący nadzór nad stanem urządzenia sprawuje osoba wyznaczona, zatrudniona w szkole, źródło wody pitnej jest myte i dezynfekowane kilkakrotnie w ciągu dnia. Do mycia i dezynfekcji używany jest Preparat Czyszczący „Swish”- Power House Spray and Wipe Cleaner z terminem ważności do 18.09.2017 r. Osoba wyznaczona do mycia źródła posiada fartuch i rękawiczki jednorazowego użytku.

Uczestnicy wycieczki korzystają z szatni szkolnej mieszczącej się na niskim parterze budynku wydzielone boksy metalowe wyposażone w wieszaki oraz ławki do nakładania butów. Ściany czyste na podłodze terakota, gładka bez ubytków, czysta. Pomieszczenie szatni utrzymane w bieżącej czystości.

W czasie wycieczki prowadzone jest żywienie w postaci obiadów dwudaniowych. obiady przygotowywane są w kuchni szkolnej, spożywane w pomieszczeniu stołówki szkolnej.

Placówka pod stałym nadzorem PIS, została wpisana do rejestru w zakresie prowadzonego żywienia posiada wpis do rejestru Nr HŻ-766/0309/2007. Dzieci z wycieczki korzystają odpłatnie – 45,50 zł za tydzień.

Apteczka pierwszej pomocy znajduje się w sekretariacie zaopatrzona w niezbędne środki medyczne z aktualnymi terminami ważności, z wykazem osób przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy oraz instrukcją udzielania pierwszej pomocy.

W czasie trwania wycieczki nie odnotowano zachorowań, urazów, wypadków oraz zatruc pokarmowych. Dokumentacja uczestników wycieczki (karty kwalifikacyjne) w komplecie.

Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczestnikami wycieczki sprawuje pielęgniarka szkolna zatrudniona w Praktyce Lekarza Rodzinnego ZDROWIE NZOZ, ul. Wł. Jagiełły 20, 20-281 Lublin pracuje jak w czasie trwania roku szkolnego 20 godzin tygodniowo oraz w razie potrzeby na telefon.

W szkole przestrzegany jest zakaz palenia tytoniu. Znak słowny i graficzny umieszczony jest w widocznym miejscu przy wejściu do placówki.

Otoczenie oraz wszystkie pomieszczenia placówki w dobrym stanie sanitarno – higienicznym.

Pozostawiono materiały oświatowe do wykorzystania przez personel i dzieci dotyczące świerzb, wszawicy, kleszczowego zapalenia mózgu, salmonelli, wirusowego zapalenia wątroby, meningokokowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych dbaj o siebie podczas wakacji.

### 3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono\*

Nie dotyczy.

### 4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski\*

Nie dotyczy.

## IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, ~~dokonano~~/ nie dokonano wpisu do książki kontroli/dziennika budowy\*\*

2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono\*\* uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono\*\* .....

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit. .... nie nałożono/~~nałożono~~\*\* grzywnę w drodze mandatu karnego na

Nie dotyczy.

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości nie dotyczy słownie nie dotyczy

(nr mandatu karnego) nie dotyczy

(podstawa prawna) nie dotyczy

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia..... wydane przez

Nie dotyczy

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczona o prawie odmowy przyjęcia mandatu.  
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała\*\* - nie dotyczy
7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu  
Nie dotyczy  
(imię i nazwisko/adres)
8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~ \*\*
10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu  
Nie dotyczy.

**DYREKTOR**  
*Małgorzata Stacharska*  
mgr Małgorzata Stacharska

**Szkoła Podstawowa Nr 52**  
im. Marii Konopnickiej  
20-281 Lublin, ul. Władysława Jagiełły 11  
tel./fax 81 746-81-77  
NIP 946-23-55-475. REGON 432511996

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

**Starszy Instruktor Higieny**  
*Dorota Ceglowska*  
Dorota Ceglowska

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

#### V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 30.06.2016 r.

**DYREKTOR**  
*Małgorzata Stacharska*  
mgr Małgorzata Stacharska

**Szkoła Podstawowa Nr 52**  
im. Marii Konopnickiej  
20-281 Lublin, ul. Władysława Jagiełły 11  
tel./fax 81 746-81-77  
NIP 946-23-55-475. REGON 432511996

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/~~nie wykorzystano~~ formularze kontroli\*\*

-- nr F/HDM/15 Ocena stanu sanitarnego wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania

**POUCZENIE:** W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

\* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

\*\* niewłaściwe skreślić