

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Lublinie  
20-029 Lublin  
ul. Uniwersytecka 12  
tel. 081 532 97 05

**PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HDM.9020.3.41.2023.MHG**

Lublin, 26.05.2023r.  
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Magdalenę Helińską-Gurba Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych K.057.2.18.2023, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr K.057.4.474.2023 z dnia 26.05.2023r.

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika upoważnionego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie  
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023r., poz. 338) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775 ze zm.).

**I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU**

1. Podmiot kontrolowany:

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 im. Janusza Korczaka w Lublinie ul. Bronowicka 21, 20-301 Lublin  
tel. 81 746 14 07, fax 81 746 14 07 wew.111, e-mail: [poczta@sps26.lublin.eu](mailto:poczta@sps26.lublin.eu)  
Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania, ul. Narutowicza 37/39, 20 – 016 Lublin,  
tel. 81 466 39 00, faks 81 466 39 01 do 03, e-mail: [oswiata@lublin.eu](mailto:oswiata@lublin.eu)  
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu:

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 im. Janusza Korczaka w Lublinie – Szkoła Filialna dla Dzieci z Autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera ul. Kurantowa 5, 20-836 Lublin tel. 81 466 46 15, fax – brak, e-mail: [poczta@sps26.lublin.eu](mailto:poczta@sps26.lublin.eu) – placówka oświatowa  
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:

Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania  
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 im. Janusza Korczaka w Lublinie  
(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

ul. Narutowicza 37/39, 20 – 016 Lublin, tel. 81 466 39 00, faks 81 466 39 01 do 03, e-mail:  
[oswiata@lublin.eu](mailto:oswiata@lublin.eu)

ul. Bronowicka 21, 20-301 Lublin tel. 81 746 14 07, fax. 81 746 14 07 wew.111, e-mail:  
[poczta@sps26.lublin.eu](mailto:poczta@sps26.lublin.eu)

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP 946-257-58-11                      REGON -

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pani Alicja Dudak – dyrektor  
(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu\*

Nie dotyczy  
(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę\*

Nie dotyczy  
(imię i nazwisko/stanowisko/inne)



## II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 26.05.2023r. godz. 10<sup>00</sup>
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli\* *Nie dotyczy*
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: *podmiot nie prowadzi działalności gospodarczej*
4. Data i godzina zakończenia kontroli: 26.05.2023r. godz. 14<sup>30</sup>
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości\* *Nie dotyczy*
6. Zakres przedmiotowy kontroli:  
Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w zakresie higieny pomieszczeń, wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach oświatowo wychowawczych, higieny procesów nauczania, przestrzegania zasad postępowania z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i ich mieszaninami oraz utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości.
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli\*
  - komputer PN SB-RIW-ZE/0117,
  - drukarka PN SB-RIL-DR/0084,
  - dalmierz laserowy PP/W/K/10-01/HDM – świadectwo wzorcowania nr 4254.1-M11-4180-1739.ZM1/13/13,
  - termometr PP/W/S/K/03-10/HDM – świadectwo wzorcowania nr 719/268/LAT/2015.
 (nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych\*\*
  - nr i nazwa protokołu/ów\*
    - pomiar odległości miejsca gromadzenia nieczystości stałych od okien i drzwi budynku,
    - pomiar temperatury ciepłej wody w strumieniu.
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu\* *Nie dotyczy*
10. Korzystano\* z wyników badań i pomiarów:
  - Protokół sprawozdawczo-opiniodawczy z dnia 28.07.2017r. z dokonanej kontroli i oględzin przewodów kominowych, połączeń dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynku szkoły – filia Zespołu Szkół nr 4 ul. Kurantowa 5, 20-836 Lublin, przebudowanym przez PPKZ o. Lublin ul. Stefczyka 3. Protokół sporządzony przez Mistrza Kominarskiego Łukasza Mączka upr. zawodowe nr 30441 z Zakładu Usług Kominarskich i Instalacyjnych Łukasz Mączka ul. Przyjaźni 8/31, 20-314 Lublin. Zgodnie z protokołem Objęte kontrolą przewody kominowe oraz elementy urządzeń kominowych odpowiadają przepisom ustawy Prawo Budowlane. Budynek nadaje się do użytku, przewody kominowe drożne, ciąg prawidłowy. Zgodnie z przedłożoną podczas kontroli Kartą gwarancyjną, stanowiącą załącznik do protokołu odbioru końcowego z dnia 10.08.2017r. wydaną przez gwaranta: Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A. w Warszawie Oddział w Lublinie ul. Stefczyka 3, 20-151 Lublin na wykonanie inwestycji (robót budowlanych) w ramach zamówienia publicznego pn. „Przebudowa budynku szkoły przy ul. Kurantowej 5 w Lublinie na potrzeby filii Zespołu Szkół nr 4 dla dzieci z autyzmem” udzielono gwarancji na okres 72 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Kolejny przegląd kominowy jest przewidziany w lipcu bieżącego roku po zakończeniu okresu gwarancyjnego.
  - Protokoły nr 20/05/2017/AWK i nr 20.1/05/2017/AWK badania wydajności powietrza układu wentylacyjnego z sierpnia 2017r. w obiekcie Zespół Szkół nr 4 ul. Kurantowa 5 w Lublinie sporządzony przez mgr inż. Macieja Mazura. Zgodnie z protokołami – zgodnie z normą PN-EN 12599 „Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji” wyregulowano rozpyły powietrza w nawiewnikach. Uzyskane wyniki są zgodne z polską normą i mieszczą się w tolerancji +/- 20%.
  - Sprawozdania z badania wody nr DL-W/Z-304/17/PBM i nr DL-W/Z-304/17/PBFCH z dnia 20.07.2017r. sporządzone przez Dział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie ul. Uniwersytecka 12, 20-029 Lublin. W badanych zakresach przekroczeń nie stwierdzono.

- Protokół z pomiaru natężenia oświetlenia z dnia 26.06.2017r. w Szkole przy ul. Kurantowej 5 – filia Zespołu Szkół nr 4 przeprowadzonego przez PHU HELIOS ul. Księżycowa 6/28A, 20-060 Lublin. Protokół sporządził Grzegorz Wijakowski nr upr. 612/D/1117/2015, nr upr. 612/E/1116/2015, Andrzeja Brodowskiego nr upr. 612/D/585/2015 i nr upr. E 612/E/584/2015. Wyniki pomiarów prawidłowe.

11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:

- dokumentacja do celów sanitarno-epidemiologicznych personelu,
- plan zajęć lekcyjnych.

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli\*: *Nie dotyczy*

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli: F/HDM/04

### III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Podmiotem odpowiedzialnym za przestrzeganie wymagań jest Gmina Lublin Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania, ul. Narutowicza 37/39, 20 – 016 Lublin. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 im. Janusza Korczaka w Lublinie funkcjonuje w 3 budynkach: ul. Bronowicka 21, 20-301 Lublin, ul. Krochmalna 29, 20-401 Lublin oraz ul. Kurantowa 5, 20-836 Lublin, gdzie mieści się Szkoła Filialna dla Dzieci z Autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera (kl. I-III).

Przedmiotem kontroli jest budynek przy ul. Kurantowa 5, 20-836 Lublin.

Postępowanie administracyjne nie jest prowadzone. Zaleceń pokontrolnych innych organów kontroli nie było.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/objektu, stanu sanitarno-higienicznego

Szkoła Podstawowa Filialna dla Dzieci z Autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera funkcjonuje od 01.09.2017r.

Do 19 oddziałów funkcjonujących w budynku placówki przy ul. Kurantowej 5 uczęszcza 72 uczniów, w tym 13 dziewcząt i 59 chłopców. W budynku przy ul. Kurantowej 5 uczą się klasy od I do III. Zajęcia odbywają się w godzinach od 7.15 do 16.15.

Uczniów obywateli Ukrainy - 4. Liczba uczniów w oddziałach wynosi od 1 do maksymalnie 4 osób. Zajęcia rewalidacyjne odbywają się w grupach 1 – 4 osobowych.

W Szkole Podstawowej Specjalnej nr 26 zatrudnionych jest łącznie 228 osób, w tym 175 osób personelu pedagogicznego i 53 osoby personelu administracyjno-gospodarczego. W budynku przy ul. Kurantowej 5 pracuje 44 nauczycieli, 7 pomocy nauczyciela i 16 osób administracji i obsługi.

Podczas kontroli poddano ocenie dokumentację do celów sanitarno-epidemiologicznych pracowników placówki w budynku przy ul. Kurantowej 5 mających zgodnie z oświadczeniem Dyrektora bezpośredni kontakt z uczniami i stwierdzono, że wszyscy posiadają aktualną dokumentację do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Szkoła korzysta z budynku adaptowanego na potrzeby placówki w 2017r., murowanego, dwukondygnacyjnego, usytuowanego na posesji własnej, ogrodzonej. Ogrodzenie posesji kompletne, w dobrym stanie technicznym. Nawierzchnia dojeżdż i dojazdów utwardzona kostką betonową. Otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia trwale zabezpieczone. Teren wokół budynku uporządkowany, odpady, a w szczególności odchody zwierzęce usunięto z terenu wokół budynku. Na posesji zlokalizowano teren rekreacyjny ze słupkami do siatkówki, które zgodnie z oświadczeniem Pani Alicji Dudak – dyrektora nie są użytkowane. W bieżącym roku szkolnym planowana jest organizacja placu zabaw.

**Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych** – wejście do budynku na wysokości przyległego terenu, dźwig osobowy oraz pomieszczenia higienicznosanitarne na każdej kondygnacji.

Budynek szkoły podłączony do miejskiej sieci wodnej, kanalizacyjnej i ciepłowniczej. Ciepła woda z sieci miejskiej. Dokonano pomiaru temperatury ciepłej wody przy 1 umywalce w 1 pomieszczeniu sanitarnym dla uczniów – uzyskano 43°C.

W pomieszczeniach dydaktycznych przeznaczonych na zbiorowy pobyt uczniów niepełnosprawnych grzejniki centralnego ogrzewania zabezpieczono osłonami. W salach lekcyjnych i pomieszczeniach

terapeutycznych zapewniona jest wentylacja grawitacyjna, w oknach nawiewniki. W pomieszczeniach higienicznosanitarnych wentylacja mechaniczna wyciągowa sterowana czujnikami ruchu.

Pomieszczenia sal dydaktycznych posiadają oświetlenie dzienne, we wszystkich pomieszczeniach oświetlenie elektryczne – punkty oświetleniowe czynne, zaopatrzone w osłony. Wysokość pomieszczeń ok. 2,8m. Strona uzyskała decyzję znak DNS-NZ.7840.1.62.2015 z dnia 01.06.2015r. Lubelskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie wyrażającą zgodę na obniżenie wysokości w salach zajęć do nie mniej niż 2,5m pod warunkiem zastosowania wentylacji zapewniającej co najmniej 20m<sup>3</sup> powietrza zewnętrznego na każdą przebywającą osobę.

Na potrzeby uczniów wydzielono: 11 sal lekcyjnych (w tym salę komputerową), szatnię, jadalnię, świetlicę, salę gimnastyki korekcyjnej i salę gimnastyczną rekreacyjno-zastępczą z zapleczem sanitarnym, pracownię garncarską, gabinet do pracy indywidualnej i rewalidacji, punkt biblioteczny, salę relaksacji, gabinety psychologa i logopedy, salę integracji sensorycznej, salę muzykoterapii i choreoterapii, salę do rewalidacji społecznej, salę alternatywnych metod komunikacji oraz pomieszczenia higienicznosanitarne. Pomieszczenia zlokalizowane na kondygnacjach parteru i I piętra, skomunikowane 2 wewnętrznymi klatkami schodowymi.

Ściany w szatni, salach, gabinecie pielęgniarki i ciągach komunikacyjnych malowane farbami zmywalnymi, przy umywalkach zastosowano fartuchy z glazury, w pomieszczeniach higienicznosanitarnych oraz przebieralni pokryte glazurą do wysokości ok. 2 m, w natrysku do pełnej wysokości, gładkie. Sufity wykonane jako podwieszane, kompletne. Podłogi w jadalni, sali komputerowej, pomieszczeniach higienicznosanitarnych i porządkowych wyłożone terakotą, w pozostałych pokryte wykładziną zmywalną z wyobleniem na ściany. Pokrycia ścian, sufitów i podłóg w dobrym stanie technicznym. Stolarka okienna i drzwiowa w dobrym stanie sanitarno-technicznym. W oknach zapewniono rolety w celu ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem.

**Klatki schodowe i ciągi komunikacyjne.** W klatkach schodowych stopnie równe, nieśliskie, poręcze zabezpieczone metalowymi ogranicznikami przed możliwością zsuwania się po nich, otwarte przestrzenie nad biegami schodów zabezpieczone kratami ochronnymi.

**Szatnia** zlokalizowana na parterze, z obsługą, wyposażona w wieszaki przyścienne z 96 numerkami oraz stojaki do przechowywania obuwia.

**Salę lekcyjne.** Sale wyposażone są w umywalki, stoliki i krzesła regulowane, tablice, tablice interaktywne, regały i szafki na pomoce dydaktyczne, siedziska tapicerowane materiałem zmywalnym. Wyposażenie w dobrym stanie sanitarno – technicznym. W oknach zamontowane są rolety, które zabezpieczają pomieszczenia przed nadmiernym nasłonecznieniem. Zgodnie z informacjami uzyskanymi podczas kontroli od Pani Alicji Dudak – dyrektora stoliki i krzesła w salach posiadają w 100% certyfikaty bezpieczeństwa. Meble spełniają wymagania zawarte w: PN-ISO 5970:1994, PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2007, PN-EN 1729-2:2012, PN-F-06009:2001. W części sal zastosowano drzwi przeszklone oraz lustra, okazano do wglądu Atest Higieniczny HK/B/0653/01/2012 wydany przez Zakład Higieny Środowiska Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH na systemy okiennie-drzwiowe, systemy fasadowe, systemy barierok przeznaczone do stosowania w budownictwie, w tym do stosowania w szpitalach, laboratoriach, budynkach opieki zdrowotnej oświatowo-wychowawczych, przedszkoli i przemysłowych oraz Certyfikat Zgodności Wyrobu z Polską Normą 49/N/17 Mirox MNGE – Mirox New Generation Ecological – lustra ekologiczne nowej generacji wprowadzone do obrotu przez ACG Glass Poland stwierdzający, że w zakresie odporności na uderzenie wahałem szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe do stosowania w budownictwie spełnia wymagania EN 12600 dla klasy 2B2.

Uczniowie mają możliwość pozostawienia części podręczników w wyznaczonych szafkach lub szufladach w regałach w klasach.

Z uwagi na specyfikę placówki odstąpiono od oceny dostosowania mebli edukacyjnych do wymagań ergonomii dla uczniów.

**Pracownia komputerowa.** Zorganizowano jedną pracownię komputerową w sali nr 1.20 na I piętrze. Pracownia wyposażona jest w 4 stanowiska komputerowe z monitorami LCD, ustawionymi pod ścianami, dodatkowo stanowisko komputerowe przeznaczone dla nauczyciela. W oknie zapewniono ochronę przed nadmiernym nasłonecznieniem na stanowiskach pracy uczniów i nauczyciela. Regulamin BHP znajduje się w widocznym i łatwo dostępnym miejscu.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi podczas kontroli od Pani Alicji Dudak – dyrektora w oddziałach, które korzystają z budynku przy ul. Kurantowej 5 nie są prowadzone zajęcia z przedmiotu chemia.

Dokonano oceny rozkładu zajęć lekcyjnych w 19 oddziałach. W wyniku oceny planu lekcji stwierdzono, że zostały uwzględnione zasady higieny pracy umysłowej uczniów. Zajęcia są realizowane w systemie dwu zmianowym z uwagi na zbyt dużą liczbę oddziałów w stosunku do liczby dostępnych sal. Natomiast różnica liczby godzin lekcyjnych pomiędzy kolejnymi dniami tygodnia jest nie większa od 2 godzin z uwagi na konieczność uwzględnienia zajęć wychowania fizycznego na pływalni Szkoły Podstawowej nr 5 ul. Smyczkowa 3 w Lublinie oraz zajęcia rewalidacyjne realizowane z podziałem na grupy.

Placówka zapewnia 8 przerw międzylekcyjnych, w tym 3 przerwy 10-minutowe i 5 przerw 15 minutowych.

**Świetlica.** W placówce wydzielono jedno pomieszczenie świetlicowe nr 11 na parterze o powierzchni ok. 50m<sup>2</sup>. Świetlica funkcjonuje w godzinach 6.45-16.45. Do świetlicy zapisanych jest łącznie 72 uczniów. Świetlica jest wyposażona w projektor podłogi interaktywnej, stoliki, krzesła, siedziska typu sako, telewizor, szafki, regały, dywan, biurko. Wyposażenie w dobrym stanie technicznym i sanitarnym. Maksymalna liczba uczniów przebywających jednocześnie w świetlicy wynosi 25 dzieci.

**Warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego.** Placówka korzysta z sali gimnastycznej rekreacyjno-zastępczej o wymiarach 9,7m x 5,7m i sali gimnastyki korekcyjnej o wymiarach 5,8m x 4,2m oraz terenu rekreacyjnego o nawierzchni trawiastej. Sprzęt sportowy przechowywany w wydzielonym magazynku przy sali gimnastycznej, zamkniętym, niedostępnym dla uczniów.

**Sala gimnastyki korekcyjnej** jest wyposażona w drabinki przyściennie, zestawy do gimnastyki korekcyjnej, podwiesie, piłki, kształtki, materace.

**Sala gimnastyczna rekreacyjno-zastępcza z zapleczem sanitarnym** jest wyposażona w ławeczki gimnastyczne, drabinki przyściennie, kosz stojący, pufy, materace. Szyby w oknach zabezpieczono przed rozbiciem siatką sportową, punkty oświetleniowe osłonięte kloszami z siatki.

W pomieszczeniach sportowych grzejniki centralnego ogrzewania zabezpieczono osłonami przed możliwością doznania urazu. Wyposażenie w dobrym stanie sanitarno-technicznym, zgodnie z informacjami uzyskanymi podczas kontroli od Pani Alicji Dudak – dyrektora sale są wyposażone w sprzęt posiadający w 100% certyfikaty bezpieczeństwa.

**Zaplecze sanitarne.** Zapewniono przebieralnię z ustępem i natryskiem. W pomieszczeniach zapewniono 1 umywalkę i 1 miskę ustępową. Przebieralnia jest wyposażona w szafy metalowe, wieszaki oraz ławki.

**Pracownia garncarska** jest wyposażona w stół, półki, regały, koła garncarskie z napędem, koła garncarskie nożne, walcarkę do gliny, taborety, zlew z bieżącą ciepłą i zimną wodą. Przy pracowni znajduje się zamknięte, niedostępne dla uczniów zaplecze, w którym ustawiono regały na prace oraz piec komorowy do wypalania ceramiki ROHDE. Piec jest uruchamiany po zakończeniu zajęć.

**Gabinet do pracy indywidualnej i rewalidacji** wyposażony w stoliki, krzesła, biurko, szafki, regały na pomoce dydaktyczne.

**Punkt biblioteczny.** W pomieszczeniu prowadzone są lekcje biblioteczne, wyposażony w regały na książki, biurko, krzesła, książki.

**Sala relaksacji** – ściany pokryte materacami, wyposażenie stanowią materace, siedziska. W sali zapewniony jest monitoring wizyjny, okna zabezpieczono kratami.

**Gabinety psychologa i logopedy.** Pomieszczenia przeznaczone do pracy indywidualnej lub konsultacji z rodzicami. Wyposażenie stanowią krzesła, stoły, biurka, szafki, szafy, regały, sprzęt komputerowy.

**Sala integracji sensorycznej** z zapleczem jest wyposażona w podwiesie, materace, drabinkę przyścienną, szafki, stoliki, krzesła, kształtki pokryte materiałem zmywalnym.

**Sala muzykoterapii i choreoterapii** – wyposażona w szafki, krzesła, stoliki, keyboard, tablicę magnetyczną, lustro, sprzęt audio.

**Sala do rewalidacji społecznej** – wyposażona w ciąg szafek kuchennych w zabudowie ze zlewem jednokomorowym, pralkę, lodówkę, kuchenkę, 2 umywalki, szafki, regały, stoliki, krzesła. W ramach zajęć z gospodarstwa domowego uczniowie przygotowują herbatę, kisiel, budyń, kanapki, posiłki z wykorzystaniem gotowych półproduktów (np. ciasta z gotowych mieszanek), korzystają z naczyń i sztućców jednorazowego użytku. Podczas kontroli przedstawiono Regulamin pracowni gastronomicznej i zasady BHP oraz instrukcję mycia i dezynfekcji rąk. Zalecono opracowanie procedury bezpiecznego przygotowania posiłków w pracowni, z uwzględnieniem zapewnienia odrębnych punktów wodnych do różnych rodzajów produktów i sprzętu oraz przechowywania żywności nietrwałej biologicznie.

**Sala alternatywnych metod komunikacji** – wyposażona w tablicę interaktywną, stoliki, krzesła, szafki, regały na pomoce dydaktyczne.

Wyposażenie sal w dobrym stanie sanitarno-technicznym.

**Pomieszczenia higienicznosanitarne.** W budynku dla uczniów na kondygnacjach parteru i I piętra wydzielono łącznie 4 pomieszczenia sanitarne, w tym 1 dla dziewcząt i 3 dla chłopców, Pomieszczenie dla dziewcząt jest wyposażone w 1 umywalkę i 1 miskę ustępową w kabinie. Pomieszczenia dla chłopców wyposażono łącznie w 3 umywalki, 3 pisuary i 3 miski ustępowe w kabinach. Pomieszczenie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do utrzymania higieny osobistej zapewnione jest mydło w płynie w podajnikach, ręczniki papierowe jednorazowego użytku w zasobnikach oraz papier toaletowy.

**Magazynek porządkowy i schowek porządkowy.** Sprzęt i środki czystościowe przechowywane w zamkniętym, wydzielonym pomieszczeniu magazynku na I piętrze, wyposażonym w regały, szafki, punkt wodny, zlew gospodarczy zamontowany na obniżonej wysokości oraz wózki porządkowe. Na parterze dodatkowo znajduje się schowek porządkowy, w którym zapewniono punkt wodny i zlew porządkowy na obniżonej wysokości. Sprzęt typu szczotki, mopy przechowywany w sposób umożliwiający skuteczne suszenie, na wieszakach. Sprzęt do sprzątnięcia wydzielony i oznakowany, do poszczególnych rodzajów pomieszczeń. Zapewniony zapas środków czystościowych i dezynfekcyjnych, preparaty posiadają aktualne terminy ważności.

**Żywnienie.** Szkoła prowadzi żywienie w formie obiadów dwudaniowych z kompotem. Z posiłków korzysta 53 uczniów, brak posiłków dofinansowanych. Posiłki przygotowywane w kuchni placówki w budynku przy ul. Bronowickiej 21, spożywane w jadalni. Jadalnia wyposażona w meble o zróżnicowanych rozmiarach, stoliki posiadają blaty łatwoczyszczalne. Placówka została wpisana do rejestru zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej wpisem nr 11460/0309/2020 z dnia 16.01.2020r. Placówka nie zapewnia wody poza posiłkami, uczniowie przynoszą własne napoje.

**Szkoła posiada gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.** Opiekę medyczną sprawuje pielęgniarka szkolna, zatrudniona w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ośrodek Medycyny Szkolnej TERMED s.c. Lublin ul. Staszica 22. Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej jest czynny codziennie od poniedziałku do piątku, w wymiarze 19 godzin tygodniowo. Gabinet jest wyposażony w umywalkę z punktem wodnym z ciepłą i zimną wodą, biurko, krzesła, leżankę pokrytą materiałem zmywalnym, parawan, szafki, szafy na dokumentację medyczną, wagę elektroniczną, podoskop, lampę UV. Ściany malowane z zaznaczeniem lamperii zmywalnej, przy umywalce fartuch z glazury. Podłoga pokryta parkietem w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Środki do mycia i dezynfekcji są zapewniane przez pielęgniarkę, w dniu kontroli gabinet wyposażony w preparaty: Medisept Velodes Silk oraz Chemisept Vir+ z aktualnymi terminami ważności. Wyposażenie w dobrym stanie sanitarno - technicznym.

**Opieka stomatologiczna.** Gabinet stomatologiczny prowadzony przez NZOZ Lekarze Specjaliści ul. Odlewnicza 3, 20-219 Lublin funkcjonuje w budynku przy ul. Bronowickiej 21, jest czynny raz w tygodniu. Zapewniono **apteczki** pierwszej pomocy wyposażone w niezbędne środki z aktualnymi terminami ważności i instrukcje udzielania pierwszej pomocy we wszystkich salach i gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.

**Profilaktyka wszawicy.** Placówka nie prowadzi profilaktycznych przeglądów czystości skóry głowy, pielęgniarka szkolna podejmuje działania interwencyjne w przypadku zgłoszenia wystąpienia podejrzenia pedikulozy. Pielęgniarka prowadzi profilaktyczne zajęcia edukacyjne z uczniami.

**Nieczystości stałe** usuwane do plastikowych kontenerów o pojemności 1100l. zamykanych, wolnostojących, zamykanych, ustawionych na nawierzchni utwardzonej w wiacie śmietnikowej. Odległość miejsca gromadzenia nieczystości stałych od okien i drzwi budynku wynosi ponad 10 m. Nieczystości stałe zabierane są na podstawie Umowy nr P-32/B zawartej w dniu 28.12.2021r. z PreZero Recycling Wschód Sp. z o.o. 20-479 Lublin ul. Ciepłownicza 6. Miejsce i ww. urządzenia w dobrym stanie sanitarno-higienicznym i technicznym.

Udzielono informacji nt. zagrożeń związanych z narażeniem na radon i przekazano materiały informacyjne. Na terenie placówki obowiązuje całkowity zakaz palenia, wywieszono znak graficzny i słowny.

W dniu kontroli wszystkie oceniane pomieszczenia i otoczenie placówki utrzymane w bieżącej czystości i porządku.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono\*


*Nie dotyczy*

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski\* *Nie dotyczy*

**IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI**

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy\*\*
2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono\*\* uwagi i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego
3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono\*\*  
(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)
4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit. .... nie nałożono/nałożono\*\*  
grzywnę w drodze mandatu karnego na  
*Nie dotyczy*  
(imię i nazwisko/stanowisko)  
w wysokości *Nie dotyczy* słownie *Nie dotyczy*  
(nr mandatu karnego) *Nie dotyczy*
5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr *Nie dotyczy* z dnia *Nie dotyczy*  
wydane przez *Nie dotyczy*  
.....  
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)
6. Osoba ukarana została pouczone/a o prawie odmowy przyjęcia mandatu: *Nie dotyczy*  
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała\*\*
7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu: *Nie dotyczy* (imię i nazwisko/adres)
8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się\*\*
10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

DYREKTOR


  
mgr Alicja Dudak
.....  
(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Starszy asystent

  
mgr Magdalena Helińska - Gurba
.....  
(czytelny podpis kontrolującego (-ych))**V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU**

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu: 26.05.2023r.

DYREKTOR

  
mgr Alicja Dudak

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26  
im. Janusza Korczaka  
Szkoła Filialna dla Dzieci z Autyzmem  
w tym z Zespołem Aspergera  
20-836 Lublin, ul. Kurantowa 5

.....  
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli\*\* „Ocena stanu sanitarnego szkoły”  
F/HDM/04

(nazwa/nr)

**POUCZENIE:** W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

\* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

\*\* niewłaściwe skreślić

### KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanego *RODO*, informujemy, że:

- 1) Administratorem danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie, dalej zwany *Administratorem*, z siedzibą w Lublinie ul. Uniwersytecka 12, 20-029 Lublin;
- 2) Inspektor ochrony danych jest dostępny pod adresem e-mail: [iod.psse.lublin@sanepid.gov.pl](mailto:iod.psse.lublin@sanepid.gov.pl);
- 3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e oraz art. 9 ust. 2 lit. h *RODO*, w związku z przepisami *Kodeksu postępowania administracyjnego*;
- 4) Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
- 5) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych;
- 6) Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
- 7) Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  - a) dostępu do danych osobowych Panią/Pana dotyczących,
  - b) sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  - c) żądania od *Administradora* ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 1 *RODO*;
- 8) Nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
  - a) żądania usunięcia danych osobowych,
  - b) żądania przenoszenia danych osobowych,
  - c) wniesienia sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych;
- 9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul Stawki 2;
- 10) Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również nie podlegają profilowaniu.

**Niniejsze nie dotyczy przetwarzania danych osobowych dotyczących osób prawnych, w szczególności przedsiębiorstw będących osobami prawnymi, w tym danych o firmie i formie prawnej oraz danych kontaktowych osoby prawnej.**

