



PROTOKÓŁ KONTROLI Nr DNS-HDiM.9020.299.1.2017

Lublin, dnia 01.03.2019 r.
(miejsowość i data)

przeprowadzonej przez:

Annę Romaniuk, st. asystenta w Oddziale Higieny Dzieci i Młodzieży WSSE w Lublinie:

- upoważnienie do kontroli nr 27 z dnia 28.12.2018 r.
- upoważnienie z dnia 28.02.2019 r., znak: ORG.057.203.2019 do wykonywania czynności kontrolnych w dniu 01.03.2019 r.

Małgorzatę Kostera, st. asystenta w Oddziale Higieny Dzieci i Młodzieży WSSE w Lublinie:

- upoważnienie do kontroli nr 25 z dnia 28.12.2018 r.
- upoważnienie z dnia 28.02.2019 r., znak: ORG.057.204.2019 do wykonywania czynności kontrolnych w dniu 01.03.2019 r.

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez

Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 59), w związku art. 67 § 1 i art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn.zm.)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

XXX Liceum Ogólnokształcące im. ks. Jana Twardowskiego

ul. Wajdeloty 12

20-604 Lublin

tel./fax. 81 524-51-54

email: lo30@onet.pl

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

XXX Liceum Ogólnokształcące im. ks. Jana Twardowskiego

ul. Wajdeloty 12

20-604 Lublin

tel./fax. 81 524-51-54

email: lo30@onet.pl

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

1. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Gmina Lublin

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

Pl. Wł. Łokietka 1, 20-109 Lublin

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

XXX Liceum Ogólnokształcące

im. ks. Jana Twardowskiego

ul. Wajdeloty 12, 20-604 Lublin

4. NIP 9462575811 (Gmina Lublin)
712-334-63-89 (placówka)

REGON

431019514 (Gmina Lublin)
367588121 (placówka)

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pan Tomasz Szablowski – Dyrektor

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Pani Justyna Łubek – Wicedyrektor

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 01.03.2019 r. godz. 12³⁰

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* Nie dotyczy

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: Brak podstaw prawnych

4. Data i godzina zakończenia kontroli 01.03.2019 r. godz. 13²⁰

5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości*

Nie okazanie do wglądu dokumentacji z przeprowadzonych badań środowiska pracy w zakresie natężenia oświetlenia potwierdzających zapewnienie w pomieszczeniach szkoły oświetlenia elektrycznego o parametrach zgodnych z normą PN-EN 12464-1:2012 20 min.

6. Zakres przedmiotowy kontroli

Kontrola sprawdzająca wykonanie obowiązku ujętego w decyzji Nr 3.6.2018 z dnia 19.02.2018 r. wydanej przez Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie.

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*

Nie dotyczy

(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)

8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów*

Nie dotyczy

9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu*

Nie dotyczy

10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów

Nie dotyczy

11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli

Nie dotyczy

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*

Nie dotyczy

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr –

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Organem prowadzącym XXX Liceum Ogólnokształcące im. ks. Jana Twardowskiego w Lublinie jest Gmina Lublin.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/objektu, stanu sanitarno-higienicznego

W trakcie kontroli sprawdzono wykonanie obowiązku ujętego decyzji Nr 3.6.2018 z dnia 19.02.2018 r. wydanej przez Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie.

Decyzją Nr 3.6.2018 z dnia 19.02.2018 r. Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie nakazał: zapewnić w pomieszczeniach szkoły oświetlenie elektryczne o parametrach zgodnych z normą PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsce pracy we wnętrzach oraz potwierdzić przeprowadzonymi badaniami środowiska pracy w zakresie natężenia oświetlenia do dnia 31 grudnia 2018 roku

W Sprawozdaniu z badań środowiska pracy Nr OL-HP-N/36b/12 z dnia 19.11.2012 r. oraz Sprawozdaniu z badań środowiska pracy Nr 03/PS/06/18 z dnia 15.02.2018 r. wykazano nieprawidłowe oświetlenie:

1. na stanowiskach pracy – obszar zadania tj.:

- sala A5 – rząd ławek od okna – średnia wartość pomiaru wyniosła $197,3 \pm 10,6$ lx; rząd ławek na środku – średnia wartość pomiaru wyniosła $228,5 \pm 12,3$ lx; rząd ławek od ściany – średnia wartość pomiaru wyniosła $206,9 \pm 11,2$ lx;
- sala A8 – rząd ławek od okna – średnia wartość pomiaru wyniosła $225,4 \pm 12,2$ lx; rząd ławek na środku – średnia wartość pomiaru wyniosła $239,8 \pm 13,0$ lx; rząd ławek od ściany – średnia wartość pomiaru wyniosła $207,9 \pm 11,2$ lx;
- sala B8 – rząd ławek od okna – średnia wartość pomiaru wyniosła $284,0 \pm 15,3$ lx; rząd ławek od ściany – średnia wartość pomiaru wyniosła $286,5 \pm 15,5$ lx;
- sala B10 – rząd ławek od wejścia po prawej stronie od wejścia – średnia wartość pomiaru wyniosła $244,0 \pm 13,2$ lx;
- sala B13 – rząd ławek od okna – średnia wartość pomiaru wyniosła $289,4 \pm 15,6$ lx;
- sala B14 – rząd ławek od ściany po prawej stronie od wejścia – średnia wartość pomiaru wyniosła $199,4 \pm 10,8$ lx;
- sala C10 – rząd ławek od ściany po prawej stronie od wejścia – średnia wartość pomiaru wyniosła $287,7 \pm 15,5$ lx;

natomiast zgodnie z normą PN-EN 12464-1:2011 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsce pracy we wnętrzach p. 5.36 – Pomieszczenia edukacyjne – Budynki edukacyjne, nr ref. 5.36.1 Klasy, pokoje do samodzielnej nauki powinny wynosić 300 lx;

2. na tablicy – obszar zadania tj.:

- sala A3 Tablica – obszar zadania – średnia wartość pomiaru wyniosła $251,9 \pm 13,6$ lx;
- sala A4 Tablica – obszar zadania – średnia wartość pomiaru wyniosła $244,8 \pm 13,2$ lx;
- sala A5 Tablica – obszar zadania – średnia wartość pomiaru wyniosła $133,2 \pm 7,2$ lx;
- sala A6 Tablica (biała). część 1. (mała, od okna) – obszar zadania – średnia wartość pomiaru wyniosła 277 ± 44 lx, część 3. (mała, po prawej) – obszar zadania – średnia wartość pomiaru wyniosła 393 ± 63 lx,
- sala A7 Tablica – obszar zadania – średnia wartość pomiaru wyniosła $231,3 \pm 12,5$ lx;
- sala A8 Tablica – obszar zadania – średnia wartość pomiaru wyniosła $136,7 \pm 7,4$ lx;
- sala B2 Tablica – obszar zadania – średnia wartość pomiaru wyniosła $135,3 \pm 7,3$ lx;
- sala B3 Tablica – obszar zadania – średnia wartość pomiaru wyniosła $320,9 \pm 17,3$ lx;
- sala B4 Tablica – obszar zadania – średnia wartość pomiaru wyniosła $310,8 \pm 16,8$ lx;
- sala B5 Tablica – obszar zadania – średnia wartość pomiaru wyniosła $273,6 \pm 14,8$ lx;
- sala B6 Tablica – obszar zadania – średnia wartość pomiaru wyniosła $223,6 \pm 12,1$ lx;
- sala B7 Tablica – obszar zadania – średnia wartość pomiaru wyniosła $303,3 \pm 16,4$ lx;
- sala B8 Tablica – obszar zadania – średnia wartość pomiaru wyniosła $191,3 \pm 10,3$ lx;
- sala B9 Tablica – obszar zadania – średnia wartość pomiaru wyniosła $287,4 \pm 15,5$ lx;
- sala B10 Tablica – obszar zadania – średnia wartość pomiaru wyniosła $194,3 \pm 10,5$ lx;
- sala B12 Tablica – obszar zadania – średnia wartość pomiaru wyniosła $145,8 \pm 7,9$ lx;
- sala B13 Tablica – obszar zadania – średnia wartość pomiaru wyniosła $243,9 \pm 13,2$ lx;
- sala B14 Tablica – obszar zadania – średnia wartość pomiaru wyniosła $115,2 \pm 6,2$ lx;
- sala C2 Tablica – obszar zadania – średnia wartość pomiaru wyniosła $206,1 \pm 11,1$ lx;
- sala C3 Tablica – obszar zadania – średnia wartość pomiaru wyniosła $210,7 \pm 11,4$ lx;
- sala C4 Tablica – obszar zadania – średnia wartość pomiaru wyniosła $261,9 \pm 14,1$ lx;
- sala C5 Tablica – obszar zadania – średnia wartość pomiaru wyniosła $274,4 \pm 14,8$ lx;
- sala C6 Tablica – obszar zadania – średnia wartość pomiaru wyniosła $285,4 \pm 15,4$ lx;
- sala C7 Tablica – obszar zadania – średnia wartość pomiaru wyniosła $225,9 \pm 12,2$ lx;
- sala C8 Tablica – obszar zadania – średnia wartość pomiaru wyniosła $289,6 \pm 15,6$ lx;

- sala C9 Tablica (zielona): część 1. (duża) bliżej okna – obszar zadania – średnia wartość pomiaru wyniosła 216 ± 35 lx, część 2. (mała) bliżej drzwi – obszar zadania – średnia wartość pomiaru wyniosła 260 ± 42 lx;
- sala C10 Tablica – obszar zadania – średnia wartość pomiaru wyniosła $116,1 \pm 6,3$ lx;
- sala C12 Tablica – obszar zadania – średnia wartość pomiaru wyniosła $321,7 \pm 17,4$ lx;
- sala C13 Tablica – obszar zadania – średnia wartość pomiaru wyniosła $197,2 \pm 10,6$ lx;
- sala C14 Tablica – obszar zadania – średnia wartość pomiaru wyniosła $216,4 \pm 11,7$ lx,

natomiast zgodnie z normą PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsce pracy we wnętrzach p. 5.36 – Pomieszczenia edukacyjne – Budynki edukacyjne, nr ref. 5.36.4 Tablice czarne, zielone i białe - powinno wynosić 500 lx;

3. czytelnia – stanowiska komputerowe przy ścianie po lewej stronie od wejścia – średnia wartość pomiaru wyniosła $33,4 \pm 1,8$ lx,

natomiast zgodnie z normą PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsce pracy we wnętrzach p. 5.36 – Pomieszczenia edukacyjne – Budynki edukacyjne, nr ref. 5.36.13 Pokoje do zajęć komputerowych (obsługa komputera), powinno być 300 lx;

4. hol wejściowy – wartość średnia pomiaru wyniosła $67,3 \pm 3,6$ lx,

natomiast zgodnie z normą PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsce pracy we wnętrzach p. 5.36 – Pomieszczenia edukacyjne – Budynki edukacyjne, nr ref. 5.36.16 Hole wejściowe, powinno być 300 lx;

5. korytarze:

- korytarz na parterze – średnia wartość pomiaru wyniosła $57,8 \pm 3,1$ lx;
- korytarz na I piętrze – średnia wartość pomiaru wyniosła $68,8 \pm 3,7$ lx;
- korytarz na II piętrze – średnia wartość pomiaru wyniosła $64,6 \pm 3,5$ lx,

natomiast zgodnie z normą PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsce pracy we wnętrzach p. 5.36 – Pomieszczenia edukacyjne – Budynki edukacyjne, nr ref. 5.36.17 obszary ruchu, korytarze, powinno być 100 lx;

6. biblioteka: półki na książki:

- regał przy ścianie po lewej stronie od wejścia – średnia wartość pomiaru wyniosła $72,0 \pm 3,9$ lx;
- regał przy ścianie po prawej stronie od wejścia – średnia wartość pomiaru wyniosła $53,2 \pm 2,9$ lx,

natomiast zgodnie z normą PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsce pracy we wnętrzach p. 5.36 – Pomieszczenia edukacyjne – Budynki edukacyjne, nr ref. 5.36.21 Biblioteki: półki na książki, powinno być 200 lx;

7. biblioteki: obszary do czytania:

- czytelnia: stoliki na środku – średnia wartość pomiaru wyniosła $47,1 \pm 2,5$ lx; stoliki przy ścianie - wartość średnia pomiaru wyniosła $70,1 \pm 3,8$ lx,

natomiast zgodnie z normą PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsce pracy we wnętrzach p. 5.36 – Pomieszczenia edukacyjne – Budynki edukacyjne, nr ref. 5.36.22 Biblioteki: obszary do czytania, powinno być 500 lx;

8. na sali gimnastycznej – przy drabinkach – wartość średnia pomiaru wyniosła $297,7 \pm 16,1$ lx,

natomiast zgodnie z normą PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsce pracy we wnętrzach p. 5.36 – Pomieszczenia edukacyjne – Budynki edukacyjne, nr ref. 5.36.24 Hale sportowe, sale gimnastyczne, powinno być 300 lx.

W dniu kontroli nie okazano pomiarów natężenia oświetlenia, poświadczającego zapewnienie właściwego oświetlenia zgodnego z normą PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsce pracy we wnętrzach.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

Nie wykonano zalecenia ujętego w decyzji Nr 3.6.2018 z dnia 19.02.2018 r.

W obszarze zapewnienia w pomieszczeniach szkoły oświetlenia elektrycznego o parametrach zgodnych z normą PN-EN 12464-1:2012:

- brak dokumentacji z przeprowadzonych badań środowiska pracy w zakresie natężenia oświetlenia potwierdzających zapewnienie w pomieszczeniach szkoły oświetlenia elektrycznego o parametrach zgodnych z normą PN-EN 12464-1:2012

Naruszono w szczególności przepisy:

- § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.)
- § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 23)
- § 57 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 z późn. zm.)
- § 26 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.)

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

Nie dotyczy

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

Wyniki kontroli omówiono z Wicedyrektorem placówki.

2. Wniesiono/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit..... ~~nie nałożono~~/~~nałożono~~**

grzywnę w drodze mandatu karnego na

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości słownie

(nr mandatu karnego)

(podstawa prawna)

5. Upoważnienie do nakładania grzywnien w drodze mandatu karnego nr z dnia

wydane przez

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone/a o prawie odmowy przyjęcia mandatu.

Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~**

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

Justyna Lubeł
.....
(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Anna Romanuk *Małgorzata Koster*
.....
(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu

XXX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. księdza Jana Twardowskiego
20-604 Lublin, ul. Wajdeloty 12
tel./fax 81 524-51-54

Justyna Lubeł *01.03.2019r*
.....
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli ~~wykorzystano~~/nie wykorzystano formularzy kontroli**
(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić