



PIECZĘĆ NAGŁÓWKOWA WYKONAWCY

Protokół nr 37 z dnia 2023-01-23

z okresowej kontroli i konserwacji instalacji gazowej

w budynku: XXX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Księdza Jana Twardowskiego ul. Wajdeloty 12
przy ul. Wajdeloty 12

data przeprowadzenia przeglądu; STYCZEŃ 2023

skład zespołu przeprowadzającego przegląd:

1. Piotr Kosior

2.

Zakres okresowej kontroli i ustalenia wynikające z wizji lokalnej i przeprowadzenia pomiarów w oparciu Art.62 Ustawy Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 (Dz.U. 2021 poz. 2351 z 10-12-2021 r. – tekst jednolity) oraz wydane na tej podstawie przepisy wykonawcze:

1. Wyniki przeglądu pomieszczenia na kurek główny, gazomierz zbiorczy (węzeł redukcyjno pomiarowy gdy urządzenia te zlokalizowane są na zewnątrz budynku):

Sprawdzono zasilanie gazu szt. 1 – bez uwag

2. Wyniki przeglądu instalacji gazowej w piwnicach oraz pionów:

Sprawdzono poziom instalacji gazowej szt. 1– bez uwag

3. Przegląd dostępu do zaworów, kurków oraz kontrola szczelności połączeń gwintowanych i kurków:

bez uwag

4. Sprawdzenia przejść przewodów przez zewnętrzne ściany budynku i grodzie wewnętrzne:

bez uwag

5. Sprawdzenie stężenia gazu we wnękach gazomierzowych, szczelności połączeń i stanu gazomierza:
bez uwag
6. Sprawdzenie stanu aparatów gazowych w lokalach, prawidłowości ich działania i przebiegu procesu spalania gazu:
Sprawdzono:
Kuchenka gazowa KG-4 szt. 1 – bez uwag
7. Sprawdzenie stanu elastycznych połączeń przyborów gazowych pod kątem zgodności z wymaganymi atestami:
Nie stwierdzono
8. Wnioski w sprawie przeprowadzenia niezbędnych prac, przeróbek lub inwestycji:
bez uwag
9. Ustalenia dotyczące dopuszczenia instalacji do dalszej eksploatacji:
Instalację gazową dopuszcza się do dalszej eksploatacji
10. Wyniki kontroli przewodów kominiarskich zawarto w odrębnym protokole.
11. Termin następnego przeglądu stanu technicznego: STYCZEŃ 2024

Spółdzielnia Pracy Kominiarzy
w Lublinie
Zakład Usług Gazowniczych Nr 1/LU
20-301 Lublin, ul. Bronowicka 7
tel./fax: 81 746 14 58

Protokół otrzymują:

1. Właściciel – Zarządca budynku
a/a

Podpisy zespołu przeprowadzającego przegląd

1.

2.