

# Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

## Wydział Zamówień Publicznych

ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 57 10, fax: 81 466 5701  
e-mail: [zamowienia@zdm.lublin.eu](mailto:zamowienia@zdm.lublin.eu), [www.zdm.bip.lublin.eu](http://www.zdm.bip.lublin.eu)

ZP-PS.221.1.22.2017

Lublin, dnia 26.09.2017 r.

### DO ZAINTERESOWANYCH

*Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **budowę nowego odcinka drogi łączącej ul. Kunickiego z ul. Wrotkowską w Lublinie wraz z budową bezkolizyjnego skrzyżowania z boczną koleją i budową sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej.***

Zamawiający informuje, że w w/w postępowaniu wpłynęły zapytania. Poniżej treść zapytań wraz z odpowiedziami:

**1.** Wg SST D-03.01.02 „Wykonanie tunelu na bocznicą kolejową” w pkt. 1.3. oraz 9.2. jest mowa o tym, iż należy wykonać zeбра wzmacniające powłokową konstrukcję stalową tunelu. Natomiast w części rysunkowej projektu wykonawczego tunelu brak informacji odnośnie dodatkowego usztywnienia. Prosimy o wyjaśnienie czy należy wykonać w/w zeбра wzmacniające.

#### **Odpowiedź nr 1**


Przedmiotowa konstrukcja stalowa nie wymaga zeber wzmacniających.

**2.** W odpowiedziach na pytania z dnia 15.09.2017 Zamawiający dodał "kosztorys ofertowy bramownicy VMS" stanowiący uszczegółowienie pozycji 147 kosztorysu ofertowego branży drogowej. Jednak z opisu pozycji nr 147 kosztorysu branży drogowej wynika, iż w cenie pozycji należy uwzględnić dodatkowo znaki zmiennej treści na projektowanych bramownicach. W kosztorysie "bramownicy VMS" nie występują pozycje ujmujące wykonanie znaków zmiennej treści, co powoduje, że pozycja 147 w branży drogowej i zakres kosztorysu "bramownicy VMS" nie obejmują tego samego zakresu robót. Prosimy uprzejmie o wyjaśnienie rozbieżności.

#### **Odpowiedź nr 2**

W pozycji kosztorysu ofertowego branży drogowej dot. znaków zmiennej treści należy przewidzieć koszt dwóch bramownic wg. odrębnego szczegółowego kosztorysu branży konstrukcyjnej oraz koszt dwóch znaków zmiennej treści wg. schematu przewidzianego w projekcie - w obudowie ok. 144 x 514 cm (znak o trzech liniach wyświetlanego tekstu). Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający dokonuje zmiany kosztorysu ofertowego - bramownicy VMS w powyższym zakresie. Nowy, aktualny i obowiązujący kosztorys Zamawiający przekazuje w załączeniu.

**Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.**

DYREKTOR  
Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie  
  
inż. Kazimierz Pidek