

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

Wydział Zamówień Publicznych

ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5710, fax: 81 466 5701
e-mail: zamowienia@zdm.lublin.eu, www.zdm.lublin.eu

ZP-PS.221.1.23.2017

Lublin, dnia 22.09.2017 r..

DO ZAINTERESOWANYCH

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę skrzyżowania ul. Diamentowej w Lublinie z projektowanym przedłużeniem ul. Lubelskiego Lipca'80 oraz ul. Krochmalną, w tym m.in. budowa w ciągu ulic Krochmalna – Diamentowa obiektu inżynierskiego: estakady – nad skrzyżowaniem, przebudowa ul. Krochmalnej – od skrzyżowania z ul. Diamentową w kierunku rzeki Bystrzycy oraz w kierunku ul. Betonowej, przebudowa odcinka ul. Diamentowej – od skrzyżowania z ul. Krochmalną w kierunku wiaduktu kolejowego, wraz z odwodnieniem i oświetleniem”.

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania. Poniżej treść zapytań wraz z odpowiedziami.

1. Zgodnie z zapisami Specyfikacji istotnych warunków zamówienia pkt 5, ppkt 5.5.1.2. wymagane jest dysponowanie „co najmniej 1 osobą zdolną do pełnienia funkcji Kierownika budowy, posiadającą wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami, bez ograniczeń, w specjalności inżynierskiej drogowej. W/w osoba musi wykazać się co najmniej 3 letnim doświadczeniem zawodowym w pełnieniu funkcji Kierownika budowy na minimum 1 inwestycji drogowej polegającej na budowie lub przebudowie (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. "Prawo budowlane" Dz. U. z 2016 r ., poz. 290 z późn. zm.) na drogach klasy nie niższej niż G i wartości ...”.

W związku z powyższym zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający uzna spełnienie tego warunku w przypadku wskazania osoby która posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji Kierownika robót na minimum 1 inwestycji drogowej polegającej na budowie lub przebudowie (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. "Prawo budowlane" Dz. U. z 2016 r ., poz. 290 z późn. zm.) na drogach klasy nie niższej niż G i wymaganej wartości?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Jednocześnie Zamawiający informuje, że na bieżącym etapie postępowania nie będzie potwierdzał spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców. Badanie i ocenę ofert w tym zakresie Zamawiający przeprowadzi po upływie terminu składania i otwarcia ofert na podstawie załączonych do ofert oświadczeń i złożonych na wezwanie dokumentów.

2. W materiałach przetargowych umieszczonych na stronie Zamawiającego znajdują się jedynie projekty architektoniczno-budowlane. Uprzejmie prosimy o dołączenie również projektów wykonawczych.

Odpowiedź:

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SIWZ poprzez dodanie branżowych projektów wykonawczych.

3. W kosztorysie „Branża sanitarna – Ciepłociąg” w pozycji nr 9 brakuje jednostki. Prosimy o uzupełnienie kosztorysu.

Odpowiedź:

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SIWZ poprzez dodanie zaktualizowanej STWiORB D 01.03.07 oraz zaktualizowanego kosztorysu ofertowego „Branża sanitarna – Sieć ciepłownicza”

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

4. W kosztorysie „Branża telekomunikacyjna – Infrastruktura telekomunikacyjna” w pozycjach od nr 48 do 56 brakuje jednostek. Prosimy o uzupełnianie kosztorysu.

Odpowiedź:

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SIWZ poprzez dodanie zaktualizowanego kosztorysu ofertowego „Branża telekomunikacyjna – Infrastruktura telekomunikacyjna”.

5. Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z załączonym wzorem umowy pierwsza płatność za zrealizowane roboty nastąpi w 2018 roku do wysokości środków finansowych zabezpieczonych w planie finansowym Zamawiających.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że zgodnie z § 8 ust. 6 wzoru umowy pierwsza płatność nastąpi w 2018 roku. Płatności w kolejnych latach realizacji będą realizowane do wysokości środków finansowych zabezpieczonych w planach finansowych Zamawiających na dany rok.

Jednocześnie działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SIWZ poprzez dodanie zaktualizowanego wzoru umowy.

6. W nawiązaniu do powyższego prosimy o podanie wysokości środków finansowych zabezpieczonych w planie finansowym Zamawiających na rok 2018. Jest to niezbędne do oszacowania kosztów finansowania wykonanych robót co bezpośrednio wpływa na wysokość kwoty ofertowej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że aktualnie środki zabezpieczone na realizację zadania na lata 2018-2019 zostały określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Dokładna kwota przeznaczona na to zadanie w roku 2018, będzie znana po przyjęciu uchwały budżetowej na rok 2018.

7. SIWZ: Pkt 3.2, § 2 ust. 2 wzoru umowy:

Zwracamy się o potwierdzenie, że w zakres zamówienia nie wchodzi uzyskanie dla Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie robót objętych zamówieniem.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w zakres zamówienia nie wchodzi uzyskanie dla Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie robót objętych zamówieniem.

8. Wzór umowy: § 17 ust. 3:

Zwracamy się o zmianę tego zapisu poprzez wykreślenie użytego słowa „maksymalnie”, sugerującego, iż Zamawiający może w tym terminie zwolnić / zwrócić mniejszą niż 70% część zabezpieczenia, co jest niedopuszczalne i niezgodne z art. 151 ust. 2 PZP, zgodnie z którym kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu z rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany proponowane przez Wykonawcę. Zapisy wzoru umowy są zgodne z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający zwraca uwagę, że kwoty procentowe wskazane w § 17 ust. 3 oraz 4 odnoszą się do wartości „wniesionego zabezpieczenia”, tj. całkowitej kwoty wniesionej przez Wykonawcę przed zawarciem umowy, która będzie wskazana w § 17 ust. 1. Jeżeli na etapie realizacji zamówienia Zamawiający, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia, dokona zatrzymania części kwoty wniesionego zabezpieczenia, to kwota jaka zostanie zwrócona Wykonawcy (zgodnie z zasadą wskazaną w § 17 ust. 3) będzie niższa niż 70% pierwotnie wniesionej kwoty.

W takiej sytuacji Zamawiający (zgodnie z § 17 ust. 4) na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady pozostawi 30% kwoty pierwotnie wniesionego zabezpieczenia. Natomiast

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

zwrotowi podlegać będzie pozostała kwota zabezpieczenia, tj. 70% pierwotnie wniesionego zabezpieczenia poniższa o kwotę, którą Zamawiający zatrzymał z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia.

9. Wzór umowy: § 8 ust. 6:

Zwracamy się o podanie jaką wartość środków finansowych Zamawiający ma zabezpieczoną do wypłaty na rzecz Wykonawcy w planie finansowym na rok 2018.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że aktualnie środki zabezpieczone na realizację zadania na lata 2018-2019 zostały określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Dokładna kwota przeznaczona na to zadanie w roku 2018, będzie znana po przyjęciu uchwały budżetowej na rok 2018.

10. Wzór umowy: § 11 ust. 2 pkt 11):

Zwracamy się o usunięcie tego punktu, jako prowadzącego do podwójnego karania Wykonawcy, a ponadto zawierające wymagania nie zdefiniowane w SIWZ.

Zgodnie z nim, w przypadku przerwania czynności odbiorowych komisji odbiorowej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy poprzez:

- a) brak inwentaryzacji powykonawczej,
- b) brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,
- c) brak stosownych protokołów i atestów,
- d) brak oświadczeń kierownictwa bądź innych dokumentów poleconych do przygotowania przez komisję odbiorową i przewidzianych obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,02 % kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2, za każdy dzień przerwy.

W razie zwłoki w terminowym wykonaniu robót wynikającej konieczności przerwania czynności odbiorowych, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kar umownych za nieterminowe ukończenie przedmiotu zamówienia. Stosowanie tej reguły skutkuje zatem karaniem Wykonawcy nie tylko za nieterminowe ukończenie prac, ale także dodatkowo za przerwy w odbiorach, a więc podwójnie za ten sam skutek polegający na zwłoce w wykonaniu przedmiotu zamówienia. Ponadto, zapis pkt d) zawiera wymagania niezdefiniowane w SIWZ i pozostawione do swobodnego uznania komisji odbiorowej przez co – w zakresie, w jakim uzależnia przerwanie i ponowne podjęcie czynności odbiorowych od przedłożenia „innych dokumentów poleconych do przygotowania przez komisję odbiorową” – może prowadzić do obciążenia Wykonawcy karami umownymi za niewykonanie obowiązków nieprzewidzianych w SIWZ w sposób jasny i wyraźny, tj. z naruszeniem art. 29 ust. 1 PZP.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

11. Wzór umowy: § 14 ust. 3 pkt 1):

Zwracamy się o dodanie na końcu punktu d) o treści „d) konieczności wykonania dodatkowych robót budowlanych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne dla prawidłowego wykonania robót określonych zamówieniem, w szczególności dotyczących nieujawnionych w dokumentacji projektowej kolizji robót z innymi urządzeniami, a także w razie konieczności pokrycia kosztów przedłużenia terminu realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.”

W tego rodzaju przypadkach, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 3) PZP, występują przesłanki zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego, nie zaś zawarcia odrębnej umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

12. Wzór umowy: § 14 ust. 3 pkt 2):

Zwracamy się o dodanie na końcu sformułowania „– konieczności wykonania dodatkowych robót budowlanych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne dla prawidłowego wykonania robót określonych zamówieniem, w szczególności dotyczących nieujawnionych w dokumentacji projektowej kolizji robót z innymi urządzeniami.”

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

W tego rodzaju przypadkach, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 2) PZP, występują przesłanki zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego, nie zaś zawarcia odrębnej umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

13. Wzór umowy: § 3 pkt 1), § 8 ust. 3:

Zgodnie z tym zapisem, Wykonawca oświadcza, że „wykorzystał wszelkie środki mające na celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego roboty związane z wykonaniem przedmiotu umowy („zamówienia” – w § 8 ust. 3),”

Zwracamy się o zmianę tego zapisu na następujący: „wykorzystał wszelkie środki mające na celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego roboty związane z wykonaniem przedmiotu umowy w zakresie opisanym w SIWZ”.

Zmiana ta wynika z konieczności uwzględnienia wymagań art. 29 ust. 1 PZP, tj. wyceny wartości oferty w takim zakresie, jaki wynika z SIWZ, ponieważ po stronie Zamawiającego jest rzetelny opis przedmiotu zamówienia i umożliwienie Wykonawcy uwzględnienie wszystkich kosztów niezbędnych do realizacji zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

14. Wzór umowy, § 3 pkt 4):

Zgodnie z tym zapisem, Wykonawca oświadcza, że „został poinformowany przez Zamawiającego, że na terenie budowy istnieje możliwość wystąpienia: niezainwentaryzowanych fundamentów, płyt betonowych, instalacji kablowych i rur wodno-kanalizacyjnych oraz gazowych itp., nie wykazanych w projekcie budowlano - wykonawczym instalacji kablowych i rurowych oraz oświadcza, że ma pełną świadomość możliwości wystąpienia powyższych niedogodności.

Zwracamy się o zmianę tego zapisu poprzez dodanie na końcu następującego zdania:

„Jeśli z powodu wykrycia niezainwentaryzowanych w dokumentacji przetargowej urządzeń podziemnych wyniknie konieczność wykonania robót dodatkowych, okoliczności te będą stanowiły podstawę do zmiany terminu realizacji robót (harmonogramu rzeczowo-finansowego) oraz zapłaty dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.”

Zmiana ta wynika z konieczności uwzględnienia wymagań art. 29 ust. 1 PZP oraz art. 7 PZP, tj. wyceny wartości oferty w takim zakresie, jaki wynika z SIWZ, ponieważ po stronie Zamawiającego jest rzetelny opis przedmiotu zamówienia i umożliwienie Wykonawcy uwzględnienie wszystkich kosztów niezbędnych do realizacji zamówienia, zaś wszelkie niedokładności i błędy nie mogą szkodzić Wykonawcy, a ponadto nie mogą prowadzić do naruszenia zasad uczciwej konkurencji np. w sytuacji kiedy inny oferent ma znajomość istnienia lub nieistnienia niezainwentaryzowanych sieci podziemnych (lub zakresu ich występowania) a w związku z tym posiada przewagę konkurencyjną nad pozostałymi oferentami. W obecnym brzmieniu zapis ten nie będzie skutkował wyłączeniem roszczeń Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

15. Wzór umowy: § 12 ust. 2:

Zwracamy się o zmianę terminów odbiorów robót ulegających zakryciu lub zastłonięciu z 7 dni na 3 dni od daty ich zgłoszenia przez Wykonawcę.

Odpowiedź:

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SIWZ poprzez dodanie zaktualizowanego wzoru umowy.

16. Wzór umowy: § 12 ust. 3:

Zwracamy się o zmianę tego zapisu poprzez wprowadzenie zasady, zgodnie z którą termin odbioru częściowego wynosić będzie do 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę. Stosowanie etapowej i długotrwałej procedury odbioru końcowego do dokonywania odbiorów częściowych nie ma żadnego praktycznego uzasadnienia i skutkuje wydłużeniem terminów

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

dokonywania odbiorów częściowych zakończonych elementów robót aż do 35 dni.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

17. Wzór umowy: § 12 ust. 6:

Zwracamy się o potwierdzenie, że zapis ten dotyczy przerwania czynności odbioru z innych przyczyn niż ewentualne wady w robotach – w razie wystąpienia których zastosowanie znajdują postanowienia § 12 ust. 5 wzoru umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że zapis ten dotyczy przerwania czynności odbioru z innych przyczyn niż ewentualne wady w robotach, które zostały opisane w § 12 ust. 5 wzoru umowy.

18. Wzór umowy, § 16 ust. 3:

Zwracamy się o zmianę tego zapisu poprzez zastąpienie słowa „opóźnienie” – w zależności od przypadku – na słowo „zwłoka” – w zależności od przypadku, co zapewni spójność z postanowieniami wzoru umowy wprowadzającymi kary umowne płacone przez Wykonawcę za „zwłokę” w terminowym wykonywaniu jego obowiązków.

Odpowiedź:

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SIWZ poprzez dodanie zaktualizowanego wzoru umowy.

19. Zgodnie z zapisami do oferty należy dołączyć kosztorysy ofertowe opracowane wg przedmiarów udostępnionych przez Zamawiającego. Projekt przebudowy linii elektroenergetycznych nn przewiduje przebudowę linii kablowych oświetlenia drogowego własności PGE Dystrybucja (kable YKY 5x25, rury osłonowe fi 75 i 110). W załączonych przedmiarach brak jest stosownych pozycji – prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

Odpowiedź:

W/w kable oraz rury osłonowe ujęte zostały w STWiORB D 07.07.01 oraz Kosztorysie ofertowym.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SIWZ poprzez dodanie zaktualizowanego kosztorysu ofertowego „Branża elektroenergetyczna – Oświetlenie dróg”.

20. Zgodnie z art. 31 ustawy Pzp Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Z analizy dokumentacji załączonej przez Zamawiającego wynika, że do materiałów przetargowych nie zostały załączone projekty wykonawcze, uzgodnienia, decyzje itp. Brak przedmiotowych dokumentów uniemożliwia wykonawcom prawidłowe sporządzenie i oszacowanie ceny oferty. Wykonawca podkreśla, że w dniu 19.05.2017 r. upływa termin na zadawanie zapytań o wyjaśnienie treści SIWZ, ale do tego dnia duża część dokumentacji nie została udostępniona wykonawcom. W związku z powyższym Wykonawca wnioskuje o potwierdzenie przez Zamawiającego, że Zamawiający udzieli wyjaśnień za pytania wykonawców dotyczące brakującej części dokumentacji. Ponadto Wykonawca wnioskuje o przesunięcie terminu składania zapytań w stosunku do brakującego opisu przedmiotu zamówienia o 2 tygodnie, od dnia uzupełnienia przez Zamawiającego pełnej dokumentacji.

Odpowiedź:

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SIWZ poprzez dodanie branżowych projektów wykonawczych.

21. Wykonawca zwraca uwagę, że w opisie branży drogowej występuje informacja o zastosowaniu pali prefabrykowanych do wzmocnienia podłoża. Proszę o udostępnienie kompletnego projektu

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

wzmocnienia podłoża (badania geotechniczne, obliczenia, projekt wykonawczy SST) oraz uszczegółowienie przedmiaru o stosowne pozycje.

Odpowiedź:

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SIWZ poprzez uzupełnienie dokumentacji projektowej: „Projekt wykonawczy - branża drogowa” (wraz ze wzmocnieniem podłoża), STWiORB – część drogowa oraz Kosztorys ofertowy – roboty drogowe.

22. Wykonawca prosi o potwierdzenie, że drzewo z wycinki należy przekazać Zamawiającemu w miejsce wskazane. Proszę o informację o miejscu zeskładowania.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że materiał z wycinki należy do Wykonawcy robót. Wykonawca zobowiązany będzie do zagospodarowania materiału z wycinki we własnym zakresie.

23. Proszę o informację o miejscu (odległość od placu budowy) składowania materiałów z rozbiórki będących własnością Zamawiającego oraz sposobie dostawy i rozładunku.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że miejsce składowania materiałów pochodzących z frezowania nawierzchni bitumicznych - w odległości do 10 km od miejsca prowadzenia robót, zostanie wskazane przez Zamawiającego na etapie prowadzenia robót budowlanych.

Zamawiający informuje, że materiał z wycinki należy do Wykonawcy robót.

Zamawiający informuje, że materiały betonowe (min. płyty betonowe, płyty żelbetowe, kostka brukowa), elementy oznakowania (znaki drogowe) i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (bariery stalowe), określone na etapie prowadzenia robót przez Zamawiającego jako nadające się do ponownego wykorzystania – należą do Zamawiającego.

Materiały betonowe (min. płyty betonowe, płyty żelbetowe, kostka brukowa), elementy oznakowania (znaki drogowe) i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (bariery stalowe), określone na etapie prowadzenia robót przez Zamawiającego jako nie nadające się do ponownego wykorzystania – Wykonawca zobowiązany będzie do zagospodarowania we własnym zakresie.

Miejsce składowania materiałów z rozbiórki będących własnością Zamawiającego (w odległości do 15 km od miejsca prowadzenia robót) zostanie wskazana przez Zamawiającego na etapie prowadzenia robót budowlanych. Dostawa i rozładunek leży w gestii Wykonawcy robót.

24. W przedmiarze branża drogowa brakuje podbudowy pomocniczej C15/2 o gr. 15/30* dla konstrukcji ścieżek rowerowych. Proszę o uzupełnienie przedmiarów.

Odpowiedź:

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SIWZ poprzez uzupełnienie dokumentacji projektowej: kosztorys ofertowy – roboty drogowe.

25. W przedmiarze branża drogowa ścieżka rowerowa brakuje pozycji kostka kamienna na podsypce c-p oraz ławy z betonu C12/15. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź:

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SIWZ poprzez uzupełnienie dokumentacji projektowej: kosztorys ofertowy – roboty drogowe.

26. W przedmiarze branża drogowa chodnik występuje kostka gr. 8cm. Z dokumentacji technicznej wynika że grubość kostki to 6cm. Kostka grubości 8cm występuje tylko na przejazdach przez chodnik przewidzianych pod ruch kołowy. Proszę o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru.

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

Odpowiedź:

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SIWZ poprzez uzupełnienie dokumentacji projektowej: Kosztorys ofertowy – roboty drogowe.

27. Proszę o uzupełnienie przedmiaru w branża drogowa o nawierzchnię z płytek chodnikowych z wypustkami przed przejściami dla pieszych.

Odpowiedź:

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SIWZ poprzez uzupełnienie dokumentacji projektowej: Kosztorys ofertowy – roboty drogowe.

28. Wykonawca zgłasza rozbieżność pomiędzy przedmiarem a szczegółami konstrukcyjnymi w konstrukcji zatok autobusowych. Proszę o ujednoczenie zapisów.

Odpowiedź:

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SIWZ poprzez uzupełnienie dokumentacji projektowej: Kosztorys ofertowy – roboty drogowe.

29. Obecnie w Lublinie wykonuje się ścieżki w kolorze czarnym. Wykonawca prosi o wyjaśnienie, czy warstwa ścieralna ścieżki rowerowej ma zostać wykonana przy użyciu barwionej na czerwono mieszanki mineralno-asfaltowej czy ma zostać wykonana w kolorze czarnym (bez dodatków barwników).

Odpowiedź:

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SIWZ poprzez uzupełnienie dokumentacji projektowej: Kosztorys ofertowy – roboty drogowe.

30. Wykonawca zwraca uwagę na proponowane przez projektanta nietypowe dla Lublina rozwiązanie projektowe dotyczące krawężników w obrębie zatok autobusowych. Wykonawca prosi o potwierdzenie że należy wykonać krawężnik drogowy 20x30x100cm.

Odpowiedź:

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SIWZ poprzez uzupełnienie dokumentacji projektowej: projekt wykonawczy branży drogowej oraz Kosztorys ofertowy – roboty drogowe.

W obrębie zatok autobusowych należy wbudować krawężniki przystankowe: 33,4x43,5x100 cm.

31. Wykonawca prosi o potwierdzenie czy tablice typu E ujęte w stałej organizacji ruchu są zgodne obowiązującym trendem w Lublinie – kierowanie ruchu tranzytowego do najbliższego węzła obwodnicy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć rozwiązania zgodne z Dokumentacją Projektową.

32. SST D.02.03.01 nasypy wspomina o zasypaniu/likwidacji stawów. Wykonawca prosi o wskazanie na planie sytuacyjnym miejsca występowania stawów do likwidacji.

Odpowiedź:

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SIWZ poprzez uzupełnienie dokumentacji projektowej: projekt wykonawczy branży drogowej oraz Kosztorys ofertowy – roboty drogowe.

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

33. Wykonawca prosi o uzupełnienie przedmiaru o pozycję wzmocnienia styku nawierzchni istniejącej z nowoprojektowaną poprzez zastosowanie geosiatki 100/100 występująca w projekcie budowlanym.

Odpowiedź:

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SIWZ poprzez uzupełnienie dokumentacji projektowej: projekt wykonawczy branży drogowej oraz Kosztorys ofertowy – roboty drogowe.

34. Wykonawca prosi o uzupełnienie przedmiaru drogowego o pozycje związane z wykonaniem konstrukcji kostki kamiennej na zjazdach technologicznych.

Odpowiedź:

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SIWZ poprzez uzupełnienie dokumentacji projektowej: projekt wykonawczy branży drogowej oraz Kosztorys ofertowy – roboty drogowe.

35. Wykonawca prosi o wskazanie miejsca odwozu gruntów nieprzydatnych pochodzących z wykopów.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami STWiORB D 02.01.01 pkt. 2.2 grunty nieprzydatne stają się własnością Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie do zagospodarowania gruntów nieprzydatnych we własnym zakresie.

36. Wykonawca prosi o uzupełnienie przedmiaru o pozycję: Profilowanie i zagęszczanie podłoża wg sst D.04.01.02.

Odpowiedź:

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SIWZ poprzez uzupełnienie dokumentacji projektowej: „Projekt wykonawczy - branża drogowa” (wraz ze wzmocnieniem podłoża), STWiORB – część drogowa oraz Kosztorys ofertowy – roboty drogowe.

37. Wykonawca prosi o przedłożenie szczegółów projektowych dotyczących drenażu wg SST D.03.03.02. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o stosowne pozycje.

Odpowiedź:

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SIWZ poprzez uzupełnienie dokumentacji projektowej: „Projekt wykonawczy - branża drogowa” (wraz ze wzmocnieniem podłoża), STWiORB – część drogowa oraz Kosztorys ofertowy – roboty drogowe.

38. Wykonawca prosi o uzupełnienie przedmiaru branża drogowa o:
- czyszczenie mechaniczne warstw przeznaczonych na skropienie,
- skropienie emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych.

Odpowiedź:

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SIWZ poprzez uzupełnienie dokumentacji projektowej: Kosztorys ofertowy – roboty drogowe.

39. Proszę o udostępnienie przekrojów poprzecznych branży drogowej.

Odpowiedź:

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SIWZ

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

poprzez uzupełnienie dokumentacji projektowej: „Projekt wykonawczy - branża drogowa”

40. Wykonawca zwraca uwagę że projektowanie zmiany spadku poprzecznego na jezdniach dojazdowych do skrzyżowania z ruchem okrężnym w obrębie przejść dla pieszych może mieć negatywny wpływ na komfort pieszych po deszczu – utrudniony spływ wody przy niewielkim lub zerowym spadku poprzecznym jezdni. Wykonawca prosi o udostępnienie planszy spływu wód opadowych oraz planów warstwicowych.

Odpowiedź:

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SIWZ poprzez uzupełnienie dokumentacji projektowej: Projekt wykonawczy - branża drogowa, zawierający plan warstwicowy (rysunek nr D 07.01). Układ wysokościowy warstw pozwala na odprowadzenie wód opadowych z drogi.

41. Mając na uwadze art. 29 ust. 1 i 31 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca prosi o uzupełnienie dokumentów przetargowych o projekt wykonawczy dla całego zakresu przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SIWZ poprzez dodanie branżowych projektów wykonawczych.

42. W udostępnionej dokumentacji nie dołączono współrzędnych geodezyjnych X, Y punktów głównych umożliwiających lokalizację projektu w terenie i opracowanie geodezyjne prosimy o uzupełnienie dokumentacji.

Odpowiedź:

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SIWZ poprzez uzupełnienie dokumentacji projektowej: Projekt wykonawczy - branża drogowa, zawierający plan wytyczeniowy (rysunek nr D 08.01), zawierający współrzędne X, Y punktów głównych.

43. Prosimy o udostępnienie Projektu Wykonawczego oraz warunków gestora sieci na przebudowę linii WN 110 kV kolidującą z projektowanym układem drogowym.

Odpowiedź:

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SIWZ poprzez uzupełnienie dokumentacji projektowej na przebudowę linii WN 110 kV kolidującą z projektowanym układem drogowym: Projekt wykonawczy – Branża elektroenergetyczna. Linia napowietrzna WN 110 kV, zaktualizowany STWiORB D.01.03.01C oraz zaktualizowany Kosztorys ofertowy – Branża elektroenergetyczna - sieć WN.

44. Prosimy o uzupełnienie Projektów Wykonawczych branży elektrycznej o tabele montażowe oraz schematy ideowe.

Odpowiedź:

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SIWZ poprzez uzupełnienie dokumentacji projektowej: Projekty wykonawcze – Branża elektroenergetycznej, zawierające schematy ideowe oraz tabele montażowe.

45. Brak Projektu Wykonawczego oraz warunków technicznych wydanych przez gestorów poszczególnych sieci na roboty związane z przebudową kolizji teletechnicznych – Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

Odpowiedź:

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SIWZ poprzez uzupełnienie dokumentacji projektowej: Projekty wykonawcze – Branża telekomunikacyjna, Projekty wykonawcze zawierają warunki techniczne wydane przez gestorów poszczególnych sieci teletechnicznych, na roboty związane z przebudową kolizji teletechnicznych.

46. W części kosztorysu dotyczącej sygnalizacji świetlnej nie występuje pozycja kosztorysowa związana z oprogramowaniem i uruchomieniem sygnalizacji dla potrzeb systemu ITS-SZR, czy w związku z tym nie należy uwzględnić w ofercie kosztów z tym związanych?

Odpowiedź:

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SIWZ poprzez uzupełnienie dokumentacji projektowej: zaktualizowany Kosztorys ofertowy „Branża inżynieria ruchu – Sygnalizacja świetlna”.

W ofercie należy uwzględnić koszty związane z oprogramowaniem i uruchomieniem sygnalizacji dla potrzeb systemu ITS-SZR. Należy przyjąć:

1. CSR

dostarczenie oraz instalacja 8 dysków twardych SAS 6Gb/s 7.2K RPM, 128MB zgodnych z IBM Storwiz V3700. Każdy dysk min 3TB pojemności.

Zamawiający posiada obecnie w macierzy zainstalowane dyski : ST3000NM0023.\

2. MCPD

rozbudowa (dostarczenie półki z dyskami oraz z instalacją) macierzy o dodatkową półkę wraz z 12 dyskami SAS, pojemność każdego dysku min 600GB 15k RPM, dodatkowo 2 szt karta z portami SAS do kontrolera macierzy zgodne ze sprzętem będącym w posiadaniu zamawiającego. Posiadana przez zamawiającego macierz to Dell Compellent SC8000, z półkami EN-SC200. Zainstalowane dyski to ST3600057SS.

3. RAM

rozbudowę serwerów o dodatkową pamięć ram - 8 x 16GB RAM zgodne z posiadanymi przez zamawiającego serwerami Cisco UCS B420.

47. Prosimy o udostępnienie prawomocnej i ostatecznej decyzji ZRID oraz pozwoleń/zgłoszeń budowlanych obejmującej cały przedmiot przetargu.

Odpowiedź:

Decyzja zostanie udostępniona Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa w niniejszym postępowaniu przetargowym.

48. Prosimy o udostępnienie prawomocnej i ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia obejmującej cały przedmiot przetargu.

Odpowiedź:

Decyzja zostanie udostępniona Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa w niniejszym postępowaniu przetargowym.

49. Prosimy o udostępnienie decyzji pozwoleń wodnoprawnych obejmujących cały przedmiot przetargu, o ile są one wymagane obowiązującą Ustawą Prawo wodne.

Odpowiedź:

Decyzja zostanie udostępniona Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa w niniejszym postępowaniu przetargowym.

Zamawiający informuje, że przedmiotowa inwestycja włącza się w odcinek kanalizacji deszczowej bez zmiany wylotu do rzeki Bystrzyca

50. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie drzewa i krzewy przeznaczone do wycinki znajdują się na terenie objętym decyzją ZRID. W przeciwnym razie prosimy o udostępnienie decyzji

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

zezwalającej na wycinkę drzew i krzewów, o ile jest ona wymagana Ustawą o ochronie przyrody (Dz.U.2016.2134, j.t. ze zm.) lub potwierdzenie, że obowiązkiem Zamawiającego jest jej uzyskanie, a koszty z tym związane (opłaty administracyjne), nie obciążą Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że obszar objęty decyzją ZRID obejmuje wycinkę i gospodarkę zielenią. Nie przewiduje się wycinki zieleni poza granicami decyzji ZRID.

51. Prosimy o uzupełnienie udostępnionego w dokumentacji przetargowej pisma Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z dn. 25.08.2016, znak: KD.5130.77.1.2016 o załącznik graficzny przedstawiający lokalizację zabytków w rejonie inwestycji.

Odpowiedź:

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SIWZ poprzez dodanie pisma Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z dnia 19.08.2016, znak: KD.5130.77.1.2016.

52. Z treści cytowanego wyżej pisma wynika, że w rejonie inwestycji występują obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków miasta Lublin. Prosimy o udostępnienie opinii/uzgodnień uzyskanych od Miejskiego Konserwatora Zabytków w Lublinie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wydana decyzja ZRID w swoim zakresie obejmuje cały zakres inwestycji, w tym wymogi stawiane przez Konserwatora Zabytków.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SIWZ poprzez dodanie pisma Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z dnia 19.08.2016, znak: KD.5130.77.1.2016.

53. Prosimy o potwierdzenie, że ramach realizacji inwestycji nie było konieczności uzyskania zezwolenia na zniszczenie siedlisk gatunków chronionych (np. gniazd ptaków, chronionych siedlisk roślin), zezwolenia na przeniesienie gatunków chronionych, zezwolenia na wykonanie czynności zabronionych w stosunku do gatunków objętych ochroną gatunkową w trybie ustawy o ochronie przyrody. W przeciwnym razie prosimy o potwierdzenie, że zezwolenia te zostały uzyskane przez Zamawiającego bądź zostaną uzyskane, a ewentualne warunki realizacji tych zadań określone w stosownych decyzjach, zostaną uwzględnione w postaci przesunięcia terminu zakończenia prac oraz koszty z tym związane nie obciążą Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że całość wymagań środowiskowych dla przedmiotowego zadania i terenów sąsiadujących z inwestycją zawarte są w wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i podlegają one wykonaniu.

54. Prosimy o weryfikację STWiORB pod kątem zagadnień, które z dużym prawdopodobieństwem nie dotyczą przedmiotu przetargu. Poniżej wymieniono niektóre z nich, prosimy o ich analizę:

STWiORB DM.00.00.00 Wymagania ogólne, pkt. 1.5.2.1.: Wykonawca zobowiązany jest do opracowania we własnym zakresie następujących projektów: (...)

- projekt przełożenia ciekę na czas budowy wraz z pozwoleniami; zawierający uzgodnienia i decyzje wymagane prawem,

- projekt budek lęgowych dla ptaków,

- dokumentacja określająca gospodarowanie odpadami w trakcie prowadzenia robót zgodnie z wymaganiami przepisów ustawy o odpadach (Dz.U.2007.39.251 z późn. zm.) – uchylona podstawa prawna

- raport wstępny inwentaryzacji przyrodniczej wraz z wnioskami o odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków chronionych i ich siedlisk zgodnie z: wymaganiami przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2009.151.1220 ze zm.), Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U.2014.1348), Rozporządzeniem MŚ w sprawie ochrony gatunkowej roślin

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

(Dz.U.2014.1409), Rozporządzeniem MŚ w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz.U.2014.1408),

- comiesięczne raporty z działań nadzoru środowiskowego sprawowanego od momentu przekazania terenu budowy Wykonawcy (przedstawienie do 10 dnia każdego miesiąca),
- plan działań ratowniczych na czas budowy,
- wyznaczenie linii brzegowej wraz z uregulowaniem stanu prawnego ewidencji gruntów zgodnie z art. 15 Ustawy Prawo Wodne.

Również zagadnienia z punktu 1.5.6 wydają się być niewspółmierne z zakresem przetargu, dotyczące wykonania inwentaryzacji terenu budowy, uzyskania zgody na odstąpienie od zakazów dot. przyrody chronionej. Nałożony jest obowiązek zapewnienia na czas realizacji inwestycji specjalisty ds. środowiska, który będzie oceniał wpływ prowadzonych prac budowlanych na stan siedlisk i występowania cennych gatunków roślin i zwierząt. Specjalista ds. ochrony środowiska: sprawdza w terenie aktualny stan siedlisk i populacji wybranych gatunków w pasie inwestycji oraz na które inwestycja może potencjalnie oddziaływać, poprzez obejście trasy budowy ze szczególnym uwzględnieniem występowania roślin i zwierząt chronionych w celu prawidłowości wypełnienia warunków dokumentacji projektowej i zapisów ustawy o ochronie przyrody; (...). W szczególności osoba ta określi zasady ochrony płazów podczas prowadzenia prac budowlanych, takie jak: zakres umieszczenia płotków ochronnych i naprowadzających, terminy ochrony, terminy odławiania płazów z miejsc zagrożenia i uwalniania w miejscach bezpiecznych, itp. (...) podejmuje i inicjuje działania minimalizujące straty w środowisku wynikające bezpośrednio z metod pracy (np. odławia zwierzęta z miejsc zagrożenia i uwalnia je w miejscach bezpiecznych). Dotyczy to w szczególności miejsc likwidowanych naturalnych zbiorników wodnych, na miejscu których będzie wykonywana wymiana gruntu z ich zasypaniem(...)"

Powyżej przytoczono tylko kilka fragmentów z treści STWiORB. Na terenie objętym zakresem przetargu brak jest zbiorników wodnych, brak też obszarów, siedlisk, stanowisk cennych przyrodniczo. Prace prowadzone będą na terenie silnie przekształconym antropogenicznie. Praktyka pokazuje, że na takich terenach, nie prowadzi się tak ścisłego nadzoru środowiskowego jak wyżej wskazany. Również zapisy treści Umowy, SIWZ nie wskazują na konieczność prowadzenia stałego nadzoru środowiskowego. Nie jest w chwili obecnej znana treść decyzji środowiskowej, natomiast jak można przypuszczać, może ona zawierać wyłącznie obowiązek wykonania opinii ornitologicznej przed wykonaniem wycinki drzew i krzewów.

Odpowiedź:

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SIWZ poprzez dodanie zaktualizowanej STWiORB DM 00.00.00.

55. Prosimy o zweryfikowanie zadań specjalisty ornitologa, o których mowa w punkcie 1.5.6 STWiORB DM.00.00.00 Wymagania ogólne: „Specjalista ornitolog: – będzie na bieżąco dokonywał oględzin terenu pod kątem występowania gatunków objętych ochroną i ich siedlisk, wskazując m.in. odpowiednie terminy wykonywania prac budowlanych na określonych powierzchniach w celu przeciwdziałania naruszeniu zakazów obowiązujących względem gatunków chronionych: – opracuje i przekaże do uzgodnienia do Zamawiającego przed wywieszeniem budek lęgowych dla ptaków opracowanie uwzględniające odpowiedni i proporcjonalny do zniszczonych siedlisk typ budek, miejsce, sposób i termin ich zamontowania możliwie przypadający przed planowanym terminem usuwania zadrzewień, zgodnie z warunkami określonymi w decyzji udzielającej zezwolenia na odstąpienie od zakazów w stosunku do dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową: – opracuje raporty z prowadzonych obserwacji, które winny być przekazywane Zamawiającemu do 10 dnia każdego miesiąca”. Tak sformułowany zakres zadań znacząco zwiększa koszty zatrudnienia ornitologa, w porównaniu z wykonaniem wyłącznie opinii ornitologicznej przed przeprowadzeniem wycinki drzew. Ponadto prosimy o udostępnienie decyzji, o której mowa w cytowanej treści.

Odpowiedź:

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SIWZ poprzez dodanie zaktualizowanej STWiORB DM 00.00.00.

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

56. Prosimy o zweryfikowanie treści punktu 5.1 STWiORB DM.00.00.00 Wymagania ogólne, pod kątem jego poprawności: „Wykonawca jest zobowiązany do monitoringu wód podziemnych obejmujący kontrolę wahań zwierciadła wody w studniach kopanych i otworach piezometrycznych oraz analizę fizyko-chemiczną pobranych próbek wody w okresie realizacji Kontraktu. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania odwodnienia na czas budowy. Wykonawca może wykorzystać docelowy układ odwodnienia w trakcie prowadzenia prac lecz wszelkie konsekwencje w związku z uszkodzeniem, zniszczeniem itp. ponosi Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany zachować swobodny przepływ wód w istniejących rowach w czasie budowy. Wykonawca jest zobowiązany aby nowobudowane rowy połączyć z istniejącymi zachowując swobodny spływ wód”. W ramach przedmiotowego przetargu zaprojektowano szczelną kanalizację deszczową, w projekcie budowlanym nie wskazano rowów do wykonania. Również monitoring wód podziemnych nie wydaje się być konieczny, natomiast jeśli ma być wykonany prosimy o wskazanie miejsc poboru wód, częstotliwość poboru, tak aby możliwe było oszacowanie kosztów prowadzenia takiego monitoringu.

Odpowiedź:

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SIWZ poprzez dodanie zaktualizowanej STWiORB DM 00.00.00.

57. W STWiORB DM.00.00.00 Wymagania ogólne, zawarto zagadnienia dotyczące również pustek poeksploatacyjnych (punkt 1.5.18) – prosimy o ich weryfikację.

Odpowiedź:

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SIWZ poprzez dodanie zaktualizowanej STWiORB DM 00.00.00.

58. Dotyczy STWiORB: D.01.02.03: Rozbiórka obiektów kubaturowych. Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z §19, ust. 3 wzoru umowy, gospodarowanie odpadami ma odbywać się zgodnie z przepisami obowiązującej Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012, w związku z czym Wykonawca nie jest zobowiązany do opracowania i uzgodnienia z odpowiednimi władzami „Projektu gospodarki odpadami” (np. projekt gospodarki odpadami niebezpiecznymi, informacja o wytwarzanych odpadach), co nie jest ponadto możliwe z uwagi na uchyloną podstawę prawną: Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.62.628 z zm.).

Odpowiedź:

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SIWZ poprzez uzupełnienie dokumentacji projektowej: STWiORB 01.02.03. Rozbiórka obiektów kubaturowych.

59. Dotyczy STWiORB: D.01.02.03: Rozbiórka obiektów kubaturowych, pkt 5.2.: Z uwagi na charakter projektowanych rozbiórek, warunki terenowe, prosimy o potwierdzenie, że: „Projekt Technologiczny Wyburzeń nie musi zawierać: inwentaryzacji przyrodniczej i analizy statyczno-wytrzymałościowej konstrukcji dla poszczególnych etapów jej rozbierania...”.

Odpowiedź:

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SIWZ poprzez uzupełnienie dokumentacji projektowej: STWiORB 01.02.03. Rozbiórka obiektów kubaturowych.

60. Dotyczy STWiORB: D.01.02.01 Usunięcie drzew i krzewów, pkt. 5.1.: Prosimy o potwierdzenie, że obowiązkiem Wykonawcy nie jest: „wykonanie inwentaryzacji istniejącego drzewostanu i w razie potrzeby sporządzenie protokołu rozbieżności”. Inwentaryzacja dendrologiczna z gospodarką drzewostanem istniejącym oraz projektem szaty roślinnej została wykonana w ramach Projektu Budowlanego: Branża Zieleń (drzewostanu została wykonana w ramach Projektu budowlanego: Branża zieleń (Mosty Katowice, marzec 2017).

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

Odpowiedź:

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SIWZ poprzez uzupełnienie dokumentacji projektowej: STWiORB 01.02.01. Usunięcie drzew i krzewów. Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami STWiORB D 01.02.01 pkt. 5.2. należy wykonać inwentaryzację istniejącego drzewostanu.

61. Dotyczy STWiORB: D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa, pkt 2.8.: Prosimy o weryfikację zapisów dotyczących wykonania otwartego zbiornika retencyjnego i zbiorników retencyjnych zamkniętych. Z projektu budowlanego nie wynika, aby było one objęte zakresem przetargu. W przeciwnym razie prosimy o udostępnienie projektu, uzgodnień, decyzji, w tym pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie zbiornika, a także STWiORB D.03.05.01, D.03.05.02, D.03.05.03, D.07.06.01, o których mowa w punkcie 2.8.1.

Odpowiedź:

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SIWZ poprzez uzupełnienie dokumentacji projektowej: Projekt wykonawczy – Branża sanitarna. Odwodnienie drogi, STWiORB D.03.02.01. Kanalizacja deszczowa, Kosztorys ofertowy: Branża sanitarna – Kanalizacja deszczowa.

Roboty budowlane branży sanitarnej – kanalizacja deszczowa, należy realizować zgodnie z zapisami w/w dokumentacji technicznej.

62. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami gestorów sieci technicznych w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonywania zadania.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dokumentacja projektowa została uzgodniona przez gestorów sieci. Dla inwestycji uzyskano niezbędne decyzje administracyjne.

63. Prosimy o informację, czy w ramach prac rozbiórkowych, Wykonawca może spodziewać się odpadów trudnych do zagospodarowania, np. azbestu? Jeżeli tak prosimy o podanie ilości tych odpadów, gdyż koszt ich utylizacji jest bardzo wysoki oraz uzupełnienie przedmiarów o przedmiotowe odpady.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie przewiduje się w ramach prac rozbiórkowych dotyczących budynków kubaturowych powstania odpadów trudnych do zagospodarowania np. azbestu.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SIWZ poprzez uzupełnienie dokumentacji projektowej: Projekt wykonawczy – Branża: rozbiórki obiektów; Kosztorys ofertowy – roboty drogowe (zawierający roboty rozbiórkowe) oraz STWiORB DM.00.00.00. Wymagania ogólne (pkt. 2.7., 2.8.).

64. W związku z określeniem terminu wykonania zamówienia datą kalendarzową i ustanowienia terminu wykonania jednym z kryteriów oceny ofert oraz biorąc pod uwagę rozmiar rzeczowy robót do wykonania prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku opóźnienia w podpisaniu umowy spowodowanego zmianą terminu składania ofert, przedłużeniem terminu związania ofertą lub wystąpienia procedury odwoławczej do KIO, termin wykonania zamówienia ulegnie stosownej zmianie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

65. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uregulował kwestię ewentualnych odszkodowań dla właścicieli za zajęcie nieruchomości, których nieruchomości lub ich części będą podlegały

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

zajęciu, rozbiórkom w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że kwestia ewentualnych odszkodowań dla właścicieli za zajęcie nieruchomości, których nieruchomości lub ich części będą podlegały zajęciu, rozbiórkom w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia, realizowana będzie na etapie prowadzenia robót budowlanych.

66. Zgodnie z orzecznictwem celem wprowadzenia kar umownych jest dyscyplinowanie stron do prawidłowego i terminowego wywiązywania się z przyjętych w umowie obowiązków. Natomiast przewidziana przez Zamawiającego wysokość kar umownych w § 11 ust. 2 pkt 5) i 6) umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto jest nadmierna i obciąża Wykonawcę w sposób nieadekwatny do ewentualnych uchybień w wykonaniu obowiązków. Kara umowna, podobnie jak odszkodowanie, którego jest surogatem, nie może jednak prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia Zamawiającego.

Zamawiający wprowadzając tak wysokie kary kształtuje umowę pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, w sposób powodujący rażąco nierównowagę stron stosunku cywilnoprawnego. W ocenie Wykonawcy przewidziane przez Zamawiającego kary umowne są rażąco wygórowane, gdyż przy wartości kontraktu na poziomie kilkudziesięciu milionów złotych kara będzie wynosiła kilkaset tysięcy złotych.

Prosimy zatem o zmianę wysokości kar umownych z w/w tytułu poprzez ich obniżenie/ określenie ich wartości na poziomie np. 0,5 % wartości danej umowy podwykonawczej.

Odpowiedź:

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SIWZ poprzez dodanie zaktualizowanego wzoru umowy.

67. W § 11 ust.2 pkt. 2 Umowy przewidziana została kara umowna za nieuwzględnienie uwag zgłaszanych przez Zamawiającego do harmonogramu rzeczowo-finansowego w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto. Również ta kara jest rażąco wygórowana – tym bardziej, że uwagi Zamawiającego mogą okazać się nieuzasadnione – w związku z tym prosimy o wykreślenie z umowy zapisu § 11 ust. 2 pkt 2.

Odpowiedź:

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SIWZ poprzez dodanie zaktualizowanego wzoru umowy.

68. W § 4 ust. 2 pkt 29 Umowy zawarty został następujący zapis: „W przypadku odkrycia przez Wykonawcę przedmiotu, który posiada cechy zabytku, do obowiązków Wykonawcy należy przeprowadzenie badań archeologicznych w formie nadzoru przez uprawnionego specjalistę archeologa zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych a także innych działań przy zabytku, wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 165, poz. 987), w trakcie wykonywania robót na koszt Wykonawcy”. Wykonawca wskazuje, że cytowane powyżej zapisy SIWZ naruszają przepisy art. 29 ust. 1 Ustawy oraz art. 31 ust. 1 Ustawy w zw. z art. 140 ust. 1 Ustawy, art. 139 Ustawy, art. 647, art. 487 § 2, art. 3531 i art. 58 KC.

Zgodnie z przywołanymi powyżej szczegółowymi przepisami Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego obowiązany jest opisać przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty a do tego w sposób, który nie może utrudniać uczciwej konkurencji. W związku z powyższym przedmiotem zamówienia objęte jest wszystko co Zamawiający opíše dokumentacją projektową.

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

Cytowane zapisy SIWZ powodują, że Wykonawca pozostaje w niepewności jakie to roboty trzeba będzie jeszcze wykonać, które nie są objęte dokumentacją projektową a mogą wystąpić dopiero w trakcie realizacji. Z uwagi na tą niepewność co do oferowanego zakresu świadczenia Wykonawcy nie mogą poprawnie skalkulować swojej oferty. To powoduje, iż każdy z Wykonawców może zupełnie inaczej rozumieć te roboty, ponadto może je zupełnie inaczej skalkulować, co doprowadzi w istocie do nieporównywalności ofert.

Należy wskazać także, iż podobne stanowisko można odnaleźć w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej, między innymi w wyroku KIO z 05 lutego 2013 roku, sygn. akt: 171/13. W wyroku tym Izba wskazała, że: „żądanie objęcia kalkulacją ceny oferty robót, których możliwość wystąpienia nie została objęta dokumentacją projektową (a więc analogicznie jak w przypadku postanowień SIWZ w niniejszym postępowaniu – przyp. Wykonawcy) - narusza art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Pzp oraz art. 31 ust. 1 tej ustawy. Postępowanie o zamówienie publiczne ma doprowadzić do wybrania najkorzystniejszej oferty i podpisania umowy z wykonawcą, gwarantującym jej należyte wykonanie przy uwzględnieniu zasad określonych w art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, a także w zgodności z przepisami tej ustawy. Stąd nadużywanie praw podmiotowych przez zamawiającego, do ustalania warunków zamówienia, nie służy realizacji celów zakładanych przez ustawę Prawo zamówień publicznych - otwartych na konkurencję... Bez względu w jakiej postaci zostanie określone wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, ryczałtowej, czy też kosztorysowej, zawsze będzie ono odnosiło się do przedmiotu zamówienia opisanego dokładnie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w dokumentacji projektowej.(...)”

Podobnie orzekła Krajowa Izba Odwoławcza w Wyroku z 02 marca 2010 roku, sygn. akt KIO 184/10, w którym to wyraziła następujące stanowisko: „Wykonawcy muszą mieć możliwość skalkulowania ceny oferty w odniesieniu do opisanego zakresu przedmiotu zamówienia. Zakres przedmiotu zamówienia objęty dokumentacją projektową stanowi podstawę skalkulowania ceny oferty, dla złożenia porównywalnych ofert.

Wykonawca deklaruje wykonanie czynności określonych w § 4 ust. 2 pkt. 29 jednakże ze względu na brak możliwości określenia ich rozmiaru i poprawnej wyceny – w przypadku ich wystąpienia powinien otrzymać wynagrodzenie za zamówienie dodatkowe.

W związku z powyższym prosimy o modyfikację umowy poprzez wykreślenie w § 4 ust. 2 pkt. 29 słów „w trakcie wykonywania robót na koszt Wykonawcy” oraz wykreślenie § 8 ust. 4 pkt. 21.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

69. W związku z zapisem § 3 ust. 4 – biorąc pod uwagę obowiązki Zamawiającego wynikające z konieczności jednoznacznego dokonania opisu przedmiotu zamówienia tak aby wykonawcy mieli możliwość skalkulowania ceny w odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia, prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku wystąpienia niezainwentaryzowanych fundamentów, elementów sieci itp., Wykonawcy będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie w przypadku konieczności usunięcia kolizji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

70. Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, iż rozliczenie umowy będzie dokonywane częściowo.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że rozliczenie za realizację umowy będzie dokonywane w częściowo zgodnie z zasadami wskazanymi w § 8 oraz 23 wzoru umowy.

Jednocześnie działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SIWZ poprzez dodanie zaktualizowanego wzoru umowy.

71. W związku z zapisami pkt. 3.10 i 3.11 SIWZ odnoszącymi się do możliwości zastosowania materiałów i rozwiązań równoważnych oraz jednoczesnym zakazem samodzielnego modyfikowania pozycji kosztorysowych, prosimy o podanie przez Zamawiającego instrukcji jak należy wskazać materiały i rozwiązania równoważne w kosztorysie ofertowym.

Odpowiedź:

Należy przygotować we własnym zakresie kosztorys ofertowy z wyceną rozwiązań

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

równoważnych z ujętymi kosztami towarów i materiałów. Jednocześnie należy wskazać, które pozycje kosztorysu ofertowego załączonego do SIWZ, nie zostały przez Wykonawcę wycenione, z powodu zastosowania w stosunku do nich rozwiązań równoważnych. Zapis 16.2. SIWZ nie dotyczy sytuacji, w której Wykonawca przedstawia własny kosztorys w zakresie zastosowanych rozwiązań równoważnych.

72. Branża elektryczna: Prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej wraz ze wskazaniem długości sekcji na jakiej należy dokonać regulacji przewodów roboczych linii wysokiego napięcia 110 kV relacji Wrotków-Śródmieście oraz warunków technicznych wydanych przez gestora sieci określających zakres koniecznych do realizacji robót wraz z projektowanym stopniem naprężenia przewodów napowietrznych.

Odpowiedź:

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SIWZ poprzez dodanie uzupełnienie projektu wykonawczego branży elektrycznej: Projekt wykonawczy – Branża elektroenergetyczna. Linia napowietrzna WN 110 kV, który zawiera schematy ideowe oraz tabele montażowe.

73. Branża elektryczna: Prosimy o udostępnienie umowy kolizyjnej na które powołują się udostępnione warunki usunięcia kolizji energetycznych. Nadmieniamy, że zawarcie i udostępnienie Wykonawcy wspomnianej umowy kolizyjnej jest warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujących urządzeniach energetycznych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że udostępni Wykonawcy robót umowy kolizyjne na które powołują się udostępnione warunki usunięcia kolizji energetycznych.

74. Branża elektryczna: Prosimy o udostępnienie zestawienia materiałowego związanego z zakresem sieci energetycznych niskiego i średniego napięcia, sieci teletechnicznych wraz z kanałem technologicznym oraz zakresem dotyczącym sygnalizacji świetlnej.

Odpowiedź:

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SIWZ poprzez uzupełnienie dokumentacji projektowej: Projekt wykonawczy – Branża elektroenergetyczna - Przebudowa sieci nN, Projekt wykonawczy – Branża elektroenergetyczna - Przebudowa sieci SN, Kosztorys ofertowy – Branża elektroenergetyczna – sieć nN, SN, Projekt wykonawczy – Branża sygnalizacja świetlna – część elektryczna, Projekt wykonawczy – Branża sygnalizacja świetlna – część konstrukcyjna, Projekt wykonawczy – Branża sygnalizacja świetlna – część ruchowa, Projekt wykonawczy – Branża sygnalizacja świetlna – część teletechniczna, Kosztorys ofertowy – Branża inżynieria ruchu – sygnalizacja świetlna.

75. Branża elektryczna: Prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej dotyczącej zakresu teletechniki wraz z kanałem technologicznym.

Odpowiedź:

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SIWZ poprzez uzupełnienie dokumentacji projektowej: Projekt wykonawczy – Branża sygnalizacja świetlna - część teletechniczna, Projekt wykonawczy – Branża telekomunikacyjna – kanał technologiczny.

76. Branża elektryczna: Prosimy o informację, czy Zamawiający na etapie odbioru końcowego poza pomiarem fotometrycznym będzie również wymagał raportu z pomiaru luminancji zainstalowanego oświetlenia ulicznego, który należałoby również ująć w ofercie Wykonawcy zadania?

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że na etapie odbioru końcowego, poza pomiarem fotometrycznym będzie również wymagał raportu z pomiaru luminancji zainstalowanego oświetlenia ulicznego, który należy ująć w ofercie Wykonawcy zadania.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SIWZ poprzez uzupełnienie dokumentacji projektowej: zaktualizowany STWiORB D.07.07.01 oraz zaktualizowany kosztorys ofertowy: Branża elektroenergetyczna – Oświetlenie dróg.

77. Branża kanalizacyjna: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada wszystkie niezbędne do wykonania przebudowy sieci zgody właścicieli nieruchomości po których przebiega trasa oraz na które będą oddziaływać przebudowywane rurociągi, oraz że koszty związane w koniecznością uzyskania powyższych zgód nie będą obciążały Wykonawcę.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że inwestycja realizowana będzie na działkach objętych decyzją ZRID. Na terenach działek wyszczególnionych w decyzji ZRID, Wykonawca będzie mógł prowadzić roboty budowlane. Koszty związane w koniecznością uzyskania powyższych zgód nie będą obciążały Wykonawcę.

78. Branża kanalizacyjna: W załączonej dokumentacji przetargowej brak jest projektów wykonawczych branż sanitarnych (kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wodociągu, sieci ciepłej, sieci gazowej) prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź:

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SIWZ poprzez uzupełnienie dokumentacji projektowej: Projekty wykonawcze branży sanitarnej: kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, sieci ciepłej, sieci gazowej.

79. Branża kanalizacyjna: W Projekcie Branży Sanitarnej: „Przebudowa istniejącej Kanalizacji sanitarnej” jest zapis że podczas przebudowy kanalizacji sanitarnej należy przewidzieć przepompowanie ścieków , prosimy o podanie ilości ścieków płynących w kolektorze DN500 ,powyższa informacja jest niezbędna w celu doboru i wycenie tymczasowej przepompowni ścieków.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć pompownię tymczasową o wydajności 150 l/s. Rzeczywistą ilość ścieków należy potwierdzić u gestora sieci.

80. Branża kanalizacyjna: W Projekcie Branży Sanitarnej: „Przebudowa istniejącej Kanalizacji sanitarnej” na etapie I zadania kanału sanitarnego DN1600 jest opis komory, prosimy o uzupełnienie o projekt konstrukcyjny projektowanej komory KS1.1.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dokumentacja projektowa Branży Sanitarnej: „Przebudowa istniejącej Kanalizacji sanitarnej” zawiera wszelkie informacje niezbędne do prawidłowej wyceny robót branżowych.

81. Branża kanalizacyjna: Czy włazy kanałowe na studzienkach kanalizacji deszczowej, sanitarnej, komorach wodociągowych mają mieć logo lubelskiego MPWiK?

Odpowiedź:

Włazy na studzienkach kanalizacji sanitarnej oraz komorach wodociągowych (własności MPWiK) mają mieć logo MPWiK Lublin.

Kanalizacja deszczowa nie jest własnością MPWiK w związku z powyższym należy zastosować włazy bez loga MPWiK Lublin.

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

82. Branża kanalizacyjna: W Poz. 9 przedmiaru zapisano: Rury ochronne Dz 711x10 mm – 42764 m, natomiast rur przewodowych fi 500 mm w w/w przedmiarze jest tylko 85 m. Prosimy o skorygowanie przedmiaru do rzeczywistej ilości.

Odpowiedź:

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SIWZ poprzez uzupełnienie dokumentacji projektowej: zaktualizowany Kosztorys ofertowy: Branża sanitarna – Kanalizacja sanitarna.

83. Branża kanalizacyjna: W opisie technicznym pkt 5.1. zapisano "Podczas realizacji Zadania II zaprojektowano przebudowę istniejącego kolektora na dalszym odcinku tj. od studni KS1 do projektowanej komory KS1.6 wraz z likwidacją tymczasowego odcinka kanalizacji KS1.3-Ksi1.4" (kanalizacja fi 1600 mm).

Pytanie: Czy w/w odcinek kanalizacji wchodzi w zakres zamówienia? Jeżeli tak to prosimy o skorygowanie przedmiaru robót oraz o uzupełnienie projektu o profil oraz projekt komory KS1.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że odcinek od KS1.3 do studni KS1.6 oraz likwidacja tymczasowego odcinka KS1.3-Ksi1.4 nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania – zostaną przebudowane w ramach realizacji zad. II.

84. Branża kanalizacyjna: Dotyczy kanalizacja deszczowa W poz. 14 przedmiaru robót zapisano: Likwidacja - 958 m, natomiast z projektu technicznego nie można odczytać średnic kanału do likwidacji. Prosimy o podanie średnic i rodzaju kanałów do likwidacji.

Odpowiedź:

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SIWZ poprzez uzupełnienie dokumentacji projektowej: Projekt wykonawczy – Branża sanitarna - Odwodnienie drogi, zaktualizowany Kosztorys ofertowy: Branża sanitarna – Kanalizacja deszczowa, zaktualizowany Kosztorys ofertowy: Branża sanitarna – Kanalizacja deszczowa.

Zamawiający informuje, że w ramach przebudowy kanalizacji deszczowej przewiduje się likwidację (demontaż) istniejących kanałów deszczowych:

- fi 800 mm żelbet L=226 m,
- fi 500 mm żelbet L=436 m,
- fi 300 mm żelbet L=113 m,
- fi 200 mm beton L=325 m.

85. Dotyczy Kanał Ciepłowniczy – W poz. 3 przedmiaru: Komora cieplna mb 1.

a) Prosimy o skorygowanie jednostki miary na 1 szt.

b) W załączonej dokumentacji przetargowej brak jest projektu komory cieplnej cz. konstrukcyjnej i technologicznej. Prosimy o uzupełnienie.

c) W poz. 8 przedmiaru zapisano: Odcinek tymczasowy – kpl 1 Prosimy o określenie rodzaju, średnicy i długości rurociągu c.o. przewidzianego do realizacji jako tymczasowego.

Odpowiedź:

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SIWZ poprzez uzupełnienie dokumentacji projektowej: Projekt wykonawczy – Branża sanitarna - Przebudowa sieci ciepłowniczej na odcinku CO1 – CO2 przy ul. Diamentowej, zaktualizowany STWiORB D.01.03.07. Przebudowa sieci ciepłowniczych, zaktualizowany Kosztorys ofertowy: Branża sanitarna – sieć ciepłownicza.

86. Dotyczy Kanał Ciepłowniczy. W poz. 9 przedmiaru w kolumnie nazwa jednostki miary wpisano liczbę 481, prosimy o skorygowanie jednostki miary.

Odpowiedź:

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SIWZ poprzez uzupełnienie dokumentacji projektowej: Projekt wykonawczy – Branża sanitarna - Przebudowa sieci ciepłowniczej na odcinku CO1 – CO2 przy ul. Diamentowej, zaktualizowany STWiORB D.01.03.07. Przebudowa sieci ciepłowniczych, zaktualizowany Kosztorys ofertowy: Branża sanitarna – sieć ciepłownicza.

87. Dotyczy Branży sanitarnej – Kanał Ciepłowniczy. W pozycji 9 przedmiaru robót jest wyszczególniony element robót „Likwidacja - 481 m”, Prosimy o podanie: rodzaju i ilości kanału prefabrykowanego oraz średnic i ilości rurociągów ciepłowniczych przewidzianych do likwidacji.

Odpowiedź:

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SIWZ poprzez uzupełnienie dokumentacji projektowej: Projekt wykonawczy – Branża sanitarna - Przebudowa sieci ciepłowniczej na odcinku CO1 – CO2 przy ul. Diamentowej, zaktualizowany STWiORB D.01.03.07. Przebudowa sieci ciepłowniczych, zaktualizowany Kosztorys ofertowy: Branża sanitarna – sieć ciepłownicza.

88. Dotyczy Branży sanitarnej - Kanał Ciepłowniczy. Prosimy o informację, czy Wykonawca w ramach prac rozbiórkowych może spodziewać się odpadów takich jak azbest. Jeśli tak, prosimy o podanie ilości azbestu, gdyż koszt utylizacji tego odpadu jest bardzo wysoki i ma znaczący wpływ na wycenę oferty.

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć rozbiórkę rur preizolowanych w otulinie azbestowej.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SIWZ poprzez uzupełnienie dokumentacji projektowej: Projekt wykonawczy – Branża sanitarna - Przebudowa sieci ciepłowniczej na odcinku CO1 – CO2 przy ul. Diamentowej, zaktualizowany STWiORB D.01.03.07. Przebudowa sieci ciepłowniczych, zaktualizowany Kosztorys ofertowy: Branża sanitarna – sieć ciepłownicza.

89. Trakcja trolejbusowa: Dotyczy trakcji trolejbusowej – w udostępnionym kosztorysie ofertowym brak jest pozycji związanych z demontażami. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź:

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SIWZ poprzez uzupełnienie dokumentacji projektowej: zaktualizowany Kosztorys ofertowy – Trakcja trolejbusowa.

W Kosztorysie ofertowym – Trakcja trolejbusowa, pozycje związane z demontażem: od 49 do 58.

90. Trakcja trolejbusowa: Dotyczy trakcji trolejbusowej – w udostępnionej dokumentacji projektowej brakuje kart montażowych kosztorysie. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź:

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SIWZ poprzez uzupełnienie dokumentacji projektowej: zaktualizowany Kosztorys ofertowy – Trakcja trolejbusowa.

91. Trakcja trolejbusowa: Dotyczy trakcji trolejbusowej – w udostępnionej dokumentacji projektowej brakuje współrzędnych dla posadowienia pali. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź:

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SIWZ poprzez uzupełnienie dokumentacji projektowej: Projekt wykonawczy – Branża

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

elektryczna - Trakcja trolejbusowa.

Współrzędne „x,y” określone są na projekcie zagospodarowania lokalizacja słupa. Rzędna wysokościowa – „z” posadowienia wynika z konstrukcji pala – rysunek nr 6 i 7 projektu wykonawczego.

92. Trakcja trolejbusowa: Dotyczy trakcji trolejbusowej – w udostępnionej dokumentacji projektowej brakuje rysunków dla wykonania pali. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź:

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SIWZ poprzez uzupełnienie dokumentacji projektowej: Projekt wykonawczy – Branża elektryczna - Trakcja trolejbusowa.

Rysunki projektu wykonawczego nr 6 i 7 przedstawiają sposób wykonania pali.

93. Trakcja trolejbusowa: Dotyczy trakcji trolejbusowej – w udostępnionej dokumentacji projektowej brakuje doboru konstrukcji wsporczych. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź:

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SIWZ poprzez uzupełnienie dokumentacji projektowej: Projekt wykonawczy – Branża elektryczna - Trakcja trolejbusowa.

Tabela montażowa znajdująca się w Projekcie wykonawczym – Branża elektryczna - Trakcja trolejbusowa, określa zastosowane konstrukcje wsporcze, dodatkowo pokazane na rys. nr 5

94. Trakcja trolejbusowa: Prosimy o uzupełnienie dokumentów przetargowych o Projekt Wykonawczy na przebudowę Trakcji Trolejbusowej.

Odpowiedź:

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SIWZ poprzez uzupełnienie dokumentacji projektowej: Projekt wykonawczy – Branża elektryczna - Trakcja trolejbusowa, zaktualizowany STWiORB T.01.00.00. Budowa trakcji trolejbusowej, Kosztorys ofertowy – Trakcja trolejbusowa.

95. Branża mostowa: dot. Kosztorysu ofertowego: Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie brakujących jednostek miary dla następujących pozycji kosztorysowych:

a) br. sanitarna – ciepłociąg: poz. 9,

b) br. telekomunikacyjna –infrastruktura telekomunikacyjna: poz. 48-56.

Odpowiedź:

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SIWZ poprzez uzupełnienie dokumentacji projektowej: zaktualizowany Kosztorys ofertowy – Sieć ciepłownicza, oraz zaktualizowany Kosztorys ofertowy – Infrastruktura telekomunikacyjna.

96. Branża mostowa: Br. Inżynieryjna: Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że wymaganym parametrem równoważności dla fundamentu palowego będzie jego nośność w gruncie.

Odpowiedź:

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SIWZ poprzez uzupełnienie dokumentacji projektowej: Projekt wykonawczy – Branża elektryczna - Trakcja trolejbusowa, zaktualizowany STWiORB T.01.00.00. Budowa trakcji trolejbusowej, Kosztorys ofertowy – Trakcja trolejbusowa.

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć zakres robót zgodny z w/w dokumentacją projektową.

97. Branża mostowa: Br. Inżynierska: Zwracamy się z prośbą o dodanie pozycji kosztorysowej dla wykonania próbnego obciążenia statycznego i dynamicznego wiaduktu zgodnie z STWiORB M.20.01.14 „Próbne obciążenie obiektu mostowego”.

Odpowiedź:

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SIWZ poprzez uzupełnienie dokumentacji projektowej: Projekt wykonawczy – Branża inżynierska: Wiadukt nad skrzyżowaniem ul. Krochmalnej z ul. Diamentową, zaktualizowaną STWiORB – część inżynierska (zawierającą m.in. STWiORB M.20.01.14 Próbne obciążenie obiektu mostowego) oraz zaktualizowany Kosztorys ofertowy – Branża inżynierska: Wiadukt nad skrzyżowaniem ul. Krochmalnej z ul. Diamentową (poz. 87).

98. Branża mostowa: Br. Inżynierska: Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że koszty wytworzenia (dostawy) i montażu koszy zbrojeniowych pali fundamentowych należy skalkulować w poz. 17 Kosztorysu ofertowego, tj. uwzględnić w cenie mb pala fundamentowego? Jeżeli nie, zwracamy się z prośbą o dodanie pozycji kosztorysowej dla wykonania ww. robót.

Odpowiedź:

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SIWZ poprzez uzupełnienie dokumentacji projektowej: Projekt wykonawczy – Branża inżynierska: Wiadukt nad skrzyżowaniem ul. Krochmalnej z ul. Diamentową, zaktualizowaną STWiORB – część inżynierska oraz zaktualizowany Kosztorys ofertowy – Branża inżynierska: Wiadukt nad skrzyżowaniem ul. Krochmalnej z ul. Diamentową. Zamawiający informuje, że stal zbrojeniową (dostawa, montaż) dla wykonania koszy zbrojeniowych pali fundamentowych należy ująć w cenie metra (m) wykonania pala typu CFA zgodnie z zapisami STWiORB M 11.03.02 pkt. 9.1.

99. Branża mostowa: Br. Inżynierska: Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie jakiego zakresu robót (odniesienia do dokumentacji rysunkowej) dotyczy poz. 18 Kosztorysu ofertowego wiaduktu.

Odpowiedź:

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SIWZ poprzez uzupełnienie dokumentacji projektowej: Projekt wykonawczy – Branża inżynierska: Wiadukt nad skrzyżowaniem ul. Krochmalnej z ul. Diamentową, zaktualizowaną STWiORB – część inżynierska oraz zaktualizowany Kosztorys ofertowy – Branża inżynierska: Wiadukt nad skrzyżowaniem ul. Krochmalnej z ul. Diamentową. Zamawiający informuje, że poz. 18 Kosztorysu ofertowego dotyczy stali kształtowej do wykonania mocowania (kotew) dla słupów oświetleniowych.

100. Branża mostowa: Br. Inżynierska: Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści zastosowanie kolektorów do odwodnienia wiaduktu, wykonanych z HDPE lub PP przy spełnieniu następujących parametrów równowagi:

- a) kolektor zostanie wykonany w kolorystyce zgodnej z kolorem powierzchni betonowych obiektu,
- b) kolektor spełni wymogi przepustowości co zostanie potwierdzone obliczeniami hydrologicznymi.

Odpowiedź:

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SIWZ poprzez uzupełnienie dokumentacji projektowej: Projekt wykonawczy – Branża

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

inżynierska: Wiadukt nad skrzyżowaniem ul. Krochmalnej z ul. Diamentową, zaktualizowaną STWiORB – część inżynierska oraz zaktualizowany Kosztorys ofertowy – Branża inżynierska: Wiadukt nad skrzyżowaniem ul. Krochmalnej z ul. Diamentową.
Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć materiał kolektora zgodny ze STWiORB M 16.01.06.

101. Branża mostowa: Br. Inżynierska: Zwracamy się z prośbą o załączenie specyfikacji oraz dodanie pozycji kosztorysowej dot. wykonania drenażu odwodnienia izolacji płyty pomostu.

Odpowiedź:

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SIWZ poprzez uzupełnienie dokumentacji projektowej: zaktualizowaną STWiORB – Część inżynierska oraz zaktualizowany Kosztorys ofertowy – Branża inżynierska: Wiadukt nad skrzyżowaniem ul. Krochmalnej z ul. Diamentową.

102. Branża mostowa: Br. Inżynierska: dot. STWiORB M.17.01.01 – Zwracamy się z prośbą o wykreślenie z pkt. 2.1 zapisu „Wyboru producenta łożysk dokonuje Wykonawca, przy czym zobowiązany jest do przedłożenia Inżynierowi listy zawierającej co najmniej 3 producentów łożysk, spełniających wymagania niniejszej STWiORB, z której Inżynier wskaże wybranego przez siebie producenta.” i pozostawienie zapisu „Wyboru producenta łożysk dokonuje Wykonawca”.

Odpowiedź:

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SIWZ poprzez uzupełnienie dokumentacji projektowej: zaktualizowaną STWiORB – Część inżynierska.

Zamawiający informuje, że w/w zapisy w STWiORB M 17.01.01 pkt. 2.1 pozostają bez zmian.

103. Branża mostowa: Br. Inżynierska: Zwracamy się z prośbą o podanie parametrów łożysk garnkowych (minimalne przesuwu podłużne i poprzeczne, nośność pionową charakterystyczną i obliczeniową, wartość sił poziomych działających na łożyska) oraz o załączenie schematu łożyskowania.

Odpowiedź:

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SIWZ poprzez uzupełnienie dokumentacji projektowej: Projekt wykonawczy – Branża inżynierska: Wiadukt nad skrzyżowaniem ul. Krochmalnej z ul. Diamentową, zaktualizowaną STWiORB – część inżynierska.

Zamawiający informuje, że schemat łożyskowania przedstawiony został w Projekcie wykonawczym – Branża inżynierska: Wiadukt nad skrzyżowaniem ul. Krochmalnej z ul. Diamentową, rysunek nr IN 15: Schemat łożyskowania.

104. Branża mostowa: Br. Inżynierska: Zwracamy się z prośbą o podanie wymaganych przesuwów modułowych urządzeń dylatacyjnych.

Odpowiedź:

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SIWZ poprzez uzupełnienie dokumentacji projektowej: Projekt wykonawczy – Branża inżynierska: Wiadukt nad skrzyżowaniem ul. Krochmalnej z ul. Diamentową, zaktualizowaną STWiORB – część inżynierska.

Zamawiający informuje, że wymagane przesuwu dylatacji w osi, podane zostały w Projekcie wykonawczym – Branża inżynierska: Wiadukt nad skrzyżowaniem ul. Krochmalnej z ul. Diamentową, rysunek nr IN 20: Dylatacje.

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

105. Branża mostowa: Br. Inżynieryjna: Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że modułowe urządzenia dylatacyjne mają być wyposażone w stalowe nakładki wyciszające (tłumiące) oraz, że na kapach chodnikowych należy zastosować blachy osłonowe ze stali nierdzewnej.

Odpowiedź:

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SIWZ poprzez uzupełnienie dokumentacji projektowej: Projekt wykonawczy – Branża inżynieryjna: Wiadukt nad skrzyżowaniem ul. Krochmalnej z ul. Diamentową, zaktualizowaną STWiORB – część inżynieryjna.

Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć urządzenia dylatacyjne spełniające wymagania STWiORB M 18.01.02, pkt. 2.

106. Jakie są parametry łożysk garnkowych i dylatacji modułowych?

Odpowiedź:

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SIWZ poprzez uzupełnienie dokumentacji projektowej: Projekt wykonawczy – Branża inżynieryjna: Wiadukt nad skrzyżowaniem ul. Krochmalnej z ul. Diamentową, zaktualizowaną STWiORB – część inżynieryjna.

Zamawiający informuje, że parametry łożysk garnkowych, podane zostały w Projekcie wykonawczym – Branża inżynieryjna: Wiadukt nad skrzyżowaniem ul. Krochmalnej z ul. Diamentową: rysunek nr IN 15 Schemat łożyskowania.

Zamawiający informuje, że parametry dylatacji modułowych, podane zostały w Projekcie wykonawczym – Branża inżynieryjna: Wiadukt nad skrzyżowaniem ul. Krochmalnej z ul. Diamentową: rysunek nr IN 20: Dylatacje.

107. Prosimy o zamieszczenie schematu łożyskowania.

Odpowiedź:

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SIWZ poprzez uzupełnienie dokumentacji projektowej: Projekt wykonawczy – Branża inżynieryjna: Wiadukt nad skrzyżowaniem ul. Krochmalnej z ul. Diamentową, zaktualizowaną STWiORB – część inżynieryjna.

Zamawiający informuje, że parametry łożysk garnkowych, podane zostały w Projekcie wykonawczym – Branża inżynieryjna: Wiadukt nad skrzyżowaniem ul. Krochmalnej z ul. Diamentową: rysunek nr IN 15 Schemat łożyskowania.

108. Branża Elektroenergetyczna – trakcja trolejbusowa:

W załączonej dokumentacji dotyczącej budowy/przebudowy sieci trolejbusowej został opisany zakres prac bez konkretnego zdefiniowania ilości oraz typów materiałów. Analizując załącznik nr 7 – kosztorysy ofertowe w podziale branżowym – Zamawiający nie udostępnia danych ilościowych dotyczących wykonywanych prac w podziale na demontaże/montaże. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o udostępnienie obmiarów wykonywanych robót montażowych/demontażowych wraz z zabudowywanymi materiałami oraz projektów wykonawczych wraz z zestawieniem montażowym materiałów dotyczących wykonania w/w robót w celu przygotowania rzetelnych ofert. Na chwilę obecną oferenci nie znają typów oraz ilości materiałów koniecznych do prawidłowego przygotowania wyceny a w konsekwencji wykonania zadania. Aktualnie dane zamieszczone w udostępnionym projekcie budowlanym oraz w załączniku Kosztorysy Ofertowe mają charakter ogólny niepozwalający na przygotowanie optymalnej oferty.

Odpowiedź:

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SIWZ poprzez uzupełnienie dokumentacji projektowej: Projekt wykonawczy – Branża elektryczna - Trakcja trolejbusowa, zaktualizowany STWiORB T.01.00.00. Budowa trakcji

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

trolejbusowej, Kosztorys ofertowy – Trakcja trolejbusowa.

Zamawiający informuje, że dokumentacja projektowa zawiera wszelkie informacje niezbędne do prawidłowej wyceny robót branżowych.

109 Branża Elektroenergetyczna – trakcja trolejbusowa: prosimy o analizę zabudowywanych słupów trakcyjno-oświetleniowych aktualnie 30 kpl. zgodnie z załącznikiem Kosztorys Ofertowe. Analizując załączony projekt architektoniczno-budowlany (np. załączniki PLAN SCHEMAT cz. 1; 2; 3) ilość słupów ulega znaczącej zmianie w stosunku do obmiaru w załączniku Kosztorys Ofertowe. Jeśli któraś z części projektu budowlano-architektonicznego nie jest objęta realizacją w postępowaniu prosimy o jej wskazanie i udzielenie wyjaśnień.

Odpowiedź:

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SIWZ poprzez uzupełnienie dokumentacji projektowej: Projekt wykonawczy – Branża elektryczna - Trakcja trolejbusowa, zaktualizowany STWiORB T.01.00.00. Budowa trakcji trolejbusowej, Kosztorys ofertowy – Trakcja trolejbusowa.

Ilości słupów trakcyjno-oświetleniowych podane zostały w Kosztorysie ofertowym – Trakcja trolejbusowa: poz.: od 3 do 5.

Zamawiający informuje, że dokumentacja zawiera kompletny projekt z wszystkimi elementami niezbędnymi do prawidłowej wyceny robót branżowych.

110. Wykonawca zgłasza zastrzeżenia co do kompletności dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji przetargowej, dotyczące nieprzekazania przez Zamawiającego niezbędnej dokumentacji wykonawczej. Zwracamy się z wnioskiem o uzupełnienie dokumentacji wykonawczej jako elementu SIWZ, wskazując, iż takie działanie Zamawiającego (taki opis przedmiotu zamówienia) uniemożliwia prawidłową wycenę oferty i ustalenie wiążącego Wykonawcę zakresu przedmiotu umowy. Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego obowiązany jest opisać przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty a do tego w sposób, który nie może utrudniać uczciwej konkurencji. Przedmiotem zamówienia objęte jest wszystko co Zamawiający opisze dokumentacją projektową (w tym wykonawczą). Brak dokumentacji wykonawczej uniemożliwia Wykonawcom przygotowanie i skalkulowanie oferty w sposób właściwy i należyty. Ponadto uniemożliwia Wykonawcom wystąpienie z zapytaniem ofertowym do potencjalnych dostawców i podwykonawców. Wykonawcy, nie mając pełnej wiedzy o przedmiocie zamówienia, nie mogą zatem w poprawny sposób skalkulować swoich ofert, co może prowadzić do nieporównywalności ofert. Mając na uwadze art. 29 ust. 1 i 31 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca prosi o uzupełnienie dokumentów przetargowych o projekt wykonawczy dla całego zakresu przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SIWZ poprzez dodanie branżowych projektów wykonawczych.

111. Czy Zamawiający dopuszcza miesięczne lub kwartalne fakturowanie robót przez Wykonawcę, przy czym termin płatności faktur będzie odroczony zgodnie z limitami finansowymi Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

112. Czy Zamawiający dopuszcza zawarcie przez Wykonawcę umowy cesji wierzytelności na bank? Jeśli tak, jakie zabezpieczenie przewiduje Zamawiający na rzecz banku (np. weksel)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zawarcie przez Wykonawcę umowy cesji wierzytelności zgodnie z

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

§ 20 wzoru umowy. Zamawiający nie przewiduje żadnych zabezpieczeń, to Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć bankowi wszelkie zobowiązania, których zażąda bank.

113. Czy Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy spłaty wierzytelności z bankiem wskazanym przez Wykonawcę i na jakich warunkach?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zawarcie przez Wykonawcę umowy cesji wierzytelności zgodnie z § 20 wzoru umowy.

114. Prosimy o podanie limitów finansowych, jakimi dysponuje Zamawiający w kolejnych miesiącach / latach realizacji inwestycji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że aktualnie środki zabezpieczone na realizację zadania na lata 2018-2019 zostały określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Dokładna kwota przeznaczona na to zadanie w roku 2018, będzie znana po przyjęciu uchwały budżetowej na rok 2018.

115. W przypadku zawarcia umowy cesji wierzytelności, jakie Zamawiający zamierza wprowadzić zapisy zabezpieczające płatności na rzecz Podwykonawców?

Odpowiedź:

W § 7 ust. 22 -25 wzoru umowy znajduje się opis cesji wierzytelności jako sposób zapłaty dla podwykonawcy/dalszego podwykonawcy.

116. Czy Zamawiający zgodzi się na umieszczenie w dokumentacji podpisywanej z Bankiem klauzuli pari passu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na umieszczenie w dokumentacji podpisywanej z Bankiem klauzuli pari passu.

117. Dotyczy § 5 ust. 1 wzoru umowy: Prosimy o potwierdzenie, że intencją ostatniego zdania jest przejęcie przez Wykonawcę odpowiedzialności materialnej jedynie za zakłócenia lub szkody powstałe z winy Wykonawcy wynikającej z obowiązujących przepisów prawa stanowionego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że chodzi o wszelkie szkody.

118. Dotyczy § 5 ust. 2 wzoru umowy: Prosimy o odstąpienie od wymogu zawarcia ubezpieczenia OC na sumę równą wynagrodzeniu brutto i pozostawienie decyzji o sumie ubezpieczenia Wykonawcy, stosownie do oceny ryzyka przez Wykonawcę. Pragniemy zwrócić uwagę, że przedmiotem ubezpieczenia OC nie są szkody w Robotach, tylko szkody na osobie lub szkody w mieniu innym niż przedmiot Robót, wobec czego suma ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie ma żadnego związku z wartością umowy. Uzyskanie ubezpieczenia OC w wysokości stanowiącej równowartość umowy brutto będzie trudne, a jego cena niewspółmiernie wysoka, która wpłynie na wartość umowy.

Z uwagi na to, że przedmiotem ubezpieczenia OC nie są szkody w Robotach, tylko szkody na osobie lub szkody w mieniu innym niż przedmiot Robót lub innym niż mienie Wykonawcy (materiały, sprzęt), prosimy o wykreślenie punktu c), który nie może być objęty ochroną w ramach polisy OC. W celu pokrycia szkód w Robotach, materiałach i sprzęcie Wykonawca zawrze ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy (tzw. CAR) na wartość kontraktu brutto.

Odpowiedź:

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SIWZ poprzez dodanie zaktualizowanego wzoru umowy.

Ponadto Zamawiający informuje, że ubezpieczenie to obejmuje wszelkie szkody, w tym również utracone korzyści.

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

119. Dotyczy § 5 ust. 6 wzoru umowy: Stosownie do treści § 5 ust. 6 projektu umowy, w przypadku, gdy okres aktualnie posiadanego ubezpieczenia kończy się w trakcie trwania realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia warunków odnawianej polisy u Zamawiającego. Zdaniem Wykonawcy wymóg akceptacji warunków ubezpieczenia przez Zamawiającego stoi w rażącej sprzeczności z zasadą swobody umów wyrażoną w art. 3531 kc. Dla Zamawiającego winno być istotne wyłącznie to, aby zakres ubezpieczenia wymagany w SIWZ był zachowany tak, aby zagwarantować Zamawiającemu ochronę ubezpieczeniową w przypadkach wskazanych w SIWZ i umowie. Prosimy zatem o modyfikację § 5 ust. 6 umowy w następujący sposób:

„W przypadku gdy okres aktualnie posiadanego ubezpieczenia kończy się w trakcie trwania realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia ubezpieczenia OC na takich warunkach, aby zakres ubezpieczenia obejmował warunki o których mowa powyżej”.

Odpowiedź:

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SIWZ poprzez dodanie zaktualizowanego wzoru umowy.

Ponadto, Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) dokonuje zmiany zapisów:

A) SIWZ (nowy, obowiązujący wzór umowy w załączeniu) poprzez:

- a) zmianę pkt. 2 SIWZ – poprzez aktualizację Dziennika Ustaw dot. ustawy Prawo zamówień publicznych na: „Dz. U. z 2017 r., poz. 1579”
- b) zmianę pkt. 5.5.1.1 SIWZ – poprzez aktualizację Dziennika Ustaw dot. ustawy Prawo budowlane na: „Dz. U. z 2017 r., poz. 1332”
- c) zmianę pkt. 5.5.1.2 tiret 2 oraz po tiret 10 SIWZ – poprzez aktualizację Dziennika Ustaw dot. ustawy Prawo budowlane na: „Dz. U. z 2017 r., poz. 1332”
- d) zmianę pkt 5.5.1.2 tiret 9 – archeolog:
punkt ten otrzymuje brzmienie:
„ - co najmniej 1 **archeologiem** – zdolnym do prowadzenia badań archeologicznych oraz nadzoru archeologicznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2017 r., poz. 1265);
- e) dopisanie na końcu w pkt 5.5.1.2.:
„Osoba przewidziana do wykonywania usług geodezyjnych musi posiadać wymagane uprawnienia, które zostały wydane zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1629 z późn. zm.), natomiast w przypadku osób które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej, a także osób z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. Królestwo Norwegii, Księstwo Lichtensteinu, Republika Islandii) i obywateli Konfederacji Szwajcarskiej, posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2016 r., poz. 65). Osoby spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej muszą się legitymować decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub decyzją o prawie do świadczenia usług transgranicznych”.
- f) zmianę pkt. 5.6.1. SIWZ – poprzez aktualizację Dziennika Ustaw dot. ustawy Prawo restrukturyzacyjne na: „Dz. U. z 2016 r., poz. 1574 z późn. zm.” oraz ustawy Prawo upadłościowe

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

na: „Dz. U. z 2016 r., poz. 2171 z późn. zm.”

g) zmianę treści pkt 15.2. i 15.3. SIWZ – miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Pkt 15.2. i 15.3. SIWZ otrzymuje brzmienie:

15.2. W postępowaniu wezmą udział tylko te **oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia 10.10.2017 r. do godz. 10:30** na adres wskazany w pkt 15.1. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

15.3. **Otwarcie ofert nastąpi w Zarządzie Dróg i Mostów w Lublinie, ul. Krochmalna 13j, pokój nr 9 (I piętro) dnia 10.10.2017 r. o godzinie 11:00.**

h) zmianę pkt. 16.2. SIWZ poprzez dopisanie na końcu punktu:

„W przypadku zastosowania materiałów i rozwiązań równoważnych należy przygotować we własnym zakresie kosztorys ofertowy z wyceną rozwiązań równoważnych z ujętymi kosztami towarów i materiałów. Jednocześnie należy wskazać, które pozycje kosztorysu ofertowego załączonego do SIWZ, nie zostały przez Wykonawcę wycenione, z powodu zastosowania w stosunku do nich rozwiązań równoważnych.”

i) zmianę pkt 16.4.24, który otrzymują brzmienie:

„16.4.24. Koszty związane z ochroną znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych na podstawie art. 15 i art. 48 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r., poz. 1629 z późn. zm.). W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia znaku geodezyjnego, grawimetrycznego i magnetycznego Wykonawca zobowiązany jest własnym kosztem i staraniem do zlecenia uprawnionemu wykonawcy geodezyjnemu odtworzenia lub wznowienia znaku. Potwierdzeniem odtworzenia lub wznowienia uszkodzonych znaków jest numer operatu technicznego przyjętego do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie”;

j) dodanie pkt. 16.4.25 o treści:

„16.4.25. Koszty wykonania i montażu tablic informacyjnych.”

a pkt 16.4.24 staje się pkt 16.2.26:

„16.2.26 należny podatek VAT”.

k) zmianę pkt. 22.3.3 SIWZ – poprzez aktualizację Dziennika Ustaw dot. ustawy Prawo pocztowe na: „Dz. U. z 2017 r., poz. 1481”

k) dołączenie dokumentacji na:

- montaż tablic informacyjnych (kosztorys)
- branżę telekomunikacyjną,
- branżę telekomunikacyjną,
- branżę drogową,
- branżę elektryczną,
- branżę sanitarną,
- branżę mostową,

B) załączenie nowego, poprawionego, obowiązującego zał. nr 4 do SIWZ (wzór wykazu ośw. i dok. z pkt 8 SIWZ);


C) wzoru umowy (zał. 8 do SIWZ). Nowy, obowiązujący wzór umowy w załączeniu.

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

W załączeniu:

- nową, obowiązującą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
- nowy, obowiązujący zał. nr 4 do SIWZ – wzór wykazu ośw. i dok. z pkt 8 SIWZ,
- nowy, obowiązujący wzór umowy – zał. nr 8 do SIWZ,
- kosztorys dot. montażu tablic informacyjnych,
- dokumentacja branży telekomunikacyjnej,
- dokumentacja branży drogowej,
- dokumentacja branży elektrycznej,
- dokumentacja branży sanitarnej,
- dokumentacja branży mostowej,

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie

inż. Kazimierz Pidek

