TABELA MONTAŻOWA OŚWIETLENIA

Proj. Sz.O. 685/4 obw. Nr 1 – ul. Choiny

Tabela nr 11

Nr	Relacja kabla		YKY 35		Wykop									Rury					
Nr	Relacja kabla		Długość ktrasy kabla	Długość kabla YKY 5x35 mm²	Szer. 0,4m gł. 0.8m	Szer. 0,6m gł. 0.8m	Przepych SRS 110	Przepych SRS 75	Przed złączem	W słupie	W złączu	Na różnicę poziomów	Wężykowanie 3%	A110PS AROT	DVR 75 AROT	SRS 110 AROT	Opaska oznacznikowa	Folia niebieska szer. 0,2 m	Piasek budowlany
1	Sz.O. 685/4 proj. słup	obw. 1 nr 1/25	35	45	19		16		1 	 2	2 	3	2	20	45	16	6	19	1
2	proj. słup proj. słup	nr 1/25 nr 1/26	27	33	27					2 2		1	1		33		4	27	
3	proj. słup proj. słup	nr 1/26 nr 1/27	29	35	29					2 2		1	1		35		5	29	
4	proj. słup proj. słup	nr 1/27 nr 1/28	28	34	28					2 2		1	1		34		5	28	
5	proj. słup proj. słup	nr 1/28 nr 1/29	28	34	28					2 2		1	1		34		5	28	
6	proj. słup proj. słup	nr 1/29 nr 1/30	31	37	31					2 2		1	1		37		5	31	
7	proj. słup proj. słup	nr 1/30 nr 1/31	17	24	17					2 2		2	1		24		3	17	
8	proj. słup proj. słup	nr 1/31 nr 1/32	23	30	15		8			2 2		2	1		30	8	4	15	
9	proj. słup proj. słup	nr 1/32 nr 1/33	23	29	23					2 2		1	1		29		4	23	
10	proj. słup proj. słup	nr 1/33 nr 1/34	23	30	15		8			2 2		2	1		30	8	4	15	
11	proj. słup proj. słup	nr 1/34 nr 1/35	21	28	13		8			2 2		2	1		28	8	4	13	
12	proj. słup proj. słup	nr 1/35 nr 1/36	29	36	22		7			2 2		2	1		36	7	5	22	
13	proj. słup proj słup.	nr 1/36 nr 1/37	18	25	18					2 2		2	1		25		4	18	
14	proj. słup proj. słup	nr 1/37 nr 1/38	24	32	9		15			2 2		3	1		32	15	4	9	
15	proj. słup Sz.O. 685/4	nr 1/38 obw. 5	219	240	193		26		 1	2 	 2	9	7		240	26	29	193	
	Φ		m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	szt.	m.	ton
Razem :			575	692	487		88		2	56	4	33	22	20	692	88	91	487	1

Nr	Relacja kabla	Osprzęt						wysięgniki trakcyjne			wysięgniki do słupów ośw.																											
Nr	Relacja kabla	Końcówka kablowa 70 wg. DIN46234	Końcówka kablowa oczkowa Kos 35/8 prod. RADPOL	Palczatka AK4 35-150	Palczatka AK5 25-50	Rura termokurczliwa REC 110	Rura termokurczliwa REC 75	Wysięgniktyp A stalowy jednoramienny o wys. 1m i wysięgu 1,0m; koloru szarego prod. Elgis	Wysięgnik typ A stalowy jednoramienny o wys. 1m i wysięgu 1,5m; koloru szarego prod. Elgis	Wysięgnik typ B stalowy dwuramienny o wys. 1m i wysięgu 1,5m; koloru szarego prod. Elgis	Wysięgnik aluminiowy jednoramienny WR-14/1/1,0/5 anodowany elektrolitycznie na kolor szary prod. Rosa	Wysięgnik aluminiowy jednoramiennyWR-14/1/1,5/5 anodowany elektrolitycznie na kolor szary prod. Rosa	Wysięgnik aluminiowy dwuramienny WR-14/2/1,0/5 anodowany elektrolitycznie na kolor szary prod. Rosa	**Słup aluminiowy łamany typu SAL 70M-P** fi 60A anodowany elektrolitycznie na kolor szary ze stopą zabezpieczona elastomerem poliuretanowym prod. ROSA	**Słup aluminiowy łamany typu SAL 80M-P** fi 60A anodowany elektrolitycznie na kolor szary ze stopą zabezpieczona elastomerem poliuretanowym prod. ROSA	**Słup aluminiowytypu SAL 70K** anodowany elektrolitycznie na kolor szary ze stopą zabezpieczona elastomerem poliuretanowym prod. ROSA	**Słup aluminiowytypu SAL 80K** anodowany elektrolitycznie na kolor szary ze stopą zabezpieczona elastomerem poliuretanowym prod. ROSA	Fundament B-70 + kompl. elem. złączne 4xM24x30	**Typ 1** – Oprawa BGP 621 T25 1xLED-HB 1150-11500lm-4S/740 DW10 (**9100lm, 71W**) 4000K, II klasa izolacji, IP 66, wskaźnik oddawania barw Ra>70, korpus z ciśnieniowego aluminium, kolor szary	**Typ 2** – Oprawa BGP 621 T25 1xLED-HB 1150-11500lm-4S/740 DW10 (**5915m, 47W**) 4000K, II klasa izolacji, IP 66, wskaźnik oddawania barw Ra>70, korpus z ciśnieniowego aluminium, kolor szary	**Typ 3** – Oprawa Luma BGP 621 T25 1xLED-HB 1150-11500lm-4S/740 DM12 (**9100lm, 71W**) 4000K, II klasa izolacji, IP 66, wskaźnik oddawania barw Ra>70, korpus z ciśnieniowego aluminium, kolor szary	**Typ 4** – Oprawa Luma Micro BGP 615 T25 1xLED-HB 960-5800lm-4S/740 DM11 (**9340lm, 29W**) 4000K, II klasa izolacji, IP 66, wskaźnik oddawania barw Ra>70, korpus z ciśnieniowego aluminium, kolor szary	**Typ 5** – Oprawa Luma BGP 623 T25 1xLED-HB 1900-23000lm-4S/740 DW10 (12740**lm, 98W**) 4000K, II klasa izolacji, IP 66, wskaźnik oddawania barw Ra>70, korpus z ciśnieniowego aluminium, kolor szary	Tabliczka słupowa TB-35 prod. BYCHOWO	kabel YKY 2x2,5 mm²	Tabliczka opisowa mała na kabel	Tabliczka opisowa na słupa	Tabliczka opisowa na szafkę ośw.	Schemat	S 301B 6A	S 301 B 25A	WTN-2 100 A gL	WTN-00 25 A gL	Szafka oświetlenia drogowego Nr 685/4 prod. PHILIPS wg. odrębnego opracowan	Mufa kablowa JLP-CX5 16-70 + komplet złączek miedzianych - rezerwa	Bednarka oc. Fe/Zn 25x4	Pręt uziemiający min f 16, l=6m	Przewód DY 10 mm²
1	Sz.O. 685/4 obw. 1		5		1	6	2																			1		1	1					1		15	1	
	proj. słup nr 1/25		10		2					1									2					1	16	2	1			1						20	2	
2	proj. słup nr 1/26		10		2		2			1									2					1	16	2	1			1								
3	proj. słup nr 1/27		10		2		2			1											2			1	16	2	1			1								
4	proj. słup nr 1/28		10		2		2			1											2			1	16	1	1			1								
5	proj. słup nr 1/29		10		2		2			1											2			1	16	2	1			1								
6	proj. słup nr 1/30		10		2		2			1											2			1	16	2	1			1								
7	proj. słup nr 1/31		10		2		2			1											2			1	16	1	1			1								
8	proj. słup nr 1/32		10		2	2	2										1	1	1					1	12	2	1			1						20	2	
9	proj. słup nr 1/33		10		2		2								1			1	1					1	12	2	1			1						20	2	
10	proj. słup nr 1/34		10		2	2	2								1			1	1					1	12	1				1						20	2	
11	proj. słup nr 1/35		10		2	2	2						1			1		1		2				1	24	2	1			2						20	2	
12	proj. słup nr 1/36		10		2	2	2								1			1	1					1	12	2	1			1						20	2	
13	proj. słup nr 1/37		10		2	2	2								1			1	1					1	12	2	1			1						20	2	
14	proj. słup nr 1/38		10		2	4	2								1			1	1					1	12	2	1			1						20	2	
15						8	2																															
	Sz.O. 685/4 obw. 5		5		1																					1			1									
	Φ	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	kpl.	kpl.	kpl.	kpl.	kpl.	kpl.	kpl.	kpl.	kpl.	kpl.	kpl.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	kpl.	m	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	kpl.	kpl.	m.	kpl.	m.
Razem :			150		30	28	30			7			1		5	1	1	7	10	2	10			14	208	27	13	1	2	15				1		175	17	