



Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.

al. J. Piłsudskiego 15, 20-407 Lublin

www.mpwik.lublin.pl

Sekretariat
tel. 81 532 37 56
fax 81 532 19 10

Centrala
tel. 81 532 42 81

Biurowisko
Obsługa Klienta
al. J. Piłsudskiego 15
20-407 Lublin
tel./fax 81 532 01 80

Pogotowie Wod.-Kan.
tel. 81 534 19 94
tel. 994

Baza Zemborska
ul. Zemborska 114a
20-445 Lublin
tel. 81 744 36 41
fax 81 744 32 80

Oczyszczalnia Ścieków "Hajdów"
ul. Jagiellońska 5
20-228 Lublin
tel. 81 746 01 01
fax 81 746 03 33

Centralne Laboratorium
ul. Zawilcowa 10
20-245 Lublin
tel. 81 746 03 24
fax 81 746 30 83

Dział Zamówień Publicznych
fax 81 532 42 81
wew. 288



NC-1999/2



NC-1999/1



EMAS
Zweryfikowany system zarządzania środowiskowego
REG. NO. PL-256-002-33



PL 14/0167



BADANIA

AB 383

KT/4004/150-1/2017

Lublin, 21.03.2017r.

WYDZIAŁ PLANOWANIA INWESTYCJI

1 ROZLICZEN

Wpłynęło dnia 27-03-2017
L.dz. 28-A/247/17

MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie

w/m

Dotyczy: warunków technicznych do projektowania sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w związku z budową ul. Głównej w Lublinie.

W związku z planowaną przez ZDiM w Lublinie budową ul. Głównej (warunki KT/4004/150/2017) należy zaprojektować w nowym układzie drogowym sieci wod.-kan. zgodnie z niniejszymi warunkami.

1. Sieć wodociągowa w ul. Głównej projektować o średnicy $\phi 180\text{mm}$ (na odcinku od ul. Nałęczowskiej do wysokości posesji nr 27, wraz z przejściem pod rzeką Czechówką), z włączeniem do sieci wodociągowych:
 - $\phi 225 \times 13,4\text{mm}$ w ul. Nałęczowskiej,
 - $\phi 180 \times 10,7\text{mm}$ w ul. Wądołnej (komora zasuw),
 - $\phi 160 \times 9,5\text{mm}$ w ul. Przejrzystej,
 - $\phi 125\text{mm}$, $\phi 160 \times 9,5\text{mm}$ w ul. Deszczowej,
 - $\phi 180\text{mm}$ w ul. Głównej (na wysokości posesji nr 27).
2. Rzędna linii ciśnień w projektowanej sieci wyniesie ok. 245 – 247 m n.p.m.
3. Istniejące w ul. Głównej miejskie sieci $\phi 100\text{mm}$ (AC) w rejonie ul. Deszczowej, Przejrzystej i Wądołnej oraz wodociąg zasilany z Gminy Konopnica (oznaczony jako w100) w rejonie ul. Nałęczowskiej przewidzieć do likwidacji.
4. Wszystkie przyłącza wodociągowe na istniejącej miejskiej sieci wodociągowej $\phi 100\text{mm}$ (AC) oraz wszystkie przyłącza i odcinki wodociągu w pasie drogowym na istniejącej sieci oznaczonej jako w100, zasilanej z wodociągu Gminy Konopnica należy przełączyć na nową projektowaną sieć $\phi 180\text{mm}$.
5. Sieć kanalizacji sanitarnej projektować zgodnie z „Koncepcją programowo- przestrzenną kanalizacji sanitarnej w zachodniej części miasta Lublina” oprac. APRO Sp. z o.o. 2007r.) o średnicy $\phi 200\text{mm}$, z włączeniem do istniejącej sieci sanitarnej $\phi 200\text{mm}$ (kamionka) - na wysokości posesji nr 40.
6. Sieci należy lokalizować w terenie ogólnodostępnym uwzględniając planowany i istniejący układ komunikacyjny dla tego terenu.
7. Od projektowanych sieci należy przewidzieć odgałęzienia w ramach pasa drogowego do granic wszystkich posesji wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz w kierunku planowanych dróg, w nawiązaniu do aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Lokalizację odgałęzień należy ustalić z właścicielami posesji.
8. Do projektu załączyć wypis z rejestru gruntów i budynków wraz z mapą ewidencyjną dla działek położonych wzdłuż trasy projektowanych sieci.
9. Przy opracowywaniu dokumentacji projektant zobowiązany jest do:
 - a) skorzystania z materiałów dotyczących istniejącego i projektowanego uzbrojenia wod.-kan. w rejonie objętym projektowaniem, znajdujących się w archiwum technicznym MPWiK,
 - b) inwentaryzacji stanu istniejącego na podstawie wizji lokalnej w terenie,
 - c) uwzględnienia wymagań zawartych w „Wytocznych technicznych do projektowania i realizacji sieci, przyłączy oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych” (dostępnych na stronie internetowej www.mpwik.lublin.pl lub w Biurze Obsługi Klienta),

24.03.2017r.
J. GIEROBA

W. BASTA
KIEROWNIK
Wydział Planowania Inwestycji
1 ROZLICZEN
Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, ul. W. Gieroba 3
REGON 430981982 NIP 712-015-02-95

kapitał zakładowy, stan na dzień 05.01.2017 r.: 283.447.800,00 PLN

PeKaO S.A. III O/Lublin 28 1240 2382 1111 0010 0273 1404

d) dokonywania w MPWiK na bieżąco ustaleń, a następnie przedstawienia proponowanych rozwiązań projektowych.

10. Lokalizacja sieci i przyłączy wod.-kan. podlega opiniowaniu przez zespół ds. Koordynacji Dokumentacji Projektowej UM Lublin.
11. Projekt budowlany podlega uzgodnieniu z MPWiK Sp. z o.o.
12. Niniejsze warunki pozostają aktualne przez okres jednego roku od daty ich wydania i należy je załączyć do projektu przedstawianego do uzgodnienia.
13. W sprawach dotyczących warunków technicznych można kontaktować się z Działem Technicznym MPWiK, al. Piłsudskiego 15, budynek B, pokój nr 123 (tel. 81-532-42-81 wew. 383).

Otrzymują:

1. Adresat
2. IP
3. KO
4. KW
5. a/a

Dyrektor Techniczny
i Obsługi Klienta
mgr inż. Jolanta Trznadel