

# Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

---

## Wydział Zamówień Publicznych

ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5710  
e-mail: [zamowienia@zdm.lublin.eu](mailto:zamowienia@zdm.lublin.eu), <https://biuletyn.lublin.eu/zdm>

ZP-PS.221.1.13.2020

Lublin, dnia 25.02.2020 r.

### Do zainteresowanych

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **przebudowę ul. Wiejskiej w Lublinie**.

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania. Poniżej treść zapytań wraz z odpowiedziami.

1. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dot. podanej w kosztorysie ofertowym ilości mieszanki mineralno – asfaltowej przeznaczonej na warstwę ścieralną gr. 5 cm, jest 3360 m<sup>2</sup>, po dokonaniu analizy dokumentacji projektowej, zdaniem Wykonawcy ilość ta została zawyżona i powinno wyjść ok. 2700 m<sup>2</sup>.

#### Odpowiedź nr 1

Różnica wynika z zastosowanego przelicznika. W kosztorysie ofertowym jest podana powierzchnia 2678 m<sup>2</sup> i współczynnik 1,25 ze względu na grubość warstwy.

2. Prosimy o podanie kolorystyki kostki brukowej na chodnikach oraz skrzyżowaniach wyniesionych.

#### Odpowiedź nr 2

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający w załączeniu przekazuje zalecane desenie kostki brukowej dla inwestycji realizowanych przez ZDiM w Lublinie.

**Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.**