

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

Dział Zamówień Publicznych

ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin, tel.: 81 466 57-10 do 13, fax: 81 466 5701
e-mail: zamowienia@zdm.lublin.eu, www.zdm.bip.lublin.eu

ZP.271.1.23.2011

Lublin, dnia 15.02.2012 r.

wg rozdzielnika


Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie w Lublinie – II etap” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś Priorytetowa I. Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3. Wspierania innowacji.

Informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania, poniżej treść zapytań wraz z odpowiedziami.

1. Zwracamy się z prośbą o ponowne rozpatrzenie pytanie nr 210 z pytań z dnia 31.01.2012r. Otrzymaliśmy informację od dostawców rur żeliwnych, że norma na podstawie której produkowano żeliwo w klasie K9 straciła ważność w 2011 roku. Od tej pory producenci przestali produkować żeliwo w tej klasie. Podtrzymanie odpowiedzi przez zamawiającego na pytanie 210 odnośnie klasy żeliwa uniemożliwi wszystkim wykonawcom dokładną wycenę. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualne uzupełnienie dokumentacji.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż w związku ze zmianą normy PN-EN 545 dopuszcza się dla ulic 7KDL-G, 5KDL-G i 6KDL-G (od studni SZ-3) zastosowanie rur z żeliwa sferoidalnego klasy minimum C40, jak dla pozostałych odcinków sieci wodociągowej w strefie ekonomicznej. Informujemy, jednocześnie że część producentów nadal produkuje rury w klasie K9 według dotychczasowej normy.

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie

inż. Kazimierz Pidek