MOSTY
KATOWICE

40-555 Katowice
ul. Rolna 12
www.mosty.katowice.pl
e-mail: biuro@mosty.katowice.pl

INWESTOR:	GMINA MIASTO LUBLIN, UL. PLAC WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 1, 20-950 LUBLIN
ZADANIE:	**BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO WĘZŁA DROGOWEGO "DĄBROWICA" OBWODNICY MIASTA LUBLIN W CIĄGU DRÓG EKSPRESOWYCH S12, S17 I S19 (ODCINEK OD SKRZYŻOWANIA AL. SOLIDARNOŚCI Z AL. WARSZAWSKĄ DO GRANIC MIASTA)**
NR ZADANIA:	**402100447_6699**
STADIUM:	**PROJEKT WYKONAWCZY**
BRANŻA:	**ELEKTROENERGETYCZNA**
OBIEKT / OPRACOWANIE:	**INFRASTRUKTURA ELEKTROENERGETYCZNA nN**
PROJEKTANT:	**inż. Antoni Wieczorek** UPR BUD. 485/77
SPRAWDZAJĄCY:	**inż. Czesław Maciejczyk** UPR.BUD. 308/66

inż. Antoni Wieczorek
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr ewid. 485/77

CZESŁAW MACIEJCZYK
inżynier elektryk
Upr. bud. nr 308/66 i 733/66

DATA: MAJ 2009	**Egzemplarz nr:**

Katowice dnia 09.05.2012

ODPOWIEDŹ PROJEKTANTA DOTYCZĄCA SPRAWDZENIA PROJEKTU

(pismo znak 3316/TU/TW/2012 z dnia 28.03.2012)

Uzupełnić schematy w numeracje pól w stacjach transformatorowych z których wychodzą projektowane obwody linii kablowych nN

- uwagę uwzględniono w projekcie na schematach

Zanumerować złącza kablowe, kablowo-pomiarowe zgodnie z wytycznymi RE01

- uwagę uwzględniono w projekcie na schematach i w tabelach montażowych

Numeracja np. Z1 Z2 Z3 itp. jest numeracją projektową, znów numeracja 1036/6/1 itp. jest numeracją wymagana przez zakład energetyczny uwzględniającą kolejno numer stacji transf., numer obwodu stacji oraz numer złącza.

W złączach pomiarowych uzupełnić zabezpieczenia przedlicznikowe uzgadniając je z Wydziałem Technicznej Obsługi Klientów

-uwagę uwzględniono na schematach oraz dołączono wypis wartości zabezpieczeń przedlicznikowych dla poszczególnych posesji

Inż. Artur[illegible]
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ewid. 45[illegible]/77

.....

projektant

Spis treści

A. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Podstawa opracowania.
2. Przedmiot umowy
3. Przedmiot i zakres opracowania
4. Stan istniejący
5. Stan projektowany
5.1. Przebudowa linii napowietrznej nN
5.2. Układanie kabli energetycznych
5.3. Przebudowa kabli ziemnych
5.4. Kolizje kabli energetycznych z istniejącym uzbrojeniem terenu.
6. Uwagi końcowe
7. Zestawienie materiałów
8. Tabele montażowe

B. CZEŚĆ FORMALNO PRAWNA

1. Spis uprawnień i zaświadczeń o przynależności do izby inżynierów
1. Decyzje, warunki techniczne i uzgodnienia.
2. Normy i przepisy

C. CZĘŚĆ GRAFICZNA

E-01 Mapa orientacyjna
E-02 Plan sytuacyjny -przebudowa urządzeń – ark.1÷7
E-03 Schematy skrócone przebudowy sieci nN - ark. 1-4
E-04 Elewacja złącz kablowych – ark. 1
E-04 Schematy rozwinięte przebudowy sieci kablowych – ark. 2-4
E-05 Przekroje poprzeczne przekroczenia dróg – ark. 1-24

A. CZĘŚĆ OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa nr 463/IN/CP/J/2008 r. zawarta między Gmina Miasto Lublin, ul. Plac Władysława Łokietka 1, 20-950 Lublin, a firmą Mosty Katowice Sp. z oo., ul. Rolna 12, 40-555 Katowic.

2. PRZEDMIOT UMOWY

Opracowanie dokumentacji przetargowej i projektowej w związku z budową Al. Solidarności w Lublinie na odcinku od Al. Warszawskiej do węzła „Dąbrowica" na obwodnicy Lublina"

3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla zadania: „Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" obwodnicy miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19 (odcinek od skrzyżowania Al. Solidarności z Sl. Warszawską do granic miasta)".

Opracowanie obejmuje swym zakresem przebudowę urządzeń elektroenergetycznych kolidujących z inwestycją:

- Przebudowę linii nN :

-przebudowę linii napowietrznej	-46m
-przebudowę stanowisk słupowych nN	-6szt
-przebudowę/budowę złącz kablowo-pomiarowych/kablowych	-13szt
-przebudowę ziemnych linii kablowych	-3820m

4. STAN ISTNIEJĄCY

W związku z budową Al. Solidarności w Lublinie na odcinku od Al. Warszawskiej do węzła „Dąbrowica" na obwodnicy Lublina wystąpi konieczność przebudowy istniejącej infrastruktury energetycznej w miejscach kolizji z w/w inwestycją. Po dokonaniu inwentaryzacji zaprojektowano trasę zastępczą kabli energetycznych ziemnych oraz napowietrznych, kolidujących z w/w budową wychodząc z założenia że przebudowana trasa ma być układem docelowym. Odpowiednio wcześniej zaprojektowane przełożenie istniejących kabli lub wstawek uwalnia teren pod budowę drogi oraz zaplecze budowy. W rejonie opracowania znajdują się urządzenia energetyczne własności PGE LUBZEL DYSTRYBUCJA ZAKŁAD ENERGETYCZNY MIASTO

5. STAN PROJEKTOWANY

5.1. Przebudowa linii napowietrznych nN

W kolizji z zamierzeniem projektowym znajdują się istniejące linie napowietrzne nN występujące wzdłuż ulic Głównej, Mgielnej oraz Jaśminowej. Kolidujące słupy należy przebudować na słupy z żerdzi wirowanej E10,E12. Istniejącą sieć napowietrzną na odcinkach napowietrznych należy przebudować przewodem izolowanym AsXSn 4x70 oraz AsXSn 4x25. Istniejące linie napowietrzne kolidujące na odcinkach z projektowaną Al. Solidarności należy skablować.

Numer słupa	F(daN) użyteczna	Rodzaj słupa	Typ ustojów	Długość Żerdzi
SŁ9	1200	Krańcowy	U2	12
SŁ10	1000	Krańcowy	U2	10,5
SŁ11	1000	Krańcowy	U2	10,5
SŁ12	1000	Krańcowy	U2	10,5

Linie na żerdziach wirowanych E realizować zgodnie z opracowaniem „ALBUM LINII NAPOWIETRZNYCH NISKIEGO NAPIECIA z przewodami izolowanymi AL 25-120 mm^2. Tom II Linie napowietrzne niskiego napięcia z przewodami izolowanymi samonośnymi AsXS i AsXSn na słupach z żerdzi wirowanych typu EPV i E – ELPROJEKT.

5.1.1. ul. Mgielna - linia napowietrzna nN

Lp.	Relacja Linia Główna	Długość [m] tras./elektr.	Typ przewodu/kabla	Relacja Przyłącze	Długość[m] tras./elektr.	Typ Kabla
1	2	3	4	5	6	7
1	SŁ9-SŁ10	45/47	ASXSn 4x25			
SUMA:		**45/47**				

5.2. Charakterystyka przebudowy linii kablowych ziemnych.

W kolizji z zamierzeniem projektowym znajdują się istniejące kable ziemne nN. Należy je przebudować. Kable ziemne należy ułożyć w ziemi na głębokości 0,7m. Kable należy układać na 10cm podsypce piasku przykrywając je również 10cm warstwą piasku oraz do połowy wykopu gruntem rodzimym. Następnie należy ułożyć nad nowo wybudowanymi kablami folię ostrzegawczą koloru niebieskiego, po czym całość wykopu zasypać gruntem rodzimym i przywrócić do stanu pierwotnego. Przed zasypaniem kabli należy dokonać niezbędnych pomiarów i dopiero po uzyskaniu aprobaty osoby dozorującej prace z ramienia użytkownika przystąpić do zasypania wykopów.

5.3. Przebudowa kabli ziemnych nN

5.3.1. UL. Główna- linia kablowa nN

Lp.	Relacja Linia Główna	Długość [m] tras./elektr.	Typ Kabla	Relacja Przyłącze	Długość[m] tras./elektr.	Typ Kabla	Zabezpieczenie – długość [m]			
							DVK110	SRS-G110	DVK160	SRS-G160
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Istn. złącze 1135/1/4 istn. złącze 1135/1/5	50/56	YAKY 4x240	-	-	-	-	-	4 4x10	
2	istn. złącze 1135/1/5 istn. złącze 1135/1/5/1	22/27	YAKY 4x35	-	-	-	-	-	-	-
3	istn. złącze 1135/1/5 proj. złącze 1135/1/6	22/27	YAKY 4x240	-	-	-	-	-	2x6	-
4	proj. złącze 1135/2/6 istn. złącze 1135/2/7	173/184	YAKY 4x240	-	-	-	4	-	2 2x12 4x6 4x14 2x3	6x82
5	istn. złącze 1135/2/7/1 istn. złącze 1135/2/7	155/165	YAKY 4x240	-	-	-	-	-	-	-
5	proj. złącze 1135/1/6 proj. złącze 1135/1/7	156/166	YAKY 4x240	proj. złącze 1135/1/7 - Główna 18(pkt a) proj. złącze 1135/1/7 - dz. 95/7(pkt b)	67/74 84/92	YAKY 4x25 YAKY 4x25	2x4 2x4	-	4	2x25 2x16
7	proj. złącze 1135/1/7 istn. 1135/1/8	18/23	YAKY 4x240	-	-	-	-	-	2x8 3	-
SUMA:		**574/621** **22/27**	YAKY 4x240 YAKY 4x35	-	**151/166**	-	**20**	-	**199**	**4574**

5.3.2. ul. Mgielna - linia kablowa nN

Lp	Relacja Linia Główna	Długość [m] tras./elektr.	Typ Kabla	Relacja Przyłącze	Długość[m] tras./elektr.	Typ Kabla	Zabezpieczenie – długość [m]			
							DVK110	SRS-G110	DVK160	SRS-G160
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1	SŁ7-SŁ8	113/138	YAKY 4x120	-	-	-	-	20x73	-	-
2	Proj. Złącze ZK6-K1125	56/66	YAKY 4x240	-	-	-	-	-	2x8	-
3	Słup SŁ1(pkt. 0) – K1125	56/66	YAKY 4x240	-	-	-	-	-	-	-
3	Proj. Złącze ZK6-istn. Słup „a"	215/236	YAKY 4x120	-	-	-	-	2x30 2x20 2x9	-	4x30 2x20
4	Proj.. Złącze ZK6-proj. Złącze ZK3	260/274	YAKY 4x240	-	-	-	-	-	-	2x58 2x15
	proj. Złącze ZK6-istn. Złącze 1125/3/1	65/72	YAKY 4x240	-	-	-	-		-	-
5	Złącze 1125/3/1 Złącze 1125/3/2	34/40	YAKY 4x240	-	-	-	-	-	-	-
6	Istn.Złącze 1125/3/2 przest. Złącze 1125/3/3	70/78	YAKY 4x240	-	-	-	-	-	2x8	2x14
7	Przest.Złącze 1125/3/3 Istn. Złącze 1125/3/4	61/68	YAKY 4x240	-	-	-	-	-	-	-
8	proj. Złącze ZK3-SŁ11	76/88	YAKY 4x120	-	-	-	-	2x15	-	-
9	proj. Złącze ZK3-SŁ9	1/10	YAKY 4x240	-	-	-	-	-	-	-
SUMA:		**404/462**	**YAKY 4x120**	-	-	-	**-**	**294**	**32**	**334**
		602/674	**YAKY 4x240**							

5.3.3. KM142+270 - 142+700 kable nN

Lp	Relacja Linia Główna	Długość [m] tras./elektr.	Typ Kabla	Relacja Przyłącze	Długość[m] tras./elektr.	Typ Kabla	Zabezpieczenie – długość [m]	
							DVK160	SRS-G160
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pkt 5- Pkt 10	240/253	YAKY 4x240	-	-	-	-	2x9 3x80
2	Pkt 6- Pkt 9	105/115	YAKY 4x240	-	-	-	-	-
SUMA:		**345/368**		-	-	-	-	258

5.3.4. KM143+200 - KM143+800/Warszawska kable nN

Lp	Relacja Linia Główna	Długość [m] tras./elektr.	Typ Kabla	Relacja Przyłącze	Długość[m] tras./elektr.	Typ Kabla	Zabezpieczenie – długość [m]			
							DVK110	SRS-G110	DVK160	SRS-G160
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	SŁ12-proj złącze Z4 1036/6/7	208/228	YAKY 4x240	proj złącze Z4-Jaśminowa 14	64/80	YAKY 4x25	-	-	6 2x16	2x65 2x30 2x24
2	proj złącze Z4 Z61036/6/7 proj złącze Z5 Z61036/6/6	113/125	YAKY 4x240	proj złącze Z5-Jaśminowa 10 proj złącze Z5-Jaśminowa 10a	40/46 30/38	YAKY 4x25 YAKY 4x25	-	-	16 3 3	2x8 4x5
3	proj złącze Z5 Z61036/6/6 proj złącze Z6 1036/6/5	42/48	YAKY 4x240	proj złącze Z6-Jaśminowa 8a	2x16/22	YAKY 4x25	-	-	-	4x7
4	proj złącze Z6 1036/6/5 proj złącze Z7 1036/6/4	20/25	YAKY4x240	-	-	-	-	-	-	-
5	proj złącze Z7 1036/6/4 SŁ13	84/100	YAKY4x120	-	-	-	-	2x74	-	-
6	proj złącze Z7 1036/6/4 proj złącze Z8 1036/6/3	26/35	YAKY4x240	proj złącze Z7-Jaśminowa 8 proj złącze Z8-Jaśminowa 6a	25/35 6/15	YAKY 4x25 YAKY 4x25	-	-	-	2x7
7	proj złącze Z8 1036/6/3 proj złącze Z9 1036/6/2	35/42	YAKY4x240	proj złącze Z9 Jaśminowa 6	20/27	YAKY 4x25	-	-	2x6	-
8	proj złącze Z9-1036/6/2 proj złącze Z10-1036/6/1	20/25	YAKY4x240	proj złącze Z10-Jaśminowa 3 proj złącze Z10-Jaśminowa 5	7/30 7/30	YAKY 4x25 YAKY 4x25	-	-	-	4x8
7	proj złącze Z10-1036/6/1 K1036	70/83	YAKY4x240	-	-	-	-	-	2x6 2x8 2x6	-
8	Pkt 19- Pkt 25	322/340	YAKY4x240	-	-	-	-	-	15 2x20	2x52 2x20 2x70 2x40
9	Pkt 26- Pkt 27	95/103	YAKY4x120	-	-	-	2x12	2x26 2x10	-	-
SUMA:		**856/951** **179/203**	**YAKY4x240** **YAKY4x120**	**-**	**247/340**	**-**	**24**	**220**	**167**	**712**

5.3.5. Ul. Zdrojowa kable nN

Lp	Relacja Linia Główna	Długość [m] tras./elektr.	Typ Kabla	Relacja Przyłącze	Długość[m] tras./elektr.	Typ Kabla	Zabezpieczenie – długość [m]	
							DVK110	SRS-G110
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pkt 29- Pkt 30	10/12	YAKY 4x120	-	-	-	-	4
SUMA:		**10/12**	-	-	-	-	-	**4**

5.4. Kolizje kabli energetycznych z istniejącym uzbrojeniem terenu.

5.4.1. Skrzyżowania z drogami.

Ułożenie rur zabezpieczających w miejscu skrzyżowania z drogami przewidziano na głębokości nie mniejszej niż 0,8 m pod jezdnią. Przepusty na skrzyżowaniach z drogami wykonać zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi zawartymi w uzgodnieniach branżowych(metodą przepychu, przewiertu sterowanego). Po ułożeniu kabli ziemnych teren przywrócić do stanu pierwotnego.

5.4.2. Skrzyżowania z ciekami wodnymi

Ułożenie rur zabezpieczających w miejscu skrzyżowania z ciekiem wodnym przewidziano na głębokości nie mniejszej niż 1,0 m pod ciekiem. Przepusty wykonać metodą przewiertu sterowanego.

5.4.2. Kolizje z innymi urządzeniami podziemnymi.

Skrzyżowania kabli między sobą i z innymi urządzeniami podziemnymi zaleca się wykonać pod kątem zbliżonym do 90^0 i w miarę możliwości w najwęższym miejscu krzyżowanego urządzenia. Kable w miejscach zbliżeń i skrzyżowań powinny być ułożone w rurach ochronnych tak aby zabezpieczyć je przed ewentualnym uszkodzeniem. Rura powinna wychodzić na długości 0,5m poza miejsce kolizji (0,5m po obu stronach). Odległości pomiędzy kolidującymi kabiami a urządzeniami uzbrojenia terenu podano w załączonej tablicy 1 zgodnie z normą N SEP-E-004.

Lp.	A160PS[m]	A110PS[m]	DVK160[m]	DVK110[m]
1	**2**	**3**	**4**	**5**
RAZEM	**45**	**201**	**45**	**110**

Tablica 1. Odległości między kablami ułożonymi w ziemi przy skrzyżowaniach i zbliżeniach

LP.	SKRZYŻOWANIE LUB ZBLIŻENIE	NAJMNIEJSZA DOPUSZCZALNA ODLEGŁOŚĆ, CM	
		Pionowa, przy skrzyżowaniu	Pozioma, przy zbliżeniu
1	2	3	4
1	Kable elektroenergetyczne o napięciu znamionowym do 1 kV z kablami o tym samym napięciu lub kablami sygnalizacyjnymi	15	5*
2	Kabli sygnalizacyjne i kable przeznaczone do zasilania urządzeń oświetleniowych z kablami tego samego przeznaczenia	5	mogą stykać się
3	Kable elektroenergetyczne o napięciu znamionowym do 1 kV z kablami elektroenergetycznymi o napięciu znamionowym 1 kV < U_N < 30kV	15	25
			10
4	Kabli elektroenergetycznych o napięciu znamionowym 1 kV < U_N < 30kV z kablami tego samego przedziału napięć znamionowych.		25
5	Kable różnych użytkowników o napięciu znamionowym do 30kV		
6	Kable z mufami innych kabli	nie dopuszcza się	Jak lp. 1-5
7	Kable elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 30 kV z kablami tego samego przedziału napięć znamionowych	50	50
* za wyjątkiem p. 2.5.4			

6. UWAGI KOŃCOWE.

- Projekt niniejszy wykonano zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Wykonawcę realizującego budowę wg niniejszego projektu zobowiązuje się w jego zakresie do przestrzegania przepisów BHP w odniesieniu do wszelkich szczegółów, które nie mogły być omówione.

- Przed budową w miejscach kolizji należy wykonać przekopy poprzeczne w celu szczegółowego ustalenia przebiegu zbrojenia. W tych przypadkach roboty ziemne wykonać ręcznie. W czasie prowadzenia prac ziemnych należy wykopy oznakować i zabezpieczyć.

- Przed przystąpieniem do robót ujętych w niniejszym opracowaniu zostanie opracowana dokumentacja formalno – prawna, która to stanowić będą integralną część niniejszego projektu. Całość dokumentacji technicznej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, warunkami technicznymi, zgodami właścicieli terenu, pozwoleniem wodno-prawnym jak również pozwoleniem na budowę zostanie przekazana inwestorowi, który w ramach przetargu wyłoni wykonawcę.

- Wykonawca przedmiotowego zadania inwestycyjnego na siedem dni przed przystąpieniem do realizacji przedsięwzięcia zobowiązany jest powiadomić właścicieli urządzeń jak również uzgodnić z nimi harmonogram prac uwzględniający niezbędne wyłączenie przebudowywanych kabli.

- Prace przy przebudowie i zabezpieczeniu kabli prowadzić pod stałym nadzorem przedstawicieli służb technicznych stosownie do ich własności.

- Niniejsza dokumentacja ujmuje wytyczne ujęte w warunkach technicznych.

- **Wszystkie przepusty kablowe należy uszczelnić masą uszczelniającą (np. OLKIT)**

- Do odbioru końcowego wykonawca przedłoży komisji odbiorczej dokumentację geodezyjną powykonawczą uwzględniającą uzgodnienia branżowe.

7. ZESTAWIENIE WAŻNIEJSZYCH MATERIAŁÓW.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka	Ilość
1	YAKY 4x240mm	m.	2622
2	YAKY 4x120mm	m.	677
3	YAKY 4x35mm	m.	27
4	YAKY 4x25mm	m.	516
5	ASXSn 4x25mm	m.	45
6	Rura DVK110	m.	186
7	Rura DVK160	m.	993
8	Rura SRS-G110	m.	514
9	Rura SRS-G160	m.	1717
10	Rura A110PS	m.	201
11	Rura A160PS	m.	45
12	Złącze kablowe ZK3+1P	kpl.	1
13	Złącze kablowe ZK3+2P	kpl.	8
14	Złącze kablowe ZK3	kpl.	2
15	Złącze kablowe ZK6	kpl.	1
16	Słup krańcowy K-10/10,5 wraz z uzbrojeniem	szt.	3
17	Słup krańcowy K-12/12 wraz z uzbrojeniem	szt.	1
18	Mufa termokurczliwa POLJ01/4X 150-240	kpl.	7
19	Mufa termokurczliwa POLJ01/4X 70-120	kpl.	4
20	Mufa termokurczliwa POLJ01/4X 10-35	kpl.	2
21	Ochronnik przepięciowy GXO 0,5/5kA	szt.	21
22	Bednarka FE-ZN 30x4	m.	350
23	Uziom pionowy pogrążany 6m	szt.	18
24	Masa uszczelniająca	kg.	90

7.1. ZESTAWIENIE ZBIORCZE MATERIAŁÓW Z DEMONTAŻU

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka	Ilość
1	Przewód AL50	m	1400
2	Przewód AsXSn 4x70	m	425
3	Przewód ASXSn 2x25	m	425
4	Przewód ASXSn 4x25	m	167
5	Przyłącza napowietrzne	szt	17
6	Słupy linii napowietrznej (razem z uzbrojeniem)	Kpl.	18
7	Kabel YAKY 4x240	m	1350
8	Kabel YAKY 4x120	m	122
9	Kabel YAKY 4x35	m	125
10	Kabel YAKY 4x25	m	25
11	Złącze kablowo-pomiarowe	kpl	8
11	Złącze kablowe	kpl	1

8. TABELE MONTAŻOWE

Lp.	Tabela montażowa	Odcinki kablowe nN																									
		Trasa kabla								Osprzęt kablowy									Złącza kablowe				Mufy		Uziemienie	
		Kabel				Zapasy kabla																					
	Relacja kabla	Długość trasy kabla	Długość kabla YAKY 4x240	Długość kabla YAKY 4x120	Długość kabla YAKY 4x25	Przed złączami	Przed mufą	Wężykowanie	Wejście na słup	Rura osłonowa AROT SRS110	Rura osłonowa AROT SRS160	Rura osłonowa AROT DVK110	Rura osłonowa AROT DVK160	Folia niebieska	Kablowa opaska informacyjna	Tabliczka opisowana kabel w złączu	Termokurczliwy oznacznik fazy	Palczatka termokurczliwa	Złącze kablowe ZK3+2P	Złącze kablowe ZK3+1P	Złącze kablowe ZK3	Złącze kablowe ZK5	POLJ01/4X150x240	POLJ01/4X70x120	Płaskownik FE-ZN 30+4	Pręt uziemiający L=6m
	Mufa nr 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
1		243	253	-	-	-	4	6	-	-	178	-	-	200	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mufa nr 10	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
	Mufa nr 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
2		115	123	-	-	-	4	4			80	-	-	50	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mufa nr 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	Mufa 26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
3		95	-	103	-	-	4	4	-	52	-	24	-	60	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mufa 27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	Mufa 19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
4		328	340	-	-	-	4	8	-	-	364	-	51	200	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mufa 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	Mufa 29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
5		8	-	12	-	-	3	1	-	-	-	-	-	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mufa 30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	Jedn.	**m**	**m**	**m**	**m**	**M**	**m**	**m**	**m**	**m**	**m**	**m**	**m**	**m**	**szt**	**szt**	**szt**	**szt**	**kpl**	**kpl**	**Kpl**	**kpl**	**szt**	**szt.**	**m**	**szt**
	Razem	**789**	**716**	**115**	**-**	**-**	**19**	**23**	**-**	**-**	**622**	**24**	**-**	**515**	**54**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6**	**4**	**-**	**-**

Lp.	Tabela montażowa	Ulica Główna – strona parzysta																									
		Trasa kabla								Osprzęt kablowy									Złącza kablowe				Mufy	Uziemienie	
		Kabel					Zapasy kabla																				
	Relacja kabla	Długość trasy kabla	Długość kabla YAKY 4x240	Długość kabla YAKY 4x120	Długość kabla YAKY 4x35	Długość kabla YAKY 4x25	Przed złączami	Przed mufą	Wężykowanie	Rura osłonowa AROT SRS110	Rura osłonowa AROT SRS160	Rura osłonowa AROT DVK110	Rura osłonowa AROT DVK160	Folia niebieska	Kablowa opaska informacyjna	Tabliczka opisowana kabel w złączu	Termokurczliwy oznacznik fazy	Palczatka termokurczliwa	Złącze kablowe ZK3+2P	Złącze kablowe ZK3+1P	Złącze kablowe ZK3	Złącze kablowe ZK5	POLJ01/4X10-35	Płaskownik FE-ZN 25+4	Pręt uziemiający L=6m
	Istn. złącze 1135/1/1/4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-
1		50	56	-	-	-	4	-	2	-	-	-	24	50	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Istn. złącze 1135/1/1/5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-
2		22	27	-	-	-	4	-	2	-	-	-	12	49	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Proj. złącze 1135/1/1/6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	-	-	-	-	20	1
3		156	166	-	-	-	4	-	6	-	246	-	16	100	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Proj. złącze 1135/1/1/7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	-	-	-	-	20	1
4		18	23	-	-	-	4	-	1	-	-	-	16	15	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Istn. złącze 1135/1/1/8				-																				
	Proj. złącze 1135/1/1/7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5		63	-	-	-	74	4	4	3	-	-	8	-	60	6	1	3	1	-	-	-	-	1	-	-
	Mufa „a"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Proj. złącze 1135/1/1/7	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
6		80	-	-	-	92	4	4	4	-	-	8	-	75	7	1	3	1	-	-	-	-	1	-	-
	Mufa „b"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Proj. złącze 1135/1/1/6	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
	Przełożenie kabla posesja 24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	1	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-
	Przełożenie kabla posesja 26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	1	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-
	Istn. złącze 1135/1/1/5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-
8		22	-	-	27	-	4	-	1	-	-	-	20	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Istn. złącze 1135/1/5/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-
	Jedn.	**m**	**m**	**m**	**-**	**m**	**m**	**m**	**m**	**m**	**m**	**m**	**m**	**m**	**szt**	**szt**	**szt**	**szt**	**kpl**	**kpl**	**Kpl**	**kpl**	**szt**	**m**	**szt**
	Razem	**438**	**299**	**-**	**-**	**166**	**28**	**8**	**19**	**-**	**246**	**16**	**88**	**369**	**34**	**10**	**30**	**10**	**2**	**-**	**-**	**-**	**2**	**40**	**2**

Lp.	Tabela montażowa	Ulica Główna – strona nieparzysta																							
		Trasa kabla							Osprzęt kablowy									Złącza kablowe				Mufy	Uziemienie	
		Kabel				Zapasy kabla																			
	Relacja kabla	Długość trasy kabla	Długość kabla YAKY 4x240	Długość kabla YAKY 4x120	Długość kabla YAKY 4x25	Przed złączami	Przed mufą	Wężykowanie	Rura osłonowa AROT SRS110	Rura osłonowa AROT SRS160	Rura osłonowa AROT DVK110	Rura osłonowa AROT DVK160	Folia niebieska	Kablowa opaska informacyjna	Tabliczka opisowana kabel w złączu	Termokurczliwy oznacznik fazy	Palczatka termokurczliwa	Złącze kablowe ZK3+2P	Złącze kablowe ZK3+1P	Złącze kablowe ZK3	Złącze kablowe ZK5	POL.01/4X10-35	Płaskownik FE-ZN 30+4	Pręt uziemiający L=6m
	Istn. złącze 1135/2/5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Proj. złącze 1135/2/6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	-	-	-	-	20	1
2		173	184	-	-	4	-	7	-	192	-	17	40	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Istn. złącze 1135/2/7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-
3		155	165	-	-	4	-	6	-	192	-	3	20	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Istn. złącze 1135/2/7/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-
4	Proj. złącze 1135/2/6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-
	Przełożenie kabla posesja 25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jedn.	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	szt	szt	szt	szt	kpl	kpl	Kpl	kpl	szt	m	szt
	Razem	328	349	-	-	8	-	13	-	192	4	20	80	12	3	12	4	1	-	-	-	-	20	1

Lp.	Tabela montażowa	Ulica Mgielna																								
		Trasa kabla								Osprzęt kablowy									Złącza kablowe				Mufy	Uziemienie	
		Kabel				Zapasy kabla																				
	Relacja kabla	Długość trasy kabla	Długość kabla YAKY 4x240	Długość kabla YAKY 4x120	Długość kabla YAKY 4x25	Przed złączami	Przed mufą	Wężykowanie	Wejście na słup	Rura osłonowa AROT SRS110	Rura osłonowa AROT SRS160	Rura osłonowa AROT DVK110	Rura osłonowa AROT DVK160	Folia niebieska	Kablowa opaska informacyjna	Tabliczka opisowana kabel w złączu	Termokurczliwy oznacznik fazy	Palczatka termokurczliwa	Złącze kablowe ZK3+2P	Złącze kablowe ZK3+1P	Złącze kablowe ZK3	Złącze kablowe ZK6	POLJ01/4X150x240	Płaskownik FE-ZN 30+4	Pręt uziemiający L=6m
	K-1125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-
1		56	66	-	-	5	2	3	-	-	-	-	8	50	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mufa „0"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	K-1125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-
2		56	66	-	-	2	-	3	-	-	-	-	8	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Proj złącze ZK6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	-	-	1	-	20	1
3		65	72	-	-	4	-	3	-	-	60	-	-	10	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Istn. złącze 1125/3/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-
4		34	40	-	-	4	-	2	-	-	-	-	-	30	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Istn. złącze 1125/3/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-
5		70	78	-	-	4	-	4	-	-	28	-	-	65	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Istn. złącze 1125/3/3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-
6		60	68	-	-	4	-	4	-	-	-	-	-	55	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Istn. złącze 1125/3/4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-
	Proj złącze ZK6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-
7		215	-	236	-	2	-	9	10	58	-	-	-	200	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Istn. słup „A"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Proj złącze ZK6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-
8		260	274	-	-	4	-	10	-	-	186	-	-	200	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Proj ZK3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	-	1	-	-	20	1
9		1	10	-	-		-	7	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Proj słup SŁ9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Proj ZK3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	-	1	-	-	-	-
10		76	-	88	-	4	-	2	10	30	-	-	-	70	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Proj słup SŁ11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jedn.	**m**	**m**	**m**	**m**	**m**	**m**	**m**	**m**	**m**	**m**	**m**	**m**	**m**	**szt**	**szt**	**szt**	**szt**	**kpl**	**kpl**	**Kpl**	**kpl**	**szt**	**m**	**szt**
	Razem	**1006**	**674**	**462**	**-**	**33**	**2**	**52**	**40**	**234**	**274**	**-**	**16**	**685**	**73**	**12**	**33**	**11**	**-**	**-**	**1**	**1**	**1**	**40**	**2**

Lp.	Tabela montażowa	Ulica Jaśminowa																								
		Trasa kabla									Osprzęt kablowy									Złącza kablowe				Mufy	Uziemienie	
		Kabel				Zapasy kabla																				
	Relacja kabla	Długość trasy kabla	Długość kabla YAKY 4x240	Długość kabla YAKY 4x120	Długość kabla YAKY 4x25	Przed złączami	Przed mufą	Wężykowanie	Wejście na słup	Posesja	Rura osłonowa AROT SRS110	Rura osłonowa AROT SRS160	Rura osłonowa AROT DVK110	Rura osłonowa AROT DVK160	Folia niebieska	Kablowa opaska informacyjna	Tabliczka opisowana kabel w złączu	Termokurczliwy oznacznik fazy	Palczatka termokurczliwa	Złącze kablowe ZK3+2P	Złącze kablowe ZK3+1P	Złącze kablowe ZK3	Złącze kablowe ZK5	POL.01/4X10-35	Płaskownik FE-ZN 30+4	Pręt uziemiający L=6m
	K-1125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-
1		70	83	-	-	10	-	3	-		-	16	-	20	60	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Proj. złącze Z10 1036/.../1	-	-	-	-	-	-	-	---	-		-	-	-	-	-	1	3	1	1	-	-	-	-	20	1
2		20	25	-	-	4	-	1	-	-	-	16	-	-	15	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Proj. złącze Z9 1036/.../2	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	1	-	-	-	20	1
3		35	42	-	-	4	-	3	-	-	-	-	-	12	30	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Proj. złącze Z8 1036/.../3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	-	-	-	-	20	1
4		26	35	-	-	5	-	4	-	-	-	14	-	-	20	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Proj. złącze Z7 1036/.../4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	-	1	-	-	20	1
5		20	25	-	-	4	-	1	-	-	-	14	-	-	15	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Proj. złącze Z6 1036/.../5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	1	-	-	-	20	1
6		42	48	-	-	4	-	2	-	-	-	24	-	-	35	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Proj. złącze Z5 1036/.../6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	-	-	-	---	20	1
7		113	125	-	-	4	-	8	-	-	-	26	-	22	105	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Proj. złącze Z4 1036/.../7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	-	-	-	-	20	1
8		208	228	-	-	4	-	8	10	-	-	238	-	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Proj słup SŁ12	-	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Proj. złącze Z10 1036/.../1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	2	6	2	-	-	-	-	-	-	-
	Proj przył. Pos. 3	7	-	-	30	4	-	1	-	18	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Proj przył. Pos. 5	7	-	-	30	4	-	1	-	18	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Proj. złącze Z9 1036/.../2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-
	Proj przył. Pos. 6	7	-	-	27	4	-	1	-	15	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Proj. złącze Z8 1036/.../3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	2	-	-	-	-	-	-	-

	Proj przył. Pos. 6a	5	-	-	25	4	-	1	-	15	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Proj przył. Pos. 8	20	-	-	40	4	-	1	-	15	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Proj. złącze Z7 1036/.../4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-
	Proj słup 13	84	-	100	-	4	-	1	-	10	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Proj. złącze Z6 1036/.../5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-
	Proj przył. 8a	32	-	-	72	4	-	1	-	15	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Proj. złącze Z5 1036/.../6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	2	-	-	-	-	-	-	-
	Proj przył. Pos. 10	30	-	-	50	4	-	1	-	15	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Proj przył. Pos. 10a	35	-	-	55	4	-	1	-	15	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Proj. złącze Z4 1036/.../7	-	-	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-
	Proj przył. 14	10	-	-	35	4	-	1	-	20	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jedn.	**m**	**m**	**m**	**m**	**m**	**m**	**m**	**m**	**m**	**m**	**m**	**m**	**m**	**m**	**szt**	**szt**	**szt**	**szt**	**kpl**	**kpl**	**Kpl**	**kpl**	**szt**	**m**	**szt**
	Razem	**771**	**611**	**100**	**364**	**79**	**-**	**40**	**-**	**156**	**-**	**348**	**-**	**92**	**270**	**35**	**18**	**38**	**18**	**4**	**2**	**1**	**-**	**-**	**140**	**7**

Lp.	Tabela montażowa	Odcinki kablowe nN																									
		Trasa kabla								Osprzęt kablowy									Złącza kablowe				Mufy		Uziemienie	
		Kabel				Zapasy kabla																					
	Relacja kabla	Długość trasy kabla	Długość kabla YAKY 4x240	Długość kabla YAKY 4x120	Długość kabla YAKY 4x25	Przed złączami	Przed muftą	Wężykowanie	Wejście na słup	Rura osłonowa AROT SRS110	Rura osłonowa AROT SRS160	Rura osłonowa AROT DVK110	Rura osłonowa AROT DVK160	Folia niebieska	Kablowa opaska informacyjna	Tabliczka opisowana kabel w złączu	Termokurczliwy oznacznik fazy	Palczatka termokurczliwa	Złącze kablowe ZK3+2P	Złącze kablowe ZK3+1P	Złącze kablowe ZK3	Złącze kablowe ZK5	POLJ01/4X150x240	POLJ01/4X70x120	Płaskownik FE-ZN 30+4	Pręt uziemiający L=6m
	Mufa nr 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
1		243	253	-	-	-	4	6	-	-	178	-	-	200	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mufa nr 10	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
	Mufa nr 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
2		115	123	-	-	-	4	4			80	-	-	50	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mufa nr 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	Mufa 26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
3		95	-	103	-	-	4	4	-	52	-	24	-	60	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mufa 27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	Mufa 19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
4		328	340	-	-	-	4	8	-	-	364	-	51	200	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mufa 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	Mufa 29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
5		8	-	12	-	-	3	1	-	-	-	-	-	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mufa 30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	Jedn.	**m**	**m**	**m**	**m**	**M**	**m**	**m**	**m**	**m**	**m**	**m**	**m**	**m**	**szt**	**szt**	**szt**	**szt**	**kpl**	**kpl**	**Kpl**	**kpl**	**szt**	**szt.**	**m**	**szt**
	Razem	**789**	**716**	**115**	**-**	**-**	**19**	**23**	**-**	**-**	**622**	**24**	**-**	**515**	**54**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6**	**4**	**-**	**-**

Tabela demontażowa ul. Mgielna

Nr słupa	Typ słupa	Rozpiętość przęsła	Przewody	Żerdzie drewniane	Szczudła	Żerdzie żelbetowe			Żerdzie strunob		Izolatory		Konstrukcje						Uziemienie	Belka ustojowa
						9m	10m	12m	10m	12m	S-115/2	S-80/2	Konstrukcja mocna	Konstrukcja Przelotowa	Poprzecznik Krańcowy	Poprzecznik Narożny	Poprzecznik Przelotowy	Rura osłonowa		
17	K	32	4xAL50	-	-	-	*2*	-	-	-	4		4	-	-	-	-	1	1	2
18	N			-	-	-	*2*	-	-	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	2
19	RPK	52		-	-	-	*1*	-	-		6	-	6	-	-	-	-	-	-	2
20	P	50		-	-	-	*1*	-	-	-	8	-	4	4	-	-	-	-	-	1
21	P	21		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-	-	-
19	RPK	52	4xAL50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/1	P			-	-	-	1	-	-	-	4	-	-	4	-	-	-	-	-	1
19/2	K	57		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	P	50	4xAL50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20/1	P			-	-	-	*1*	-	-	-	4	-	-	4	-	-	-	-	-	1
20	P	44	4xAL50	-	-	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20/2	P			-	-	-	*1*	-	-	-	4	-	-	4	-	-	-	-	-	1
Razem		**358**	-	-	-	-	***9***	-	-	-	**34**	-	**18**	**16**	-	-	-	**1**	**1**	**10**

Tabela demontażowa ul. Jaśminowa

Nr słupa	Typ słupa	Rozpiętość przęsła	Przewody	Żerdzie drewniane	Szczudła	Żerdzie żelbetowe			Żerdzie strunob		Uchwyty		Konstrukcje			Uziemienie	Belka ustojowa	Przyłącza
						9m	10m	12m	10m	12m	Uchwyt Odciągowy	Uchwyt przelotowy	Wysięgnik	Oprawa	Rura osłonowa			
1	K	42	ASXSN 4x70 + ASNXS 2x25	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	1	2	1	2	-
2	P	43		-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	1	-	-	1	2
3	O	50		-	-	-	2	-	-	-	4	-	1	1	-	-	2	3
4	P	49		-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	1	-	-	1	3
5	P	46		-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	1	-	-	1	3
6	P	43		-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	1	-	-	1	3
7	P	46		-	-	-	1	-	-	-	4	-	1	1	-	-	2	2

8	P			-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	1	-	-	1	-
9	*P*	46		-	-	-	2	-	-	-	-	2	1	1	-	-	1	1
10	*O*	*44*		-	-	-	-	-	1	-	4	-	1	1	1	1	2	-
11		*16*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem		**425**					***10***		**2**		**14**	**12**	**10**	**10**	**3**	**2**	**14**	**17**

Nr słupa	Typ słupa	Rozpiętość przęsła	Przewody	Żerdzie drewniane	Szczudła	Żerdzie żelbetowe			Żerdzie strunob		Uchwyty		Konstrukcje			Uziemienie	Belka ustojowa	Przyłącza
						9m	10m	12m	10m	12m	Uchwyt Odciągowy	Uchwyt przelotowy	Wysięgnik	Oprawa	Rura osłonowa			
1	K	50	ASNXS 4x25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/1	N	50		-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-
1/2	P	47		-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
1/3	P	20		-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
1/4	P			-	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-	-	-	-	-
Razem		**167**		-	-	-	*3*	-	-	-	-	**3**	-	-	-	-	**4**	-

TABELA MONTAZOWA SŁUPOW LINII NAPOWIETRZNYCH nN

Słup	Żerdzie			Ustoje			Uziomy											Inne																	Przyłącza								Oświetlenie										
Numer słupa	Typ. funkcja	E-10.5/10	E-12/12	Typ ustoju	Beton B 15	Płyta ustojowa	Typ ziomu	Bednarka 25x4	Bednarka stalowa oc. 25x4	Bednarka stalowa oc. 25x4	Klamerka COT 36	Pręt stalowy oc. fi 18 dł 6	Przewód izolowany dł 1 m AsXSn 1x70	Śruba oc. M10x25 + N+PO+PS	Śruba oc. M20x25 + N+PO+PS	Taśma stalowa, 2x1, 20x0,7 COT37	zacisk BELOS 2442 uziemiający śrubowy	Zacisk SLIP przebijający izolacje	Głowiczka termokurczliwa 502KO 16/S	Ogranicznik przepięć GXO 0,5/5	Opaska PER 15	Osłona rurowa BE 110	Osłonka końca przewodu PK 99.095	Przewód goły L 16mm2	Ramka do mocowania rury FR	Taśma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37	Uchwyt 11 803 dwumetalowy	Uchwyt SO 2755 odciągowy	Uchwyt SO 79.5 dystansowy	Uchwyt SO 79.6 dystansowy	Zacisk SLIP 32.21 odgałęźny przebijający izolacje	Hak M16x320 wieszakowy	Obejma O-3	Konstrukcja mocna KM-2	Izolator S-115/2	Rozpiętość przyłącza	Długość przewodu AsXSn 4x25mm2	Hak SOT 29 wieszakowy	Klamerka COT 36	Opaska PER 15	Taśma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37	Uchwyt SO 80 odciągowy	Zacisk SLIP 22.1 odgałęźny przebijający izolację	Konstrukcja mocująca wysięgnik oprawy KW-1	Objemka OB-34a	Opaska PER 15	Oprawa bezpiecznikowa SV 29.253	Przewód izolowany ALYd 16mm2	Przewód izolowany DYd 2.5mm2	Przewód izolowany DYd 2.5mm2	Wkładka topikowa 25A	Wysięgnik oprawy oświetlenia ulicznego W-O/1	Zacisk SLIP 12.05 odgałęźny przebijający izolację	Zacisk tulejowy ZUP-5
SŁ9	K		1	UB2	1,03	1	TP 1x10	9	7,5	8	-	1	1	2	2	8	1	1	1	3	2	1	4	5	3	16	3		7	1			4	4	4	44	45	1	2	2	1	1	4										
SŁ10	K	1		UB2	0,93	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	4			1	2	2	1	1	4										
SŁ11	K	1		UB2	0,93	1	TP 1x10	9	7,5	8	1	1	2	2	8	1	1	1	3	2	1	4	5	3	16	3		7	1			4	4	4																		
SŁ12	K	1		UB2	0,93		TP 1x10	9	7,5	8	1	1	2	2	8	1	1	2	4	3	3	3	10	9	17	5	1	21	3	1	1									2	2	2	1	1	3	1	1	2	1	1
SŁ13	K	1		UB2	0,93	1	TP 1x10	9	7,5	8	1	1	2	2	8	1	1	1	3	2	1	4	5	3	16	3	1	7	1			4	4	4																		
n. słup a"																		1	3	2	1	4	5	3	16	3	1	7	1			4	4	4																		
Razem:	**4**	**1**		**4,75**	**4**		**36**	**30**	**32**	**4**	**4**	**8**	**8**	**32**	**4**	**4**	**6**	**16**	**11**	**7**	**19**	**30**	**21**	**81**	**17**	**3**	**49**	**7**	**1**	**1**	**20**	**20**	**20**	**44**	**45**	**2**	**4**	**4**	**2**	**2**	**8**	**2**	**2**	**2**	**1**	**1**	**3**	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**

Podpis projektanta



Katowice, dnia 05.2009

.....

B. CZĘŚĆ FORMALNO PRAWNA

1. Spis uprawnień i zaświadczeń o przynależności do izby inżynierów budownictwa:

1.1. inż. Antoni Wieczorek	Uprawnienia budowlane nr: 485/77
1.2. inż. Antoni Wieczorek	Zaświadczenie o przynależności do izby
1.3. inż. Czesław Maciejczyk	Uprawnienia budowlane nr: 308/66
1.4. inż. Czesław Maciejczyk	Zaświadczenie o przynależności do izby

Urząd Wojewódzki
w Katowicach
Wydział Gospodarki Terenowej

Nr 485/T

Katowice, dnia 11 listopada 1977 r.

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 13 ust.1 pkt 4 lit.d, § 2 ust.1 pkt 1, § 5 ust.1 pkt 1 i § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U. nr 8, poz.46/ stwierdza się, że Obywatel W I E C Z O R E K ANTONI ZYGFRYD inżynier elektryk urodzony dnia 5 lipca 1935 r. w Rudzie Śląskiej posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta i kierownika budowy w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych.

Obywatel Wieczorek Antoni Zygfryd jest upoważniony:

1/ do sporządzania projektów instalacji elektrycznych,

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie instalacji elektrycznych.

Z up. Wojewody
[illegible]
Dyrektor Wydziału



ŚLĄSKA
OKRĘGOWA
IZBA
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Katowice, 24 listopada 2008 r.

Pani/Pan **Antoni Wieczorek**

ul. Pośpiecha 2B/2

41-705 Ruda Śląska

ZAŚWIADCZENIE

Pani/Pan **Wieczorek Antoni**

jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o numerze ewidencyjnym **SLK/IE/3664/01** i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 31.12.2009 r.

PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY
Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Stefan Czarnecki

40-026 KATOWICE ul. Podgórna 4 tel./fax 032 2554552, 032 6080722 www.oiib.katowice.pl

PREZYDIUM
WOJEWÓDZKIEJ RADY NARODOWEJ
Wydział Urbanistyki i Architektury
W KATOWICACH
Nr ewid. uprawn. 508/66

Katowice, dnia 21. maja 196 6 r.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19 ust. 1 pkt. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. – prawo budowlane (Dz. U. Nr 7, poz. 46) oraz § 29 i § 9 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 10 września 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych osób wykonujących funkcje techniczne w budownictwie powszechnym (Dz. U Nr 53, poz 266)

Obyw. MACIEJCZYK Czesław
inżynier elektryk

urodzony dnia 12. marca 1936r. w Katowicach-Piotrowicach

otrzymuje

w specjalności instalacji i urządzeń elektrycznych

uprawnienia budowlane do sporządzania projektów wszelkiego rodzaju instalacji i urządzeń elektrycznych wchodzących do zakresu budownictwa powszechnego.

Pieczęć okrągła

Główny Architekt Województwa



ŚLĄSKA
OKRĘGOWA
IZBA
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Katowice, 20 listopada 2008 r.

Pani/Pan **Czesław Maciejczyk**

ul. Drozdów 60

40-530 Katowice

ZAŚWIADCZENIE

Pani/Pan **Maciejczyk Czesław**

jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o numerze ewidencyjnym **SLK/IE/4686/01** i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 31.12.2009 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Stanisław Czarnecki

40-026 KATOWICE ul. Podgórna 4 tel./fax 032 2554552, 032 6080722 www.oiib.katowice.pl

2. Spis decyzji, warunków technicznych i uzgodnień:

2.1. Warunki Techniczne przebudowy NR 80/5722/TU/TS/2008 wydane w dniu 07.07.2008
2.2. Uzgodnienie trasy przebudowy linii elektroenergetycznych 9243/TU/SO/2009 z dnia 15.09.2009
2.3. Uzgodnienie projektu budowlanego wydane pismem znak L dz 12301/TU/TW/2009 z dnia 23.11.2009
2.4. Uwagi do projektu wykonawczego pismo numer 10596/TU/SM/2011 z dnia 14.10.2011.
2.5. Uzgodnienia właścicieli działek przy ul. Jaśminowej
2.6. Uzgodnienie projektu wykonawczego pismo numer 3316/TU/TW/2012 z dnia 28.03.2012
2.7. Zestawienie wartości zabezpieczeń przedlicznikowych (mail)
2.8. Decyzja ZRID

LUBZEL DYSTRYBUCJA Sp. z o.o.
20-340 Lublin, ul. Garbarska 21a
ZAKŁAD ENERGETYCZNY LUBLIN-MIASTO
20-411 Lublin, ul. Wolska 12
tel.:081 445 10 00, fax.: 081 746 43 33
e-mail: dystrybucja_ze1@lubzel.com.pl

Lublin, dn. 07.07.2008r.

Nr 80 / 5722 / TU / TS / 2008

Załącznik nr 1 do umowy

KP2

Mosty Katowice Sp. z o.o.
40-555 Katowice, ul. Rolna 12
wpł. 27. 08. 2008
L. dz. 2901

Urząd Miasta Lublin
Wydział Inwestycji
ul. Wieniawska 14
20-071 Lublin

WARUNKI TECHNICZNE
USUNIĘCIA KOLIZJI

Odpowiadając na wniosek z dnia 02.06.2008r. określa się następujące warunki przebudowy urządzeń elektroenergetycznych będących własnością LUBZEL DYSTRYBUCJA Spółka z o.o., kolidujących z projektowaną przebudową Al. Solidarności w Lublinie.

Informujemy, że warunki rozwiązania kolizji zostały wydane na podstawie przedstawionego planu. Po opracowaniu ostatecznego projektu zagospodarowania terenu należy zgłosić się do ZE Lublin – Miasto celem uzgodnienia urządzeń będących w kolizji.

Ponadto w przypadku:

a) zmiany rzędnych wysokościowych terenu,
b) zmiany geometrii jezdni,
c) zmiany technologii wykonania jezdni

niniejsze warunki tracą swoją ważność.

1. Miejsce występującej kolizji: Al. Solidarności w Lublinie.
2. Urządzenia wchodzące w kolizję z projektowaną budową:

2a. **będące na majątku LUBZEL DYSTRYBUCJA Spółka z o.o.**

- Stacja transformatorowa K-1125,
- Stacja transformatorowa K-872,
- Stacja transformatorowa K-1077,
- Stacja transformatorowa K-129,
- Stacja transformatorowa K-1036,
- Stacja transformatorowa K-122,
- linia kablowa SN typu XRUHAKXs 3x1x400mm^2 + HDPE relacji GPZ UMCS ÷ RS Willowa,
- linia kablowa SN typu XRUHAKXs 3x1x400mm^2 + HDPE relacji GPZ Czechów ÷ RS Willowa,
- linia kablowa SN typu XRUHAKXs 3×1×120mm^2 relacji stacja transformatorowa K-122 ÷ stacja transformatorowa K-189,
- linia kablowa SN typu HAKnFty 3×120mm^2 relacji stacja transformatorowa K-122 ÷ stacja transformatorowa K-524,

- linia kablowa SN typu HAKnFty relacji stacja transformatorowa K-122 ÷ RS Willowa,
- linia kablowa SN typu XRUHAKXs 3×1×120mm^2 relacji stacja transformatorowa K-135 ÷ stacja transformatorowa K-1102,
- linia kablowa SN typu XRUHAKXs 3×1×120mm^2 relacji stacja transformatorowa K-904 ÷ stacja transformatorowa K-1166,
- linia kablowa SN typu HAKnFty 3×120mm^2 relacji stacja transformatorowa K-129 ÷ stacja transformatorowa K-230,
- linia kablowa SN typu HAKnFty 3×120mm^2 relacji stacja transformatorowa K-129 ÷ stacja transformatorowa K-1036,
- linia kablowa SN typu HAKnFty 3×120mm^2 relacji stacja transformatorowa K-742 ÷ stacja transformatorowa K-1036,
- linia kablowa SN typu HAKnFty 3×120mm^2 relacji stacja transformatorowa K-138 ÷ stacja transformatorowa K-217,
- linia kablowa SN typu HAKnFty 3×120mm^2 relacji stacja transformatorowa K-138 ÷ stacja transformatorowa K-713,
- linia kablowa SN typu HAKnFty 3×120mm^2 relacji stacja transformatorowa K-138 ÷ stacja transformatorowa K-1078,
- linia kablowa SN typu HAKnFty 3×120mm^2 relacji stacja transformatorowa K-138 ÷ stacja transformatorowa K-1079,
- linia kablowa SN typu HAKnFty 3×120mm^2 relacji stacja transformatorowa K-713 ÷ stacja transformatorowa K-910,
- linia kablowa SN typu XRUHAKxs 3×1×120mm^2 relacji stacja transformatorowa K-1125÷ słup nr 3
- linia napowietrzna SN typu AFl 3×35mm^2 odczep do stacji transformatorowej K-894,
- linia napowietrzna SN typu AFL 3×35mm^2 odczep do stacji transformatorowej K-870,
- linie kablowe SN projektowane przez PTU ELEKTRA
- linia kablowa nN typu YAKY 4×35mm^2 relacji słup nr.17/1ul. Mgielna ÷ złącze kablowe ZK1+2P ul. Mgielna 21c,
- linia kablowa nN typu YAKY 4×240mm^2 relacji stacja transformatorowa K-1125 ÷ słup nr 1 ul. Mgielna,
- linia kablowa nN typu YAKY 4×240mm^2 relacji stacja transformatorowa K-1125 ÷ złącze kablowe ZK-3j II ul. Mgielna,
- linia kablowa nN typu YAKY 4×35mm^2 relacji złącze kablowe ZK-3j II ul. Mgielna ÷ ZP ul. Mgielna 6c,
- linia kablowa nN typu YAKY 4×35mm^2 relacji złącze kablowe ZK-3j II ul. Mgielna ÷ ZP ul. Mgielna 6b,
- linia kablowa nN typu YAKY 4×35mm^2 relacji słup nr 2÷ złącze kablowe ZK Centertel ul. Mgielna 15,
- linia kablowa nN typu YAKY 4×240mm^2 relacji złącze kablowe ZK-1125/3/2 ÷ złącze kablowe ZK-1125/3/3,
- linia kablowa nN typu YAKY 4×240mm^2 relacji złącze kablowe ZK-1125/3/3 ÷ złącze kablowe ZK-1125/3/4,
- linia kablowa nN typu YAKY 4×240mm^2 relacji złącze kablowe ZK-1125/3/4 ÷ złącze kablowe ZK-1125/3/5,
- linia kablowa nN typu YAKY 4×240mm^2 relacji złącze kablowe ZK-1125/3/5 ÷ złącze kablowe ZK-1125/3/6,
- linia kablowa nN typu YAKY 4×240mm^2 relacji złącze kablowe ZK-1125/3/5 ÷ złącze kablowe ZK-1+1P ul. Wodna,
- linia kablowa nN typu YAKY 4×35mm^2 relacji złącze kablowe ZK-1+1P ul. Wodna ÷ złącze kablowe ZK-1+1P ul.Wodna 20c,
- linia kablowa nN typu YAKY 4×120 mm^2 relacji słup nr 22 ÷ słup nr 23 ul. Wodna,

- linia kablowa nN typu YAKY 4×120 mm² relacji złącze kablowe ZK nr 1/5/1 ul. Sobótki ÷ złącze kablowe ZK-3j nr 1/5/2 ul. Sobótki,
- linia kablowa nN typu YAKY 4×35mm² relacji złącze kablowe ZK- nr 1076/9/3/2 ÷ SPL-0 ul. Sobótki 14,
- linia kablowa nN typu YAKY 4×35mm² relacji złącze kablowe ZK nr 1076/9/3/2 ÷ SPL-0 ul. Sobótki 12,
- linia kablowa nN typu YAKY 4×35mm² relacji złącze kablowe ZK-1077/1/3/1 ÷ ZP Sławin działka nr 3/6,
- linia kablowa nN typu YAKY 4×35mm² relacji złącze kablowe ZK-1077/1/3/1 ÷ ZP ul. Sławin 37E,
- linia kablowa nN typu YAKY 4×35mm² relacji złącze kablowe ZK-1077/1/3/1 ÷ ZP ul. Sławin 37d,
- linia kablowa nN typu YAKY 4×35mm² relacji złącze kablowe ZK-1077/1/3/1 ÷ ZP ul. Sławin 37a,
- linia kablowa nN typu YAKY 4×35mm² relacji złącze kablowe ZK-1077/1/3/1 ÷ SPL-1 ul. Sławin 37f,
- linia kablowa nN typu YAKY 4×240mm² relacji złącze kablowe ZK-1077/6/2 ÷ słup Nr 10 ul.Jaśminowa,
- linia napowietrzna nN z K-1077 wraz z przyłączami,
- linia kablowa nN typu ASXSn 4×70mm² relacji słup nr 1 ÷ słup nr 10, słup nr 1 ÷ słup nr 3/5
- linia kablowa nN typu YAKY 4×240mm² relacji stacja transformatorowa K-1135 ÷ słup nr 5 ul. Główna,
- linia kablowa nN typy YAKY 4×240mm² relacji stacja transformatorowa K-1135 ÷ słup nr 5 ul. Główna,
- linia kablowa nN typu YAKY 4×240mm² relacji stacja transformatorowa K-1135 ÷ złącze kablowe ZK-3a ul. Główna (przy słupie nr 5)
- linia kablowa nN typu YAKY 4×240mm² relacji złącze kablowe ZK-2j ul. Deszczowa 5b ÷ złącze kablowe ZK-3a ul. Główna (przy słupie nr 5),
- linia kablowa nN typu YAKY 4×120mm² relacji złącze kablowe ZK-3a ul. Główna (przy słupie nr 5)÷ złącze kablowe ZK-3j ul. Deszczowa 7,
- linia kablowa nN typu YAKY 4×35mm² relacji słup nr 6 ul. Główna ÷ złącze kablowe ZK1+P ul. Główna 32a,
- linia kablowa nN typu YAKY 4×120mm² relacji słup nr 7 ul. Główna ÷ złącze kablowe ZK-2+1P ul. Główna 29a,
- linia napowietrzna nN wraz z przyłączami ul. Główna, ul. Deszczowa obw. z stacji transformatorowej K-870, K-1135,
- linia kablowa nN typu YAKY 4×35mm² relacji słup nr 9/2 ul. Główna ÷ słup nr 9/3 ul. Główna,
- linia kablowa nN typu YAKY 4×120mm² relacji złącze kablowe ZK-3j ul. Główna 11÷ złącze kablowe ZK-3j ul. Główna 13,
- linia kablowa nN typu YAKY 4×25mm² relacji złącze kablowe ZK-3j ul.Główna13 ÷ złącze kablowe ZK-111 ul. Główna 13,
- linia kablowa nN typu YAKY 4×25mm² relacji złącze kablowe ZK-3j ul. Główna 13÷ złącze kablowe ZK-11 ul. Główna 15,
- linia kablowa nN typu YAKY 4×25mm² relacji złącze kablowe ZK-3j ul. Główna 11÷ ZP ul. Główna 11a,
- linia kablowa nN typu YAKY 4×25mm² relacji złącze kablowe ZK-3j ul. Główna 11 ÷ ZP ul. Główna 11,
- linia kablowa nN typu YAKY 4×25mm² relacji złącze kablowe ZK-3j ul. Główna 11 ÷ ZP ul. Główna 9a,
- linia kablowa Nn typu YAKY 4×120mm²relacji złącze kablowe ZK-3j ul. Główna 11÷

złącze kablowe ZK-3e+2P Nr 870/1/1,

- linia kablowa Nn typu YAKY 4×120mm² relacji złącze kablowe ZK-3e+2P 870/1/1 ÷ złącze kablowe ZK-3a+2P 870/1/1,
- linia kablowa nN typu YAKY 4×120mm² relacji złącze kablowe ZK-3e+2P 870/1/1 ÷ słup nr 4 ul. Główna,
- linia kablowa nN typu YAKY 4×35mm² relacji złącze kablowe ZK-3e+2P 870/1/1 ÷ ZP ul. Główna 12,
- linia kablowa nN typu YAKY 4×120mm² relacji słup nr 6 ul. Główna ÷ złącze kablowe ZK-3j 870/1/4,
- linia kablowa nN typu YAKY 4×35mm² relacji złącze kablowe ZK-3j 870/1/4 ÷ ZP ul. Główna 12b,
- linia kablowa nN typu YAKY 4×25mm² relacji złącze kablowe ZK-3j 870/1/4 ÷ ZP ul. Główna 18a,
- linia kablowa nN typu YAKY 4×35mm² relacji słup nr 12/1 ul. Główna ÷ złącze kablowe ZK-1+1P ul. Głowna 14,
- linia napowietrzna nN wraz z przyłączami obw. z stacji transformatorowej K-1125,
- linia kablowa nN typu YAKY 4×240mm² relacji stacja transformatorowa K-1125 ÷ słup nr 1
- linia kablowa nN typu YAKY 4×240mm² relacji stacja transformatorowa K-1125 ÷ złącze kablowe ZK-3e 3/1 ul. Mgielna,
- linia kablowa nN typu YAKY 4×240mm² relacji złącze kablowe ZK-3e 3/1 ul. Mgielna ÷ słup nr 17,
- linia kablowa nN typu YAKY 4×240mm² relacji złącze kablowe ZK -3e 3/1 ul. Mgielna ÷ złącze kablowe ZK 1125/3/2,
- linia kablowa nN typu YAKY 4×120mm² relacji stacja transformatorowa K-1036 ÷ słup nr 1 ul. Jaśminowa,
- linia kablowa nN typu YAKY 4×240mm² relacji stacja transformatorowa K1036 ÷ złącze kablowe ZK-3j nr I ul. Jaśminowa,
- linia kablowa nN typu YAKY 4×240mm² relacji stacja transformatorowa K1036 ÷ słup nr 12 ul. Dzieci Zamojszczyzny,
- linia kablowa nN typu YAKY 4×240mm²relacji stacja transformatorowa K-1036 ÷ słup nr 10 ul. Dzieci Zamojszczyzny,
- linia kablowa nN typu YAKY 4×240mm² relacji stacja transformatorowa K-1036 ÷ słup nr 4 ul. Jasińskiego,
- linia kablowa nN typu YAKY 4×240mm² relacji stacja transformatorowa K-1036 ÷ słup nr 7 ul. Podchorążych,
- linia kablowa nN typu YAKY 4×120mm² relacji złącze kablowe ZK-3e Szkoła nr 14 Al. Warszawska ÷ złącze kablowe ZK Portiernia MWL Al. Warszawska,
- linia kablowa nN typu YAKY 4×240mm² relacji złącze kablowe ZK Portiernia MWL Al. Warszawska ÷ złącze kablowe ZK Al. Warszawska 90b,
- linia kablowa nN typu YAKY 4×240mm² relacji stacja transformatorowa K-129 ÷ złącze kablowe ZK-3a wolnostojące Al. Warszawska ,
- linia kablowa nN typu YAKY 4×240mm² relacji stacja transformatorowa K-129 ÷ złącze kablowe ZK Al. Warszawska 86a,
- linia kablowa nN typu YAKY 4×95mm² relacji stacja transformatorowa K-129 ÷ ZP Ogród Botaniczny,
- linia kablowa Nn typu YAKY 4×240mm²relacji stacja transformatorowa K-129 ÷ złącze kablowe ZK ul. Sławinkowska 8,

- linia kablowa nN typu YAKY 4×120mm² relacji stacja transformatorowa K-129 ÷ słup nr.1 ul. Sławinkowska,
- linia napowietrzna nN typu AsXSn 4×70mm² relacji stacja transformatorowa

- linia kablowa oświetlenia drogowego typu YAKY 4×25mm² relacji szafka oświetlenia drogowego SzO 122 ÷ szafka oświetlenia drogowego SzO 189/3 str. L ciąg ul. Solidarności,
- linia kablowa oświetlenia drogowego typu YAKY 4×25mm² relacji szafka oświetlenia drogowego SzO 122÷ szafka oświetlenia drogowego SzO 189/3 str. P ciąg ul. Solidarnosci
- linia kablowa oświetlenia drogowego typu YAKY 4×25mm² relacji szafka oświetlenia drogowego SzO 122 ÷ słup nr 4 ciąg ul. Ducha,
- sieć oświetlenia podwieszonego ul. Ducha ciąg,
- linia kablowa oświetlenia drogowego typu YAKY 4×25mm² relacji szafka oświetlenia drogowego SzO 189/3 ÷ słup nr 82 ciąg ul. Solidarności,
- linia kablowa oświetlenia drogowego typu YAKY 4×25mm² relacji szafka oświetlenia drogowego SzO 904/2 ÷ szafka oświetlenia drogowego SzO189/3 ciąg ul. Solidarności,
- linia kablowa oświetlenia drogowego typu YAKY 4×25mm² relacji szafka oświetlenia drogowego SzO 129/2 ÷ szafka oświetlenia drogowego SzO 904/2 ciąg str. L ul. Solidarności,
- linia kablowa oświetlenia drogowego typu YAKY 4×25mm² relacji szafka oświetlenia drogowego SzO 129/2 ÷ szafka oświetlenia drogowego SzO 904/2 ciąg str. P ul. Solidarności,
- linia kablowa oświetlenia drogowego typu YAKY 4×25mm² relacji szafka oświetlenia drogowego SzO 713 ÷ szafka oświetlenia drogowego SzO 129 ciąg str. L Al. Warszawska,
- linia kablowa oświetlenia drogowego typu YAKY 4×25mm² relacji szafka oświetlenia drogowego SzO 713÷ szafka oświetlenia drogowego SzO129 ciąg str. P Al. Warszawska,
- linia kablowa oświetlenia drogowego typu YAKY 4×25mm² relacji szafka oświetlenia drogowego SzO 129/I ÷ szafka oświetlenia drogowego SzO 215/2 ciąg Al. Warszawska,
- linia kablowa oświetlenia drogowego typu YAKY 4×25mm² relacji szafka oświetlenia drogowego SzO 129/1 ÷ szafka oświetlenia drogowego SzO 129/2 ciąg,
- linia kablowa oświetlenia drogowego typu YAKY 4×25mm² relacji szafka oświetlenia drogowego SzO 129/2 ÷ szafka oświetlenia drogowego SzO 215/2 ciąg,
- linia kablowa nN typu YAKY 4×120mm² relacji stacja transformatorowa K-129 ÷ szafka oświetlenia drogowego SzO 129/2,
- linia kablowa nN typu YAKY 4×120mm² relacji stacja transformatorowa K-129 ÷ szafka oświetlenia drogowego SzO 129/1,
- szafka oświetlenia drogowego SzO 129/1,
- szafka oświetlenia drogowego SzO 129/2,
- szafka oświetlenia drogowego SzO 742,
- linia kablowa oświetlenia drogowego typu YAKY 4×25mm² relacji szafka oświetlenia drogowego 129/1 ÷ słup nr 8 ciąg ul. Sławinkowska,
- linia kablowa oświetlenia drogowego typu YAKY 4×25mm² relacji szafka oświetlenia drogowego SzO 741÷ słup nr 1 ciąg ul. Generała Zajączka,
- linia kablowa oświetlenia drogowego typu YAKY 4×25mm² relacji szafka oświetlenia drogowego SzO 741÷ słup nr 1 ciąg ul. Zakładowa,
- podwieszona sieć oświetlenia drogowego ul. Botaniczna,
- podwieszona sieć oświetlenia drogowego ul. Kryniczna,
- podwieszona sieć oświetlenia drogowego ul. Zakładowa,
- podwieszona sieć oświetlenia drogowego Al. Róż,
- podwieszona sieć oświetlenia drogowego ul. Podchorążych,

- podwieszona sieć oświetlenia drogowego ul. Dzieci Zamojszczyzny,
- podwieszona sieć oświetlenia drogowego ul. Jaśminowa,
- podwieszona sieć oświetlenia drogowego ul. Główna,
- linia kablowa oświetlenia drogowego typu YAKY 4×25mm² relacji szafka Oświetleniowa SzO 741÷ słup ul. Dzieci Zamojszczyzny,
- projektowane oświetlenie drogowe ul. Sławin ÷ ul. Jaśminowa,
- projektowane oświetlenie drogowe,
- linia kablowa oświetlenia drogowego typu YKY 5×16mm² relacji słup nr 18 ÷ słup Nr 18/2 ciąg ul. Sobótki,
- linia kablowa oświetlenia drogowego typu YKY 5×16mm² relacji słup nr 18 ÷ słup Nr 20/2 ciąg ul. Sobótki,

2b. **Urządzenia obce**

- linia napowietrzna SN kierunek Klementowice na majątku Zakładu Energetycznego Lublin – Teren.
- linia kablowa nN typu YAKY 4x6mm^2 relacji słup Nr 1 ul. Podchorążych ÷ tablica reklamowa Al. Warszawska,
- linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm^2 relacji złącze kablowe ZK Portiernia MWL Al. Warszawska ÷ plac budowy MWL,
- linia kablowa nN typu YAKY 4x120mm^2 relacji stacja transformatorowa K-129 ÷ złącze kablowe ZK-3a Dworek Kościuszki.

3. W celu usunięcia przewidywanej (występującej) kolizji należy:
   a) dokonać przebudowy urządzeń elektroenergetycznych po trasach bezkolizyjnych, ogólnodostępnych,
   b) wykonać dokumentację projektową na wymaganą przebudowę łącznie z pozwoleniem na budowę,
   c) dokumentację projektową uzgodnić w ZE Lublin – Miasto ul. Wolska 12,
4. powyższe wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Szczegóły techniczne uzgodnić na etapie projektowania w ZE Lublin – Miasto.
6. Ważność warunków określa się na 2 lata licząc od daty ich wydania.
7. Od niniejszych warunków przebudowy służy prawo wniesienia odwołania do Zarządu LUBZEL DYSTRYBUCJA Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21A w terminie 7 dni od daty otrzymania.

Niniejsze Warunki Techniczne Usunięcia Kolizji bez zawartej umowy na przebudowę nie stanowią podstawy do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano montażowych.

Starszy Technik
d/s Utrzymania
Tomasz Łapuszewski
.....
opracował:

DYREKTOR
.....inż. Andrzej Kuchciak
zatwierdził:

„PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.o."
20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A
ZAKŁAD ENERGETYCZNY LUBLIN-MIASTO
20-414 Lublin, ul. Wolska 12
tel. (081) 445 10 00, fax.: (081) 746 43 33
e-mail: dystrybucja_ze1@lubzeldystrybucja.pl

Lublin. dn. 2009-09-15

L. dz. 8243 /TU/SO/2009

Pracownia Systemów Alarmowych
i Łączności – Edward Miedúniecki
40-857 Katowice
ul. Wolnego 14/29

Zakład Energetyczny Lublin Miasto w załączeniu przesyła uzgodnione plany sytuacyjne propozycji przebudowy i zabezpieczenia urządzeń elektroenergetycznych kolidujących z projektowaną budową Al. Solidarności w Lublinie.

Do przebiegu tras wnosimy następujące uwagi:

- W ul. Jaśminowej projektować sieć kabblową zamista nowej sieci napowietrznej,
- W układzie połączeń kablowych (między słupami) stosować złącza kablowe,
- Do sprawdzenia dostarczyć projekt budowlany i wykonawczy na przebudowę sieci elektroenergetycznej.

KIEROWNIK ds. TECHNICZNYCH
inż. Krzysztof Kiempka

Rozdzielnik:
1x adresat
1x TU

Pracownia Systemów Alarmowych
i Łączności - Edward Miedúniecki

2009 -10- 06

WPŁYNĘŁO L.dz. .....

Sprawę prowadzi Sebastian Oleksa tel. 081-445-11-49

This fax was received by GFI FAXmaker fax server. For more information, visit: http://www.gfi.com

„PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.o."
20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A
ZAKŁAD ENERGETYCZNY LUBLIN-MIASTO
20-411 Lublin, ul. Wolska 12
tel.: (081) 445 10 00, fax.: (081) 746 43 33
e-mail: dystrybucja_ze1@lubzeldystrybucja.pl

wp2

Mosty Katowice Sp. z o.o.
40-555 Katowice, ul. Rolna 12

wpł. 09. 12. 2009

L. dz. 1076

Lublin, dn.23.11.2009 r.

L. dz.12301/TU/TW/2009

Pracownia Systemów Alarmowych i Łączności – Edward Miedunieckl
42-500 Będzin
ul. 9-go Maja 7/6

Dot. Sprawdzenia projektu budowlanego

W odpowiedzi na pismo z dn. 13.11.2009r. w załączeniu przesyłamy **uzgodniony** projekt budowlany ~~przebudowy~~ sieci elektroenergetycznych SN oraz nN kolidujących z budową ulicy Al.Solidarności w Lublinie (odcinek od skrzyżowania Al.Solidarności z Al. Warszawska do granic miasta) – warunki techniczne usunięcia kolizji L.dz.4793/410/TU/AS/2008 z dnia 06.06.2008 z uwagami:

- projekt uzupełnić w wykaz właścicieli działek,
- do projektu dołączyć zgody właścicieli działek na umieszczenie urządzeń elektroenergetycznych,
- na lokalizację urzadzeń energetycznych w pasie drogowym uzyskać zgodę WDiM UM Lublin zgodnie z zaleceniami ZUDP,
- kolizję sieci 110kV uzgodnić z Działem EM,
- kolidującą sieć ZE-2 uzgodnić w Zakładzie Energetycznym Lublin-Teren,
- projekt zweryfikować pod względem projektowanych linii kablowych przez PTU „ELEKTRA" Sp. z o.o.,
- przebudować kabel SN relacji K-1036 – K-1077 wzdłuż ulicy Jaśminowej (opis: niezinwentaryzowany pkt 16)
- przebudować słup linii napowietrznej SN odczep w kier. K-870, słup posadowiony w projektowanej skarpie oraz należy określić konieczność wykonania obostrzenia – pojęcie „ewentualnie" nie jest pojęciem technicznym.

Przedstawić do uzgodnienia projekt wykonawczy w którym to należy uwzględnić powyższe uwagi.

Sprawdzenia dokonano w zakresie spraw nie objętych przepisami technicznymi i rozwiązaniami typowymi.

Do odbioru przyłącza należy przekazać dokumentację projektową z kompletem dokumentów prawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego.

Kopię pisma sprawdzającego załączyć do poszczególnych egzemplarzy projektu.

Realizację robót budowlanych wykonać zgodnie ze standardami technicznymi w budownictwie sieciowym obowiązującymi w PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.o.

Sprawdzenie projektu ważne do dn. 06.06.2010

Załączniki:
2 egz. P. B
1 egz. Plansze ZUDP

Rozdzielnik:
1 x Adresat
1 x TU

KIEROWNIK ds. TECHNICZNYCH
inż. Krzysztof [illegible]

From: 81466240 1 Page: 1/1 Date: 2009-12-09 09:18:4
NR FAKSU :81466240 1 09 GRU. 2009 09:22 STR.1
OD :WYDZIAŁ INWESTYCJI

PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.o.
Zakład Energetyczny Lublin-Miasto
Niniejsza dokumentacja techniczna sprawdzono w zakresie zgodności z warunkami przebudowy
Pismo z dnia 13-11-2009
L.dz 12301/TUNO/2009
Sprawdzenie ważne do 06-06-2010
Lublin, dnia 23-11-2009
W dokumentacji nie sprawdzono sprzętu które są uregulowane obowiązującymi normami

MOSTY KATOWICE

40-555 Katowice
ul. Rolna 12
www.mosty.katowice.pl
e-mail: biuro@mosty.katowice.pl

INWESTOR:	GMINA MIASTO LUBLIN, UL. PLAC WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 1, 20-950 LUBLIN
ZADANIE:	**BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO WĘZŁA DROGOWEGO "DĄBROWICA" OBWODNICY MIASTA LUBLIN W CIĄGU DRÓG EKSPRESOWYCH S12, S17 I S19 (ODCINEK OD SKRZYŻOWANIA AL. SOLIDARNOŚCI Z AL. WARSZAWSKĄ DO GRANIC MIASTA)**
NR ZADANIA:	**402100447_6699**
STADIUM:	**PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY**
BRANŻA:	**ELEKTROENERGETYCZNA**
OBIEKT / OPRACOWANIE:	**INFRASTRUKTURA ELEKTROENERGETYCZNA** Antoni Wieczorek
PROJEKTANT:	**inż. Antoni Wieczorek** UPR BUD. 485/77 Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr ewid. 485/77
SPRAWDZAJĄCY:	**inż. Czesław Maciejczyk** UPR.BUD. 308/66 CZESŁAW MACIEJCZYK inżynier elektryk Upr. bud. nr 308/66 i 738/86

DATA: MAJ 2009	**Egzemplarz nr:**

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Lublin
Zakład Energetyczny Lublin-Miasto
20-411 Lublin, ul. Wolska 12
tel.: 81 445 10 00, fax.: 81 746 43 33

KP3

Mosty Katowice Sp. z o.o.
40-555 Katowice, ul. Polna 12

wpł. 20. 10. 2011

L. dz. 3007

Lublin, dn. 14.10.2011r.
10536. / TU / SM / 2011

Mosty Katowice
40-555 Katowice
Ul. Rolna 12

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlanego „ Budowa drogi dojazdowej do węzła Dąbrowica obwodnicy miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19 (odcinek od skrzyżowania Al. Solidarności z Al. Warszawską do granic miasta).

W załączeniu przesyłamy nie uzgodniony projekt wykonawczy. W załączeniu uwagi do projektu:

1. Nieaktualne warunki techniczne usunięcia kolizji.
2. Nieaktualny układ pracy sieci nN rejonie ulicy Głównej i Mgielnej.
3. Schematy jedno-kreskowe zbyt ogólne.
4. Do projektu dołączyć zgody na ułożenie kabli na gruntach prywatnych (poza zakresem objętym ZRID).
5. Brak profili skrzyżowań kabli projektowaną ulicą.
6. Brak tabel montażowych na wszystkie przebudowane urządzenia.
7. Brak informacji na temat kabla 4x120 Zk-3i 1078/115/2 i starego Zk.
8. Brak tabel demontażowych.
9. Brak zestawienia zbiorczego materiałów z demontażu.
10. Numerację i opisy dostosować do istniejących urządzeń.
11. Za licznikami zainstalować listwy typu LZ , listwy umieścić pod osłonami.
12. Wyłączniki przelicznikowe zaprojektować w obwodach typu S.

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Lublin
Zakład Energetyczny Lublin-Miasto
Kierownik ds. Technicznych
Krzysztof Klempka

Z poważaniem

Rozdzielnik:
1 x adresat
1 x TU a/a

Sprawę prowadzi Sylwester Misiura tel. 81 445 11 48

Lublin
miejscowość

22.02.2012
data

OŚWIADCZENIE

1. Niniejszym oświadczam, że jako ~~współwłaściciel~~/właściciel* nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lublin ul. Jaśminowa 6A
~~Radom~~ Lublin składającej się z parcel gruntowych o nr **38/7**
wyrażam - ~~nie wyrażam~~* /zgodę/y na wejście w teren nieruchomości (parcel gruntowych o nr **38/7**), celem budowy , tj.:
-przyłącza ziemnego elektroenergetycznego 400/230V

na ww. nieruchomości.

2. Po budowie przyłącza teren zostanie przywrócony do stanu poprzedniego, a ewentualne szkody zostaną naprawione bądź wypłacone zostanie odszkodowanie, (w sprawach spornych dot. wysokości odszkodowania wyceny dokona biegły rzeczoznawca).

3. Dodatkowe uwagi:
.....
.....
.....
.....
.....

	Imię i nazwisko współwłaściciela nieruchomości	Adres zamieszkania	Seria/nr dowodu tożsamości	Data/Podpis
1.	Wójcik Daniel	Lublin. 20-203 Al. Warszawska 70/2	AHF817282	Wójcik
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

.....
czytelny podpis osoby przyjmującej oświadczenie

* niepotrzebne skreślić

Lublin
miejscowość

16.03.2012
data

OŚWIADCZENIE

1. Niniejszym oświadczam, że jako współwłaściciel/właściciel* nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości
Lublin składającej się z parcel gruntowych o nr **36/2**

wyrażam - ~~nie wyrażam~~* /zgodę/y na wejście w teren nieruchomości (parcel gruntowych o nr **36/2**), celem budowy , tj.:

-przyłącza ziemnego elektroenergetycznego 400/230V

na ww. nieruchomości.

2. Po budowie przyłącza teren zostanie przywrócony do stanu poprzedniego, a ewentualne szkody zostaną naprawione bądź wypłacone zostanie odszkodowanie, (w sprawach spornych dot. wysokości odszkodowania wyceny dokona biegły rzeczoznawca).

3. Dodatkowe uwagi:

.....

.....

.....

.....

.....

	Imię i nazwisko współwłaściciela nieruchomości	Adres zamieszkania	Seria/nr dowodu tożsamości	Data/Podpis
1.	Jarosław Wojciński	LUBLIN 20-811 JAŚMINOWA 10A	.....	Wojciński
2.			.....	.....
3.			.....	.....
4.			.....	.....
5.	.....	.....	.....	.....
6.	.....	.....	.....	.....

PRACOWNIA ... ZAMIOWYCH
czytelny podpis osoby przyjmującej oświadczenie
Edward Wiśniewski
40-871 Katowice, ul. J. Wolnego 14/23
tel. 32 710 19 20
NIP: 625-101-06-25

* niepotrzebne skreślić



PRACOWNIA SYSTEMÓW ALARMOWYCH
I ŁĄCZNOŚCI
Edward Miedunieckí
40-871 Katowice, ul. J. Wolnego 14/29
tel. 32 710 19 20
NIP: 625-101-66-25

16.03.2012

Dz. 36/2

SKALA 1:500

Lublin
miejscowość

16.03.2012
data

OŚWIADCZENIE

1. Niniejszym oświadczam, że jako współwłaściciel/właściciel* nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości
~~Radom~~ Lublin składającej się z parcel gruntowych o nr **38/6**
wyrażam - ~~nie wyrażam~~* /zgodę/y na wejście w teren nieruchomości (parcel gruntowych o nr **38/6**), celem budowy , tj.:
-przyłącza ziemnego elektroenergetycznego 400/230V

na ww. nieruchomości.

2. Po budowie przyłącza teren zostanie przywrócony do stanu poprzedniego, a ewentualne szkody zostaną naprawione bądź wypłacone zostanie odszkodowanie, (w sprawach spornych dot. wysokości odszkodowania wyceny dokona biegły rzeczoznawca).

3. Dodatkowe uwagi:
.....
.....
.....
.....
.....

	Imię i nazwisko współwłaściciela nieruchomości	Adres zamieszkania	Seria/nr dowodu tożsamości	Data/Podpis
1.	[illegible]	20-811 Lublin ul. [illegible] 6		
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

PRACOWNIK ... CH
czytelny podpis osoby przyjmującej oświadczenie
Edward ...
40-871 Katowice, ul. ... 14/29
tel. 32 7 ...
NIP: 62[illegible] 25

* niepotrzebne skreślić


ul. Jaśminowa
dz. 38/6
K nieczynny
K nieczynny
K nieczynny

Lublin
miejscowość

16-III-2012
data

OŚWIADCZENIE

1. Niniejszym oświadczam, że jako współwłaściciel/właściciel* nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości

Radom składającej się z parcel gruntowych o nr **37/2**

Lublin

wyrażam - ~~nie wyrażam~~* /zgodę/y na wejście w teren nieruchomości (parcel gruntowych o nr **37/2**), celem budowy , tj.:

-przyłącza ziemnego elektroenergetycznego 400/230V

na ww. nieruchomości.

2. Po budowie przyłącza teren zostanie przywrócony do stanu poprzedniego, a ewentualne szkody zostaną naprawione bądź wypłacone zostanie odszkodowanie, (w sprawach spornych dot. wysokości odszkodowania wyceny dokona biegły rzeczoznawca).

3. Dodatkowe uwagi:

- nie znamy z nazwiska właściciela
- prosimy na kopalnie aby zdjęcie było zrobione pod zadaszeniem

- zdjęcie z artykułu

	Imię i nazwisko ~~współwłaściciela~~ nieruchomości	Adres zamieszkania	Seria/nr dowodu tożsamości	Data/Podpis
1.	Beata Tuwely	20-811 Lublin ul Jodłowa 8	AIX 344530	16-III.2012 Beata Tuwely
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

PRACOWNIA SYSTEMÓW ALARMOWYCH
Edward Miedziniewicz
40-871 Katowice, ul. Ligonia 29
tel. 32 710 19 20
NIP: 625-101-06-25

czytelny podpis osoby przyjmującej oświadczenie

* niepotrzebne skreślić



Dz. 37/2

SKALA 1:500

Lublin
miejscowość

16.03.2017
data

OŚWIADCZENIE

1. Niniejszym oświadczam, że jako ~~współwłaściciel~~/właściciel* nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości
~~Radom~~ Lublin składającej się z parcel gruntowych o nr **37/1**
wyrażam - ~~nie wyrażam~~* /zgodę/y na wejście w teren nieruchomości (parcel gruntowych o nr **37/1**), celem budowy , tj.:

-przyłącza ziemnego elektroenergetycznego 400/230V

na ww. nieruchomości.

2. Po budowie przyłącza teren zostanie przywrócony do stanu poprzedniego, a ewentualne szkody zostaną naprawione bądź wypłacone zostanie odszkodowanie, (w sprawach spornych dot. wysokości odszkodowania wyceny dokona biegły rzeczoznawca).

3. Dodatkowe uwagi:

DOTYCZY P. NR 2 PO BADANIE
PRZEJDZIE ZOSTANIE PRZYWRÓCONY
STAN POPRZEDNI DOLNY
DOLNY STWARZAJĄCE PŁACI TJ. KOSZTEM BUDOWY.

	Imię i nazwisko ~~współwłaściciela~~ nieruchomości	Adres zamieszkania	Seria/nr dowodu tożsamości	Data/Podpis
1.	PIOTR ŻUCZAK	20-811 LUBLIN ul. JAŚMINOWA 83	AKS 240087	16.03.2017
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

czytelny podpis osoby przyjmującej oświadczenie

PRACOWNIA ALARMOWYCH
ul. Wincego 14/29
tel. 32 710 19 20
NIP: 625-101-06-25

* niepotrzebne skreślić



Dz. 37/1

SKALA 1:500

Lublin
miejscowość

16.03.2012
data

OŚWIADCZENIE

1. Niniejszym oświadczam, że jako współwłaściciel nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości **Lublin** składającej się z parcel gruntowych o nr 36/11

wyrażam - ~~nie wyrażam~~* /zgodę/y na wejście w teren nieruchomości (parcel gruntowych o nr 36/11), celem budowy , tj.:

- przyłącza ziemnego elektroenergetycznego 400/230V

na ww. nieruchomości.

2. Po budowie przyłącza teren zostanie przywrócony do stanu poprzedniego, a ewentualne szkody zostaną naprawione bądź wypłacone zostanie odszkodowanie, (w sprawach spornych dot. wysokości odszkodowania wyceny dokona biegły rzeczoznawca).

3. Dodatkowe uwagi:

	Imię i nazwisko współwłaściciela nieruchomości	Adres zamieszkania	Seria/nr dowodu tożsamości	Data/Podpis
1.	Szpit Tadeusz	20-465 Lublin		16.03.12
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

PRACOWNIA SYSTEMÓW ALARMOWYCH I ŁĄCZNOŚCI
Edward Miedunlecki
40-871 Katowice, ul. J. Wolnego 14/29
tel. 32 710 19 20
NIP: 625-101-06-25

czytelny podpis osoby przyjmującej oświadczenie

* niepotrzebne skreślić

PRACOWNIA SYSTEMÓW ALARMOWYCH I ŁĄCZNOŚCI
Edward Miedunlecki
40-871 Katowice, ul. J. Wolnego 14/29
tel. 32 710 19 20
NIP 625-101-06-25

Dz. 36/4 36/1

SKALA 1:500

Lublin
miejscowość

16.03.2012
data

OŚWIADCZENIE

1. Niniejszym oświadczam, że jako współwłaściciel/właściciel* nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości
Lublin składającej się z parcel gruntowych o nr **34/6**

wyrażam - ~~nie wyrażam~~* /zgodę/y na wejście w teren nieruchomości (parcel gruntowych o nr **34/6**), celem budowy , tj.:

-przyłącza ziemnego elektroenergetycznego 400/230V

na ww. nieruchomości.

2. Po budowie przyłącza teren zostanie przywrócony do stanu poprzedniego, a ewentualne szkody zostaną naprawione bądź wypłacone zostanie odszkodowanie, (w sprawach spornych dot. wysokości odszkodowania wyceny dokona biegły rzeczoznawca).

3. Dodatkowe uwagi:

.....

.....

.....

.....

.....

	Imię i nazwisko współwłaściciela nieruchomości	Adres zamieszkania	Seria/nr dowodu tożsamości	Data/Podpis
1.	Andrzej Sopan	20-811 Lublin ul. Jaśminowa 14		16.03.12
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

PRACOWNIA SYSTEMÓW ALARMOWYCH
czytelny podpis osoby przyjmującej oświadczenie
Edward Miedzuniecki
40-871 Katowice, ul. J. Wolnego 14/29
tel. 32 710 19 20
NIP: 625-101-06-25

* niepotrzebne skreślić



Dz. 34/6

SKALA 1:500

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Lublin
Rejon Energetyczny Lublin-Miasto
20-411 Lublin, ul. Wolska 12
tel. 81 445 10 00, fax.: 81 746 43 33

Lublin, dn.28.03.2012r.

L. dz.3316/TU/TW/2012

Biuro Projektowa EMPSAL
Pracownia Systemów Alarmowych i Łączności
Edward Miedunieckl
40-857 Katowice
ul. Wolnego 14 p. 29

Dot. Sprawdzenia projektu wykonawczego.

W odpowiedzi na Wasze pismo znak: EMP/PK/LE/67/12 z dn. 22.03.2012r. w załączeniu przesyłamy sprawdzony projekt wykonawczy przebudowy infrastruktury elektroenergetycznej w zakresie sieci niskiego napięcia kolidującej z projektowaną budową Al. Solidarności w Lublinie.
Do projektu wnosimy uwagi:
- uzupełnić schematy w numeracje pól w stacjach transformatorowych z których wychodzą projektowane obwody linii kablowych niskiego napięcia,
- zanumerować złącza kablowe, kablowo-pomiarowe zgodnie z wytycznymi RE01.
- w złączach pomiarowych uzupełnić zabezpieczenia przedlicznikowe uzgadniając je z Wydziałem Technicznej Obsługi Odbiorców.
Sprawdzenia dokonano w zakresie spraw nie objętych przepisami technicznymi i rozwiązaniami typowymi.
Do odbioru przyłącza należy przekazać dokumentację projektową z kompletem dokumentów prawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego.
Kopię pisma sprawdzającego załączyć do poszczególnych egzemplarzy projektu.
Realizację robót budowlanych wykonać zgodnie ze standardami technicznymi w budownictwie sieciowym obowiązującymi w PGE Dystrybucja S.A.
Powyższe uwagi uwzględnić przed oddaniem projektu do realizacji oraz załączyć oświadczenie projektanta o uzupełnieniu dokumentacji projektowej.
Sprawdzenie projektu ważne do dn. 23.03.2014.

Załączniki:
2 egz. P. W

Rozdzielnik:
1 x Adresat
1 x TU

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Lublin
Zakład Energetyczny Lublin-Miasto
Kierownik ds. Technicznych
Krzysztof Klempka

Komisja uzgadniająca:
1. .....
2. .....
3. .....

Sprawę prowadzi Tomasz Wójcik tel. 81 445-11-46

Radek

Od: Bonecki Dariusz [PGE Dystrybucja S.A. O. Lublin] <Dariusz.Bonecki@pgedystrybucja.pl>
Wysłano: 8 maja 2012 12:59
Do: Radek
Temat: RE: Al Solidarnosci zabezpieczenia przedlicznikowe
Załączniki: Wiad.html; pgelogo53e4.jpg; barc52.jpg

W odpowiedzi przesyłam zestawienie wartości zabezpieczeń.

ZESTAWIENIE ZABEZPIECZEŃ PRZEDLICZNIKOWYCH Z UL. JAŚMINOWEJ I GŁÓWNEJ.

ADRES	NR.LICZNIKA	ILOŚĆ FAZ	ZABEZPIECZENIE
JAŚMINOWA 5	30000697	11	20
JAŚMINOWA 3	12726221	14	25
JAŚMINOWA 6	27243341	5	25
JAŚMINOWA 6	28434717	5	25
JAŚMINOWA 8	14961990	14	25
JAŚMINOWA 8A	10666907	18	32
JAŚMINOWA 8A	12586654	14	25
JAŚMINOWA 10	13749483	14	25
JAŚMINOWA 10A	25990923	5	25
JAŚMINOWA 14	5723921	4	20
JAŚMNIOWA 14	11411295	14	25
GŁÓWNA 25	28631561	5	25
GŁÓWNA 24	28631262	4	20
GŁÓWNA 26	30499508	5	25
GŁÓWNA 18	28631984	5	25
GŁÓWNA 18A	13499960	35	63
GŁÓWNA 18A	09283750	14	25

Pozdrawiam
Dariusz Bonecki

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin
ul. Garbarska 21
20-340 Lublin
tel: +48 81 445-10-59, fax: +48 81 744-30-24
www.pgedystrybucja.pl

Wiadomość ta może zawierać informacje poufne, przeznaczone do wyłącznej wiadomości adresata. Przeglądanie, przesyłanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystanie tych informacji przez osoby inne, niż te, dla których wiadomość była przeznaczona jest zabronione. W przypadku otrzymania tej wiadomości w wyniku błędu proszę poinformować nadawcę i wykasować wiadomość.
The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please contact the sender and delete the material from any computer.

From: EMPSAL [mailto:biuro@empsal.com.pl]
Sent: Tuesday, May 08, 2012 8:06 AM
To: dariusz.bonecki@pgedystrybucja.pl
Subject: Fwd: Al Solidarnosci zabezpieczenia przedlicznikowe

Lublin, 10 grudnia 2009 r.

WOJEWODA LUBELSKI

IF.I.6.DS.416/7111/6-7/09
(nr rejestru organu wydającego decyzję)
ZRID 10/09

WYDZIAŁ INW.
2009 -12- 10
WPŁYNĘŁO
L.dz. ... 2810
L.dz. ...

URZĄD MIASTA LUBLIN
Wydział Inwestycji

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
PODINSPEKTOR
mgr inż. Olga Witek

DECYZJA nr 6/09

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie:

- art. 104, art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.);
- art.11a ust. 1 oraz art. 11f ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 193, poz. 1194 z późn. zm.);

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19 października 2009 r.,

Prezydenta Miasta Lublin

- **udzielam zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi w ciągu drogi krajowej do węzła drogowego „Dąbrowica" obwodnicy miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19 wraz z obiektami inżynierskimi, drogami obsługującymi, ścieżką rowerową, ciągami pieszymi oraz przebudową cieków i urządzeń kolidujących, odwodnieniem, oświetleniem i sygnalizacją świetlną.**

Inwestycja dotyczy działek:

Obręb: 0003 – Czechów I, gmina: Lublin

Działki przeznaczone pod pas drogowy, przejmowane przez Skarb Państwa lub właściwą jednostkę samorządu terytorialnego.					Działki wykorzystywane pod infrastrukturę – czasowe zajęcie.	
arkusz 8	96/1					

Obręb: 0031 – Sławinek, gmina Lublin

Działki przeznaczone pod pas drogowy, przejmowane przez Skarb Państwa lub właściwą jednostkę samorządu terytorialnego.					Działki wykorzystywane pod infrastrukturę – czasowe zajęcie.	
arkusz 2					arkusz 3	
2/4	2/8	3/7	5/4	13/2	2/7	
arkusz 12					arkusz 13	
30/3	147/3	573/10			161	
arkusz 14					arkusz 15	
126/9	126/10	126/11	126/12	128/1	30/3	121/2
128/2	128/3	128/4	129	131	122/1	
RZEPA CZECHÓWKA						
arkusz 13	124					

Mosty Katowice Sp. z o.o.
40-555 Katowice, ul. Rolna 12
wpł. 18. 12. 2009
L. dz. 2208

This fax was received by GFI FAXmaker fax server. For more information, visit: http://www.gfi.com

Obręb: 0033 – Sławin Helenów, gmina Lublin

Działki przeznaczone pod pas drogowy, przejmowane przez Skarb Państwa lub właściwą jednostkę samorządu terytorialnego.					Działki wykorzystywane pod infrastrukturę – czasowe zajęcie.	
26/2	17/1				3/2	7
					11	12/3
24/11	24/13	24/15	25/5	25/6	17/3	
25/8	27	28/1	28/2	28/3		
29						
1/10	2/7	2/10	3/7	4/1	24/1	
4/3	4/6	4/7	4/8	8/2		
8/6	8/12	9/3	10/1	10/2		
11/1	13/2	14/2	14/4	15/2		
15/3	16/2	16/3	24/3	25/1		
25/3	31/3	31/4				
20/3	21/6	22	23/2	23/3	34/6	36/2
23/4	24/2	24/3	25/2	25/3	36/4	45/2
25/4	26/2	26/3	26/4	27/2	46/3	261/2
27/3	27/4	28/2	28/3	28/4		
29/1	29/2	29/3	30/1	30/2		
31/1	31/2	32/1	32/4	34/2		
34/7	34/8	34/10	34/11	34/13		
44/2	182/1	182/2	182/4	182/5		
270						
28/5	28/6	28/7				
		26				
26/1	26/3	12/2	17/2	3/1		

Obręb: 0073 – Sławin - Szerokie, gmina Lublin,

Działki przeznaczone pod pas drogowy, przejmowane przez Skarb Państwa lub właściwą jednostkę samorządu terytorialnego.					Działki wykorzystywane pod infrastrukturę – czasowe zajęcie.	
8/8	8/6	9/1	13/1	14/1	31/3	
16/4	16/6	16/7	16/9	21/6		
31/1	31/4	34/1	35/1	36/1		
36/3	36/4	36/6	36/8			
11	12/1	12/2	12/3	12/5	1	2/2
13/1	14/1	15/1	26/1	27/1	15/2	26/2
28/1	35/1	37/1	38/1	39/1	37/3	
7/2	7/4	8/4	8/7	8/8		
8/10	9/1	9/2	10/1	10/2		
11	12/1					
1	2	3/2	4/2	5/3	25/3	
6/1	7/2	16/1	20/1	23/3		
24	25/4	27/1	30	31/3		
32/3	33	34	35/3	38/3		
39/3	40/3	42/3				

URZĄD MIASTA LUBLIN
Wydział Inwestycji
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
PODINSPEKTOR
mgr inż. Olga Witek

This fax was received by GFI FAXmaker fax server. For more information, visit: http://www.gfi.com

		arkusz 3				
26/1	245/1	246/1	246/2	247/1	20	22
247/2	470/1	475/3	848/1	849/1	26/2	31
885/1	1049/1	1052/1	1080/1	1081	247/3	880
1082	1083	1085	1086	1087	882	1049/2
1088	1089				1052/2	1054
					1055	
		PARKA CZECHOWKA				
		arkusz 6				
16/5	16/8	21/5	31/5	34/2		
35/2	36/2	36/5	36/7	36/9		
		arkusz 7				
39/2						
		arkusz 10				
7/5	8/5	8/6	8/9			
		arkusz 12				
3/1	4/1	5/1	5/2	6/2		
7/1						

Obręb: 0074 – Wola Sławińska, gmina Lublin

Działki przeznaczone pod pas drogowy, przejmowane przez Skarb Państwa lub właściwą jednostkę samorządu terytorialnego.					Działki wykorzystywane pod infrastrukturę - czasowe zajęcie.	
		arkusz 3			arkusz 3	
35/7	35/9	35/11	37/6	38/21	24/2	35/8
		arkusz 4			35/10	35/12
94/17	94/19	95/10	95/12	95/14	444	
95/16	95/18	96/2	97/1	98/10	arkusz 4	
98/12	98/14	99/5	114/11	115/2	98/16	114/10
116/7	116/8	116/10	116/12	116/13	119/3	122
117/2	118/2	119/2	121/2	433/1	434/4	435/2
434/2	434/3	435/1	436/7	436/9	463/2	463/4
436/11	436/13	463/3				
		arkusz 5			arkusz 5	
43/6	44/3	45/7	45/10	45/13	57/7	57/10
46/8	46/11	46/14	46/17	46/20	58/7	59/13
49/3	50/6	50/9	51/3	53/6		
53/9	54/29	54/32	54/35	54/38		
54/41	54/44	54/46	55/5	55/10		
55/12	55/14	55/15	55/17	56/1		
57/2	57/6	57/8	57/9	57/11		
58/5	58/6	58/8	58/10	58/12		
59/12	446/2	447/2	449/4	450/2		
451/2	452/2	453/2				

Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje:

a) budowę drogi
b) budowę ciągów pieszych i pieszo-rowerowych;
c) budowę zatok autobusowych;
d) budowę skrzyżowań;
e) budowę odwodnienia drogi;
f) budowę i przebudowę sieci infrastruktury technicznej:
   - budowę i przebudowę linii elektroenergetycznych WN, NN i SN;
   - budowę i przebudowę sieci telekomunikacyjnej;
   - budowę i przebudowę sieci gazowej;
   - budowę i przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej;
g) budowę obiektów inżynierskich:
   - estakady w ciągu Al. Solidarności;

URZĄD MIASTA LUBLIN
Wydział Inwestycji
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
PODINSPEKTOR
mgr inż. Olga Witek

This fax was received by GFI FAXmaker fax server. For more information, visit: http://www.gfi.com

- estakady w ciągu Al. Solidarności dla łącznicy wyjazdowej węzła „Sławin" w kierunku Warszawy;
- estakady w ciągu Al. Solidarności dla łącznicy dojazdowej do węzła „Sławin" od Al. Warszawskiej;
- wiaduktu drogowy w ciągu ul. Głównej;
- wiaduktu drogowy w ciągu ul. Mgielnej;
- wiaduktu drogowy w ciągu Al. Warszawskiej;
- mostu nad rzeką Czechówką dla łącznicy wyjazdowej z Al. Warszawskiej w kierunku węzła „Sławin";
- mostu nad rzeką Czechówką dla łącznicy wjazdowej (od strony centrum) na Al. Warszawskie;
- kładki dla pieszych w km 1+550;

h) budowę muru oporowego z gruntu zbrojonego oraz ściany szczelinowe typu „T";
i) budowę przepustu pod Al. Solidarności i ciągiem pieszo – rowerowym
j) „przełożenie" koryta rzeki Czechówki na dwóch odcinkach;
k) „przełożenie" cieku spod Konopnicy na odcinku od km 0+000 cieku do km 0+130 cieku
l) usunięcie zieleni kolidującej z projektowanym zagospodarowaniem drogi;
m) budowę ekranów akustycznych.

I. Powiązania drogi z innymi drogami publicznymi z:

a) drogą krajową:
   - Al. Warszawska, która leży w ciągu dwóch dróg krajowych nr 12 relacji zachodnia granica Polski przez Radom – Lublin – Chełm – Dorohusk i nr 17 relacji Warszawa – Lublin – Piaski – Zamość – Hrebenne.

b) drogą powiatową:
   - ul. Sławinkowska nr 2392L

c) drogami gminnymi:
   - ul. Mgielna nr 106455
   - ul. Główna nr 106280
   - ul. Wodna nr 106782L
   - ul. Wądolna nr 106761L
   - ul. Zakładowa nr 106811L
   - ul. Zdrojowa nr 106819L

II. Linie rozgraniczające teren inwestycji:

zgodnie z „Mapą w skali 1:1000 przedstawiającą proponowany przebieg drogi z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla realizacji inwestycji drogowej oraz istniejące uzbrojenie terenu" – linie rozgraniczające określono na planie sytuacyjnym linią przerywaną koloru purpurowego.
Pas drogowy będą stanowiły następujące działki:

Obręb: 0003 – Czechów I, gmina: Lublin

Działki przeznaczone pod pas drogowy, przejmowane przez Skarb Państwa lub właściwą jednostkę samorządu terytorialnego.				
	96/1			

Obręb: 0031 – Sławinek, gmina Lublin

Działki przeznaczone pod pas drogowy, przejmowane przez Skarb Państwa lub właściwą jednostkę samorządu terytorialnego.				
2/4	2/8	3/7	5/4	13/2
30/3	147/3	573/10		
126/9	126/10	126/11	126/12	128/1
128/2	128/3	128/4	129	131

URZĄD MIASTA LUBLIN
Wydział Inwestycji
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
INSPEKTOR
mgr inż. Olga Witek

This fax was received by GFI FAXmaker fax server. For more information, visit: http://www.gfi.com

Obręb: 0033 – Sławin Helenów, gmina Lublin

Działki przeznaczone pod pas drogowy, przejmowane przez Skarb Państwa lub właściwą jednostkę samorządu terytorialnego.

arkusz 23				
26/2	17/1			
arkusz 24				
24/11	24/13	24/15	25/5	25/6
25/8	27	28/1	28/2	28/3
29				
arkusz 25				
1/10	2/7	2/10	3/7	4/1
4/3	4/6	4/7	4/8	8/2
8/6	8/12	9/3	10/1	10/2
11/1	13/2	14/2	14/4	15/2
15/3	16/2	16/3	24/3	25/1
25/3	31/3	31/4		
arkusz 26				
20/3	21/6	22	23/2	23/3
23/4	24/2	24/3	25/2	25/3
25/4	26/2	26/3	26/4	27/2
27/3	27/4	28/2	28/3	28/4
29/1	29/2	29/3	30/1	30/2
31/1	31/2	32/1	32/4	34/2
34/7	34/8	34/10	34/11	34/13
44/2	182/1	182/2	182/4	182/5
270				
arkusz 27				
28/5	28/6	28/7		

Obręb: 0073 – Sławin - Szerokie, gmina Lublin,

Działki przeznaczone pod pas drogowy, przejmowane przez Skarb Państwa lub właściwą jednostkę samorządu terytorialnego.

arkusz 29				
8/8	8/6	9/1	13/1	14/1
16/4	16/6	16/7	16/9	21/6
31/1	31/4	34/1	35/1	36/1
36/3	36/4	36/6	36/8	
arkusz 30				
11	12/1	12/2	12/3	12/5
13/1	14/1	15/1	26/1	27/1
28/1	35/1	37/1	38/1	39/1
arkusz 31				
7/2	7/4	8/4	8/7	8/8
8/10	9/1	9/2	10/1	10/2
11	12/1			
arkusz 32				
1	2	3/2	4/2	5/3
6/1	7/2	16/1	20/1	23/3
24	25/4	27/1	30	31/3
32/3	33	34	35/3	38/3
39/3	40/3	42/3		
arkusz 33				
26/1	245/1	246/1	246/2	247/1
247/2	470/1	475/3	848/1	849/1
885/1	1049/1	1052/1	1080/1	1081
1082	1083	1085	1086	1087
1088	1089			

URZĄD MIASTA LUBLIN
Wydział Inwestycji
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
PODINSPEKTOR
mgr inż. Olga Witek

This fax was received by GFI FAXmaker fax server. For more information, visit: http://www.gfi.com

Obręb: 0074 – Wola Sławińska, gmina Lublin

Działki przeznaczone pod pas drogowy, przejmowane przez Skarb Państwa lub właściwą jednostkę samorządu terytorialnego.				
35/7	35/9	35/11	37/6	38/21
94/17	94/19	95/10	95/12	95/14
95/16	95/18	96/2	97/1	98/10
98/12	98/14	99/5	114/11	115/2
116/7	116/8	116/10	116/12	116/13
117/2	118/2	119/2	121/2	433/1
434/2	434/3	435/1	436/7	436/9
436/11	436/13	463/3		
43/6	44/3	45/7	45/10	45/13
46/8	46/11	46/14	46/17	46/20
49/3	50/6	50/9	51/3	53/6
53/9	54/29	54/32	54/35	54/38
54/41	54/44	54/46	55/5	55/10
55/12	55/14	55/15	55/17	56/1
57/2	57/6	57/8	57/9	57/11
58/5	58/6	58/8	58/10	58/12
59/12	446/2	447/2	449/4	450/2
451/2	452/2	453/2		

URZĄD MIASTA LUBLIN
Wydział Inwestycji
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
PODINSPEKTOR
mgr inż. Olga Witek

III. Warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska, ochrony zabytków i dóbr kultury współczesnej oraz obronności państwa:

a) w zakresie ochrony środowiska:
należy uwzględnić ustalenia wynikające z decyzji z dnia 19.06.2009 r., znak: OŚ.OŚ.III.7624-131.4/08, o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, wydanej przez Prezydenta Miasta Lublin, w zakresie:

ochrony wód – poprzez:
- zapewnienie spływu wód z drogi poprzez zaprojektowanie odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych jezdni,
- zaprojektowanie szczelnej kanalizacji deszczowej ze zrzutem wód opadowych do naturalnych odbiorników oraz istniejących kolektorów deszczowych,
- zaprojektowanie podczyszczania w separatorach substancji ropopochodnych wód opadowych przed wprowadzeniem ich do rzeki Czechówki.

ochrony przed hałasem – poprzez:
- zaprojektowanie ekranów akustycznych o łącznej długości 5428 m w celu wyeliminowania negatywnego oddziaływania akustycznego z planowanej inwestycji.

Na terenie przez który przebiega nowo projektowana Al. Solidarności nie występują obszary parków narodowych, obszary ochrony uzdrowiskowej ani obszary Natura 2000.

b) w zakresie dóbr kultury:
W otoczeniu planowanej inwestycji znajdują się następujące dobra kultury wpisane do rejestru zabytków województwa lubelskiego:
- zespół krajobrazowo-architektoniczny skansenu Muzeum Wsi Lubelskiej,
- drewniana cerkiew translokowana do Muzeum Wsi Lubelskiej z Tarnoszyna,

objęte ochroną konserwatorską na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie z dnia 31.03.1981 r, znak: KL.IV.5349/1/81 pod nr A/813.

This fax was received by GFI FAXmaker fax server. For more information, visit: http://www.gfi.com

Z uwagi na bliskie położenie drogi względem Ogrodu Botanicznego i Muzeum Wsi Lubelskiej, w celu zapewnienia ekspozycji widokowej wymienionych obiektów przy jednoczesnym ograniczeniu uciążliwości związanych z inwestycją, na ich odcinku zamontowane będą przezroczyste ekrany akustyczne.

c) **w zakresie obronności:**

- przedmiotowa droga nie została ujęta w Zarządzeniu Ministra Infrastruktury nr 22 z dnia 24.09.2004 r. w sprawie określenia wykazu dróg o znaczeniu obronnym.

IV. Wymagania dotyczące ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 7.07.1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r., nr 207, poz. 2016 z późn. zm.) – obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi, zaprojektowane w sposób określony w przepisach, w tym techniczno – budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając poszanowanie, występujących w obszarze obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym:

- zapewniono dostęp do drogi publicznej, poprzez zaprojektowanie wzdłuż drogi krajowej dróg dojazdowych, których zakres został ustalony po analizie potrzeb organizacji ruchu lokalnego,
- zabezpieczono możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności,
- zapewniono dostęp światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,
- określono warunki ochrony przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie,
- zapewniono warunki ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

V. Zatwierdzam podział nieruchomości:

Obręb: 0003 – Czechów I

arkusz nr 8

96 – o powierzchni 1,6253 ha, na działki:
96/1 – o powierzchni 0,9731 ha*
96/2 – o powierzchni 0,6522 ha

Obręb: 0031 - Sławinek

arkusz nr 8

3/6 – o powierzchni 0,5519 ha, na działki:
3/7 – o powierzchni 0,0979 ha*
3/8 – o powierzchni 0,4540 ha

13 – o powierzchni 1,2956 ha, na działki:
13/1 – o powierzchni 0,3247 ha
13/2 – o powierzchni 0,9709 ha*

arkusz nr 12

30/2 – o powierzchni 0,0271 ha, na działki:
30/3 – o powierzchni 0,0130 ha*
30/4 – o powierzchni 0,0141 ha

147 – o powierzchni 0,3556 ha, na działki:
147/3 – o powierzchni 0,0594 ha*
147/4 – o powierzchni 0,2962 ha

573/7 – o powierzchni 2,1155 ha, na działki:
573/10 – o powierzchni 0,6025 ha*
573/11 – o powierzchni 1,5130 ha

URZĄD MIASTA LUBLIN
Wydział Inwestycji
PODINSPEKTOR
mgr inż. Olga Witek

This fax was received by GFI FAXmaker fax server. For more information, visit: http://www.gfi.com

Obręb: 0033 – Sławin - Helenów

arkusz nr 3

12/1 – o powierzchni 0,1255 ha, na działki:
12/2 – o powierzchni 0,0249 ha*
12/3 - o powierzchni 0,1006 ha

26 – o powierzchni 0,1607 ha, na działki:
26/1 – o powierzchni 0,0823 ha*
26/2 - o powierzchni 0,0409 ha*
26/3 - o powierzchni 0,0375 ha*

Obręb: 0073 – Sławin - Szerokie

arkusz nr 6:

13 – o powierzchni 0,1839 ha, na działki:
13/1 – o powierzchni 0,0317 ha*
13/2 - o powierzchni 0,1522 ha

16/1 – o powierzchni 0,1019 ha, na działki:
16/4 – o powierzchni 0,0671 ha*
16/5 - o powierzchni 0,0222 ha*
16/6 – o powierzchni 0,0126 ha*

16/2 – o powierzchni 0,0436 ha, na działki:
16/7 – o powierzchni 0,0155 ha*
16/8 - o powierzchni 0,0171 ha*
16/9 - o powierzchni 0,0110 ha*

31/2 – o powierzchni 0,0722 ha, na działki:
31/4 – o powierzchni 0,0148 ha*
31/5 - o powierzchni 0,0574 ha*

36 – o powierzchni 0,2437 ha, na działki:
36/1 – o powierzchni 0,0708 ha*
36/2 - o powierzchni 0,0370 ha*
36/3 – o powierzchni 0,0182 ha*
36/4 - o powierzchni 0,0056 ha*
36/5 – o powierzchni 0,0075 ha*
36/6 - o powierzchni 0,0097 ha*
36/7 – o powierzchni 0,0272 ha*
36/8 - o powierzchni 0,0582 ha*
36/9 - o powierzchni 0,0095 ha*

arkusz nr 7:

39 – o powierzchni 0,3407 ha, na działki:
39/1 – o powierzchni 0,0180 ha*
39/2 - o powierzchni 0,0027 ha*
39/3 - o powierzchni 0,3280 ha*

arkusz nr 10:

7/1 – o powierzchni 0,0154 ha, na działki:
7/4 – o powierzchni 0,0039 ha*
7/5 – o powierzchni 0,0115 ha*

8/1 – o powierzchni 0,7367 ha, na działki:
8/4 – o powierzchni 0,1318 ha*
8/5 - o powierzchni 0,0785 ha*
8/6 – o powierzchni 0,0041 ha*
8/7 - o powierzchni 0,5223 ha*

8/2 – o powierzchni 0,0367 ha, na działki:
8/8 – o powierzchni 0,0027 ha*
8/9 - o powierzchni 0,0256 ha*
8/10 - o powierzchni 0,0084 ha*

URZĄD MIASTA LUBLIN
Wydział Inwestycji
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
PODINSPEKTOR
mgr inż. Olga Witek

This fax was received by GFI FAXmaker fax server. For more information, visit: http://www.gfi.com

12 – o powierzchni 0,3163 ha, na działki:
12/1 – o powierzchni 0,1171 ha*
12/2 - o powierzchni 0,1992 ha

arkusz nr 12:

3 – o powierzchni 0,0363 ha, na działki:
3/1 – o powierzchni 0,0021 ha°
3/2 - o powierzchni 0,0342 ha*

4 – o powierzchni 0,0210 ha, na działki:
4/1 – o powierzchni 0,0070 ha°
4/2 - o powierzchni 0,0140 ha*

5 – o powierzchni 0,0537 ha, na działki:
5/1 – o powierzchni 0,0046 ha°
5/2 - o powierzchni 0,0156 ha°
5/3 - o powierzchni 0,0335 ha*

6 – o powierzchni 0,0299 ha, na działki:
6/1 – o powierzchni 0,0037 ha*
6/2 - o powierzchni 0,0262 ha°

7 – o powierzchni 0,1200 ha, na działki:
7/1 – o powierzchni 0,0090 ha°
7/2 - o powierzchni 0,1110 ha*

25/2 – o powierzchni 0,0311 ha, na działki:
25/3 – o powierzchni 0,0016 ha
25/4 - o powierzchni 0,0295 ha*

arkusz nr 13

26 – o powierzchni 1,2793 ha, na działki:
26/1 – o powierzchni 0,0032 ha*
26/2 - o powierzchni 1,2761 ha

Obręb: 0074 – Wola Sławińska

arkusz nr 4

121 – o powierzchni 0,1289 ha, na działki:
121/1 – o powierzchni 0,0769 ha
121/2 – o powierzchni 0,0395 ha*
121/3 – o powierzchni 0,0125 ha

463/1 – o powierzchni 0,9600 ha, na działki:
463/2 – o powierzchni 0,3546 ha
463/3 – o powierzchni 0,4652 ha*
463/4 – o powierzchni 0,1402 ha

Działki oznaczone (*) będą stanowiły pas drogowy.
Działki oznaczone (°) będą stanowiły koryto rzeki Czechówki.

VI. Oznaczenie nieruchomości lub ich części, według katastru nieruchomości, które stają się własnością skarbu państwa lub właściwej jednostki samorządu terytorialnego:

Zgodnie z art. 12 ust. 4 ppkt 2 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 193, poz. 194 z późn. zm.), działki mieszczą się w liniach rozgraniczających:

URZĄD MIASTA LUBLIN
Wydział Inwestycji
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
mgr inż. Olga Wiśk

Obręb: 0003 – Czechów I, gmina: Lublin

Działki przeznaczone pod pas drogowy, przejmowane przez Skarb Państwa lub właściwą jednostkę samorządu terytorialnego.			
[illegible]	96/1		

This fax was received by GFI FAXmaker fax server. For more information, visit: http://www.gfi.com

This fax was received by GFI FAXmaker fax server. For more information, visit: http://www.gfi.com

Obręb: 0031 – Sławinek, gmina Lublin

Działki przeznaczone pod pas drogowy, przejmowane przez Skarb Państwa lub właściwą jednostkę samorządu terytorialnego.				
		arkusz 2		
2/4	2/8	3/7	5/4	13/2
		arkusz 12		
30/3	147/3	573/10		
		arkusz 13		
126/9	126/10	126/11	126/12	128/1
128/2	128/3	128/4	129	131

Obręb: 0033 – Sławin Helenów, gmina Lublin

Działki przeznaczone pod pas drogowy, przejmowane przez Skarb Państwa lub właściwą jednostkę samorządu terytorialnego.				
		arkusz 2		
26/2	17/1			
		arkusz 3		
24/11	24/13	24/15	25/5	25/6
25/8	27	28/1	28/2	28/3
29				
		arkusz 5		
1/10	2/7	2/10	3/7	4/1
4/3	4/6	4/7	4/8	8/2
8/6	8/12	9/3	10/1	10/2
11/1	13/2	14/2	14/4	15/2
15/3	16/2	16/3	24/3	25/1
25/3	31/3	31/4		
		arkusz 6		
20/3	21/6	22	23/2	23/3
23/4	24/2	24/3	25/2	25/3
25/4	26/2	26/3	26/4	27/2
27/3	27/4	28/2	28/3	28/4
29/1	29/2	29/3	30/1	30/2
31/1	31/2	32/1	32/4	34/2
34/7	34/8	34/10	34/11	34/13
44/2	182/1	182/2	182/4	182/5
270				
		arkusz 7		
28/5	28/6	28/7		

Obręb: 0073 – Sławin - Szerokie, gmina Lublin,

Działki przeznaczone pod pas drogowy, przejmowane przez Skarb Państwa lub właściwą jednostkę samorządu terytorialnego.				
		arkusz 6		
8/8	8/6	9/1	13/1	14/1
16/4	16/6	16/7	16/9	21/6
31/1	31/4	34/1	35/1	36/1
36/3	36/4	36/6	36/8	
		arkusz 7		
11	12/1	12/2	12/3	12/5
13/1	14/1	15/1	26/1	27/1
28/1	35/1	37/1	38/1	39/1
		arkusz 8		
7/2	7/4	8/4	8/7	8/8
8/10	9/1	9/2	10/1	10/2
11	12/1			

URZĄD MIASTA [illegible]
Wydział Inwestycji
Z-CA DYREKTORA
mgr inż. Olga Witek

DD :WYDZIAŁ INWESTYCJI NR FAKSU :81466240I 17 GRU. 2009 13:04 STR. 10
From: 81466240I Page: 10/19 Date: 2009-12-17 13:12:42

This fax was received by GFI FAXmaker fax server. For more information, visit: http://www.gfi.com

arkusz 2				
1	2	3/2	4/2	5/3
6/1	7/2	16/1	20/1	23/3
24	25/4	27/1	30	31/3
32/3	33	34	35/3	38/3
39/3	40/3	42/3		
arkusz 3				
26/1	245/1	246/1	246/2	247/1
247/2	470/1	475/3	848/1	849/1
885/1	1049/1	1052/1	1080/1	1081
1082	1083	1085	1086	1087
1088	1089			

Obręb: 0074 – Wola Sławińska, gmina Lublin

Działki przeznaczone pod pas drogowy, przejmowane przez Skarb Państwa lub właściwą jednostkę samorządu terytorialnego.				
arkusz 2				
35/7	35/9	35/11	37/6	38/21
arkusz 4				
94/17	94/19	95/10	95/12	95/14
95/16	95/18	96/2	97/1	98/10
98/12	98/14	99/5	114/11	115/2
116/7	116/8	116/10	116/12	116/13
117/2	118/2	119/2	121/2	433/1
434/2	434/3	435/1	436/7	436/9
436/11	436/13	463/3		
arkusz 5				
43/6	44/3	45/7	45/10	45/13
46/8	46/11	46/14	46/17	46/20
49/3	50/6	50/9	51/3	53/6
53/9	54/29	54/32	54/35	54/38
54/41	54/44	54/46	55/5	55/10
55/12	55/14	55/15	55/17	56/1
57/2	57/6	57/8	57/9	57/11
58/5	58/6	58/8	58/10	58/12
59/12	446/2	447/2	449/4	450/2
451/2	452/2	453/2		

Obręb: 0033 – Sławin Helenów, gmina Lublin

Działki przejęte przez Skarb Państwa pod rzekę				
RZEKA CZECHÓWKA				
arkusz 3				
26/1	26/3	12/2	17/2	3/1

Obręb: 0073 – Sławin - Szerokie, gmina Lublin,

Działki przejęte przez Skarb Państwa pod rzekę				
RZEKA CZECHÓWKA				
arkusz 6				
16/5	16/8	21/5	31/5	34/2
35/2	36/2	36/5	36/7	36/9
arkusz 9				
39/2				
arkusz 10				
7/5	8/5	8/6	8/9	
arkusz 10				
3/1	4/1	5/1	5/2	6/2
7/1				

URZĄD MIASTA LUBLIN
Wydział Inwestycji

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

PODINSPEKTOR
mgr inż. Olga Wilek

i stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa.

OD :WYDZIAŁ INWESTYCJI NR FAKSU :81466240l 17 GRU. 2009 13:06 STR. 11
From: 81466240l Page: 11/19 Date: 2009-12-17 13:12:44

This fax was received by GFI FAXmaker fax server. For more information, visit: http://www.gfi.com

VII. Zatwierdzam projekt budowlany

Składający się z następujących części:

1. Projekt budowlany: zagospodarowanie terenu - tom I;
2. Projekt budowlany: zagospodarowanie terenu - tom II – spis uprawnień i zaświadczeń projektantów;
3. Projekt budowlany: zagospodarowanie terenu - tom III – spis decyzji, warunków technicznych i uzgodnień;
4. Projekt budowlany: zagospodarowanie terenu - tom IV – mapa do celów projektowych;
5. Projekt architektoniczno – budowlany: branża drogowa + BIOZ;
6. Projekt architektoniczno – budowlany: branża inżynieryjna – wiadukt drogowy WD-1 w ciągu ul. Głównej;
7. Projekt architektoniczno – budowlany: branża inżynieryjna – wiadukt drogowy WD-2 w ciągu ul. Mgielnej;
8. Projekt architektoniczno – budowlany: branża inżynieryjna – most drogowy MD-3 nad rzeką Czechówką;
9. Projekt architektoniczno – budowlany: branża inżynieryjna – kładka KP-4 w ciągu pieszo – rowerowym CPR1;
10. Projekt architektoniczno – budowlany: branża inżynieryjna – wiadukt drogowy WD-5 w ciągu łącznicy Ł-2;
11. Projekt architektoniczno – budowlany: branża inżynieryjna – wiadukt drogowy WD-6 w ciągu łącznicy Ł-3;
12. Projekt architektoniczno – budowlany: branża inżynieryjna – most drogowy MD-7 pod łącznicami Ł-5 i Ł-6 nad rzeką Czechówką oraz ciągiem pieszo – rowerowym CPR2;
13. Projekt architektoniczno – budowlany: branża inżynieryjna – wiadukt drogowy WD-8 w ciągu Al. Warszawskiej;
14. Projekt architektoniczno – budowlany: branża inżynieryjna – przepust PDR9 i PDR9.1;
15. Projekt architektoniczno – budowlany: branża inżynieryjna – mury oporowe;
16. Projekt architektoniczno – budowlany: branża inżynieryjna – ekrany akustyczne;
17. Projekt architektoniczno – budowlany: branża sanitarna – odwodnienie drogi;
18. Projekt architektoniczno – budowlany: branża sanitarna – usunięcie kolizji z istniejącą kanalizacją deszczową;
19. Projekt architektoniczno – budowlany: branża sanitarna – usunięcie kolizji z istniejącą kanalizacją sanitarną;
20. Projekt architektoniczno – budowlany: branża sanitarna – usunięcie kolizji z istniejącym wodociągiem;
21. Projekt architektoniczno – budowlany: branża sanitarna – usunięcie kolizji z istniejącym gazociągiem;
22. Projekt budowlany: branża melioracyjna – odcinkowe przełożenie rzeki Czechówki;
23. Projekt budowlany: sygnalizacja świetlna na węźle z Al. Warszawską;
24. Projekt architektoniczno – budowlany: branża elektroenergetyczna – infrastruktura elektroenergetyczna – przebudowa urządzeń;
25. Projekt architektoniczno – budowlany: branża elektroenergetyczna oświetlenie uliczne;
26. Projekt architektoniczno – budowlany: branża teletechniczna – infrastruktura teletechniczna.

Kategoria obiektu: XXV, XXVI, XXVIII.

Autorzy projektu budowlanego:

1. **mgr inż. Arkadiusz Pałka** – upr. bud. nr SLK/1056/POOD/05 i SLK/0320/POOM/03 do projektowania w specjalności drogowej oraz mostowej - zaświadczenie Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr SLK/BM/1556/04;
2. **mgr inż. Czesław Połedniok** – upr. bud. Nr 144/97 do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – zaświadczenie Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr SLK/BO/4475/01;

ZA ZASTĘPCĘ DYREKTORA
PODINSPEKTOR
mgr inż. Olga Witek

OD :WYDZIAŁ INWESTYCJI NR FAKSU :81466240I 17 GRU. 2009 13:08 STR. 12
From: 81466240I Page: 12/19 Date: 2009-12-17 13:12:45

This fax was received by GFI FAXmaker fax server. For more information, visit: http://www.gfi.com

3. mgr inż. Maciej Płoyk – upr. bud. nr SLK/1392/POOM/06 do projektowania w specjalności mostowej – zaświadczenie Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr SLK/BM/4628/07;
4. **inż. Michał Cebula** – upr. bud. nr SLK/1755/POOS/07 do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – zaświadczenie Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr SLK/IS/5166/07;
5. **mgr inż. Franciszek Ząbek** – upr. bud. nr 2650/Lb/94 do projektowania w specjalnościach konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie budowli hydrotechnicznych – zaświadczenie Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr LUB/WM/1097/01;
6. **mgr inż. Krzysztof Nowak** – upr. bud. nr 136/82 do projektowania instalacji elektrycznych – zaświadczenie Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr SLK/IE/8781/03;
7. **inż. Antoni Wieczorek** – upr. bud. nr 485/77 do projektowania instalacji elektrycznych – zaświadczenie Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr SLK/IE/3664/01;
8. **mgr inż. Edward Miedzuniecki** – upr. bud. nr 0068/96/U do projektowania w specjalności instalacyjnej w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – zaświadczenie Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr SLK/IE/4669/01;

VIII. Inne ustalenia

1. **szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych:**
   - w trakcie budowy należy zrealizować zalecenia zawarte w decyzji z dnia 19.06.2009 r., znak: OŚ.OŚ.III.7624-131.4/08 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, wydaną przez Prezydenta Miasta Lublin oraz w opinii UML ZUDP Lublin nr 1010/2009 z dnia 22.09.2009 r.
2. **szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie:**
   - ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z § 2 ust. 1 ppkt 15 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19.11.2001 r. (Dz. U. z 2001 r. nr 138 poz. 1554);
   - kierownik budowy (robót) jest obowiązany prowadzić dziennik budowy,
   - uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, zgodnie z art. 32 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
   - wykonać analizę porealizacyjną przedsięwzięcia w terminie 3-ch miesięcy od daty oddania obiektu do użytkowania i przedłożenia wyników analizy akustycznej w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin w terminie 14 dni od daty ich wykonania.
3. **inwestycja wymaga przebudowy sieci uzbrojenia:**
   a) **sieć elektroenergetyczna na działkach:**
   obr. 0031 – Sławinek: ark. 13 nr 121/2;
   obr. 0033 – Sławin Helenów:
   ark. 6 nr 45/2; 46/3; 261/2; 36/2; 36/4; 34/6;
   ark. 4 nr 24/1;
   ark. 3 nr 3/2; 12/3; 11; 17/3; 7;
   obr. 0073 – Sławin–Szerokie:
   ark. 6 nr 31/3;
   ark .13 nr 26/2; 31; 247/3; 1052/2; 1049/2; 31; 882;1054; 1055; 20; 22; 880;
   ark. 7 nr 37/3; 2/2; 26/2; 15/2; 1
   ark. 12 nr 25/3
   obr.74 Wola Sławińska:
   ark. 4 nr 119/3; 434/4; 435/2; 98/16; 114/10; 122; 463/2; 463/4;
   ark. 5 nr 57/7; 57/10; 58/7; 59/13;
   ark. 3 nr 35/8; 35/10; 35/12; 444; 24/2;

   b) **kable teletechniczne na działkach:**
   obr. 0031 – Sławinek:
   ark.13 nr 30/3; 122/1
   ark. 8 nr 2/7;
   obr. 0033 - Sławin Helenów: ark. 3 nr 3/2

URZĄD MIASTA LUBLIN
Wydział Inwestycji
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
PODINSPEKTOR
mgr inż. Olga Witek

DD :WYDZIAŁ INWESTYCJI NR FAKSU :81466240I 17 GRU. 2009 13:09 STR. 13
Fion. 81466240I Page: 13/19 Date: 2009-12-17 13:12:4

This fax was received by GFI FAXmaker fax server. For more information, visit: http://www.gfi.com

c) **sieci gazowej na działkach:**
obr. 0033 – Sławin Helenów: ark 6: nr 45/2; 46/3;

d) **sieci wodociągowej na działkach:**
obr. 0033 – Sławin Helenów: ark 3: nr 3/2.

4. **inwestycja wymaga przebudowy dróg innych kategorii:**
   a) **przebudowa dróg na działkach:**
   Obręb: 0031 – Sławinek, gmina Lublin
   ark. 12: nr 161.
   b) **przebudowa i budowa wjazdów na działkach:**
   wjazdy i zjazdy na drogi innych kategorii oraz nieruchomości przylegających do drogi realizowane są w pasie drogowym drogi krajowej.

5. **ograniczam sposób korzystania z nieruchomości wymienionych w podpunkcie 3 i 4 zgodnie z art. 124 ust. 4-8 i art. 124a ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r., nr 261, poz. 2603 z późn. zm.):**
   - na jednostce organizacyjnej występującej o zezwolenie ciąży obowiązek przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego, niezwłocznie po założeniu lub przeprowadzeniu ciągów, przewodów i urządzeń, o których mowa w ust. 1. Jeżeli przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego jest niemożliwe albo powoduje nadmierne trudności lub koszty, stosuje się odpowiednio przepis art. 128 ust. 4.
   - jeżeli założenie lub przeprowadzenie ciągów, przewodów i urządzeń, o których mowa w ust. 1, uniemożliwia właścicielowi albo użytkownikowi wieczystemu dalsze prawidłowe korzystanie z nieruchomości w sposób dotychczasowy albo w sposób zgodny z jej dotychczasowym przeznaczeniem, właściciel lub użytkownik wieczysty może żądać, aby odpowiednio starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, lub występujący z wnioskiem o zezwolenie, o którym mowa w ust. 2, nabył od niego na rzecz Skarbu Państwa lub odpowiedniego samorządu terytorialnego, w drodze umowy, własność albo użytkowanie wieczyste nieruchomości.
   - właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości jest obowiązany udostępnić nieruchomość w celu wykonania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii ciągów, przewodów i urządzeń, o których mowa w ust. 1. Obowiązek udostępnienia nieruchomości podlega egzekucji administracyjnej. Przepisy ust. 4 stosuje się odpowiednio.
   - niniejsza decyzja, stanowi podstawę do dokonania wpisów w księdze wieczystej i w katastrze nieruchomości. Wpisu dokonuje się na wniosek starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej lub organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli zezwolenie było udzielone na wniosek tej jednostki.

6. **udzielam zezwolenia na wykonanie obowiązków określonych w podpunktach 3 i 4 t.j. przebudowy infrastruktury drogowej oraz dróg innych kategorii.**

IX. Niniejszej decyzji nadaję rygor natychmiastowej wykonalności.

Z uwagi na nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności odstępuje się od określenia terminu wydania nieruchomości.

1. Niniejsza decyzja zobowiązuje do:
   - niezwłocznego wydania nieruchomości,
   - faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie przez Wnioskodawcę,
   - uprawnia do rozpoczęcia robót budowlanych.

Wydział Inwestycji

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
PODINSPEKTOR
mgr inż. Olga Witek

OD :WYDZIAŁ INWESTYCJI NR FAKSU :81466240l 17 GRU. 2009 13:11 STR.14
From: 81466240l Page: 14/19 Date: 2009-12-17 13:12:45

This fax was received by GFI FAXmaker fax server. For more information, visit: http://www.gfi.com

2. Jeżeli na nieruchomości, do prawie użytkowania wieczystego tej nieruchomości zostały ustanowione ograniczone prawa rzeczowe z dniem, w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna, prawa te wygasają.
3. Jeżeli przeznaczona na pas drogowy nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego została oddana w użytkowanie wieczyste, użytkowanie to wygasa z dniem, w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna.
4. Odszkodowanie za przejęte z mocy prawa nieruchomości, przysługuje dotychczasowym właścicielom nieruchomości, użytkownikom wieczystym oraz osobom, którym przysługuje do tej nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe.
5. Odszkodowanie za nabycie z mocy prawa nieruchomości zostanie ustalone w odrębnej decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 19.10.2009 r. do Wydziału Infrastruktury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie wpłynął wniosek Prezydenta Miasta Lublin reprezentowanego przez Dyrektora Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Lublin, na podstawie upoważnienia udzielonego zarządzeniem nr 668/2009 z dnia 15.09.2009 r., o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Budowie drogi w ciągu drogi krajowej do węzła drogowego „Dąbrowica" – obwodnicy miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19 wraz z obiektami inżynierskimi, drogami obsługującymi, ścieżką rowerową, ciągami pieszymi oraz przebudową cieków i urządzeń kolidujących, odwodnieniem, oświetleniem i sygnalizacją świetlną".

Inwestycja będąca przedmiotem wniosku w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest częścią dużego projektu pt. „Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego Dąbrowica obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19 wraz z obiektami inżynierskimi, drogami obsługującymi, ścieżką rowerową, ciągami pieszymi oraz przebudową cieków i urządzeń kolidujących, odwodnieniem, oświetleniem i sygnalizacją świetlną", który będzie stanowił połączenie układu komunikacyjnego miasta Lublina z jego obwodnicą.

Przedsięwzięcie dotyczy budowy odcinka drogi o długości 5,8 km, w tym:

1) na terenie miasta Lublin – przedłużenie Al. Solidarności o długości 3,8 km od km140+840 do km 144+640,
2) poza granicami miasta Lublin - odcinek od granicy miasta do węzła drogowego „Dąbrowica" długości 2,0 km.

Wniosek Prezydenta Miasta Lublin dotyczy wyłącznie odcinka leżącego w granicach administracyjnych miasta.

Odcinek drogi poza granicami miasta zlokalizowany jest na terenie Gminy Jastków i będzie realizowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie jako zjazd z obwodnicy miasta Lublin. GDDKiA Oddział w Lublinie wystąpi z oddzielnym wnioskiem o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej na terenie Gminy Jastków dla odcinka od granicy miasta do węzła drogowego „Dąbrowica".

Projektowana droga zarówno na terenie miasta jak i poza miastem, będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy w obie strony, z możliwością dobudowania trzeciego pasa w obu kierunkach. Oba odcinki dróg będą stanowić przedłużenie drogi krajowej nr 82.

W ramach projektowanego odcinka miejskiego dla zapewnienia bezkolizyjności ruchu zrealizowane zostaną:

- wiadukt nad Al. Solidarności w ciągu al. Warszawskiej,
- estakada w ciągu Al. Solidarności ,
- dwa wiadukty na przecięciu ul. Głównej z Al. Solidarności i w ciągu ul. Mgielnej nad Al. Solidarności,
- dwie estakady dla łącznicy wyjazdowej (w kierunku Warszawy) i dojazdowej od Al. Warszawskiej do węzła „Sławin",
- dwa mosty nad rzeką Czechówką

(WZ) MINISTRA (BIN)
Wydział Inwestycji
PODINSPEKTOR
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
mgr inż. Olga Witek

ID :WYDZIAŁ INWESTYCJI NR FAKSU :81466240I 17 GRU. 2009 13:12 STR. 15

This fax was received by GFI FAXmaker fax server. For more information, visit: http://www.gfi.com

- dwie kładki dla ciągu pieszo – rowerowego,
- ciągi piesze i pieszo-rowerowe,
- zatoki autobusowe,
- przebudowa sieci infrastruktury technicznej,
- ekrany akustyczne
- mury oporowe z gruntu zbrojonego oraz ściany szczelinowe typu „T";
- przepusty pod Al. Solidarności i ciągiem pieszo – rowerowym
- przełożenie koryta rzeki Czechówki i cieku spod Konopnicy.

Przed złożeniem wniosku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zostało przeprowadzone przez Prezydenta Miasta Lublin postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia, które zakończono wydaniem prawomocnej decyzji znak: OŚ.OŚ.III.7624-131.4/08 z dnia 19.06.2009 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć, dla których może być wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 56, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9.11.2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r., nr 257, poz. 2573 z późn. zm.). W dniu 4.11.2008 r. organ prowadzący postępowanie środowiskowe wydał postanowienie znak: OŚ.OŚ.III.7624-131.3/08, w którym nałożył obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Postanowienie to uwzględniało opinię sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie z dnia 3.11.2008 r., znak: ONS-NZ-700.1/145/08, która stwierdziła potrzebę sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko w zakresie określonym art. 52 ustawy z dnia 27.04.2001 r., Prawo ochrony środowiska (DZ.U. z 2001 r., nr 62 poz.627 z późn. zm.).
Prezydent Miasta Lublina decyzję środowiskową wydał po uzyskaniu uzgodnienia, pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych realizacji przedsięwzięcia z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Lublinie, postanowienie z dnia 29.05.2009r., znak: ONS-NZ-700.2/21/09.

Inwestor we wniosku nie wystąpił o ponowne przeprowadzenie postępowania w sprawie oddziaływania inwestycji na środowisko w trybie ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).

W trakcie przeprowadzonego postępowania stwierdzono, że projekt budowlany spełnia wymogi w zakresie ochrony środowiska zawarte w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, poprzez:

a) zapewnienie odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych jezdni,
b) zaprojektowanie systemu szczelnej kanalizacji deszczowej wraz z osadnikami zintegrowanymi z separatorami substancji ropopochodnych,
c) zaprojektowanie ekranów akustycznych:

<u>- strona lewa od:</u>

- km 140+693 ÷ 140+868,
- km 141+235 ÷ 141+494,
- km 141+509 ÷ 141+621,
- km 141+970 ÷ 142+385,
- km 142+385 ÷ 142+631,
- km 142+631 ÷ 142+798,
- km 142+798 ÷ 143+700,
- km 143+765 ÷ 144+074,
- km 144+074 ÷ 144+200,
- km 144+202 ÷ 144+452,
- km 144+452 ÷ 144+640.

URZĄD MIASTA LUBLIN
Wydział Inwestycji
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
mgr inż. Olga Witek

OD :WYDZIAŁ INWESTYCJI NR FAKSU :81466240l 17 GRU. 2009 13:13 STR.16

This fax was received by GFI FAXmaker fax server. For more information, visit http://www.gfi.com

URZĄD MIASTA LUBLIN
Wydział Inwestycji
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
PODINSPEKTOR
mgr inż. Olga Witek

- strona prawa od:
  - km 141+505 ÷ 141+824,
  - km 142+363 ÷ 142+486,
  - km 142+486 ÷ 142+575,
  - km 142+575 ÷ 142+679,
  - km 142+679 ÷ 143+222,
  - km 143+536 ÷ 143+744,
  - km 143+751,
  - km 143+775 ÷ 144+640.

d) zaprojektowanie usunięcia kolizji z istniejącą kanalizacją deszczową,
e) zaprojektowanie usunięcia kolizji z istniejącą kanalizacją sanitarną,
f) zaprojektowanie usunięcia kolizji z istnicjącym wodociągiem,
g) zaprojektowanie usunięcia kolizji z istnicjącym gazociągiem.

Zgodnie z zapisami art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. nr 80, poz.721 z późn. zm.), zapewniono stronom udział w postępowaniu poprzez, obwieszczenia o wszczęciu postępowania na tablicy i stronach internetowych: Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Miasta Lublin oraz prasie lokalnej. W przewidzianym terminie strony nie wniosły uwag i wniosków.

W trakcie postępowania administracyjnego prowadzonego w niniejszej sprawie, dokonano sprawdzenia projektu budowlanego oraz dokumentacji geodezyjnej w wyniku, którego nałożono na wnioskodawcę postanowieniem z dnia 9.11.2009 r., znak: IF.I.6.DS.416/7111/6-7/09, zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy Prawo budowlane, obowiązek usunięcia w terminie 14 dni od dnia otrzymania postanowienia, stwierdzonych nieprawidłowości. Inwestor usunął nieprawidłowości w określonym w postanowieniu terminie. W dniu 18.11.2009 r. do Urzędu wpłynęło pismo wnioskodawcy z dnia 16.11.2009 r., znak: IN.PI.I-5.0717.779/09. Po ponownym sprawdzeniu stwierdzono, iż dokumentacja techniczna i geodezyjna, spełniają wymagania ustawy Prawo budowlane oraz rozporządzeń Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, a także Rady Ministrów z dnia 7.12.2004 r., w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (DZ.U. nr 268, poz. 2663).

Na potrzeby realizacji przedmiotowej inwestycji w odniesieniu do wycinki drzew kolidujących z planowaną inwestycją oraz nasadzeń drzew i krzewów, sporządzono szczegółową inwentaryzację dendrologiczną przydrożnej zieleni niniejszego przedsięwzięcia oraz opracowano dokumentację urządzenia zieleni drogowej.

W wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji, inwestor wniósł o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, uzasadniając ważnym interesem społecznym i ważnym interesem ekonomicznym.

Zamierzona inwestycja w dużym stopniu wpłynie na poprawę przepustowości istniejącego układu drogowego w mieście oraz na wzrost bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego; zapewni lepsze warunki powiązań komunikacyjnych na szczeblu międzyregionalnym – lepsze połączenie Lublina z Warszawą. Realizacja projektu wpłynie na poprawę standardów komunikacyjnych miasta związanych z czasem podróży, zachowaniem płynności ruchu, ograniczeniem zdarzeń drogowych, spadkiem zanieczyszczeń środowiska naturalnego oraz znacznym obniżeniem kosztów, związanych z utrzymaniem ulic i eksploatacją pojazdów. Projekt przyczyni się do realizacji polityki wspólnotowej, dotyczącej równości szans.
Planowana do realizacji inwestycja wpłynie również na odciążenie ruchu z al. Warszawskiej (dotychczasowy główny wyjazd w kierunku Warszawy), a tym samym wpłynie na poprawę warunków bezpieczeństwa i komfortu ruchu na tym odcinku oraz przeniesie ruch tranzytowy na obwodnicę. Nowy odcinek Al. Solidarności w istotny sposobu poprawi układ komunikacyjny całego miasta. Umożliwi budowę nowych ulic:

OD :WYDZIAŁ INWESTYCJI NR FAKSU :81466240l 17 GRU. 2009 13:15 STR.17

This fax was received by GFI FAXmaker fax server. For more information, visit: http://www.gfi.com

- przedłużenie ul. Bohaterów Monte Cassino (odcinek od węzła Sławin do ul. Wojciechowskiej),
- przedłużenie ul. Głębokiej (odcinek od węzła „Sławin do al. Kraśnickiej).

Realizacja projektu usprawni sieć układu drogowego, wpłynie na przyśpieszenie modernizacji i budowę nowych elementów tego układu, zapewniając przejezdność i obsługę dla nowych terenów zainwestowania (przedłużenie ul. Głębokiej od ul. Nadbystrzyckiej poprzez ul Muzyczną do ul. Krochmalnej). Powiąże miejski system komunikacyjny z układem zewnętrznym poprzez spójność kategorii dróg miejskich i zamiejskich w obszarze administracyjnym miasta oraz główny układ komunikacyjny miasta z układem zewnętrznym dróg ekspresowych relacji Warszawa- Lublin - Zamość i relacji Białystok – Lublin – Rzeszów.

Dodatkowym czynnikiem uzasadniającym wiosek o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności jest fakt, iż przedmiotowa inwestycja związaną jest z uzyskaniem środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet VI – Drogowa i lotnicza sieć TEN –T, działanie 6.1-Rozwój sieci drogowej TEN-T.

Organ przychylił się do wniosku inwestora i niniejszej decyzji nadał rygor natychmiastowej wykonalności.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji decyzji.

Od decyzji przysługuje prawo odwołania do Ministra Infrastruktury w Warszawie, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Decyzja zwolniona jest z opłaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r., nr 225, poz. 1635).

WOJEWODA LUBELSKI

Z up. Wojewody Lubelskiego
[illegible]
— Zastępca Dyrektora
Wydziału Infrastruktury

URZĄD MIASTA LUBLIN
Wydział Inwestycji
PODINSPEKTOR
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
mgr inż. Olga Witek

POUCZENIE

1. Inwestor jest zobowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę, właściwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, co najmniej 7 dni przed ich rozpoczęciem, dołączając na piśmie:
   a) oświadczenie kierownika budowy (robót) stwierdzające przyjęcie obowiązku kierowania budowa (robotami budowlanymi),
   a także zaświadczenie o który mowa w art. 12 ust 7. Ustawy – prawo budowlane;
   b) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego – oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie o który mowa w art. 12 ust 7. Ustawy – prawo budowlane;

From: 8146624U1 Page: 18/19 Date: 2009-12-17 13:12:45
OD :WYDZIAŁ INWESTYCJI NR FAKSU :81466240l 17 GRU. 2009 13:16 STR. 18

This fax was received by GFI FAXmaker fax server. For more information, visit: http://www.gfi.com

2. Inwestor może przystąpić do użytkowania obiektu przed wykonaniem WSZYSTKICH robót budowlanych jeśli nastąpiło uzyskania pozwolenia na użytkowanie, wydanego przez właściwy organ nadzoru budowlanego.
3. W przypadku gdy uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nie jest wymagane, do użytkowania obiektu można przystąpić po upływie 21 dni od dnia doręczenia do właściwego organu nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakończeniu budowy, jeżeli organ w tym terminie nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
4. Przed wydaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu właściwy organ nadzoru budowlanego przeprowadzi obowiązkową kontrolę budowy, zgodnie z art. 59a ustawy - Prawo budowlane. Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie stanowi wezwanie właściwego organu do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli.[2)]

Otrzymują:

1. Urząd Miasta Lublin, Wydział Inwestycji + 2 kpl projektu bud. + 1kpl map podziałowych. ul. Wieniawska 14, 20 – 071 Lublin
2. Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lublinie + 1 kpl projektu bud. ul. Karłowicza 4, 20 – 027 Lublin
3. LUW Wydział Geodezji, Nieruchomości i Rolnictwa w/m. + 1kpl map podziałowych
4. aa + 1 kpl projektu bud. + 1kpl map podziałowych.

URZĄD MIASTA LUBLIN
Wydział Inwestycji

Z UPOWAŻNIENIA
PODINSPEKTOR
mgr inż. Olga Witek

OD :WYDZIAŁ INWESTYCJI NR FAKSU :81466240l 17 GRU. 2009 13:17 STR. 1-
Plik: 81466240l Page: 19/19 Data: 2009-12-17 13:12:46

3. Normy i przepisy:

- Prawo Budowlane – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89 poz 414) – z poźn. Zm..
- Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych
- N SEP-E-004 -Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe projektowanie i budowa.
- N SEP-E-003 -Elektroenergetyczne linie napowietrzne projektowanie i budowa.
- PN-90/E-06401.01 –Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe osprzęt o napięciu znamionowym nie przekraczającym 30kV. Postanowienia ogólne.
- PN-IEC 60364 – 1:2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.
- PN-IEC 60364 – 4-41:2000 –Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.
- PN-IEC 60364-4-43:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.
- PN-IEC 60364-5-54:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych , uziemienie i przewody ocnronne
- PN-EN 13201 - Oświetlenie dróg
- Przepisy Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych,

C. CZĘŚĆ GRAFICZNA