

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

Wydział Utrzymania i Remontów

ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin, tel.: 81 466 5700, fax: 81 466 5701
e-mail: drogi@zdm.lublin.eu, www.zdm.lublin.eu

UR-OS-I.7012.10.2012

Lublin, dnia 23.02.2012 r


Biuro Projektowe "Empsal"
Pracownia Systemów Alarmowych i Łączności
Edward Mieduniecki
40 - 857 Katowice
ul. Wolnego 14 / 29

Dot. **oświetlenie drogowe Al. Solidarności w Lublinie.**

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie uzgadnia niniejszym dokumentację projektową budowy oświetlenia drogowego dla projektowanej Al. Solidarności wnosząc jednocześnie następujące uwagi :

1. usunąć niespójności w zakresie doboru opraw oświetleniowych pomiędzy planami sytuacyjno - wysokościowymi i schematami, np. słupy o numerach od S1036/3/1 do S1036/3/10 lub S129_2/1/1 do S_129/2/1/8.
2. przebiegi tras linii kablowych przedstawione na rysunkach o numerach 02-14 do 02-19 należy przedstawić na mapach do celów projektowych.
3. uzupełnić dokumentację w zakresie projektowanych złącz ZK-1 do ZK-4.

SW



Zastępca Dyrektora
ds. Inwestycji
mgr inż. Mariusz Kawa

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

Wydział Inwestycji

ul. Krochmalna 13g, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 57-10 do 13, fax: 81 466 5701
e-mail: drogi@zdm.lublin.eu, www.zdm.bip.lublin.eu

IN-PI-I.7011.23.2012

Lublin, dnia 23.02.2012 r.

a/k

WYŚŁANO

2012-02-23

Mosty Katowice

ul. Rolna 12, 40-555 Katowice

Dotyczy: drogi dojazdowej do węzła drogowego „Dąbrowica” obwodnicy miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19 – przedłużenie al. Solidarności.

W odpowiedzi na pismo z dnia 17.02.2012r. znak: L.dz. Mosty2012/02/00696, dotyczące uzgodnienia projektu wykonawczego branży drogowej, Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie uzgadnia ww. dokumentację projektową bez uwag.

Zastępca Dyrektora
ds. Inwestycji

mgr inż. Mariusz Kawa



PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Lublin
Rejon Energetyczny Lublin-Miasto
20-411 Lublin, ul. Wolska 12
tel.: (81) 445 10 00, fax: (81) 746 43 33
e-mail: sekretariat.ze1.ol@pgedystrybucja.pl

Lublin, dn. 20.03.2012r.
2317 / TU / SM / 2012

EMPSAL
Ul. Wolnego 14 p29
40-857 Katowice

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlano – „ Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego Dąbrowica obwodnicy miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17i S19 (odcinek od skrzyżowania Al. Solidarności z Al. Warszawską do granic miasta).

W załączeniu przesyłamy uzgodniony projekt budowlano - wykonawczy z uwagami:

Obwody z Sz. O. 1055:

1. Zaprojektować następujące połączenia po między Sz.O 1055 a sł. 1055/2/1-1
2. Zaprojektować następujące połączenia po między Sz.O 1055 a sł. 1055/1/1
3. Zaprojektować następujące połączenia po między Sz.O 1055 a sł. 1055/1/11
4. Zaprojektować następujące połączenia po między sł. 1055/1/8 a sł. 1055/2/1-7
5. Nie projektować następujących połączeń: po między sł. 1055/1/8 – 1055/2/1-7, sł. 1055/2/1-1 – 1055/2/1, sł. 1055/1/10 – 1055/1/11

Obwody z Sz. O. 1135:

1. Zaprojektować następujące połączenia po między Sz.O 1135 a sł. 1135/1/2-1
2. Zaprojektować następujące połączenia po między sł. 1135/4/2 – 1135/4/2-1
3. Nie projektować połączenia po między sł. 1135/1/2-1 – 1135/1/2
4. Zaprojektować połączenie po między sł. 1135/2/4 – 1135/2/5
5. Nie projektować połączenia po między sł. 1135/2/2– 1135/2/5

Obwody z Sz. O. 138

1. Nie projektować połączenia po między sł. 138/1/20 – 138/4/9
2. Zaprojektować połączenie po między Sz. O. 138 a sł. 138/1/21

Obwody z Sz. O. 1077:

1. Zaprojektować następujące połączenia po między Sz.O 1077 a sł. 1077/1/8
2. Zaprojektować następujące połączenia po między Sz.O 1077 a sł. 1036/1/23
3. Zaprojektować następujące połączenia po między Sz.O 1077 a sł. 1077/2/2

Sprawę prowadzi Wydział TU, Sylwester Misiura, tel. 81 445 11 48

PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS, NIP 946-25-93-855, REGON 060552840, Kapitał zakładowy: 9 730 742 890 zł w pełni opłacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2, 00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194 www.pgedystrybucja.pl

4. Zaprojektować następujące połączenia po między sł. 1077/2/1 – 1036/1/26
5. Nie projektować połączeń po między słupami 1077/1/7 – 1077/1/8, sł. 1077/1/11 – 1036/1/23.

Obwody z Sz. O. 1036:

1. Zaprojektować następujące połączenia po między Sz.O 1036 a sł. 1036/2/5
2. Zaprojektować połączenie po między słupami 1036/6/13 – 1036/6/11
3. Zaprojektować połączenie po między słupami 1036/6/6 – 1036/6/18
4. Zaprojektować połączenie po między słupami 1036/3/4 – 129/1/3/8
5. Nie projektować połączeń po między słupami 1036/6/7 – 1036/6/17
6. Nie projektować połączeń po między słupami 1036/3/5 – 1036/3/4

Sprawdzenia dokonano w zakresie spraw nie objętych przepisami technicznymi i rozwiązaniami typowymi.

Kopię pisma sprawdzającego załączyć do poszczególnych egzemplarzy projektu.

Realizację robót budowlanych wykonać zgodnie ze standardami technicznymi w budownictwie sieciowym obowiązującymi w PGE Dystrybucja S. A. Oddział Lublin.

Sprawdzenie projektu ważne do dn. 16.03.2014 r.

Rozdzielnik:
1 x adresat
1 x TU a/a

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Lublin
Zakład Energetyczny Lublin-Miasto
Krzysztof Kiełpka