

IN-PI
✓

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

Wydział Utrzymania i Remontów

ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin, tel.: 81 466 5700, fax: 81 466 5701
e-mail: drogi@zdm.lublin.eu, www.zdm.lublin.eu

UR-OS-I.7012. 12 .2012

Lublin, dnia 2012.03.07

A. Koper
9.03.2012
M. Włodarski
13.03.2012
Wydział Inwestycji
w/m
Dot. oświetlenia ul. Jana Sawy

W nawiązaniu do otrzymanej korespondencji w/s oświetlenia ul. Jana Sawy w Lublinie, Wydział Utrzymania i Remontów tut. Zarządu informuje niniejszym, że istniejące oświetlenie na w/w ulicy wybudowane jest zarówno na słupach oświetleniowych (betonowych) – od ul. T. Zana do ul. P. Balcera, jak również na słupach parkowych (stalowych) – dalszy odcinek.

Biorąc pod uwagę wiek oraz różnorodność istniejącego oświetlenia, a także brak rozwiązań geometrii przeznaczonej do przebudowy drogi, sugerujemy wybudowanie nowego wydzielonego oświetlenia kablowego.

Informujemy również, że :

1. projektowane oświetlenie ul. J. Sawy winno spełniać poniższe warunki ;
 - zakres oświetlenia winien obejmować wyłącznie tereny miejskie,
 - oświetlenie projektować w oparciu o wymogi normy PN – EN 13201 „oświetlenie dróg” przyjmując dla w/w drogi kategorię oświetlenia **CE 5**,
 - stosować słupy aluminiowe anodowane na kolor naturalny,
 - stosować oprawy sodowe wysokoprężne lub inne nowoczesne w II klasie izolacji.
2. istniejące oświetlenie – przeznaczone do demontażu – jest własnością PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin, z którym uzgodnić należy warunki likwidacji majątku.

Dokumentację projektową opracowaną w oparciu o techniczne warunki podłączenia, określone przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin, Rejon Energetyczny Lublin – Miasto oraz powyższe wytyczne, przedłożyć do uzgodnienia w Wydziale Utrzymania i Remontów tut. Zarządu.

Zastępca Dyrektora
ds. Zarządzania i Utrzymania
mgr inż. Adam Borowy
Strona 1 z 1