

# Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

## Wydział Zamówień Publicznych

ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 57 10, fax: 81 466 5701  
e-mail: [zamowienia@zdm.lublin.eu](mailto:zamowienia@zdm.lublin.eu), [www.zdm.bip.lublin.eu](http://www.zdm.bip.lublin.eu)

ZP-PS.271.1.88.2012

Lublin, dnia 22.08.2012 r.

### << DO ZAINTERESOWANYCH >>

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **posadowienie i montaż słupów trakcyjnych w ramach zadania „Budowa drogi dojazdowej do obwodnicy Miasta Lublin – przedłużenie ul. Melgiewskiej w kierunku węzła drogowego „Melgiew” w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19”**.

Informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

1. Wg SIWZ należy zbudować słupy trakcyjno-oświetleniowe, zbieżne o przekroju ośmiokąta. Prosimy o podanie wysokości słupów.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyjaśnia, iż do wyceny należy przyjąć słupy o wysokości 10m.

2. Wg siwz i kosztorysu ofertowego należy zbudować 136 szt. słupów. Wg. Załączonych do siwz rysunków nr 1 i 2 – 135 szt. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. Jeżeli do zabudowy będzie 136 szt. słupów prosimy o podanie jego typu.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyjaśnia, iż ilość słupów należy wycenić zgodnie z kosztorysem ofertowym w ilości 136 szt. o wytrzymałości 25 kN.

3. Wg załączonych do siwz rysunków należy zbudować słupy o wytrzymałości 12 kN, 15 kN, 20 kN, 25 kN i 35 kN. W kosztorysie ofertowym jest pozycja dotycząca wykonania fundamentu żelbetowego  $\varnothing$  85 cm średniej długości 330 cm, z głowicą EK-12. Głowica EK-12 przeznaczona jest do montażu słupa o wytrzymałości 12 kN. Prosimy o potwierdzenie, że dla słupów 15 kN, 20 kN, 25 kN i 35 kN należy zbudować głowicę EK-12.

**Odpowiedź:** Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zmówienia w zakresie zał. nr 7 – poprzez modyfikację pozycji nr 1 i wykreślenie oznaczenia „EK-12”.

W załączeniu nowy aktualnie obowiązujący kosztorys ofertowy.

4. Wg. Siwz ppkt 3.2 należy dostarczyć i zamontować 136 szt. słupów wraz z wysięgnikami. Prosimy o podanie długości wysięgników.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyjaśnia, iż należy wycenić wysięgniki dwuramienne o dł. 4,0 m, wysięgniki jednoramienne o dł. 4,0m.


5. Wg. załączonych do siwz rysunków na stanowisku 135 należy zbudować słup trakcyjny T-25kN. Wg. Siwz pkt. 3. „opis przedmiotu zamówienia” należy dostarczyć i zamontować słupy trakcyjno-oświetleniowe. Czy na stanowisku 135 ma być tak jak na rysunku słup trakcyjny czy trakcyjno-oświetleniowy ?

## Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

---

**Odpowiedź:** Zamawiający wyjaśnia, iż należy wycenić słup trakcyjno-oświetleniowy.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

DYREKTOR  
Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie  
  
*inż. Kazimierz Pidek*