

KONSORCJUM:



ELEKTROPROJEKT S.A. Oddział w Lublinie
20-447 Lublin, ul. Diamentowa 4
tel. 81-744 00 11, fax. 81-744 19 45



BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Spółka z o.o.
20-218 Lublin, ul. Hutnicza 7
Tel. 81 746 54 73 fax: 081 746-19-42



20-533 Lublin, ul. Przedwiośnie 3/15
Tel./fax (081) 74058-24

Nr archiwalny projektu: EP9-2085/7/PW/2009

Egzemplarz nr 3/8

ODCINEK 7

Tom 2.

OŚWIETLENIE DROGOWE

PROJEKT WYKONAWCZY

INWESTOR

GMINA LUBLIN
20-950 Lublin, Plac Łokietka 1

INWESTYCJA

**BUDOWA TRAKCJI TROLEJBUSOWEJ,
MODERNIZACJA 5 SKRZYŻOWAŃ ORAZ BUDOWA PĘTLI
TROLEJBUSOWEJ PRZY UL. CHOINY W LUBLINIE**

CPV; 45231 000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

OBIEKT

TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 7;
Jana Pawła II; od ul. Armii Krajowej do Al. Kraśnickiej
Kraśnicka; od istn. pętli trolejbusowej do ul. Jana Pawła II
Armii Krajowej; od ul. Jana Pawła II do ul. Orkana

ADRES OBIEKTU

Działki nr; obręb 71, ark. 11 (dz. nr: 1008/3; 1093/4), ark. 12 (dz. nr 1006/3; 1018/3; 1021/1; 1023/1; 1093/4; 1417/1; 1418/1; 893/1; 1020/1)
obrub 30, ark. 11 (dz. nr: 5/14, 28/1), ark. 2 (dz. nr: 47/2; 52; 51)
obrub 40, ark. 7 (dz. nr: 1/8; 2/4; 1/11; 1/13), ark. 8 (dz. nr: 5/11; 6/5; 6/8; 9/7; 5/9; 7/6; 7/9; 8/3; 8/6) ark. 1 (dz. nr: 6/1; 6/2)
obrub 27, ark. 12 (dz. nr: 8/2; 9/5; 10/3; 10/4; 12/3; 13/5; 14/3; 16/3; 18/3; 20/5; 22/6) ark. 1 (dz. nr 1/1; 41/1), ark. 2 (dz. nr: 23/4; 23/6; 28/2; 28/5)
obrub 70, ark. 2 (dz. nr: 10/4; 10/6; 11/1; 12/1; 13/1; 14/1; 15/1; 16/6; 17/1;)

	Imię nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	inż. Wojciech Sadowski	1619/Lb/92	
Opracował	mgr inż. Mieczysław Niedźwiecki		<i>Mieczysław Niedźwiecki</i>
Sprawdzający	mgr inż. Piotr Zając	114/Lb/97	

Lublin, czerwiec 2010r ZATWIERDZAM DO
WYDANIA WYKONAWCOM

NACZELNIK
Wydziału Realizacji Inwestycji

mgr inż. Jerzy Jąbłoński
upr. bud. nr 1857/LB/92
LUB/IE/0210/05



PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Lublin
Zakład Energetyczny Lublin-Miasto
20-411 Lublin, ul. Wolska 12
tel.: 81 445 10 00, fax.: 81 746 43 33

Lublin, dn. 27.01.2011r.

~~192~~ / TU / SM / 2011

Elektroprojekt S. A.

20-447 Lublin

Ul. Diamentowa 4

Dotyczy: uzgodnienia projektu wykonawczy - „budowa trakcji trolejbusowej i modernizacja skrzyżowań”, Trakcja Trolejbusowa – ul. Jana Pawła II, ul. Armii Krajowej, Al. Kraśnickiej.

W załączeniu przesyłamy uzgodniony projekt budowy trakcji trolejbusowej w Lublinie z uwagą:

1. Zaprojektować dodatkowe połączenie ze słupa nr 261 do Sz. O. 674/3.

Sprawdzenia dokonano w zakresie spraw nie objętych przepisami technicznymi i rozwiązaniami typowymi.

Do odbioru należy przekazać dokumentację projektową z kompletem dokumentów prawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego.

Kopię pisma sprawdzającego załączyć do poszczególnych egzemplarzy projektu.

Realizację robót budowlanych wykonać zgodnie ze standardami technicznymi w budownictwie sieciowym obowiązującymi w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin.

Sprawdzenie projektu ważne do dn. 13.01.2012r.

Rozdzielnik:

1 x adresat

1 x TU a/a

KIEROWNIK ds. TECHNICZNYCH

inż. Krzysztof Klempka

Z poważaniem

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ad 1. Wykonanie projektu i kier. robotami bud. bez ogr. spec. i sieci elektryczne i elektroenergetyczne
nr ewid. 1514/Lb/82; 1619/Lb/92

Wojciech Sadowski

Sprawę prowadzi Sylwester Misiura tel. 81 445 11 48

KONSORCJUM:



ELEKTROPROJEKT S.A. Oddział w Lublinie
20-447 Lublin, ul. Diamentowa 4
tel. 81-744 00 11, fax. 81-744 19 45



BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Spółka z o.o.
20-218 Lublin, ul. Hutnicza 7
Tel. 81 746 54 73 fax: 081 746-19-42

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
ELEKTROSYSTEM S.C.
Pracownia Projektowa Urządzeń Elektroenergetycznych

20-533 Lublin, ul. Przedwiośnie 3/15
Tel./fax (081) 74058-24

Nr archiwalny projektu: EP9-2085/7/PW/2009

Egzemplarz archiw.

ODCINEK 7

Tom 2.

OŚWIETLENIE DROGOWE

PROJEKT WYKONAWCZY

INWESTOR

GMINA LUBLIN
20-950 Lublin, Plac Łokietka 1

INWESTYCJA

**BUDOWA TRAKCJI TROLEJBUSOWEJ,
MODERNIZACJA 5 SKRZYŻOWAŃ ORAZ BUDOWA PĘTLI
TROLEJBUSOWEJ PRZY UL. CHOINY W LUBLINIE**

CPV; 45231 000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

OBIEKT

TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 7;
Jana Pawła II; od ul. Armii Krajowej do Al. Kraśnickiej
Kraśnicka; od istn. pętli trolejbusowej do ul. Jana Pawła II
Armii Krajowej; od ul. Jana Pawła II do ul. Orkana

ADRES OBIEKTU

Działki nr; obręb 71, ark. 11 (dz. nr: 1008/3; 1093/4), ark. 12 (dz. nr 1006/3; 1018/3; 1021/1; 1023/1; 1093/4; 1417/1; 1418/1; 893/1; 1020/1)
obrub 30, ark. 11 (dz. nr: 5/14, 28/1), ark. 2 (dz. nr: 47/2; 52; 51)
obrub 40, ark. 7 (dz. nr: 1/8; 2/4; 1/11; 1/13), ark. 8 (dz. nr: 5/11; 6/5; 6/8; 9/7; 5/9; 7/6; 7/9; 8/3; 8/6) ark. 1 (dz. nr: 6/1; 6/2)
obrub 27, ark. 12 (dz. nr: 8/2; 9/5; 10/3; 10/4; 12/3; 13/5; 14/3; 16/3; 18/3; 20/5; 22/6) ark. 1 (dz. nr 1/1; 41/1), ark. 2 (dz. nr: 23/4; 23/6; 28/2; 28/5)
obrub 70, ark. 2 (dz. nr: 10/4; 10/6; 11/1; 12/1; 13/1; 14/1; 15/1; 16/6; 17/1;)

	Imię nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	inż. Wojciech Sadowski	PGE Dystrybucja S.A. Oddział: Lublin Zakład Energetyczny Lublin-Miasto	
Opracował	mgr inż. Mieczysław Niedzwiedz	Niniejszą dokumentację techniczną sprawdzono w zakresie zgodności z warunkami przyłączenia	
Sprawdzający	mgr inż. Piotr Zajac	Pismo z dnia 14.12.2011 Lublin, 14.12.2011	

Lublin, 14.12.2011
Sprawdzenie ważne do 13.07.2012
Lublin, dnia 28.07.2012
W dokumentacji nie sprawdzono spraw, które są uregulowane obowiązującymi normami technicznymi.

ELEKTROPROJEKT
S.A.
Oddział w Lublinie

2. UWAGI ORAZ DECYZJE
CZYNNIKÓW
KONTROLI I ZATWIERDZENIA
DOKUMENTACJI

Str. 2
EP9-2085/7/2009
Odc. 7, tom 2

KATEGORIA WARTOŚCI ARCHIWALNEJ

Wstępna: _ 5 lat (termin przechowywania)

(Przewodniczący RT)

Ostateczna:

(Przew. Komisji Archiw.)

Dotyczy opracowań, których gen. Projektantem jest
„Elektroprojekt”

INWESTOR	GMINA LUBLIN 20-950 Lublin, Plac Łokietka 1
INWESTYCJA	BUDOWA TRAKCJI TROLEJBUSOWEJ, MODERNIZACJA 5 SKRZYŻOWAŃ ORAZ BUDOWA PĘTLI TROLEJBUSOWEJ PRZY UL. CHOINY W LUBLINIE CPV; 45231 000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

EP9-2085/2009; DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA BUDOWĘ TRAKCJI TROLEJBUSOWEJ,
MODERNIZACJĘ 5 SKRZYŻOWAŃ ORAZ BUDOWĘ PĘTLI
TROLEJBUSOWEJ PRZY UL. CHOINY W LUBLINIE

EP9-2085/7/PW/2009: TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 7;

Jana Pawła II: od ul. Armii Krajowej do ul. Kraśnickiej

Kraśnicka: od istniejącej pętli trolejbusowej do ul. J. Pawła II

Armii Krajowej: od J. Pawła II do ul. Orkana

PROJEKT WYKONAWCZY

- Tom 1. Trakcja trolejbusowa i zasilanie
- Tom 2. Oświetlenie drogowe
- Tom 3. Elementy konstrukcyjne dla trakcji i oświetlenia
- Tom 4. Przebudowa linii napowietrznej NN – likwidacja kolizji
- Tom 5. Kolizja z linia SN 15
- Tom 6. Podstacja WĘGLIN_ Architektura + Konstrukcja
- Tom 7. Podstacja WĘGLIN _ Branża elektryczna
- Tom 8. Podstacja POREBA _ Architektura + Konstrukcja
- Tom 9. Podstacja POREBA _ Branża elektryczna
- Tom 10. Zjazd do budynku Podstacji „Poręba”
- Tom 11. Budowa linii kablowych SN zasilających Podstacje „Węglin”
- Tom 12. Budowa linii kablowych SN zasilających Podstacje „Poręba”
- Tom 13. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót _ wielobranżowe
- Tom 14. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót _ branża drogowa

EP9-2085/7/K/2009: TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 7:
Jana Pawła II, Kraśnicka, Armii Krajowej

Przedmiary i kosztorysy

- Tom 1. Przedmiar robót trakcja trolejbusowa i zasilanie
- Tom 2. Kosztorys inwestorski trakcja trolejbusowa i zasilanie
- Tom 3. Kosztorys ofertowy trakcja trolejbusowa i zasilanie
- Tom 4. Przedmiar robót oświetlenie drogowe
- Tom 5. Kosztorys inwestorski oświetlenie drogowe
- Tom 6. Kosztorys ofertowy oświetlenie drogowe
- Tom 7. Przedmiar robót przebudowa linii napowietrznej NN – likwidacja kolizji
- Tom 8. Kosztorys inwestorski przebudowa linii napowietrznej NN – likwidacja kolizji
- Tom 9. Kosztorys ofertowy przebudowa linii napowietrznej NN – likwidacja kolizji
- Tom 10. Przedmiar robót kolizja z linia SN 15
- Tom 11. Kosztorys inwestorski kolizja z linia SN 15
- Tom 12. Kosztorys ofertowy kolizja z linia SN 15
- Tom 13. Przedmiar robót budowlany podstacji „WĘGLIN”
- Tom 14. Kosztorys inwestorski budowlany podstacji „WĘGLIN”
- Tom 15. Kosztorys ofertowy budowlany podstacji „WĘGLIN”
- Tom 16. Przedmiar robót branża elektryczna podstacji „WĘGLIN”
- Tom 17. Kosztorys inwestorski branża elektryczna podstacji „WĘGLIN”
- Tom 18. Kosztorys ofertowy branża elektryczna podstacji „WĘGLIN”
- Tom 19. Przedmiar robót budowlany podstacji „POREBA”
- Tom 20. Kosztorys inwestorski budowlany podstacji „POREBA”
- Tom 21. Kosztorys inwestorski budowlany podstacji „POREBA”
- Tom 22. Przedmiar robót branża elektryczna podstacji „POREBA”
- Tom 23. Kosztorys inwestorski branża elektryczna podstacji „POREBA”
- Tom 24. Kosztorys ofertowy branża elektryczna podstacji „POREBA”
- Tom 25. Przedmiar robót zjazd do budynku podstacji „POREBA”
- Tom 26. Kosztorys inwestorski zjazd do budynku podstacji „POREBA”
- Tom 27. Kosztorys ofertowy zjazd do budynku podstacji „POREBA”
- Tom 28. Budowa linii kablowych SN zasilających Podstacje „WĘGLIN”
- Tom 29. Budowa linii kablowych SN zasilających Podstacje „WĘGLIN”
- Tom 30. Budowa linii kablowych SN zasilających Podstacje „WĘGLIN”
- Tom 31. Budowa linii kablowych SN zasilających Podstacje „POREBA”
- Tom 32. Budowa linii kablowych SN zasilających Podstacje „POREBA”
- Tom 33. Budowa linii kablowych SN zasilających Podstacje „POREBA”

ELEKTROPROJEKT Oddział w Lublinie	4. Zawartość dokumentacji.	Str. 4 EP9-2085/7/2009, Odc. 7, tom 2
--------------------------------------	----------------------------	---

1. Strona tytułowa	str. 1
2. Uwagi oraz decyzje czynników kontroli i uzgadniania dokumentacji	str. 2
3. Spis tomów	str. 3
4. Zawartość dokumentacji	str. 4
5. Dane wejściowe do projektowania	str. 5
6. Opis techniczny	str. 6/1-3
7. Obliczenia	str. 7/1-7
8. Tabele montażowe	str. 8/1-12
9. Obliczenia	str. 9/1-4
10. Spis rysunków	str. 10

ELEKTROPROJEKT Oddział w Lublinie	5. Dane wejściowe do projektowania	Str. 5 EP9-2085/7/2009, Odc. 7, tom 2
--------------------------------------	------------------------------------	---

5.1. Podstawa prawna opracowania

Podstawę prawną opracowania stanowi umowa zawarta pomiędzy Inwestorem a Elektroprojektem S.A o/ Lublin.

5.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy budowy oświetlenia drogowego Al. Kraśnickiej (na odcinku od ul. Raszyńskiej w kierunku ul. Jana Pawła II), ul. Jana Pawła II od ul. Szafirowej do ronda na skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej i ul. Jana Pawła II oraz ul. Armii Krajowej do skrzyżowania z ul. Orkana.

Budowa oświetlenia realizowana będzie na słupach projektowanej trakcji trolejbusowej.

5.3. Zakres opracowania.

Budowa oświetlenia drogowego ujęta zakresem niniejszego opracowania obejmuje:

- budowę oświetlenia Al. Kraśnickiej na odcinku od ul. Raszyńskiej w kierunku skrzyżowania z ul. Jana Pawła II. Oświetlenie pętli nawrotowej trolejbusów pozostaje istniejące.
- budowę oświetlenia ul. Jana Pawła II na odcinku od wysokości ul. Szafirowej do ronda z ul. Armii Krajowej
- budowę oświetlenia ul. Armii Krajowej od skrzyżowania z ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Orkana
- zasilanie istniejącej reklamy na ul. Armii Krajowej ze słupa nr 116

5.4. Załączniki.

- | | |
|---|------------------|
| - warunki techniczne przyłączenia nr 47605/V/1020/ZE-1/2010 | - załącznik nr 1 |
| - opinia ZUDP nr 470/2010 | - załącznik nr 2 |
| - załącznik MPWiK do opinii ZUDP znak TOT/5010-166/2010 | - załącznik nr 3 |
| - warunki Wydziału Ochrony Środowiska znak OŚ.OZ.I.7632/W-68/2010 | - załącznik nr 4 |

Nr warunków 47605
Grupa przyłączeniowa V
1020/ZE-1/2010

GMINA LUBLIN
ul. PLAC ŁOKIETKA 1
20-109 LUBLIN

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA **urządzeń elektroenergetycznych do sieci niskiego napięcia** **PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.o.**

Odpowiadając na wniosek z dnia 23.11.2009 nr 1020/ZE-1/2010 określa się następujące warunki przyłączenia dla oświetlenia drogowego w miejscowości Lublin, Al. Kraśnicka, ul. Jana Pawła II, na odcinku:

1. pętla trolejbusowa przy ul. Kraśnickiej do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II
 2. ul. Jana Pawła II od ul. Szafirowej do ronda z ul. Armii Krajowej
 3. ul. Jana Pawła II od ronda z ul. Armii Krajowej do skrzyżowania z ul. Orkana
 4. ul. Jana Pawła II od ronda z ul. Armii Krajowej do ronda Represjonowanych Żołnierzy Górników przy ul. Krochmalnej
1. Miejsce przyłączenia do sieci elektroenergetycznej: istniejące Sz.O. Sz.O. 201, 674/2, 674/3, 712, 596, 638/2, 638/1, 206/4, 206/1, 206/2.
 2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń w w/w szafkach oświetlenia drogowego w kierunku instalacji odbiorcy.
 3. W celu przyłączenia wskazanych we wniosku urządzeń oświetlenia drogowego o poborze mocy przyłączeniowej 134,00 kW (1x 22kW - Sz.O. 201, 2x11kW - Sz.O. 674/2, 674/3, 2x11kW - Sz.O. 712, 596, 5x14kW - Sz.O. 638/2, 638/1, 206/4, 206/1, 206/2 - przyłączenie w ramach mocy istniejącej na w/w szafkach oświetlenia drogowego) należy:
 - 3.1 zaprojektować oświetlenie wydzielone kablów, kable miedziane 5 x przekrój jak wyjdzie z obliczeń lecz nie mniejszy niż 16 mm² w rurach osłonowych na całej długości trasy.
 - 3.2 zaprojektować oprawy z układem zapłonowym do lamp sodowych w II klasie izolacji, o mocy dającej natężenie oświetlenia jak dla danej kategorii drogi.
 - 3.4 zaprojektować tabliczki bezpiecznikowe tłoczone z tworzywa termoutwardzalnego w II klasie izolacji ze śrubami m8 do podłączenia kabli.
 4. Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
 - 4.1. Zastosować bezpośredni układ pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej na napięciu 0,4 kV spełniający poniższe wymogi:
 - 4.2. Urządzenia wchodzące w skład układu pomiarowo-rozliczeniowego muszą spełniać wymagania prawa.
 - 4.3. Układ pomiarowo-rozliczeniowy musi zapewniać pomiar energii i mocy elektrycznej w każdej z faz (układ gwiazdowy na napięciu 0,4 kV).
 - 4.4. Licznik energii elektrycznej powinien umożliwiać jednokierunkowy pomiar energii czynnej.
 - 4.5. Licznik energii elektrycznej w układzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien posiadać klasę dokładności, co najmniej 2 dla energii czynnej.
 - 4.6. Liczniki energii elektrycznej muszą posiadać zabezpieczenie przed wpływem zewnętrznych pól magnetycznych (z wyjątkiem pola magnetycznego Ziemi) lub powinny posiadać elektroniczny system informujący o wystąpieniu takiego wpływu na liczniki (poprzez np. rejestrowanie, wskazanie, świecenie). System ten ma wykazywać wyłącznie czy na licznik oddziaływało polem magnetycznym, o którym mowa powyżej. Zadziałanie systemu musi być widoczne „gołym okiem” bez potrzeby demontażu licznika.
 - 4.7. Wszystkie elementy członu zasilającego oraz osłony i urządzenia wchodzące w skład układu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej muszą być przystosowane do plombowania.
 5. Układ sieci TT.
 6. Czas trwania jednorazowej przerwy dostarczaniu energii elektrycznej wynosi:
 - a). do 16 godz. dla przerwy planowanej
 - b). do 24 godz. dla przerwy nieplanowanej.
 7. Łączny czas trwania przerw jednorazowych w ciągu roku wynosi:
 - a). do 35 godz. dla przerw planowanych,
 - b). do 48 godz. dla przerw nieplanowanych.

8. Wymagania dodatkowe:

- a) szczegóły techniczne połączeń sieci oświetleniowych, schematy urządzeń i numerację słupów uzgodnić na etapie projektowania (przed uzgodnieniem w ZUDP i UM LUBLIN) w zakładzie Energetycznym Lublin – Miasto
 - b) na powyższe opracować dokumentację projektową i przedstawić do sprawdzenia w Wydziale Dróg i Mostów Urzędu Miasta Lublin przed sprawdzeniem w ZE Lublin – Miasto
 - c) urządzenia powinny posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty
 - d) instalację wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami
9. Ważność warunków określa się na 2 lata licząc od daty ich określenia.
10. Od niniejszych warunków przyłączenia służy prawo wniesienia odwołania do Zarządu PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21A w terminie 14 dni od daty otrzymania.
11. Uzyskać uprawnioną decyzję udzielającą pozwolenia na budowę.

Niniejsze Warunki Przyłączenia bez zawartej umowy o przyłączenie nie stanowią podstawy do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano-montażowych oraz ich finansowania przez strony.

Opracował:

INŻYNIER

ds. Utrzymania Sieci Elektroenergetycznych

inż. Krzysztof Skwarek

Zatwierdził:

KIEROWNIK ds. TECHNICZNYCH

inż. Krzysztof Kłemka

Lublin, dnia 9.07.2010 r.

ZUDP Nr 470/2010

O P I N I A

dotycząca uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu Lublin – Al. Kraśnicka, ul. Jana Pawła II, ul. Armii Krajowej

Zleceniodawca :Konsorcjum ELEKTROPROJEKT S.A. Oddział w Lublinie 20-447 Lublin
ul. Diamentowa 4, Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego, Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe ELEKTROSYSTEM S.A.

Data wpływu zlecenia :21.04.2010 r.

Stadium opracowania : projekt trasy

Nazwa jednostki projektowej (projektant) : ELEKTROPROJEKT S.A. Oddział w Lublinie

Inwestor : Gmina Lublin

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 100, poz. 1086 z późniejszymi zmianami), oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38 poz. 455) w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej.

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w dniu 23.04.2010r i 2.07.2010 r. **uzgodnił** lokalizację energetycznych linii kablowych trakcji trolejbusowej , linii kablowych NN, SN i oświetlenia drogowego wraz ze słupami w Al. Kraśnickiej, ul. Jana Pawła II i ul. Armii Krajowej w Lublinie, anulując jednocześnie uzgodnienie lokalizacji odnośnych odcinków energetycznej linii kablowej oświetlenia drogowego dokonane protokołem ZUDP 613/07.

Uwagi i zalecenia :

1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
2. W rejonie istniejących punktów osnowy geodezyjnej wykopy należy prowadzić ręcznie. W wypadku naruszenia, uszkodzenia lub zniszczenia punktów inwestor na własny koszt zleci ich odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

3. W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branżowych o ich przebiegu za ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialność ponosi zarządzający daną siecią.
4. Projekt budowlany pod względem branżowym należy uzgodnić z ZE Lublin Miasto.
5. Przed przystąpieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiektów budowlanych należy dokonać stosownego zgłoszenia lub uzyskać wymagane prawem pozwolenie na budowę z Urzędu Miasta Lublin.
6. W projekcie budowlanym należy przewidzieć wykonanie zblżeń i skrzyżowań z innymi urządzeniami zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami technicznymi.
7. Na zajęcie pasa drogowego lub rozkopanie jezdni, chodnika należy uzyskać zgodę Wydziału Dróg i Mostów U.M. Lublin zgodnie z przepisami zawartymi w Dz. U. Nr 6 z 1 marca 1986 r.
8. Na 7 dni przed rozpoczęciem robót wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia o terminie rozpoczęcia i sposobie wykonywania robót wszystkich użytkowników urządzeń podziemnych.
9. Roboty ziemne w rejonie istniejących urządzeń podziemnych należy wykonywać ręcznie.
10. Wystąpić do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin o wydanie szczegółowych warunków na prowadzenie prac ziemnych w pasach zieleni i w pobliżu drzew.
11. W przypadku uszkodzenia kanalizacji telefonicznej wykonawca dokona naprawy kanalizacji i kabla własnym staraniem i na własny koszt.
12. W miejscach skrzyżowań i zblżeń do istniejącej sieci gazowej prace ziemne prowadzić ze szczególną ostrożnością. Podlegają one zgłoszeniu do Rejonu Dystrybucji Gazu w Lublinie ul. Olszewskiego 2 tel. 081 445 22 11, fax 081 445 21 06 który dokona protokółarnego odbioru robót przy czynnej sieci gazowej.
13. MPWiK uzgadnia na warunkach podanych w piśmie nr TOT/5010-166/2010 z dnia 30.06.2010r., którego kopia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej opinii ZUDP.
14. Przejście projektowanym siecią-przyłączem pod urządzonymi ciągami komunikacyjnymi wykonać bez naruszania konstrukcji nawierzchni.
15. Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci ważność w przypadkach określonych w § 13 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38 poz. 455).
16. W razie niezgodności zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiązany jest do niezwłocznego przedłożenia mapy z wynikami inwentaryzacji organowi nadzoru budowlanego.

Z up. PREZIDENTA MIASTA

mgr Joanna Werykowska
Kierownik Referatu
ds. koordynacji dokumentacji projektowej



Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.

al. J. Piłsudskiego 15, 20-407 Lublin

www.mpwik.lublin.pl

TOT/5010-166/2010

30.06.2010 r.

Sekretariat
tel. 081 532 37 56
fax 081 532 19 10

Centrala
tel. 081 532 42 81

Biurowisko
Obsługa Klienta
al. J. Piłsudskiego 15
20-407 Lublin
tel./fax 081 532 01 80

Pogotowie Wod.-Kan.
tel. 081 534 19 94
tel. 994

Baza Zemborzyska
ul. Zemborzyska 114a
20-445 Lublin
tel. 081 744 36 41
fax 081 744 32 80

Oczyszczalnia
Ścieków "Hajdów"
ul. Tagliernicka 5
20-228 Lublin
tel. 081 746 01 01
fax 081 746 03 33

Centralne
Laboratorium
ul. Zawilcowa 10
20-245 Lublin
tel. 081 746 03 24
fax 081 746 30 83

Dział Zamówień
Publicznych
tel. 081 532 42 81
wew. 288



HU06/1814



HU06/67865



PN-N 18001



AB 383

ELEKTROPROJEKT S.A.
20-447 Lublin, ul. Diamentowa 4
Wpłynęła dnia 05.27.10
L.dz. 267/10
zai.
załatw.

Wg rozdzielnika

Dotyczy: uzgodnienia lokalizacji słupów trakcyjno – oświetleniowych w związku z budową trakcji trolejbusowej na Al. Kraśnickiej, ul. Jana Pawła II i ul. Armii Krajowej na odcinku do ul. Orkana – etap uzgodnienia ZUDP.

W związku z przedłożeniem planszy zbiorczej uzbrojenia dla budowy trakcji trolejbusowej na Al. Kraśnickiej, ul. Jana Pawła II i ul. Armii Krajowej na odcinku do ul. Orkana informujemy, że MPWiK dopuszcza możliwość lokalizacji ww. słupów w nienormatywnych odległościach (mniejszych niż 2 m) od istniejących sieci wod – kan na następujących warunkach:

1. Konstruktor powinien rozwiązać na etapie projektu wykonawczego zabezpieczenie ww. słupów względem istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej tak, aby zapewnić ich stabilność na wypadek awarii sieci wod.-kan. Z uwagi na powyższe rozwiązania konstrukcyjne powinny zagwarantować stabilność słupów w warunkach nawodnionego gruntu. Rozwiązania te przedłożyć do zaopiniowania przez MPWiK.
2. Dla magistral wodociągowych i kolektorów sanitarnych (średnica ϕ 300 i powyżej) oraz dla kolektorów deszczowych (średnica ϕ 600 i powyżej) odległość fundamentów słupów od skrajni ww. przewodów nie powinna być mniejsza niż 1 m.
3. W przypadku projektowania słupów trakcyjno – oświetleniowych w nienormatywnych odległościach od sieci rozdzielczych wod.-kan. należy wykonać wykopy kontrolne celem ustalenia rzeczywistej lokalizacji tych sieci. Ww. zapisy powinny znaleźć się w dokumentacji projektowej trakcji trolejbusowej.

W powyższej sprawie można kontaktować się z Działem Technicznym MPWiK Sp. z o. o. w Lublinie Al. Piłsudskiego 15, budynek B, pok. 124 (tel. 532 42 81 wew. 282).

Otrzymują:

1. Urząd Miasta Lublin, Wydział Inwestycji
ul. Wieniawska 14, 20-950 Lublin
2. ELEKTROPROJEKT S.A. Oddział w Lublinie
ul. Diamentowa 4, 20-447 Lublin
3. BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Spółka z o. o.
ul. Hutnicza 7, 20-218 Lublin
4. ELEKTROSYSTEM s.c.
ul. Przedwiośnie 3/15, 20-533 Lublin
5. TOT a/a

PROKURENT
Z CA DYREKTORA
ds. Technicznych i Obsługi Klienta
mgr inż. Jolanta Krzadacz


kapitał zakładowy, stan na dzień 24.07.2009 r.: 251 482 400,00 PLN

KRS 0000017728, SR LUBLIN - XI W-1 Gosp. KRS
NIP 712-015-02-95
REGON 430981982

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 41 1030 1191 0000 0000 0482 3201
BOŚ S.A. O/Lublin 45 1540 1144 2001 6400 1980 0001



Urząd Miasta Lublin



Wydział Ochrony Środowiska

ul. Zana 38, 20-601 Lublin, tel.: 81 466 2600, fax: 81 466 2601, e-mail: srodowisko@lublin.eu

OŚ.OZ.I.7632/W-68/2010

Lublin, dnia 19.07.2010 r.

Elektroprojekt S. A. Oddział w Lublinie
ul. Diamentowa 4, 20-447 Lublin

W odpowiedzi na pismo z dnia 13.07.2010 znak: T1/WS/521/2010 przedstawiam poniżej warunki jakie należy spełnić podczas prowadzenia prac ziemnych związanych z budową trakcji trolejbusowej i oświetlenia drogowego na słupach trakcji na Al. Kraśnickiej, ul. Jana Pawła II (od ul. Szafrówkiej do ul. Armii Krajowej), ul. Armii Krajowej (od ul. Jana Pawła II do ul. Orkana) w Lublinie:

1. Wszelkie prace ziemne w obrębie rzutu koron drzew należy wykonywać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego pod nadzorem inspektora nadzoru z branży ochrony i pielęgnacji drzew ozdobnych. O powołaniu inspektora należy pisemnie powiadomić tutejszy Wydział przynajmniej 7 dni przed przystąpieniem do prac, powołując się na znak niniejszego pisma.
2. Należy zachować odległość skrajni wykopu od pni drzew co najmniej 1,5 metra, w przypadku większych zbliżeń zastosować przejście przepychem lub metodą tunelową.
3. Podczas wykonywania robót nie wolno uszkodzić korzeni drzew. Korzenie stabilizujące o grubości powyżej 3 cm należy bezwzględnie pozostawić, a odkryte zabezpieczyć przed wysychaniem.
4. Na czas prowadzonych prac należy zabezpieczyć pnie drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi (tekturą falistą lub deskami).
5. W obrębie rzutu koron drzew nie wolno odkładać ziemi pochodzącej z wykopu.
6. Po zakończeniu prac ziemnych należy dokonać renowacji trawników wraz z podsiewem nowej trawy.

Jednocześnie informuję, że wykonawca prac ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne straty w drzewostanie i zniszczenia zieleni powstałe w wyniku ich prowadzenia.

Do wiadomości:

1. Wydział Dróg i Mostów UM.
2. Wydział Gospodarki Komunalnej UM.
3. a a.

em

DYREKTOR
Wydziału Ochrony Środowiska

[Signature]
Marian Stani

ELEKTROPROJEKT Oddział w Lublinie	6. Opis techniczny	Str. 6/1 EP9-2085/7/2009 Odc. 7, tom 2
--------------------------------------	--------------------	--

6.1. Charakterystyka ogólna.

Dla oświetlenie drogowego ul. Jana Pawła II, ul. Armii Krajowej i Al. Kraśnickiej zgodnie z warunkami na budowę oświetlenia zawartymi w piśmie UM Lublin znak DM.ZII.0114/04/09 stanowiącym załącznik nr 3 projektu budowlanego, przyjęto kategorię oświetlenia "B"

wg PN-76/E-02032 „Oświetlenie dróg publicznych”. Budowa oświetlenia realizowana będzie na słupach projektowanych dla potrzeb budowy trakcji trolejbusowej.

Do budowy trakcji przyjęte zostały do stosowania słupy trakcyjno-oświetleniowe, stalowe, ocynkowane ogniowo, 12-tokątne, o wysokości 10m. Dobór słupów zawarty jest w projekcie trakcji.

6.2. Szafki oświetleniowe SzO.

Projektowane obwody oświetlenia ulic wyprowadzone będą z istniejących szafek oświetlenia drogowego. Przyłączenie oświetlenia odbywać się będzie w ramach mocy istniejącej na szafkach. Dla projektowanego oświetlenia wykorzystano szafki nr nr 201; 674/3, 674/2, 712, 596.

6.3. Oświetlenie drogowe.

Oświetlenie ul. Jana Pawła II, Al. Kraśnickiej i ul. Armii Krajowej zakwalifikowano do kategorii oświetlenia "B" dla której średnie natężenie oświetlenia na płaszczyźnie jezdni winno wynosić $E_{sr} > 30lx$, współczynnik równomierności $E_{min}/E_{sr} > 0,4$.

Budowa oświetlenia polega na:

- montażu opraw na wysięgnikach na słupach trakcyjno-oświetleniowych ujętych projektem budowy trakcji trolejbusowej
- ułożeniu odcinków kabli nn zasilających słupy obwodów oświetlenia drogowego
- zasilenia istniejącej reklamy z obwodu oświetlenia ul. Armii Krajowej z proj. słupa nr 116 (istn. słup z którego zasilona jest reklama posiada nr 24). Istniejący kabel $YKY\ 2 \times 10mm^2/1kV$ zmuflować z nowym odcinkiem kabla i wpiąć w słup nr 116.
- wpięciu istniejącego obwodu zasilania z szafki SzO 712 do projektowanego słupa nr 273 (demontowany słup, do którego wpięty jest obwód z szafki SzO 712 posiada nr 11).

Na zajeźdni trolejbusowej na Al. Kraśnickiej pozostawia się istniejące słupy trakcyjno-oświetleniowe wraz z oprawami oświetleniowymi i wysięgnikami. Istniejące słupy mają numery 573, 571, 569, 567, 565, 563, 567/1, 571/1 (roboczy numer słupa 12), 563/1 (roboczy numer słupa 20). Zasilanie tych słupów projektuje się nowym kablem.

Obwody oświetlenia zaprojektowano wykonać kablami z żyłami miedzianymi typu $YKY\ 5 \times 25mm^2/1kV$. Szczegółowy zakres robót pokazano na planach i schematach oświetlenia drogowego.

6.4. Słupy trakcyjno – oświetleniowe.

Słupy trakcyjno - oświetleniowe zastosowano stalowe, 12-kątne, cynkowane ogniowo, np. prod. KROMISS BIS do montażu na fundamentach. Wysokość słupów $h=10m$. Słupy ujęte są w projekcie budowy trakcji trolejbusowej.

6.5. Oprawy oświetleniowe.

Na słupach montować oprawy z lampami sodowymi wysokoprężnymi o mocy 250W. Oprawy stosować np. prod. ELGO typu ACRON, prod. Schreder typu FURYO, prod Philips typu SGS lub podobne innych producentów spełniające poniższe wymagania:

ELEKTROPROJEKT Oddział w Lublinie	6. Opis techniczny	Str. 6/2 EP9-2085/7/2009 Odc. 7, tom 2
--------------------------------------	--------------------	--

- korpus wykonany z wysokociśnieniowych odlewów aluminium malowanych metodą proszkową i zamykany metodą zatrzaskową
- komora optyczna oprawy z odbłyśnikiem tłoczonym z elektropolerowanej lub anodyzowanej blachy aluminiowej
- klosz z poliwęglanu lub szkła hartowanego
- klasa ochronności oprawy II
- stopień szczelności na poziomie IP 65
- uchwyt montażowy do mocowania pionowego lub poziomego oprawy na słupie lub wysięgniku

6.6. Wysięgniki.

Wysięgniki stosować stalowe, ocynkowane bez szwów, 1-no, 2-u, lub 4-ro ramienne i kącie nachylenia 15° od poziomu. Na skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej z ul. Orkana zastosowano wysięgniki o wysokości 0,5m i długości ramienia: 1,5; 2,0; 2,5; 3,0, 5,0m. Na ul. Jana Pawła II zastosowano wysięgniki o długości ramienia: 1,5; 2,0; 3,0; 3,5m i wysokości 0,5m. Na słupach nr 269 oraz 271 zastosowano wysięgniki o wysokości 2m. Na Al. Kraśnickiej zastosowano wysięgniki o długości ramienia: 2,0; 2,5; 5m, oraz wysokości 0,5m. Wysięgniki powinny być dostosowane do słupów trakcyjno-oświetleniowych np. prod. KROMISS BIS.

6.7. Słupowe tabliczki bezpiecznikowe.

We wnękach słupów projektuje się zamontować tabliczki bezpiecznikowe tłoczone z tworzywa termoutwardzalnego w II klasie izolacji, wyposażone w śruby M8 do podłączenia kabli. Zabezpieczenia w tabliczkach słupowych stanowią wyłączniki nadprądowe S 301 B10. Dla zabezpieczenia podświetlanej reklamy zasilanej ze słupa nr 116, w bezpiecznikowej tabliczce słupowej zaprojektowano oddzielny wyłącznik nadprądowy S 301 B10. Połączenia w słupach od tabliczek do opraw wykonać przewodem YDY 2x2,5mm²/750kV.

6.8. Trasa i ułożenie kabli.

Trasy kabli oświetleniowych pokazano na planach kabli oświetlenia drogowego. Odcinki kabli pomiędzy fundamentami słupów oświetleniowych prowadzić w rurach „Arot” DVR 75. Końce rur po wprowadzeniu w fundament winny wystawać nad górną jego krawędź ok. 40cm. Kable w rurach układać w rowie o głębokości 0,7m. Skrzyżowania z drogami wykonać w rurach grubościennych „Arot” SRS-G 110 ułożonych na głębokości 1,0m. Przejścia kabli pod urządzonymi drogami wykonać bez naruszania konstrukcji jezdni metodą przewiertu lub przepychu. Miejsca przejść oznaczono na planie tras kabli (symbol rury na kablu). Na krzyżowane istniejące kable elektroenergetyczne założyć osłonowe rury dzielone „Arot” A 110PS w przypadku kabli nn i A 160PS w przypadku kabli SN. Kable układać zachowując postanowienia normy PN-76/E-05125. Wykopy wykonywać ręcznie. Całość prac zainwentaryzować geodezyjnie po wykonaniu robót. Zakończone roboty przekazać do eksploatacji protokołem odbioru technicznego. W trakcie prac ziemnych przestrzegać zaleceń zawartych w opinii ZUDP i załączniku MPWiK. Roboty w pobliżu pni drzew wykonywać ręcznie pod nadzorem inspektora ochrony i pielęgnacji drzew, spełniając szczegółowe warunki podane przez Wydział Ochrony Środowiska (załącznik nr 4).

ELEKTROPROJEKT Oddział w Lublinie	6. Opis techniczny	Str. 6/3 EP9-2085/7/2009 Odc. 7, tom 2
--------------------------------------	--------------------	--

6.9. Ochrona przeciwporażeniowa.

Układ pracy sieci nn wg warunków przyłączenia - "TT".

Projektowane oprawy oświetleniowe, tabliczki bezpiecznikowe w słupach zastosowano w obudowach II klasy izolacji. Przy słupach nr 118 na ul. Armii Krajowej, oraz 19 i 28 na Al. Kraśnickiej wykonać uziomy taśmowe o rezystancji $R_u < 30\Omega$. Uziomy wykonać z odcinka ok. 20m bednarki ocynkowanej Fe/Zn 30x4mm ułożonej w rowie z kablem.

ELEKTROPROJEKT Oddział w Lublinie	7. Obliczenia techniczne	Str. 7/1 EP9-2085/7/2009 Odc. 7, tom 2
--------------------------------------	--------------------------	--

7.1. Bilans mocy obwodów.

Szafka SzO 596

a) obwód nr 3 (ul. Armii Krajowej w kierunku SzO 674/2)

moc: $P = 16 \times 276W = 4416W$
 prąd: $I_B = 4416 / 1,73 \times 400 \times 0,94 = 6,78A$
 prąd rozruchu: $I_r = 6,78 \times 1,7 = 11,53A$
 prąd zabezpieczenia: $I_n = 63A \text{ Bi-Wtz}$

b) obwód nr 4 (ul. Armii Krajowej w kierunku SzO 674/2)

moc: $P = 12 \times 276W = 3312W$
 prąd: $I_B = 3312 / 1,73 \times 400 \times 0,94 = 5,08A$
 prąd rozruchu: $I_r = 5,08 \times 1,7 = 8,64A$
 prąd zabezpieczenia: $I_n = 63A \text{ Bi-Wtz}$

c) obwód nr 5 (skrzyżowanie ul. Armii Krajowej z ul. Orkana)

moc: $P = 15 \times 276W = 4140W$
 prąd: $I_B = 3312 / 1,73 \times 400 \times 0,94 = 5,08A$
 prąd rozruchu: $I_r = 5,08 \times 1,7 = 8,64A$
 prąd zabezpieczenia: $I_n = 63A \text{ Bi-Wtz}$

d) obwód nr 8 (ul. Armii Krajowej w kierunku SzO 735/2)

moc: $P = 12 \times 276W = 3312W$
 prąd: $I_B = 3312 / 1,73 \times 400 \times 0,94 = 5,08A$
 prąd rozruchu: $I_r = 5,08 \times 1,7 = 8,64A$
 prąd zabezpieczenia: $I_n = 63A \text{ Bi-Wtz}$

ELEKTROPROJEKT Oddział w Lublinie	7. Obliczenia techniczne	Str. 7/2 EP9-2085/7/2009 Odc. 7, tom 2
--------------------------------------	--------------------------	--

Szafka SzO 674/2

a) obwód nr 1 (ul. Jana Pawła II w kierunku SzO 674/2)

moc: $P = 40 \times 276W = 11040W$
 prąd: $I_B = 11040 / 1,73 \times 400 \times 0,94 = 16,95A$
 prąd rozruchu: $I_r = 16,95 \times 1,7 = 28,8A$
 prąd zabezpieczenia: $I_n = 35A \text{ Bi-Wtz}$

b) obwód nr 2 (ul. Jana Pawła II w kierunku SzO 674/2)

moc: $P = 9 \times 276W = 2484W$
 prąd: $I_B = 2484 / 1,73 \times 400 \times 0,94 = 3,8A$
 prąd rozruchu: $I_r = 3,8 \times 1,7 = 6,46A$
 prąd zabezpieczenia: $I_n = 35A \text{ Bi-Wtz}$

Szafka SzO 201

a) obwód nr 5 (Al. Kraśnicka w kierunku SzO 1029)

moc: $P = 17 \times 276W + 12 \times 430 + 11 \times 168 = 11700W$
 prąd: $I_B = 11700 / 1,73 \times 400 \times 0,94 = 17,97A$
 prąd rozruchu: $I_r = 17,97 \times 1,7 = 30,5A$
 prąd zabezpieczenia: $I_n = 35A \text{ Bi-Wtz}$

b) obwód nr 6 (Al. Kraśnicka w kierunku SzO 1029)

moc: $P = 17 \times 276W + 12 \times 430 = 9852W$
 prąd: $I_B = 11040 / 1,73 \times 400 \times 0,94 = 15,1A$
 prąd rozruchu: $I_r = 15,1 \times 1,7 = 25,7A$
 prąd zabezpieczenia: $I_n = 35A \text{ Bi-Wtz}$

- (Kabel o żyłach: aluminiowych = Al.; miedzianych = Cu)

[illegible]

11,040	kW
16,8	A
11,057	kW
23,5	A
2.764	%

- (Kabel o żyłach: aluminiowych = Al.; miedzianych = Cu)

[illegible]

5,520	kW
8,4	A
5,529	kW
11,8	A
0,751	%

- (Kabel o żyłach: aluminiowych = Al.; miedzianych = Cu)

[illegible]

3,312	kW
4,8	A
3,159	kW
6,7	A
1,169	%

- (Kabel o żyłach: aluminiowych = Al.; miedzianych = Cu)

[illegible]

4,416	kW
7,2	A
4,739	kW
10,1	A
1.552	%

- (Kabel o żyłach: aluminiowych = Al.; miedzianych = Cu)

[illegible]

4,140 kW

6,0	A
-----	---

3,949 kW

8,4	A
-----	---

1,116	%
-------	---

Elektroprojekt S.A. Oddział w Lublinie	TABELA MONTAŻOWA OŚWIETLENIA SZAFKA OŚWIETLENIOWA NR 596	Strona 1 EP9-2085/7/PW/2009 Tom 2
---	---	---

Nr obw. w szafce oświetleniowej	Kable																							
	Długość trasy kabla																							
	m	m	YAKY 4x120mm ²	YAKY 5x16mm ²	YKY 5x25mm ²	YKY 5x35mm ²	YKY 2x10mm ²	YKY 4x35	szl.	szl.	szl.	szl.	szl.	szl.	szl.	szl.	szl.	szl.	szl.	szl.	szl.	szl.	szl.	szl.
obw. 1																								
obw. 2																								
obw. 3	322				349		11																	
obw. 4	254			286																				
obw. 5	441		503																					
obw. 6																								
obw. 7																								
obw. 8	352		400																					
obw. 9																								
Razem	1369																							

Uwaga:

Akcesoria nie ujęte w tabeli ujęto w opracowaniu trakcji

Elektroprojekt S.A. Oddział w Lublinie.	TABELA MONTAŻOWA OŚWIETLENIA SZAFKA OŚWIETLENIOWA NR 674/3	Strona 1 EP9-2085/7/PW/2009 Tom 2
--	---	---

Nr obw. w szafce oświetleniowej	m	Długość trasy kabla	Kable		
			m	YAKY	
			m	4x120mm ²	
obw. 1	393				
+ 4					
obw. 2	161				
obw. 3					
obw. 4					
obw. 5					
obw. 6					
obw. 7					
obw. 8					
obw. 9					
Razem	554				

Uwaga:

Akcesoria nie ujęte w tabeli ujęto w opracowaniu traktacji

ELEKTROPROJEKT Oddział w Lublinie	9. Zestawienie materiałów	Str. 9/1 EP9-2085/7/2009 Odc. 7, tom 2
--------------------------------------	---------------------------	--

Lp.	Katalog	Wyszczególnienie	Jedn.	Ilość	Uwagi
1	2	3	4	5	6
9.1 Szafka oświetleniowa SzO-596 istn.					
1.		Szyna miedziana SNB 80	kpl.	1	PE
		Osprzęt oświetleniowy			
2.	Kromiss Bis	1r/W1,5/H0,5/15/60	szt.	13	
3.	Kromiss Bis	1r/W2,0/H0,5/15/60	szt.	12	
4.	Kromiss Bis	1r/W2,5/H0,5/15/60	szt.	1	
5.	Kromiss Bis	2r/W1,5/H0,5/15/60	szt.	1	
6.	Kromiss Bis	2r/W2,0/H0,5/15/60	szt.	1	
7.	Kromiss Bis	2r/W5,0-2,0/H0,5/15/60	szt.	1	
8.	Kromiss Bis	2r/W5,0-3,0/H0,5/15/60	szt.	1	
9.	Elgo	Oprawa ACRON 200	szt.	34	
10.		Źródło sodowe SON-TPP 250W	szt.	34	
11.	Legrand	Wyłącznik nadprądowy S 301 B10	szt.	35	
12.	Bychowo	Złącze słupowe z szyną TH	kpl.	34	
13.	Arot	Rura ochronna DVR-50	m	11	
14.	Arot	Rura ochronna DVR-75	m	1538	
15.	Arot	Rura ochronna SRS-G 110	m	237	
16.	Arot	Rura ochronna A 110 PS	m	28	
17.	Arot	Rura ochronna A 160 PS	m	1	
18.	Raychem	Mufa POLJ-01/5x10-35	kpl.	1	
19.		Przewód YDY 2x2,5mm ² /750V	m	499	

ELEKTROPROJEKT Oddział w Lublinie	9. Zestawienie materiałów	Str. 9/2 EP9-2085/7/2009 Odc. 7, tom 2
--------------------------------------	---------------------------	--

20.		Kabel YKY 2x10mm ² /1kV	m	11	
21.		Kabel YKY 5x25mm ² /1kV	m	1538	
22.		Bednarka FeZn 30x4mm ²	m	20	

Lp.	Katalog	Wyszczególnienie	Jedn.	Ilość	Uwagi
1	2	3	4	5	6
9.2 Szafka oświetleniowa SzO-674/3 istn.					
1.		Szyna miedziana SNB 80	kpl.	1	PE
		Osprzęt oświetleniowy			
2.	Kromiss Bis	1r/W1,5/H0,5/15/60	szt.	3	
3.	Kromiss Bis	1r/W2,0/H0,5/15/60	szt.	7	
4.	Kromiss Bis	2r/W1,5/H0,5/15/60	szt.	1	
5.	Kromiss Bis	2r/W3,0/H0,5/15/60	szt.	5	
6.	Kromiss Bis	2r/W3,5-3,0/H0,5/15/60	szt.	1	
7.	Kromiss Bis	4r/W2,0/H2,0/15/60	szt.	2	
8.	Elgo	Oprawa ACRON 200	szt.	32	
9.		Źródło sodowe SON-TPP 250W	szt.	32	
10.	Legrand	Wyłącznik nadprądowy S 301 B10	szt.	32	
11.	Bychowo	Złącze szupowe z szyną TH	kpl.	19	
12.	Arot	Rura ochronna DVR-75	m	661	
13.	Arot	Rura ochronna SRS-G 110	m	52	

ELEKTROPROJEKT Oddział w Lublinie	9. Zestawienie materiałów	Str. 9/3 EP9-2085/7/2009 Odc. 7, tom 2
--------------------------------------	---------------------------	--

14.	Arot	Rura ochronna A 110 PS	m	3	
15.	Arot	Rura ochronna A 160 PS	m	3	
16.		Przewód YDY 2x2,5mm ² /750V	m	494	
17.		Kabel YKY 5x25mm ² /1kV	m	661	

Lp.	Katalog	Wyszczególnienie	Jedn.	Ilość	Uwagi
1	2	3	4	5	6
9.3 Szafka oświetleniowa SzO-201 istn.					
1.		Szyna miedziana SNB 80	kpl.	1	PE
2.		Wkładka bezpiecznikowa Wtz – 35A	szt.	6	
		Osprzęt oświetleniowy			
3.	Kromiss Bis		szt.		
4.	Kromiss Bis	1r/W2,0/H0,5/15/60	szt.	24	
5.	Kromiss Bis	1r/W2,5/H0,5/15/60	szt.	3	
6.	Kromiss Bis	1r/W3,0/H0,5/15/60	szt.	3	
7.	Kromiss Bis	1r/W5,0/H0,5/15/60	szt.	4	
8.	Elgo	Oprawa ACRON 200	szt.	34	
9.		Źródło sodowe SON-TPP 250W	szt.	34	
10.	Legrand	Wyłącznik nadprądowy S 301 B10	szt.	34	
11.	Bychowo	Złącze szupowe z szyną TH	kpl.	34	
12.	Arot	Rura ochronna DVR-75	m	1379	
13.	Arot	Rura ochronna A 110 PS	m	11	

ELEKTROPROJEKT Oddział w Lublinie	9. Zestawienie materiałów	Str. 9/4 EP9-2085/7/2009 Odc. 7, tom 2
--------------------------------------	---------------------------	--

14.	Arot	Rura ochronna SRS-G 110	m	76	
15.	Arot	Rura ochronna A 160 PS	m	2	
16.		Przewód YDY 2x2,5mm ² /750V	m	525	
17.		Kabel YKY 5x25mm ² /1kV	m	1379	
18.		Bednarka FeZn 30x4mm ²	m	40	

9.4 Demontaż

Szafka oświetleniowa SzO-201 istn.					
1.		Wkładka bezpiecznikowa Wtz – 32A	szt.	6	
2.		Latarnia oświetleniowa (słup, wysięgnik, oprawa, fundament)	kpl.	37	

Demontaż słupów trakcyjno-oświetleniowych i trakcyjnych ujęty w Tom 1 Trakcja trolejbusowa i zasilanie.









ELEKTROPROJEKT Oddział w Lublinie	10. Spis rysunków	Str. 10 EP9-2085/7/2009 Odc. 7, tom 2
--------------------------------------	-------------------	---

L.p.	Tytuł rysunku	Nr archiwalny
1.	Schemat oświetlenia - szafka 1029 – 201	8 - 03803
2.	Schemat oświetlenia – szafki 674/3	8 - 03804
3.	Schemat oświetlenia – szafki 596	8 – 03805
4.	Plan oświetlenia drogowego- ark. 1	G - 01754
5.	Plan oświetlenia drogowego- ark. 5	G - 01755
6.	Plan oświetlenia drogowego- ark. 6	G – 01756
7.	Schemat szafki oświetlenia drogowego SzO 596	3 - 04658
8.	Schemat szafki oświetlenia drogowego SzO 674/3	3 – 04659
9.	Schemat szafki oświetlenia drogowego SzO 201	3 - 04660




1. Kabel obwodu oświetlenia YKY 5x25mm² /1kV
2. Kabel układać w rurze DVK 75 "Arot"
3. Ułożony z płaskownika FeZn 30x4mm dł. ok 20m
4. Tabliczki bezpiecznikowe tłoczne z tworzywa termoutwardzalnych II kl. izolacji ze złączkami śrubowymi M8 z bezpiecznikami B10

Uwagi i oznaczenia:

- | | |
|---|--|
|  | Projektowany słup trakcyjno-oświetleniowy |
|  | Istniejący słup trakcyjno-oświetleniowy |
|  | Projektowany kabel oświetleniowy |
|  | Istniejący kabel oświetleniowy |
|  | Projektowana oprawa oświetleniowa 250W |
|  | Istniejąca oprawa oświetleniowa |
|  | Istniejący słup oświetleniowy i trakcyjno-oświetleniowy |
| 53 | Robocze numery słupów trakcyjno-oświetleniowych i oświetleniowych |
| 50 | Szafka oświetleniowa |
|  | Uziom z płaskownika FeZn 30x4mm di. ok 20m układany w wykopie wzdłuż trasy kabla |

2	3	4	5	6
1	2	3	4	5
ZMIANA NR:		DATA:		WERSJA ZMIANY:
KONSORCJUM: <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Elektroprojekt® S.A. Oddział Lublin</p> </div> <div> <p>Elektroprojekt S.A. Oddział w Lublinie 20-447 Lublin, ul. Dąbrowska 4 tel. 81 744 00 11; fax: 81 746 19 45</p> </div> </div>				
 <p>Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELEKTROSYSTEM S.C. Pracownia Projektowa Usług Elektrotechnicznych</p>			<p>ELEKTROSYSTEM S.C. 20-535 Lublin, ul. Przewodnicza 31/5 tel./fax 081-740 58 24</p>	
			<p>BIURO BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. 20-218 Lublin, ul. Hutnicza 7 tel.081-746 54 73; FAX 081-746 19 42</p>	
nazwa projektu:			branża:	
PROJEKT WYKONAWCZY			ELEKTRYCZNA	
Projektant:	imię, nazwisko	specjalność:	numer upraw.	data:
Projektant:	inż. Wojciech Sadowski	ELEKTRYCZNA	1619/Lb/92	11.2010
Projektant:				
Opracowanie:	mgr inż. Mieczysław Niedzielski	ELEKTRYCZNA		11.2010
opracujący:	mgr inż. Piotr Zając	ELEKTRYCZNA	114/Lb/97	11.2010
nr umowy	tomek			
EP9-2085/7/2009		Odcinek 7, Tom 2		
Opis:				
Trakcja trolejbusowa - odcinek 7; Jana Pawła II: od ul. Armii Krajowej do Al. Kraśnickiej Kraśnicka: od istn. pętli trolejbusowej do ul. Jana Pawła II Armii Krajowej: od ul. Jana Pawła II do ul. Orkana				
tytuł rysunku:				
Schemat oświetlenia Szafki 1029 - 201				
rys. nr archiwalny:		skala:	format:	nr kolejny
8-03803		%	A4+	1




Uwagi:

1. Kabel obwodu oświetlenia YKY 5x25mm² /1kV
2. Kabel układać w rurze DVK 75 "Arot"
3. Uziomy z płaskownika FeZn 30x4mm dł. ok 20m
4. Tabliczki bezpiecznikowe tłoczone z tworzyw termoutwardzalnych II kl. izolacji ze złączkami śrubowymi M8 z bezpiecznikami B10

Uwagi i oznaczenia:

- Projektowany słup trakcyjno-oświetleniowy
- Istniejący słup trakcyjno-oświetleniowy
- Projektowany kabel oświetleniowy
- Istniejący kabel oświetleniowy
- Projektowana oprawa oświetleniowa 250W
- Istniejąca oprawa oświetleniowa
- 53 Robocze numery słupów trakcyjno-oświetleniowych projektowanych i istniejących
- so Szafka oświetleniowa
- Istn. słup reklamowy/wiaty z reklamą
- Uziom z płaskownika FeZn 30x4mm dł. ok 20m układany w wykopie wzdłuż trasy kabla

3					
2					
1					
ZMIANA NR:	DATA:	TREŚĆ ZMIANY:			
KONSORCJUM:					
Elektroprojekt S.A. Oddział Lublin			Elektroprojekt S.A. Oddział w Lublinie 20-447 Lublin, ul. Dąbrowska 4 tel. 81 744 00 11; fax 81 744 19 45		
ELEKTROSYSTEM S.C. Pracownia Projektowa Urzędów Elektroenergetycznych			ELEKTROSYSTEM S.C. 20-533 Lublin, ul. Hutnicza 7 tel./fax 081-740 58 24		
bpbh			BIURO BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. 20-218 Lublin, ul. Hutnicza 7 tel. 081-746 54 73; FAX 081-746 19 42		
data projektu		branża:			
PROJEKT WYKONAWCZY		ELEKTRYCZNA			
projektant:	inż. Wojciech Sadowski	specjalność:	ELEKTRYCZNA	numer upraw.	1619/Lb/92
projektant:				data:	11.2010
projektant:					
opracowanie:	mgr inż. Mieczysław Niedźwiecki		ELEKTRYCZNA		11.2010
opracowanie:	mgr inż. Piotr Zając		ELEKTRYCZNA	114/Lb/97	11.2010
nr umowy		nr projektu			
EP9-2085/7/2009		Odcinek 7, Tom 2			
Opis:					
Trakcja trolejbusowa - odcinek 7;					
Jana Pawła II: od ul. Armii Krajowej do Al. Kraśnickiej					
Kraśnicka: od istn. pętli trolejbusowej do ul. Jana Pawła II					
Armii Krajowej: od ul. Jana Pawła II do ul. Orkana					
Tytuł rysunku:					
Schemat oświetlenia Szafka 596					
rys nr archiwalny:		skala:	format:	nr kopijny:	
8-03805		%	A4+	3	




Rura osłonowa dzielona (zakładana na istn. kab(e))

azd. r. aretnachy:	G-01756	skd. r.	1:500	formal:	A1+	ar. katepi:	6
--------------------	---------	---------	-------	---------	-----	-------------	---

rob. 3842/135/09

Schemat (istn.) szafki oświetlenia drogowego SzO 596




Nr obwodu	
Numery słupów	Zasilanie SzO
Pi [kW]	18,28
I _B [A]	28,1
k _r [-]	1,7
I _r [A]	47,7
I _n [A]	80

1	2	3	4	5	6	7	8
90, 88, 89, 84, 82, 80, 78, 76, 74, 72, 70	91, 89, 87, 85, 83, 81, 79, 77, 75, 73, 71	283, 281, 279, 277, 275, 273, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, SzO 674/2	116+rekl, 114, 112, 110, 108, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, SzO 674/2	184, 170, 200, 201, 118, 182, 158, 124, 126, 152, 154, SzO 596	154, 152, 126, 124, 158, 182, 118, 291, 289, 170, 164, SzO 596	sl. nr 94 Pas Rozdzielczy	150, 146, 142, 138, 134, 132, 130, 128, 28, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39
(-3,04)	(-3,04)	4,41	3,31	4,14	(4,14)	-0,9	-5,52

Układ sieci TT





3					
2					
1					
ZMIANA NR:	DATA:	TREŚĆ ZMIANY:			
KONSORCJUM:					
Elektroprojekt S.A. Oddział Lublin		Elektroprojekt S.A. Oddział w Lublinie 20-447 Lublin, ul. Diamentowa 4 tel. 81 744 00 11; fax 81 744 19 45			
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELEKTROSYSTEM S.C. Pracownia Projektowa Urzędów Elektroenergetycznych		ELEKTROSYSTEM S.C. 20-533 Lublin, ul. Przedwiośnie 3/15 tel./fax 081-740 58 24			
hpb		BIURO BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. 20-218 Lublin, ul. Hutnicza 7 tel. 081-746 54 73; FAX 081-746 19 42			
faza projektu:		branża:			
PROJEKT WYKONAWCZY		ELEKTRYCZNA			
Projektant:	imie, nazwisko	specjalność:	numer uprawn.	data:	podpis
Projektant:	inż. Wojciech Sadowski	ELEKTRYCZNA	1619/Lb/92	11.2010	
Projektant:					
Opracowanie:	mgr inż. Mieczysław Niedzwiecki	ELEKTRYCZNA		11.2010	Niedzwiecki
sprawdzający:	mgr inż. Piotr Zajac	ELEKTRYCZNA	114/Lb/97	11.2010	
nr umowy	EP9-2085/7/2009		tom: Odcinek 7, Tom 2		
Obiekt: Trakcja trolejbusowa - odcinek 7; Jana Pawła II: od ul. Armii Krajowej do Al. Kraśnickiej Kraśnicka: od istn. pętli trolejbusowej do ul. Jana Pawła II Armii Krajowej: od ul. Jana Pawła II do ul. Orkana					
Tytuł rysunku: Schemat szafki oświetleniowej SzO 596					
rys nr archiwalny:	3-04658	skala: %	format: A3	nr kolejny: 7	

Schemat (istn.) szafki oświetlenia drogowego
SzO 201



1	2	3	4	5	6	7	8
Slup nr 1				524, 526, 528, 530, 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 563, 536/1, 564, 567, 567/1, 569, 571, 571/1, 573, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44	537, 539, 541, 543, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35	Slup nr 522	Slup nr 535
-	-	-	-	117	385	-	-

TT

3					
2					
1	.	.			
ZMIANA NR:	DATA:	TREŚĆ ZMIANY:			
KONSORCJUM:					
Elektroprojekt[®] S.A. Oddział Lublin		Elektroprojekt S.A. Oddział w Lublinie 20-447 Lublin, ul.Diaamentowa 4 tel. 81 744 00 11; fax:81 744 19 45			
 Przedsiębiorstwo Wielebraznowe ELEKTROSYSTEM S.C. Pracownia Projektowa Urządzeń Elektroenergetycznych		ELEKTROSYSTEM S.C. 20-533 Lublin, ul.Przedwiośnie 3/15 tel./fax 081-740 58 24			
		BIURO BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SP.Z O.O. 20-218 Lublin, ul.Hutnicza 7 tel.081-746 54 73; FAX 081-746 19 42			
faza projektu: PROJEKT WYKONAWCZY		branża: ELEKTRYCZNA			
	imię, nazwisko	specjalność:	numer uprawn.	data:	podpis
Projektant:	inż. Wojciech Sadowski	ELEKTRYCZNA	1619/Lb/92	11.2010	
Projektant:					
Projektant:					
Upracowanie:	mgr inż. Mieczysław Niedzwiecki	ELEKTRYCZNA		11.2010	Niedzwiecki
sprawdzający:	mgr inż. Piotr Zajac	ELEKTRYCZNA	114/Lb/97	11.2010	
nr umowy		tam:			
EP9-2085/7/2009		Odcinek 7, Tom 2			
Obiekt: Trakcja trolejbusowa - odcinek 7; Jana Pawła II: od ul. Armii Krajowej do Al. Kraśnickiej Kraśnicka: od istn. pętli trolejbusowej do ul. Jana Pawła II Armii Krajowej: od ul. Jana Pawła II do ul. Orkana					
Tytuł rysunku: Schemat szafki oświetleniowej SzO 201					
rys nr archiwalny:		skala:	format:	nr kolejny:	
3-04660		%	A3	9	