

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

Wydział Zamówień Publicznych

ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5710, fax: 81 466 5701
e-mail: zamowienia@zdm.lublin.eu, www.zdm.lublin.eu

ZP-PS.271.1.119.2012

Lublin, dnia 14.12.2012 r.

Do zainteresowanych

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **przebudowę ul. Głuskiej w Lublinie od mostu na rzece Czerniejówka do granic miasta.**

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Zakres - Przebudowa i zabezpieczenie istniejących sieci elektroenergetycznych kolidujących z projektowaną przebudową ulicy Głuskiej w Lublinie:

1. W poz. 12 i 15 kosztorysu, w opisie powinno być napisane „...Kabel XRUHAKXs 1x400”, ponieważ nakład ten odnosi się do jednej żyły kabla a nie do trzech.
Prosimy o skorygowanie kosztorysu.

Odpowiedź nr 1

Kosztorys ofertowy (kolizje SN i NN) zamieszczony na stronie internetowej w dniu 13.12.2012 r. w związku z odpowiedziami na zapytania, posiada prawidłowy zapis. Proszę zwrócić uwagę na krotność.

2. W poz. 13 i 16 kosztorysu, w opisie powinno być napisane „...Kabel XRUHAKXs 1x120”, ponieważ nakład ten odnosi się do jednej żyły kabla a nie do trzech.
Prosimy o skorygowanie kosztorysu.

Odpowiedź nr 2

Kosztorys ofertowy (kolizje SN i NN) zamieszczony na stronie internetowej w dniu 13.12.2012 r. w związku z odpowiedziami na zapytania, posiada prawidłowy zapis. Proszę zwrócić uwagę na krotność.

3. Jaka żyłą powrotną powinny mieć kable SN, 50 czy 25 mm²?

Odpowiedź nr 3

Żyła powrotna kabli SN 25mm².

Zakres – Przebudowa oświetlenia drogowego kolidującego z projektowaną przebudową ulicy Głuskiej w Lublinie:

4. Poz. 67 „Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0·kg/m Kabel YKY 4x35” – z dokumentacji wynika, że powinien być tu kabel YKY 5x35.
Prosimy o skorygowanie kosztorysu.

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

Odpowiedź nr 4

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) dokonuje modyfikacji kosztorysu ofertowego – oświetlenie: zmieniono kabel YKY 4x35 na YKY 5x35 zgodnie z dokumentacją projektową. **Nowy, aktualny i obowiązujący wzór kosztorysu ofertowego, przedmiar - oświetlenie w załączeniu.**

5. W zakresie opracowania dokumentacji jest m.in. „wymiana słupów OŻ na aluminiowe – 12 szt.” oraz „demontaż napowietrznej linii oświetlenia = 2736 m”. Żadna z tych pozycji nie jest ujęta w kosztorysie. Prosimy o ewentualne skorygowanie kosztorysu.

Odpowiedź nr 5

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów kosztorysu ofertowego – oświetlenie: Wymianę słupów Oż uwzględniono w pozycji 245 (demontaż) natomiast montaż uwzględniony jest w liczbie słupów ujętych w pozycji 14.

Demontaże linii napowietrznej oświetlenia ujęto w pozycji 244, 253, 264, 274.


Nowy, aktualny i obowiązujący wzór kosztorysu ofertowego, przedmiar - oświetlenie w załączeniu.

6. W zakresie rzeczowym projektu jest m.in. budowa nowych studni SK-1, szt. 2, natomiast w kosztorysie jest 1 szt. Prosimy o ewentualne skorygowanie kosztorysu.

Odpowiedź nr 6

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów kosztorysu ofertowego – branża telekomunikacyjna. **Nowy, aktualny i obowiązujący wzór kosztorysu ofertowego, przedmiar – branża telekomunikacyjna w załączeniu.**

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie

inż. Kazimierz Pidek