



# Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.

al. J. Piłsudskiego 15, 20-407 Lublin

www.mpwik.lublin.pl

## Sekretariat

tel. 81 532 37 56  
fax 81 532 19 10

## Centrala

tel. 81 532 42 81

## Biurowisko

Obsługa Klienta  
al. J. Piłsudskiego 15  
20-407 Lublin  
tel./fax 81 532 01 80

## Pogotowie Wod.-Kan.

tel. 81 534 19 94  
tel. 994

## Baza Zemborzyska

ul. Zemborzyska 114a  
20-445 Lublin  
tel. 81 744 36 41  
fax 81 744 32 80

## Oczyszczalnia Ścieków "Hajdów"

ul. Łagiewnicka 5  
20-228 Lublin  
tel. 81 746 01 01  
fax 81 746 03 33

## Centralne Laboratorium

ul. Zawilcowa 10  
20-245 Lublin  
tel. 81 746 03 24  
fax 81 746 30 83

## Dział Zamówień Publicznych

fax 81 532 42 81  
wew. 288



AB 383

KT/5004-699/2012

05.11.2012

**Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie**  
**Wydział Przygotowania Inwestycji**  
ul. Krochmalna 13J  
**20-401 Lublin**

Dotyczy: informacji w sprawie budowy nowego odcinka ul. Nałkowskich.

W odpowiedzi na wystąpienie w sprawie jw., zgodnie ze wstępnymi ustaleniami pomiędzy MPWiK Sp. z o. o. a ZDiM służącymi skoordynowaniu inwestycji drogowej i dozbrojenia w urządzenia wod. – kan. informujemy, że:

1. W ul. Nałkowskich zlokalizowane są miejskie sieci: wodociągowa  $\phi$  125mm (PE) i kanalizacji sanitarnej  $\phi$  200,  $\phi$  400,  $\phi$  800mm (PCV, PP, żywice) wraz z podłączeniami. Brak natomiast kanalizacji deszczowej.
2. Zgodnie z „Koncepcją programowo przestrzenną sieci kanalizacji deszczowej dla os. Nałkowskich II” odwodnienie ul. Nałkowskich wymaga zrealizowania kanalizacji deszczowej z 4 wylotami do rz. Bystrzycy (2 nowe, 2 istniejące przewidziane w ww. koncepcji do przebudowy) zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 wraz z podczyszczaniem. Należy także przełączyć kanalizację deszczową z ul. Fulmana (ok. 40m kanału o średnicy 0,7m.) oraz przewidzieć przełączenie tymczasowego odwodnienia ul. Woronieckiego (aktualnie odwadnianej do zbiornika retencyjnego) na programowany kanał CD poprzez budowę dodatkowo ok. 185m kanalizacji deszczowej w ul. Nałkowskich o średnicy 0,7m.
3. Przed budową nawierzchni drogowej konieczna będzie:
  - realizacja brakującego uzbrojenia wod.-kan. w pasie drogowym, w tym kanał sanitarny  $\phi$  200mm, L= ok. 90m w rej. ul. Nałkowskich 227-239 oznaczony kolorem czerwonym na zał. nr 2 oraz odgałęzienia wod. – kan do wszystkich posesji wynikających z planu zagospodarowania terenu nie ujęte w Projekcie o którym mowa w punkcie 4.
  - przebudowa istniejącego uzbrojenia wod.-kan. ze względu na kolizyjność względem elementów projektowanego pasa drogowego i konieczność dostosowania go do przyszłego układu drogowego.
4. Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulicy objęta jest inwestycją przygotowywaną do realizacji w ramach Funduszu Spójności w latach 2013 – 2014. (zaznaczono kolorem brązowym na zał. nr 2). W sprawie terminu prac można kontaktować się z Jednostką Realizującą Projekt (JRP) MPWiK Sp. z o. o. w Lublinie (tel. 81-532-42-81 wew. 385).
5. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami koszty w zakresie przebudowy i budowy uzbrojenia wod.-kan. nie wynikające z kolizyjności z przyszłym układem drogowym pokryje MPWiK.
6. Warunki techniczne zostaną określone po przedłożeniu projektu drogowego ulicy.
7. Wraz z wnioskiem o warunki prosimy o informację w zakresie:
  - trybu realizacji inwestycji
  - planowanego terminu, w celu zabezpieczenia środków finansowych.
8. Niniejsza informacja nie może stanowić podstawy do wydania zgody na realizację inwestycji.

W sprawach dotyczących niniejszego pisma można kontaktować się z Działem Technicznym MPWiK Sp. z o. o. Lublin, al. Piłsudskiego 15, budynek B, pokój nr 123 (tel. 81-532-42-81 wew. 207, Marek Lisiewicz).

## Otrzymują:

1. Adresat
2. TS
3. IN
4. JRP-T1
5. KT a/a



PROKURENT  
Dyrektor Techniczny  
i Obsługi Klienta  
mgr inż. Jolanta Trznadel

kapitał zakładowy, stan na dzień 05.10.2011 r.: 270 530 400,00 PLN

KRS 0000017728, SR LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE  
Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI W4 Gosp. KRS  
REGON 430981982 NIP 712-015-02-95

PeKaO S.A. III O/Lublin 28 1240 2382 1111 0010 0273 1404



# atkowskich



2A4C2M 1P2

Załącznik graficzny do pisma

SKALA 1:2843.66





2024.02.10 Nr 1