

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

Wydział Zamówień Publicznych

ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 57 10, fax: 81 466 5701
e-mail: zamowienia@zdm.lublin.eu, www.zdm.bip.lublin.eu

ZP-PS.221.1.25.2013

Lublin, dnia 18.04.2013 r.

<< DO ZAINTERESOWANYCH >>

DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „**Rozbudowę odcinka ulicy Filaretów w Lublinie, w zakresie od skrzyżowania ul. Filaretów z ul. Głęboką do rejonu skrzyżowania ul. Filaretów z ul. Tomasza Zana (rondo im. por. Mariana Mokrskiego), wraz z oświetleniem drogowym, odwodnieniem, przebudową trakcji trolejbusowej, przebudową sygnalizacji świetlnej, przebudową urządzeń teletechnicznych wraz z oświetleniem drogowym i odwodnieniem**”.

Uprzejmie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

- 1) Zgodnie z treścią Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Stadium VII pkt 3 „Rękaw wzmacniający” Zamawiający wymaga od Wykonawcy dołączenia do oferty dokumentów: „polskich instytucji należących do polskiej Grupy Jednostek Notyfikowanych lub równoważnych Unii Europejskiej...” prosimy o potwierdzenie, że wystarczającym dokumentem będzie dołączenie prawidłowo wystawionego wzoru Deklaracji Zgodności zgodnie z Normami Unii Europejskiej, np.: EN ISO 11296-4:2011 „Plastics piping systems for renovation of underground nonpressure drainage and sewerage networks – parts 4: Uning with cured-in-place pipes (ISO 11296-4:2009, corrected version 2010-06-01)” i ma status Polskiej Normy PN-EN ISO 11296-4:2011 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Część 4: Wykładzina z rur utwardzanych na miejscu”.

Niniejszym informujemy, że jedną z instytucji należącej do PGJN upoważnionej do udzielania dokumentów jest ITB, która wydaje takie dokumenty jak np. aprobaty na mocy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 08 listopada 2004 roku w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wystawiania (Dz. U. Nr 249 z 23 listopada 2004 r. poz. 2497). Jednakże aprobaty technicznej udziela się tylko dla wyrobu budowlanego, dla którego nie ustanowiono Europejskiej lub Polskiej Normy, którego właściwości użytkowe, odnoszące się do wymagań podstawowych, różnią się istotnie od właściwości określonych w Europejskiej lub Polskiej Normie (w tym przypadku istnieje Polska Norma tj. PN EN ISO 11296-1, PN EN ISO 11296-4). Aprobata techniczna stanowi jedynie dokument odniesienia do wystawiania przez producenta deklaracji zgodności jako dokumentu dopuszczającego wyrób do stosowania w budownictwie w Polsce. Żądanie przedłożenia jedynie dokumentów instytucji należących do PGJN jako warunku udziału w postępowaniu narusza przepisy Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dn. 30 kwietnia 2004 r.) dlatego też prosimy o potwierdzenie, że wystarczającym dokumentem będzie dołączenie prawidłowo wystawionego wzoru Deklaracji Zgodności zgodnie z Normami.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że omyłkowo w szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych - branża: kanalizacja deszczowa

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

został umieszczony zapis, że do oferty powinna zostać prawidłowo wystawiona i podpisana Deklaracja Zgodności z obowiązującymi normami wraz z dokumentami niezależnych instytutów, należących do Polskiej Grupy Jednostek Notyfikowanych (PGJN) potwierdzających spełnienie wszystkich wymogów określonych w dokumentacji.

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. Powyższe dokumenty określone są w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Zamawiający w pkt. 10 SIWZ (opis sposobu przygotowania ofert) jednoznacznie określił dokumenty, które należy złożyć w niniejszym postępowaniu. Dokumenty te są wymienione również w ogłoszeniu o zamówieniu dotyczącym niniejszego postępowania. Wszelkie zapisy dotyczące przygotowania oferty oraz wymaganych dokumentów w sposób wiążący zostały określone w pkt. 10 SIWZ.

Jednocześnie potwierdzamy, że odnośnie wykonania „rękawów wzmocniających” na wyznaczonych odcinkach sieci kanalizacji deszczowej Zamawiający przy odbiorze końcowym robót budowlanych będzie wymagał od Wykonawcy dostarczenia Deklaracji Zgodności zgodnie z Polską Normą PN-EN 13566 "Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej", zgodnie z zapisem § 2 ust. 2 pkt 8 wzoru umowy.

- 2) Proszę o jednoznaczne określenie ilości przedmiarowych w poz. 41 d.1 przedmiaru umieszczonego w dniu 17.04.2013 r. dotyczącego wykonania sieci kanalizacyjnych. W udostępnionej pozycji obmiar jest nieczytelny i niejednoznaczny 339 120 lub 339,120 m².

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dane podane w pozycji nr 41 kosztorysu ofertowego kanalizacji deszczowej wynoszą 339120 m². Wyliczenie:
obwód koła $D(1.2)*2.5*36 = [2*\pi*D/2]*2.5*36 = [2*3.14*0.6]*2.5*36 = 339\ 120\ m^2$

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia pozostają bez zmian.

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie

inż. Kazimierz Pidek