

KANRES Sławomir Kuźniar, 37-100 Łańcut, Głuchów 66 Łańcut

Data: **2013-01-03**

Zleceniodawca: **AECOM Sp z o.o.**

Kod: Miejscowość: **Lublin**

Ulica: **Filaretów**

Od studzienki:

D9198

Do studzienki:

D9199

Długość odcinka:

43,76 m

Materiał:

beton

Profil:

500

Rodzaj kanału: **deszczowy**

Kierunek badania:

Ze spadkiem

Numer odcinka:

D9199

Ruch do tyłu (41,84 m)

Ruch do przodu (40,48 m)



przerost korzeni (24,44 m)

43,76 m

korozja (13,64 m)

D9198