

KANRES Sławomir Kuźniar, 37-100 Łańcut, Głuchów 66 Łańcut

Data: **2013-01-03**

Zlecniodawca: **AECOM Sp z o.o.**

Kod: Miejscowość: **Lublin**

Ulica: **Filaretów**

Od studzienki:

D9197

Do studzienki:

D9198

Długość odcinka:

44,20 m

Materiał:

beton

Profil:

500

Rodzaj kanału: **deszczowy**

Kierunek badania:

Ze spadkiem

Numer odcinka:

D9198

44,20 m

D9197



pęknięcie wzdłużne, deformacja średnicy kanału (32,44 m)

ubytki na łączeniu (4,44 m)