

ZAKRES PRAC NA STUDNIACH KANALIZACJI DESZCZOWEJ

nr studni	nr studni wg MPWiK	stan	aktualna rzędna włazu	rzedna włazu docelowa	długość szyjki aktualna [cm]	zakres remontu
S1	9218	istniejąca	190,34	190,34	42	wymiana płyty przykrywającej, wymiana stopni, remont kinety, wymiana komina włazu, wymiana włazu kompletnego, usunięcie ubytków ścian, czyszczenie ścian komory
S2	9200	istniejąca	191,47	191,48	30	wymiana płyty przykrywającej, wymiana stopni, remont kinety, wymiana komina włazu, wymiana włazu kompletnego, usunięcie ubytków ścian, czyszczenie ścian komory
S3	9217	istniejąca	190,75	190,83	15	wymiana płyty przykrywającej, wymiana stopni, remont kinety, wymiana komina włazu, wymiana włazu kompletnego, usunięcie ubytków ścian, czyszczenie ścian komory
S4		projektowana	-	191,23		
S5	9216	istniejąca	191,86	191,96	30	wymiana płyty przykrywającej, wymiana stopni, remont kinety, wymiana szyjki włazu, wymiana komina, wymiana włazu kompletnego, usunięcie ubytków ścian, czyszczenie ścian komory
S6	9215	istniejąca	193,27	193,29	50	wymiana płyty przykrywającej, wymiana stopni, remont kinety, wymiana szyjki włazu, wymiana komina, wymiana włazu kompletnego, usunięcie ubytków ścian, czyszczenie ścian komory
S7		projektowana	-	192,24		
S8		projektowana	-	192,56		
S9	9214	istniejąca	194,36	194,56	65	dołożenie kręgu 1 szt DW 1200 L=0,5m, wymiana płyty przykrywającej, wymiana stopni, remont kinety, wymiana szyjki włazu, wymiana włazu kompletnego, wymiana komina, usunięcie ubytków ścian, czyszczenie ścian komory
S10		projektowana	-	191,51		
S11	9213	istniejąca	196,22	196,76		
S12	9212	istniejąca	197,59	197,94	45	dołożenie kręgu 1 szt DW 1200 L=0,5m, wymiana płyty przykrywającej, wymiana stopni, remont kinety, wymiana szyjki włazu, wymiana włazu kompletnego, wymiana komina usunięcie ubytków ścian, czyszczenie ścian komory
S13	9211	istniejąca	199,06	199,36	45	dołożenie kręgu 1 szt DW 1200 L=0,5m, wymiana płyty przykrywającej, wymiana stopni, remont kinety, wymiana szyjki włazu, wymiana włazu kompletnego, wymiana komina usunięcie ubytków ścian, czyszczenie ścian komory

S14	9210	istniejąca	200,48	201,14	50	dołożenie kręgu 1 szt DW 1200 L=1,0m, wymiana płyty przykrywającej, wymiana stopni, remont kinety, wymiana szyjki wjazdu, wymiana wjazdu kompletnego, wymiana komina usunięcie ubytków ścian, czyszczenie ścian komory
S15		projektowana	-	202,12		
S16	9209	istniejąca	201,88	203,24	105	dołożenie kręgu 4 szt DW 1200 L=1,0m, wymiana płyty przykrywającej, wymiana stopni, remont kinety, wymiana szyjki wjazdu, wymiana wjazdu kompletnego, wymiana komina usunięcie ubytków ścian, czyszczenie ścian komory
S17	9208	istniejąca	203,34	204,78	45	dołożenie kręgu 1 szt DW 1200 h=1m oraz 1 szt DW 1200 L=0,5m, wymiana płyty przykrywającej, wymiana stopni, remont kinety, wymiana szyjki wjazdu, wymiana wjazdu kompletnego, wymiana komina, usunięcie ubytków ścian, czyszczenie ścian komory
S18	9207	istniejąca	204,91	206,24	110	dołożenie kręgu 4 szt DW 1200 L=1,0m, wymiana płyty przykrywającej, wymiana stopni, remont kinety, wymiana szyjki wjazdu, wymiana wjazdu kompletnego, wymiana komina usunięcie ubytków ścian, czyszczenie ścian komory
S19		projektowana	-	207,2		
S20		projektowana	-	207,69		
S21		projektowana	-	205,65		
S22	9191	istniejąca	206,24	206,82	127	dołożenie kręgu 1 szt DW 1200 h=1m oraz 1 szt DW 1200 L=0,5m, wymiana płyty przykrywającej, wymiana stopni, remont kinety, wymiana szyjki wjazdu, wymiana wjazdu kompletnego, wymiana komina, usunięcie ubytków ścian, czyszczenie ścian komory
S23	9190	istniejąca	208,3	208,1	80	dołożenie kręgu DW 1200 h=1m, wymiana płyty przykrywającej, wymiana stopni, remont kinety, wymiana szyjki wjazdu, wymiana wjazdu kompletnego, wymiana komina, usunięcie ubytków ścian, czyszczenie ścian komory
S24	9189	istniejąca	210,9	209,72	127	demontaż 0,5m wysokości studni, wymiana płyty przykrywającej, wymiana stopni, remont kinety, wymiana szyjki wjazdu, wymiana wjazdu kompletnego, wymiana komina, usunięcie ubytków ścian, czyszczenie ścian komory
S25	9188	istniejąca	211,86	211,88	130	dołożenie kręgu DW 1200 h=1m, wymiana płyty przykrywającej, wymiana stopni, remont kinety, wymiana szyjki wjazdu, wymiana wjazdu kompletnego, wymiana komina, usunięcie ubytków ścian, czyszczenie ścian komory

S26	9187	istniejąca	212,38	212,37	88	dłożenie kręgu 1 szt DW 1200 L=0,5m, wymiana płyty przykrywającej, wymiana stopni, remont kinety, wymiana szyjki wężu, wymiana wężu kompletnego, wymiana komina, usunięcie ubytków ścian, czyszczenie ścian komory
S28		projektowana	-	212,96		
S29	9186	istniejąca	213,08	213,05	25	wymiana płyty przykrywającej, wymiana stopni, remont kinety, wymiana szyjki wężu, wymiana wężu kompletnego, wymiana komina, usunięcie ubytków ścian, czyszczenie ścian komory
S30	9185	istniejąca	212,76	212,88	90	dłożenie kręgu 1 szt DW 1200 L=0,5m, wymiana płyty przykrywającej, wymiana stopni, remont kinety, wymiana szyjki wężu, wymiana wężu kompletnego, wymiana komina usunięcie ubytków ścian, czyszczenie ścian komory
S31	9184	istniejąca	212,01	212,06	102	dłożenie kręgu 1 szt DW 1200 L=0,5m, wymiana płyty przykrywającej, wymiana stopni, remont kinety, wymiana szyjki wężu, wymiana wężu kompletnego, wymiana komina, usunięcie ubytków ścian, czyszczenie ścian komory

K1	9223	istniejąca	194,89	194,94	wymiana szyjki wężu, wymiana wężu kompletnego, wymiana komina, - dostosowanie do nowej niwelety
K2		istniejąca	193,35	193,35	wymiana płyty przykrywającej, remont kinety, wymiana szyjki wężu, wymiana wężu kompletnego, wymiana komina, usunięcie ubytków ścian, czyszczenie ścian komory
K3		istniejąca	193,1	193,09	wymiana płyty przykrywającej, wymiana szyjki wężu, wymiana wężu kompletnego, wymiana komina, - dostosowanie do nowej niwelety
K4		istniejąca	192,23	192,28	wymiana płyty przykrywającej, wymiana szyjki wężu, wymiana wężu kompletnego, wymiana komina, - dostosowanie do nowej niwelety
K5		istniejąca	191,35	191,42	wymiana płyty przykrywającej, wymiana szyjki wężu, wymiana wężu kompletnego, wymiana komina, - dostosowanie do nowej niwelety
K6		istniejąca	190,7	190,69	wymiana płyty przykrywającej, wymiana szyjki wężu, wymiana wężu kompletnego, wymiana komina, - dostosowanie do nowej niwelety
K7	9201	istniejąca	190,7	190,6	wymiana płyty przykrywającej, wymiana stopni, remont kinety, wymiana szyjki wężu, wymiana wężu kompletnego, wymiana komina, usunięcie ubytków ścian, czyszczenie ścian komory
K8		istniejąca	192,51	192,38	wymiana płyty przykrywającej, wymiana stopni, remont kinety, wymiana szyjki wężu, wymiana wężu kompletnego, wymiana komina, usunięcie ubytków ścian, czyszczenie ścian komory

K9	9198	istniejąca	193,63	193,6	wymiana płyty przykrywającej, wymiana stopni, remont kinety, wymiana szyjki wjazdu, wymiana wjazdu kompletnego, wymiana komina, usunięcie ubytków ścian, czyszczenie ścian komory
K10	9197	istniejąca	195,26	195,19	wymiana płyty przykrywającej, wymiana stopni, remont kinety, wymiana szyjki wjazdu, wymiana wjazdu kompletnego, wymiana komina, usunięcie ubytków ścian, czyszczenie ścian komory
K11	9195	istniejąca	198,16	198,27	wymiana płyty przykrywającej, wymiana stopni, remont kinety, wymiana szyjki wjazdu, wymiana wjazdu kompletnego, wymiana komina, usunięcie ubytków ścian, czyszczenie ścian komory
K12	9182	istniejąca	203,78	204,88	dołożenie kręgu 2 szt. DW 1200 h=1m, wymiana płyty przykrywającej, wymiana stopni, remont kinety, wymiana szyjki wjazdu, wymiana wjazdu kompletnego, wymiana komina, usunięcie ubytków ścian, czyszczenie ścian komory
K13		istniejąca	194,08	194,21	dołożenie kręgu 2 szt. DW 1200 h=1m, wymiana płyty przykrywającej, wymiana stopni, remont kinety, wymiana szyjki wjazdu, wymiana wjazdu kompletnego, wymiana komina, usunięcie ubytków ścian, czyszczenie ścian komory
K14		istniejąca	212,01	212,05	wymiana szyjki wjazdu, wymiana wjazdu kompletnego, wymiana komina, regulacja poziomu wjazdu
K15		istniejąca	212,01	212,15	wymiana szyjki wjazdu, wymiana wjazdu kompletnego, wymiana komina, regulacja poziomu wjazdu
K20	9196	istniejąca	196,81	196,8	dołożenie kręgu 1 szt DW 1200 L=0,5m, wymiana płyty przykrywającej, wymiana stopni, remont kinety, wymiana szyjki wjazdu, wymiana wjazdu kompletnego, wymiana komina usunięcie ubytków ścian, czyszczenie ścian komory
K21	9194	istniejąca	200,44	200,44	wymiana stopni, remont kinety, wymiana wjazdu kompletnego, usunięcie ubytków ścian, czyszczenie ścian komory
K22	9193	istniejąca	202,26	202,26	wymiana płyty przykrywającej, wymiana stopni, remont kinety, wymiana szyjki wjazdu, wymiana wjazdu kompletnego, wymiana komina, usunięcie ubytków ścian, czyszczenie ścian komory
K23	9206	istniejąca	207,68	207,68	brak zmiany niwelety - nie podlega dostosowaniu
K24	D53428	istniejąca	214,11	213,35	demontaż kręgu 1 szt DW 1200 L=1,0m, pozostałe elementy - płyta stropowa i zwieńczenie wykorzystać istniejące, pierścienie wyrównawcze nowe.
S27	D53429	istniejąca	213,19	212,86	demontaż kręgu 1 szt DW 1200 L=1,0m, pozostałe elementy - płyta stropowa i zwieńczenie wykorzystać istniejące, pierścienie wyrównawcze nowe.
Wi 1		istniejąca	194,6	194,64	wymiana szyjki wjazdu, wymiana wjazdu kompletnego, regulacja poziomu wjazdu
Wi11		istniejąca	212,4	212,45	wymiana szyjki wjazdu, wymiana wjazdu kompletnego, regulacja poziomu wjazdu

Wi12		istniejąca	213,06	212,83	dostosowanie skrzynki z zasuwą do projektowanego poziomu terenu - hydrant niekoliduje z chodnikiem
odcinki wodociągu					
Wi 1- Wi2	niewielkie (5-8cm) zmiany przykrycia niepowodujące konieczności zmiany posadowienia rurociągów - konieczność dostosowania rzędnej posadowienia wjazdu w pkt Wi 1				
Wi 3 - Wi4	niezmniejsza się przykrycie przewodów wodociągowych brak zmian - zwiększenie przykrycia o około 10 cm				
Wi 5 - Wi 6	niezmniejsza się przykrycie przewodów wodociągowych brak zmian - brak zmian w niwelecie				
Wi 7- Wi 8	niewielkie (punktowe zdjęcie o 5 cm - pozostały odcinek bez zmian) zmiany przykrycia niepowodujące konieczności zmiany posadowienia rurociągów - konieczność dostosowania rzędnej posadowienia skrzynki z zasuwą.				
Wi9- Wi10	niezmniejsza się przykrycie przewodów wodociągowych brak zmian - brak zmian w niwelecie				
Wi 11- Wi 11a	niewielkie (2-5 cm) zmiany przykrycia niepowodujące konieczności zmiany posadowienia rurociągów i urządzeń wodociągowych				
Wi 12- Wi 13	niewielkie (do 10 cm) zmiany przykrycia niepowodujące konieczności zmiany posadowienia rurociągów - konieczność dostosowania rzędnej posadowienia skrzynki z zasuwą. Nad rurociągami wodociągu i sieci cieplnej na odcinku projektowanego zjazdu teren wyłożyć płytami odciażającymi.				
Wi 14- Wi15	niezmniejsza się przykrycie przewodów wodociągowych brak zmian - brak zmian w niwelecie				

Wszystkie szyjki do studni i komór o maksymalnej długości 50 cm

Wszystkie wjazdy na kanalizacji sanitarnej i studniach wodociągowych zamontować z zamknięciem zatraskowym

Wszystkie wjazdy montować klasa D400