

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

Wydział Opinii i Uzgodnień

ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5700, fax: 81 466 5701
e-mail: drogi@zdm.lublin.eu, www.zdm.lublin.eu

OU-UD.4330.4.2013

Lublin, dnia 07.05.2013 r.

Wydział Przygotowania Inwestycji

w/m

dot. IN-PI-.530.33.2013 – sposobu przebudowy nawierzchni ul. Filaretów.

W odpowiedzi na pismo z dnia 06.05.2013, dotyczące zajęcia stanowiska w sprawie sposobu przebudowy nawierzchni ul. Filaretów w Lublinie, Wydział Opinii i Uzgodnień informuje jn.

Zgodnie z dołączonym do w/w pisma **Rozpoznaniem Konstrukcji Nawierzchni**, miarodajne ugięcia wynoszą odpowiednio dla jezdni prawej 0,86 mm i 0,79 mm dla jezdni lewej i w niewielkim stopniu przekraczają (jezdni prawa) miarodajne ugięcia dla ulicy obciążonej ruchem kategorii KR3. Z uwagi na powyższe tutaj Wydział proponuje projektowanie przebudowy nawierzchni ulicy Filaretów z wykorzystaniem istniejących warstw konstrukcyjnych (po sfrezowaniu uszkodzonych warstw bitumicznych oraz wyrównaniu profili podłużnych i poprzecznych) oraz uzupełnieniu o nowe warstwy bitumiczne, zgodnie z katalogiem. W celu uzyskania wymaganej nośności przy ograniczonej grubości projektowanej nakładki bitumicznej zastosować siatki wzmacniające. Jako docelową proponuję przyjąć kategorię obciążeń ruchem KR4, zgodną z przyjętą na pozostałym odcinku ulicy Filaretów.

Szczegółowa analiza przyjętych rozwiązań technicznych przeprowadzona zostanie na późniejszym etapie, po przedłożeniu konkretnych rozwiązań.

NACZELNIK
Wydziału Opinii i Uzgodnień
mgr inż. Arkadiusz Niezgoda

ul. Filaretów – F-005