

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

Wydział Utrzymania Oświetlenia i Sygnalizacji

ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5700, fax: 81 466 5701
e-mail: drogi@zdm.lublin.eu, www.zdm.lublin.eu

OS-OS. 4330. 10 .2013. 1.

Lublin, dnia 12-04-2013


Wydział Przygotowania Inwestycji w/m

Dot. budowy oświetlenia drogowego ul. A. Grygowej w Lublinie

Wydział Utrzymania Oświetlenia i Sygnalizacji tut. Zarządu wyraża niniejszym zgodę na włączenie planowanego oświetlenia ul. A. Grygowej (od ul. Pancerniaków do zjazdu w rej. dz. nr ewid. 73/55), do miejskiej sieci oświetlenia drogowego, podając jednocześnie wytyczne do jego projektowania :

- zakres oświetlenia winien obejmować wyłącznie tereny które są (będą) w zarządzie miasta,
- oświetlenie projektować w oparciu o wymogi normy PN – EN 13201 „oświetlenie dróg” przyjmując dla ul. A. Grygowej klasę oświetlenia ME1 (CE1),
- na skrzyżowaniach ulic zwiększyć parametry fotometryczne stosując współczynnik 1,5 w odniesieniu do wyższej klasy oświetleniowej krzyżujących się dróg,
- w przypadku konieczności stosowania dodatkowych słupów oświetleniowych (na odcinku tym przewidziano budowę trakcji trolejbusowej), stosować słupy aluminiowe anodowane elektrolitycznie, ze stopą zabezpieczoną elastomerem poliuretanowym wyglądem, kolorem i wysokością zbliżone do słupów trakcyjno-oświetleniowych,
- stosować oprawy sodowe wysokoprężne w II klasie izolacji lub LED,
- w przypadku konieczności projektowania nowych (lub wymiany istniejących) szafek oświetlenia drogowego, stosować nowoczesne szafki sterujące z funkcją redukcji mocy, załączane i wyłączane kaskadą,
- w szafkach stosować zabezpieczenia przedlicznikowe w zakresie do 63A włącznie,
- zwrócić szczególną uwagę na prowadzenie optyczne opraw,
- stosowane materiały jak również lokalizacja urządzeń oświetlenia drogowego winny zapewnić zachowanie aspektów środowiskowych, a także estetycznych tj. wyglądu oświetlenia w ciągu dnia i w nocy,

Dokumentację projektową (opracowaną w oparciu o techniczne warunki przyłączenia określone przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin, Rejon Energetyczny Lublin - Miasto) oraz powyższe wytyczne, należy złożyć w tut. Wydziale (w 2 egz.) celem zaopiniowania.

NACZELNIK
Wydziału Utrzymania Oświetlenia i Sygnalizacji

mgr inż. Stanisław Wąsiel