

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

Wydział Zamówień Publicznych

ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 57 10, fax: 81 466 5701
e-mail: zamowienia@zdm.lublin.eu, www.zdm.bip.lublin.eu

ZP-PS.221.1.48.2013

Lublin, dnia 17.07.2013 r.

<< DO ZAINTERESOWANYCH >>

DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **budowę ulicy Bogdanówka na odcinku od ulicy Bartniczej do ulicy Kasztelańskiej w Lublinie wraz z odwodnieniem, oświetleniem drogowym oraz likwidacją kolizji sieci energetycznej i teletechnicznej.**

Uprzejmie informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

1. W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu składamy zapytanie do specyfikacji SIWZ, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnika dla słupów oświetleniowych w wykonaniu opisanym w dokumentacji, na kompozytowe słupy oświetleniowe wzmacniane włóknem szklanym. Zastosowanie słupów kompozytowych nie podwyższy kosztów inwestycji, a przyniesie dodatkowe korzyści wynikające z unikalnych cech i właściwości materiału kompozytowego.

Odpowiedź:

Zgodnie z pkt. 3.5 SIWZ Zamawiający dopuszcza w niniejszym postępowaniu składanie ofert równoważnych, jednocześnie wskazując następujące parametry równoważności dla słupów oświetleniowych:

1. Wysokość słupa całkowita $H=8m$,
2. Możliwość mocowania wysięgnika WR-4/1, powierzchnia boczna wysięgnika $0,06m^2$, średnica montażowa oprawy $\phi=60mm$,
3. Dopuszczalna waga pojedynczej oprawy $\geq 15kg$,
4. Montaż słupa na fundamencie B60, rozstaw śrub $250x250mm$,
5. Możliwość montażu stosowanych w mieście tabliczek bezpiecznikowych TB,
6. Słupy anodowane w kolorze naturalnym,
7. Wykonawca powinien zapewnić atesty i certyfikaty w języku polskim dopuszczające wyroby do stosowania w Polsce, wydane przez upoważnione jednostki certyfikujące zgodnie z SST.

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie
inż. Kazimierz Pidek