

# Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

## Wydział Zamówień Publicznych

ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 57 10, fax: 81 466 5701  
e-mail: [zamowienia@zdm.lublin.eu](mailto:zamowienia@zdm.lublin.eu), [www.zdm.bip.lublin.eu](http://www.zdm.bip.lublin.eu)

ZP-PS.221.1.74.2013

Lublin, dnia 01.08.2013 r.

### DO ZAINTERESOWANYCH

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **Zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnika w ul. Braci Wieniawskich w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego.**

Informuję, że w w/w postępowaniu wpłynęły zapytania, poniżej treść zapytań wraz z odpowiedziami:

#### 1. Pytanie:

W PFU (Program Funkcjonalno Użytkowy) dotyczącego w/w postępowania w pkt. „1.2 *Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu*” podano szacunkowe ilości określające zakres przedmiotu zamówienia tj.

- powierzchnia chodników o nawierzchni z kostki brukowej gr. 6cm – 480m<sup>2</sup>
- powierzchnia zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej gr. 8cm – 70m<sup>2</sup>
- wymiana krawężników 15x30cm – 30mb
- wymiana obrzeży 6x20cm – 195mb.

Zgodnie z załączoną do PFU mapką ilości podane powyżej wynoszą odpowiednio 120m<sup>2</sup>, 18m<sup>2</sup>, 14mb, 100mb. Proszę o wyjaśnienie skąd wynikają te rozbieżności?

#### Odpowiedź:

Informuję, że podane w PFU szacunkowe ilości określające zakres przedmiotu zamówienia:

- powierzchnia chodników o nawierzchni z kostki brukowej gr. 6cm – 480m<sup>2</sup>,
- powierzchnia zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej gr. 8cm – 70m<sup>2</sup>,
- wymiana krawężników 15x30cm – 30mb,
- wymiana obrzeży 6x20cm – 195mb,

są zgodne z zakresem przedstawionym na załączonej mapie.

Prawdopodobnie rozbieżności w Państwa wyliczeniach wynikają z błędnego wydrukowania mapy - w nieprawidłowej skali. Skala załączonej do PFU mapy: 1:500.

**Zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia pozostają bez zmian.**

DYREKTOR  
Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie  
  
inż. Kazimierz Pidek