



Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.

al. J. Piłsudskiego 15, 20-407 Lublin

ZAŁĄCZNIK NR 5 - str. 1/2
do p.p.s. Przedmiotu zamówienia
„Przedłużenie ul. Grygowej/Dekutowskiego...”

www.mpwik.lublin.pl

Sekretariat
tel. 81 532 37 56
fax 81 532 19 10

Centrala
tel. 81 532 42 81

Biuro
Obsługi Klienta
al. J. Piłsudskiego 15
20-407 Lublin
tel./fax 81 532 01 80


Pogotowie Wod.-Kan.
tel. 81 534 19 94
tel. 994

Baza Zemborzycka
ul. Zemborzycka 114a
20-445 Lublin
tel. 81 744 36 41
fax 81 744 32 80

Oczyszczalnia
kół „Hajdów”
ul. Jagiellońska 5
20-228 Lublin
tel. 81 746 01 01
fax 81 746 03 33

Centralne
Laboratorium
ul. Zawilcowa 10
20-245 Lublin
tel. 81 746 03 24
fax 81 746 30 83

Dział Zamówień
Publicznych
fax 81 532 42 81
wew. 288



EMAS
Zweryfikowany
system zarządzania
środowiskowego
REG.NO. PL-2.06-002-33



AB 383

KT/5004-366/2013

20.05.2013

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin

11127.2013.DG

Wpłynęło dn. 27-05-2013
Przyjęto przez:
Małgorzata Wilk



071001RBQ

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
Wydział Przygotowania Inwestycji
ul. Krochmalna 13j
20-401 Lublin

Dotyczy: **warunków technicznych wod.-kan. w związku z opracowaniem dokumentacji projektowej na budowę „Przedłużenia ulicy Grygowej – Dekutowskiego na odcinku od ronda przy Drodze Męczenników Majdanka w kierunku południowo-wschodniej części cmentarza z połączeniem z ulicą Wyzwolenia” w Lublinie.**

Odpowiadając na wystąpienie w sprawie jw. poniżej podajemy warunki techniczne wod. – kan. związane z budową drogi i odwodnieniem ulicy.

I. Odwodnienie ulicy

- Zgodnie z „Programem ogólnym kanalizacji deszczowej dla dzielnicy Felin” odbiornikami wód deszczowych z projektowanej drogi są:
 - istniejący kolektor deszczowy $\phi 1,6m$ w ul. Dr. M. Majdanka.(węzeł nr 11),
 - istniejący kolektor deszczowy $\phi 2,0m$ w przedłużeniu ul. Grygowej, w rejonie ulicy Wyzwolenia (węzeł nr 8).
- Z uwagi na zmieniony układ drogowy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (część IV obszar wschodni) w stosunku do przyjętego w programie ogólnym kanalizacji deszczowej, w celu prawidłowego wymiarowania i lokalizacji kanałów dokumentacja projektowa powinna zawierać zaktualizowany program wycinkowy dla zlewni kolektora deszczowego w projektowanej ulicy (zaprogramowanego z włączeniem wg. punktu I. 1.b).
- Na kanalizacji deszczowej należy stosować włazy z zamknięciem ryglowym oraz wpusty deszczowe z osadnikiem oraz z zawiasem i rygłem.
- Nie wyrażamy zgody na odprowadzanie wód deszczowych do sieci kanalizacji sanitarnej.

II. Budowa drogi

- W związku z budową ww. ulicy, w której znajdują się sieci wod. – kan. wraz z podłączeniami (tj. w skrzyżowaniu z ul. Dr. M. Majdanka, oraz w skrzyżowaniu ul. Głuskiej, Wyzwolenia) należy dokonać analizy ich bezkolizyjnego usytuowania względem elementów zagospodarowania pasa drogowego oraz normatywnego przykrycia, a w przypadku kolizji lub nienormatywnego przykrycia należy je rozwiązać na etapie projektu budowlanego.
- Naziemne elementy uzbrojenia wod.-kan. należy dostosować do projektowanej geometrii i niwelety ulic.
- Projektowane i pozostające w rejonie objętym projektowaniem stropy i włazy studni w pasie drogowym należy dostosować do planowanego obciążenia ruchem (min. 40t).
- Z uwagi na brak aktualnie uzbrojenia wod.-kan. w planowanym do budowy przedłużeniu ulicy Grygowej do ul. Wyzwolenia należy zarezerwować trasę (ZUDP) dla sieci wodociągowej ($\phi 250mm$) oraz kanalizacji sanitarnej ($\phi 500mm$, $\phi 250mm$), w oparciu odpowiednio o „Koncepcję rozwoju systemu wodociągowego Miasta Lublin” oraz „Program ogólny kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Felin”.

kapitał zakładowy, stan na dzień 11.01.2013 r.: 278 137 200,00 PLN

KRS 0000017728, SR LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE
Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI W-4 Gosp. KRS
REGON 430981982 NIP 712-015-02-95

PeKaO S.A. III O/Lublin 28 1240 2382 1111 0010 0273 1404

Ponadto prosimy o informację dotyczącą planowanego terminu realizacji przedmiotowej inwestycji drogowej.

III. Dodatkowe wymagania i informacje

1. Przy projektowaniu uwzględnić wymagania zawarte w „Wytycznych technicznych do projektowania i realizacji sieci, przyłączy oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych” marzec 2011 (dostępnych na stronie internetowej www.mpwik.lublin.pl lub w Biurze Obsługi Klienta).
2. Przy opracowywaniu dokumentacji projektant zobowiązany jest do:
 - skorzystania z materiałów archiwalnych dotyczących istniejącego i projektowanego uzbrojenia wod-kan. w rejonie objętym projektowaniem, znajdujących się w archiwum technicznym MPWiK Sp. z o.o.
 - inwentaryzacji stanu istniejącego na podstawie wizji lokalnej w terenie.
3. Projekt budowlany podlega uzgodnieniu z MPWiK Sp. z o.o.
4. O rozpoczęciu robót należy powiadomić MPWiK Sp. z o. o. z 7-dniowym wyprzedzeniem. Zastrzegamy sobie prawo kontroli wykonywanych prac wodociągowo-kanalizacyjnych.
5. Niniejsze warunki pozostają aktualne przez okres jednego roku od daty ich wydania i należy je załączyć do projektu przedstawianego do uzgodnienia.
6. W sprawach dotyczących warunków technicznych można kontaktować się z Działem Technicznym MPWiK Sp. z o. o. Lublin, al. Piłsudskiego 15, budynek B, pokój nr 123 (tel. 81-532-42-81 wew. 383).
7. W przypadku konieczności dodatkowych ustaleń dotyczących stanu istniejącego na sieci można kontaktować się z Wydziałem Sieci Wodociągowej (tel. 744-36-41 wew. 405, 406) oraz Wydziałem Sieci Kanalizacyjnej (wew. 431 lub 430).

Załączniki – plansze sytuacyjne z:

1. „Programu ogólnego kanalizacji deszczowej dla dzielnicy Felin”
2. „Koncepcji rozwoju systemu wodociągowego miasta Lublin”
3. „Programu ogólnego kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Felin”

Otrzymują:

1. Adresat
2. Urząd Miasta Lublin Wydział Gospodarki Komunalnej
ul. Zana 38, 20-601 Lublin
3. a/a

Dyrektor Techniczny
i Obsługi Klienta
mgr inż. Jolanta Trznadel