


PRZEKRÓJ POSADOWIENIA ④

rury GRP o sztywności 10000 N/m², Dn1000



- UWAGI: 1. NA OBSYPKĘ OCHRONNĄ STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE PIASEK ŚREDNI LUB GRUBY ZACHOWUJĄC WYMAGANY WSKAŹNIK ZAGĘSZCZENIA SYSTEMATYCZNIE KONTROLOWANY PRZY UDZIALE GEOLOGA I ODPOWIEDNIEGO SPRZĘTU (NP PENETROMETR).
2. ZAGĘSZCZENIE OBSYPKI WYKONYWAĆ JEDNOCZEŚNIE Z USUWANIEM OBUDOWY WYKOPU. EWENTUALNĄ OBUDOWĘ Z DREWNA POZOSTAWIĆ W STREFIE OBSYPKI

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego sp. z o. o. w Lublinie

PRZEKRÓJ POSADOWIENIA NR 4

obiekt: Przebudowa kolektora kanalizacji deszczowej K-89 w ul. Grygowej
(w rejonie ul. Rataja) na odcinku od studni D36 do komory D34.

nr zlecenia:
1137/13

skala:
1:25

data:
07.2013

specjalność: konstrukcja

numer uprawnień

podpis

projektował:

mgr inż. Andrzej Rapa

2763/Lb/94

opracował:

sprawił:

mgr inż. Tadeusz Małek

St-586/81

numer rysunku:

4.