



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

Oddział w Tarnowie

ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

tel. 14 632 31 00, faks 14 632 31 11

Zakład w Lublinie

ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin

tel. 81 445 21 00, faks 81 445 21 33

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

Wydział Przygotowania Inwestycji

ul. Krochmalna 13J

20-401 Lublin

Wasz znak: IP-BD.5332.10.2013

Lublin, 25.09.2013 r.

Nasz znak: KSGIV/OTE/68b/072/2/13

Dot.: uzgodnienia planowanej inwestycji i wydania warunków technicznych zabezpieczenia istniejącej infrastruktury gazowniczej w związku realizacją wiaduktu nad Suchą Doliną w ul. Zelwerowicza w Lublinie.

W odpowiedzi na pismo z dnia 25.09.2013 r. w sprawie określenia warunków technicznych dla planowanej inwestycji drogowej w rejonie jw. PSG sp. z o.o. Oddział w Tarnowie Zakład w Lublinie informuje, iż:

1. Uzgadniamy planowaną inwestycję drogową polegającą na realizacji wiaduktu nad Suchą Doliną w ul. Zelwerowicza w Lublinie – bez konieczności przebudowy oraz dodatkowego zabezpieczenia istniejącej i projektowanej infrastruktury gazowniczej średniego ciśnienia.
2. Przypominamy, że na przebudowę infrastruktury gazowniczej w rejonie jw. został opracowany i uzgodniony w Zakładzie projekt budowlano-wykonawczy – uzg. TE/140/09 z dnia 14.07.2009.
3. Należy zachować istniejące przykrycie, oznakowanie sieci gazowej (słupki znacznikowe, tabliczki). Skrzynki uliczne (od sączków wężowych i armatury) dostosować do projektowanej niwelety terenu. W miejscach, gdzie istniejący teren będzie obniżany lub znacząco podwyższany, należy dokonać ewentualnej przebudowy sieci gazowej polegającej na jej zagłębieniu tak, aby zachować przykrycie na poziomie ok. 1,0 m.
4. Projektowanie i realizacja innego uzbrojenia podziemnego oraz elementów zagospodarowania terenu, tzn. zbliżenia i skrzyżowania z istniejącą siecią gazową, winny być wykonane w sposób bezkolizyjny w stosunku do istniejącej infrastruktury gazowniczej ze szczególnym uwzględnieniem następujących przepisów i norm:
 - Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie” (Dz. U. 2013.640 z dnia 04.06.2013 r.),
 - zapisów normy PN-91/M-34501 „Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami terenowymi. Wymagania”.
5. Na 7 dni przed rozpoczęciem robót należy bezwzględnie powiadomić w formie pisemnej Rejon Dystrybucji Gazu w Lublinie.
6. Podczas prowadzenia prac ziemnych w pobliżu istniejącej infrastruktury gazowniczej zachować szczególną ostrożność, a w bezpośredniej bliskości prace prowadzić ręcznie, pod nadzorem pracownika RDG (po wcześniejszym powiadomieniu o odkryciu gazociągu lub jego armatury).

7. W przypadku uszkodzenia infrastruktury gazowniczej nasz Zakład wykona niezbędne prace naprawcze na koszt Inwestora.

Sprawę w Zakładzie w Lublinie prowadzi Dział Eksploatacji – tel. 81 44 52 230, -224 faks. 81 44 52 250. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Piotrem Tomaszewskim – tel. 81 44 52 248 lub piotr.tomaszewski@lublin.ksg.pl.

Z poważaniem

Z-ca DYREKTORA
ds. Dystrybucji

Mirosław Główka

H. H. H.
Do wiadomości:

- RDG Lublin w.e.
- OTE a/a