

DZIAŁ
TECHNICZNY

L. dz. 41 / 193 / 13

Uzgodniono z MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie
projekt budowlany *Kuchnia z og. do zamieszkania w ul. Kołomyjskiej*
ne cdc cd. produkcji mied. surowców op do
skrzyżowane me s. projektowaniem dojazdem do
na następujących warunkach: *złote kolucznice*

1) O rozpoczęciu robót należy powiadomić
tulejsze Przedsiębiorstwo z wyprzedzeniem
7-dniowym.

2) Odbiory międzyoperacyjne i odbiory częściowe zakończonych elementów lub obiektów wymagają zgłoszenia do MPWIK Sp. z o.o.

3) Uwadi:

Współdziałano z: Urzędami Rezydentnymi
w piśmie MPWiK z dnia 17/5001/193/13
z dnia 06.05.2013r.

2013 -05- 06

Projekt został wykonany
zgodnie z warunkami
technicznymi MPWiK Sp. z o.o.
Z-ca Kierownika Działu
sprawdził
mgr inż. Iwona Szewczyk

mgr inż. Iwona Szewczyk

KIEROWNIK
Działu Technicznego

mgr inż. Joanna Bakowska



Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.

al. J. Piłsudskiego 15, 20-407 Lublin

www.mpwik.lublin.pl

Sekretariat

tel. 81 532 37 56
fax 81 532 19 10

Centrala

tel. 81 532 42 81

Biuro

Obsługi Klienta

al. J. Piłsudskiego 15
20-407 Lublin
tel./fax 81 532 01 80

Pogotowie Wod.-Kan.

tel. 81 534 19 94
tel. 994

Baza Zemborzyska

ul. Zemborzyska 114a
20-445 Lublin
tel. 81 744 36 41
fax 81 744 32 80

Oczyszczalnia Ścieków "Hajdów"

ul. Łagiewnicka 5
20-228 Lublin
tel. 81 746 01 01
fax 81 746 03 33

Centralne Laboratorium

ul. Zawilcowa 10
20-245 Lublin
tel. 81 746 03 24
fax 81 746 30 83

Dział Zamówień Publicznych

fax 81 532 42 81
wew. 288



HU06/1814



HU06/67865

PN-N 18001



SZ BHP-6/4/2011



Zweryfikowany
system zarządzania
środowiskowego
REG.NO. PL-2.06-002-33



AB 383

KT/5001/193/13

Lublin, 06.05.2013

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
ul. Krochmalna 13j
20-401 Lublin

za pośrednictwem:

ProtechniCon
Konstrukcje Inżynierskie
Os. Akademickie 4/45
31-866 Kraków

Dotyczy: Uzgodnienia Projektu budowlanego „Budowa wiaduktu nad Suchą Doliną w km 0+435,76 w ul. Zelwerowicza” – kanalizacja deszczowa.

W odpowiedzi na wystąpienie w sprawie jw. informujemy, że uzgadniamy ww. dokumentację projektową z poniższymi uwagami:

1. Realizacja kanalizacji deszczowej objętej niniejszym projektem możliwa będzie po zrealizowaniu sieci kanalizacji deszczowej w ul. Zelwerowicza wraz z kolektorem w wąwozie.
2. Włączenie projektowanych kanałów do studni D11 i D12a przewidzieć przez kaskadę zewnętrzną.
3. Rzędne i średnice studni D9 oraz odcinka kanału pomiędzy studniami D11-D13 tj. na sieci kanalizacyjnej w ul. Zelwerowicza powinny być spójne z rzędnymi w aktualizowanym projekcie, który nie został dotychczas przedłożony do uzgodnienia w MPWiK.
4. Na studniach stosować włazy klasy D400.
5. Za rozwiązania zawarte w dokumentacji projektowej odpowiada Projektant.

W sprawach dotyczących niniejszego pisma można kontaktować się z Działem Technicznym MPWiK Sp. z o. o. al. Piłsudskiego 15 pok. 124 (tel. 53-242-81 w. 282).

Otrzymują:

1. Adresat
2. KT a/a

KIEROWNIK
Działu Technicznego
mgr inż. Joanna Bukowska