

# Załącznik nr 6 do opisu przedmiotu zamówienia



## Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.

al. J. Piłsudskiego 15, 20-407 Lublin

www.mpwik.lublin.pl

Sekretariat  
tel. 81 532 37 56  
fax 81 532 19 10

Centrala  
tel. 81 532 42 81


Biuro  
Obsługi Klienta  
al. J. Piłsudskiego 15  
20-407 Lublin  
tel./fax 81 532 01 80  
Pogotowie Wod.-Kan.  
tel. 81 534 19 94  
tel. 994

Baza Zemborzyska  
ul. Zemborzyska 114a  
20-445 Lublin  
tel. 81 744 36 41  
fax 81 744 32 80

Oczyszczalnia  
Ścieków "Hajdów"  
ul. Łągiwnicka 5  
20-228 Lublin  
tel. 81 746 01 01  
fax 81 746 03 33

Centralne  
Laboratorium  
ul. Zawilcowa 10  
20-245 Lublin  
tel. 81 746 03 24  
fax 81 746 30 83

Dział Zamówień  
Publicznych  
fax 81 532 42 81  
wew. 288



EMAS  
Zweryfikowany  
system zarządzania  
środowiskowego  
REG.NO. PL-2.05-092-33



KT/5004-227/2014

Lublin, 19.03.2014r.

dot. sprawy: IP-PI.530.57.2013 z 11.03.2014r.

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie  
ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin

**6643.2014.DG**

Wpłynęło dn. 26-03-2014  
Przyjęto przez:  
Włona Świder



071007181

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie  
Wydział Przygotowania Inwestycji  
ul. Krochmalna 13J  
20-401 Lublin

Dotyczy: **możliwości odwodnienia ul. Dziubińskiej i ul. Dojazdowej do tymczasowego zbiornika retencyjno - odparowującego.**

Odpowiadając na wystąpienie w sprawie jw. uzasadniane długotrwałą procedurą związaną z odtworzeniem i uporządkowaniem stanu formalno - prawnego odbiornika wód deszczowych przewidzianego dla ww. ulic w Koncepcji odwodnienia ulic w dzielnicy Hajdów – Zadębie (Kombudex 2009r.), w nawiązaniu do pisma znak KT/5004-835/2013 z 25.11.2013r. informujemy, że:

- Poprzez tereny, na których proponowana jest lokalizacja zbiornika retencyjno – odparowującego przebiega kolektor sanitarny SW Ø1,0m (świdnicki), eksploatowany przez P.K. PEGIMEK Sp. z o.o. w Świdniku (ul. M. Konopnickiej 3, 21-040 Świdnik).
- Sytuowanie zbiornika nie może stanowić zagrożenia dla ww. kolektora. Przy wyborze lokalizacji należy zachować wymagane odległości.
- Tymczasowe rozwiązanie powinno gwarantować możliwość późniejszego przełączenia kanalizacji na docelowy odbiornik.
- Możliwość **tymczasowego** odwodnienia wskazanych ulic do zbiornika retencyjno – odparowującego wymaga **zgody** Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Lublin.

W sprawach dotyczących niniejszego pisma można kontaktować się z Działem Technicznym MPWiK Sp. z o.o., A. Bortacka, tel. 81-532-42-81 wew. 206.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Urząd Miasta Lublin  
Wydział Gospodarki Komunalnej  
ul. Zana 38, 20-601 Lublin
3. P.K. PEGIMEK Sp. z o.o.  
ul. M. Konopnickiej 3, 21-040 Świdnik
4. KT a/a

Dyrektor Zarządu  
i Główny Inżynier  
mgr inż. Jolanta...