

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

Wydział Zamówień Publicznych

ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 57 10, fax: 81 466 5701
e-mail: zamowienia@zdm.lublin.eu, www.zdm.bip.lublin.eu

ZP-PS.221.1.28.2014

Lublin, dnia 17.07.2014 r.

<DO ZAINTERESOWANYCH>

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **budowę ul. Cynamonowej w Lublinie, na odcinku od km rob. 0+663,15 planowanego ciągu ulic: Tomasz Strzembosza i Cynamonowej, do ul. Dożynkowej – km rob. 0+824,67, wraz z oświetleniem drogowym, odwodnieniem (kanalizacja deszczowa), przebudową sieci sanitarnej (gazociągi), przebudową sieci i urządzeń elektroenergetycznych, przebudową sieci telekomunikacyjnych, budową telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej (kanał technologiczny).**

Uprzejmie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania.
Poniżej treść zapytań wraz z odpowiedzią :

- 1) Prosimy o wyjaśnienie co rozumie Zamawiający przez zapis poz. 8.1.1 przedmiaru robót cz. drogowa „wykonanie trawników dywanowych”. Czy wykonanie darninowania czy wykonanie trawników poprzez humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10cm?

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje wykonanie trawników poprzez humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10cm.

- 2) W poz. 49 d.5.1.1 przedmiaru robót cz. drogowa – Krawężniki betonowe. Z pozycji oraz dokumentacji technicznej wynika, że należy ustawić krawężniki betonowe w ul. Cynamonowej po stronie lewej w ilości 156 mb oraz wykonanie azyli dla pieszych w ilości 585 mb, natomiast te ilości nie zostały uwzględnione w przedmiarach. Prosimy o uwzględnienie powyższych ilości w przedmiarze.

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów przedmiaru robót w powyższym zakresie.

Poprawiony, aktualny i obowiązujący przedmiar robót cz. drogowa w załączeniu.

- 3) Dot. poz. 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1 przedmiaru robót cz. drogowa. Prosimy o ujednoczenie zapisów dotyczących rodzaju materiałów stosowanych przy wykonaniu podsypki.

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów przedmiaru robót w powyższym zakresie.

Poprawiony, aktualny i obowiązujący przedmiar robót cz. drogowa w załączeniu.

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

- 4) Zgodnie z dokumentacją techniczną prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót o wykonanie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm kol. szary na zatokach autobusowych w ilości 114 m².

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów przedmiaru robót w powyższym zakresie (poz.6.4.2.).

Poprawiony, aktualny i obowiązujący przedmiar robót cz. drogowa w załączeniu.

- 5) Prosimy o informacje czy Zamawiający wymagać będzie pielęgnacji chudego betonu za pomocą hydrolitu czy dopuści pozostałe metody zgodne z e SST D-04.06.01.

Odpowiedź:

Zamawiający wymagać będzie pielęgnacji chudego betonu za pomocą piasku i wody.

- 6) Po przeprowadzeniu wizji terenu stwierdzono zwiększoną ilość zjazdów która nie została uwzględniona w przedmiarach robót. Prosimy o informację czy należy uwzględnić w wycenie zjazd publiczny do stacji trafo w ul. Cynamonowej, jeśli tak to prosimy o podanie powierzchni oraz konstrukcję nawierzchni dodatkowego zjazdu.

Odpowiedź:

W wycenie należy uwzględnić zjazd publiczny do stacji trafo w ul. Cynamonowej o konstrukcji jak dla pozostałych zjazdów.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów przedmiaru robót w powyższym zakresie.

Poprawiony, aktualny i obowiązujący przedmiar robót cz. drogowa w załączeniu.

- 7) Prosimy o informacje czy w ramach realizacji zadania wymagane będzie ponowne ustawienie rozebranych ogrodzeń. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Dokumentacja projektowa zawiera wyłącznie koszty rozbiórki istniejących ogrodzeń. Odtworzenie ogrodzeń będzie po stronie właścicieli poszczególnych posesji w ramach uzyskanego odszkodowania za podział nieruchomości.

- 8) Z rys. nr 28 „Projekt nasadzeń” wynika, że na danym odcinku występują liczne nasadzenia drzew. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje w trakcie realizacji budowy ulicy wykonania nowych nasadzeń drzew.

- 9) Prosimy o informacje czy drewno powstałe wskutek wycinki drzew przechodzi na własność Wykonawcy?

Odpowiedź:

Drewno powstałe wskutek wycinki drzew przechodzi na własność Wykonawcy.

- 10) Prosimy o informację czy Zamawiający wymagać będzie wymiany włączów istniejących studzienek na nowe?

Odpowiedź:

Na istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Cynamonowej należy przewidzieć wymianę uszkodzonych włączów.

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

11) Czy Zamawiający dysponuje Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu? Jeśli tak prosimy o zamieszczenie.

Odpowiedź:

Wykonawca ma obowiązek opracowania i zatwierdzenia w ZDiM projektu czasowej organizacji ruchu.

12) Prosimy o informację czy materiał pochodzący z rozbiórki nawierzchni ul. Cynamonowej przechodzi na własność Wykonawcy?

Odpowiedź:

Materiały pochodzące z rozbiórki wskazane przez inspektora nadzoru jako nadające się do dalszego wykorzystania, należy przewieźć na miejsce przez niego wskazane i pozostaną one własnością Inwestora. Destrukt powstały z frezowania nawierzchni bitumicznych stanowi własność Inwestora.


Jednocześnie Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) dokonuje zmiany zapisów SIWZ poprzez zmianę treści § 5 ust. 1 załącznika nr 9 do SIWZ (wzoru umowy).

Poprawiony, aktualny i obowiązujący wzór umowy w załączeniu.

W załączeniu poprawione, aktualne i obowiązujące:

- przedmiar robót cz. drogowa,
- załącznik nr 9 do SIWZ (wzór umowy).

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie

inż. Kazimierz Pidek